



**דוח קוט"ש**

עבור: נכסי אריאל - מגדל המוזאון

דוח מסכם עבור: מגדל המוזיאון ת"א

תקופת דוח: (01/07/24 - 31/07/24)

תאריך הפקה: 11/08/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54221	#### משאבות צילרים קטנים מ"א חריג 22026596-1	22026596 - 1	438.43	0.00	6,345.52	6,783.94		
		סה"כ צריכה		438.43	0.00	6,345.52	6,783.94		
2	54222	#### משאבות צילרים קטנים שעות רגילות 22026596-1	22026596 - 1	891.98	0.00	5,925.47	6,817.46		
		סה"כ צריכה		891.98	0.00	5,925.47	6,817.46		
3	54216	**100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות 22026596-2	22026596 - 2	6,150.00	0.00	30,092.40	36,242.40	154.01	
		סה"כ צריכה		6,150.00	0.00	30,092.40	36,242.40		
4	54214	**100% - צ - מ"א ראשי משאבות 1,2,3,4 צילרים גדולים 23000242-3	23000242 - 3	5,837.60	0.00	29,180.00	35,017.60	83.16	
		סה"כ צריכה		5,837.60	0.00	29,180.00	35,017.60		
5	54217	**100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות 22026596-3	22026596 - 3	11,704.80	0.00	45,522.00	57,226.80	219.31	
		סה"כ צריכה		11,704.80	0.00	45,522.00	57,226.80		
6	54215	**100% - צ - משאבות מים צילרים 5,6,7 קטנים - 24 שעות 22026596-1	22026596 - 1	2,402.00	0.00	11,207.40	13,609.40	29.88	
		סה"כ צריכה		2,402.00	0.00	11,207.40	13,609.40		
7	56539	צ - שנאי 1 ראשי	23044843 - 1	97,062.40	0.00	456,358.40	553,420.80	1,703.23	
		סה"כ צריכה		97,062.40	0.00	456,358.40	553,420.80		
8	56552	צ - שנאי 2 ראשי	23044841 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	56564	צ - שנאי 3 ראשי	23044315 - 1	43,104.00	0.00	213,619.20	256,723.20	1,010.24	
		סה"כ צריכה		43,104.00	0.00	213,619.20	256,723.20		
10	56558	צ - שנאי 4 ראשי	23044311 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57872	#### משאבות צילרים קטנים שעות רגילות (26596-1)	22026596 - 1	1,609.34	0.00	7,508.96	9,118.30	29.88	
			סה"כ צריכה	1,609.34	0.00	7,508.96	9,118.30		
2	57874	## משאבות צילרים גדולים מ"א חריג 23000242-3	23000242 - 3	1,342.65	0.00	6,711.40	8,054.05	83.16	
			סה"כ צריכה	1,342.65	0.00	6,711.40	8,054.05		
3	57875	## משאבות צילרים גדולים שעות רגילות 23000242-3	23000242 - 3	4,494.95	0.00	22,468.60	26,963.55	83.16	
			סה"כ צריכה	4,494.95	0.00	22,468.60	26,963.55		
4	57877	## צילר קטן 1 מ"א חריג מונה 22026596-2	22026596 - 2	2,706.00	0.00	13,240.66	15,946.66	154.01	
			סה"כ צריכה	2,706.00	0.00	13,240.66	15,946.66		
5	57876	## צילר קטן 1 שעות רגילות מונה 2 - 22026596	22026596 - 2	3,444.00	0.00	16,851.74	20,295.74	154.01	
			סה"כ צריכה	3,444.00	0.00	16,851.74	20,295.74		
6	57878	## צילר קטן 2 שעות רגילות ממונה 22026596-3	22026596 - 3	8,544.50	0.00	33,231.06	41,775.56	219.31	
			סה"כ צריכה	8,544.50	0.00	33,231.06	41,775.56		
7	57879	## צילר קטן 3 מ"א חריג ממונה 22026596-3	22026596 - 3	3,160.30	0.00	12,290.94	15,451.24	219.31	
			סה"כ צריכה	3,160.30	0.00	12,290.94	15,451.24		
8	54213	**צ - הזנה לחדרי חשמל - לוח שירות לגג	23000242 - 4	1,253.70	0.00	3,452.60	4,706.30	12.13	
			סה"כ צריכה	1,253.70	0.00	3,452.60	4,706.30		
9	56555	**צ - מעליות (6)	23044841 - 4	1,891.20	0.00	9,458.40	11,349.60	65.52	
			סה"כ צריכה	1,891.20	0.00	9,458.40	11,349.60		
10	56572	**צ - מערכת אויר צח מא גדול 100 % 23044835-1	23044835 - 1	917.50	0.00	7,062.60	7,980.10	30.57	
			סה"כ צריכה	917.50	0.00	7,062.60	7,980.10		
11	54212	**צ - מפוחי אורור ק.קרקע	23000242 - 1	1,284.20	0.00	5,670.80	6,955.00	10.92	
			סה"כ צריכה	1,284.20	0.00	5,670.80	6,955.00		
12	56547	**צ - צילר 1 מעל 1 % 100 - 23044845-2	23044845 - 2	5,568.00	0.00	42,265.80	47,833.80	272.98	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,568.00	0.00	42,265.80	47,833.80		
13	56548	**צ - צילר 1 מעגל 2	23044845 - 3	4,573.20	0.00	34,048.20	38,621.40	255.80	
			סה"כ צריכה	4,573.20	0.00	34,048.20	38,621.40		
14	56573	**צ - צילר 2 מעגל 1 100 % 23044835-2	23044835 - 2	6,894.00	0.00	41,583.60	48,477.60	245.77	
			סה"כ צריכה	6,894.00	0.00	41,583.60	48,477.60		
15	56574	**צ - צילר 2 מעגל 1 100 % 23044835-3	23044835 - 3	8,232.00	0.00	55,909.20	64,141.20	285.21	
			סה"כ צריכה	8,232.00	0.00	55,909.20	64,141.20		
16	56549	**צ - צילר 3 מעגל 1	23044845 - 4	6,076.20	0.00	43,129.80	49,206.00	286.66	
			סה"כ צריכה	6,076.20	0.00	43,129.80	49,206.00		
17	56563	**צ - צילר 3 מעגל 2	23044312 - 3	7,381.20	0.00	50,050.80	57,432.00	486.88	
			סה"כ צריכה	7,381.20	0.00	50,050.80	57,432.00		
18	56603	*צ - לוח מפוחי יניקה	23044847 - 3	469.40	0.00	4,468.60	4,938.00	14.82	
			סה"כ צריכה	469.40	0.00	4,468.60	4,938.00		
19	54211	*צ - לוח פיתוח תאורת חוץ	23000242 - 2	377.00	0.00	820.00	1,197.00	4.13	
			סה"כ צריכה	377.00	0.00	820.00	1,197.00		
20	56556	*צ - מעליות משא	23044842 - 1	450.80	0.00	2,114.30	2,565.10	11.57	
			סה"כ צריכה	450.80	0.00	2,114.30	2,565.10		
21	56596	אט יור סרויס קומה 10	19093433 - 3	127.40	0.00	1,091.10	1,218.50	9.64	
			סה"כ צריכה	127.40	0.00	1,091.10	1,218.50		
22	56566	אי און קומה 18 (F2)	23044315 - 3	439.20	0.00	1,769.20	2,208.40	9.15	
			סה"כ צריכה	439.20	0.00	1,769.20	2,208.40		
23	56570	אי און - שובל צפון מזרח 18 (F5)	23044834 - 3	121.80	0.00	675.20	797.00	3.71	
			סה"כ צריכה	121.80	0.00	675.20	797.00		
24	56531	אי און קומה 18 ממ"ק	23044837 - 1	63.25	0.00	142.10	205.35	3.15	
			סה"כ צריכה	63.25	0.00	142.10	205.35		
25	56598	אס בי פינטק	20281517 - 1	45.10	0.00	272.90	318.00	7.50	
			סה"כ צריכה	45.10	0.00	272.90	318.00		
26	56534	אפקס חיוני ממ"ק	23044837 - 4	50.25	0.00	229.55	279.80	2.87	
			סה"כ צריכה	50.25	0.00	229.55	279.80		
27	56577	אפקס קומה 22	23044836 - 2	559.00	0.00	2,730.00	3,289.00	13.19	
			סה"כ צריכה	559.00	0.00	2,730.00	3,289.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	56576	אר אנד די קומה (F4) 18	23044836 - 1	199.20	0.00	1,160.00	1,359.20	9.41	
			סה"כ צריכה	199.20	0.00	1,160.00	1,359.20		
29	56599	ארדינסט המבורגר קומה 16 א	22009742 - 1	355.30	0.00	1,880.70	2,236.00	7.98	
			סה"כ צריכה	355.30	0.00	1,880.70	2,236.00		
30	56595	ארדינסט מחסן גדול קומה 1-	18170720 - 2	65.85	0.00	295.25	361.10	0.84	
			סה"כ צריכה	65.85	0.00	295.25	361.10		
31	56544	ארדינסט קומה 13	23044844 - 3	1,409.60	0.00	5,094.40	6,504.00	24.27	
			סה"כ צריכה	1,409.60	0.00	5,094.40	6,504.00		
32	56538	ארדינסט קומה 13 חיוני ממ"ק	23044838 - 4	81.00	0.00	285.25	366.25	4.53	
			סה"כ צריכה	81.00	0.00	285.25	366.25		
33	56559	ארדינסט קומה 14	23044311 - 2	1,178.00	0.00	4,562.40	5,740.40	22.76	
			סה"כ צריכה	1,178.00	0.00	4,562.40	5,740.40		
34	56537	ארדינסט קומה 14 חיוני ממ"ק	23044838 - 3	69.40	0.00	302.60	372.00	3.65	
			סה"כ צריכה	69.40	0.00	302.60	372.00		
35	56565	ארדינסט קומה 15	23044315 - 2	1,155.60	0.00	4,326.80	5,482.40	18.42	
			סה"כ צריכה	1,155.60	0.00	4,326.80	5,482.40		
36	56536	ארדינסט קומה 15 חיוני ממ"ק	23044838 - 2	87.60	0.00	342.75	430.35	5.02	
			סה"כ צריכה	87.60	0.00	342.75	430.35		
37	56553	ארדינסט- המבורגר קומה 17	23044841 - 2	2,492.80	0.00	9,373.20	11,866.00	28.48	
			סה"כ צריכה	2,492.80	0.00	9,373.20	11,866.00		
38	56540	בואינג	23044843 - 2	196.00	0.00	1,349.20	1,545.20	6.93	
			סה"כ צריכה	196.00	0.00	1,349.20	1,545.20		
39	56554	בואינג חיוני	23044841 - 3	38.85	0.00	270.10	308.95	1.22	
			סה"כ צריכה	38.85	0.00	270.10	308.95		
40	56592	בי אן פי פארבס הבנק הצרפתי קומה 5	13170753 - 12	64.60	0.00	1,011.70	1,076.30	7.46	
			סה"כ צריכה	64.60	0.00	1,011.70	1,076.30		
41	56551	ביוניק קומה 8	23044846 - 4	1,658.00	0.00	7,470.00	9,128.00	19.98	
			סה"כ צריכה	1,658.00	0.00	7,470.00	9,128.00		
42	56587	ביוניק קומה 8 חיוני ממ"ק	23044839 - 4	58.60	0.00	259.05	317.65	0.51	
			סה"כ צריכה	58.60	0.00	259.05	317.65		
43	56575	ביוניק קומה 9	23044835 - 4	956.80	0.00	2,697.60	3,654.40	266.07	
			סה"כ צריכה	956.80	0.00	2,697.60	3,654.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	56586	ביוניק קומה 9 חינוי ממ"ק	23044839 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	49436	ברוך י. מנוח קומה L	13170753 - 5	155.10	0.00	1,370.10	1,525.20	7.88	
			סה"כ צריכה	155.10	0.00	1,370.10	1,525.20		
46	56546	גולדמן סאקס קומה 16	23044845 - 1	799.80	0.00	2,959.80	3,759.60	11.99	
			סה"כ צריכה	799.80	0.00	2,959.80	3,759.60		
47	56569	גורן קפיטל	23044834 - 2	488.00	0.00	2,253.80	2,741.80	11.18	
			סה"כ צריכה	488.00	0.00	2,253.80	2,741.80		
48	56585	גיל הירשמן חיוני ממ"ק	23044839 - 2	2.30	0.00	6.70	9.00	0.38	
			סה"כ צריכה	2.30	0.00	6.70	9.00		
49	56541	גיל הירשמן קומה 10	23044843 - 4	297.60	0.00	1,627.40	1,925.00	6.70	
			סה"כ צריכה	297.60	0.00	1,627.40	1,925.00		
50	56557	גלעד ושות' קומה 5	23044842 - 2	342.40	0.00	1,701.20	2,043.60	7.70	
			סה"כ צריכה	342.40	0.00	1,701.20	2,043.60		
51	49442	הילה גרסטל קומה 5	13170753 - 13	204.60	0.00	1,347.50	1,552.10	10.006	
			סה"כ צריכה	204.60	0.00	1,347.50	1,552.10		
52	50823	חדר בזק	22009742 - 3	140.55	0.00	591.05	731.60	2.78	
			סה"כ צריכה	140.55	0.00	591.05	731.60		
53	56581	טולצ'נסקי קומה 12	23044313 - 1	1,805.60	0.00	9,148.00	10,953.60	29.12	
			סה"כ צריכה	1,805.60	0.00	9,148.00	10,953.60		
54	56584	טולצ'נסקי קומה 12 חיוני ממ"ק	23044839 - 1	86.80	0.00	418.95	505.75	2.88	
			סה"כ צריכה	86.80	0.00	418.95	505.75		
55	56542	טנא	23044844 - 1	384.80	0.00	1,306.40	1,691.20	9.90	
			סה"כ צריכה	384.80	0.00	1,306.40	1,691.20		
56	49435	יוניטד טכנולוגיס	13170753 - 4	16.50	0.00	387.60	404.10	3.46	
			סה"כ צריכה	16.50	0.00	387.60	404.10		
57	56561	ישפרו קומה 23	23044311 - 4	265.20	0.00	1,423.20	1,688.40	5.49	
			סה"כ צריכה	265.20	0.00	1,423.20	1,688.40		
58	49439	כריסטיס ישראל	13170753 - 8	61.00	0.00	763.90	824.90	5.40	
			סה"כ צריכה	61.00	0.00	763.90	824.90		
59	56580	לואו ספיס קומה 6	23044836 - 4	819.20	0.00	4,125.60	4,944.80	13.84	
			סה"כ צריכה	819.20	0.00	4,125.60	4,944.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
60	56589	לואו ספייס קומה 6 חיוני ממ"ק	23044840 - 2	38.45	0.00	119.50	157.95	0.60	
		סה"כ צריכה		38.45	0.00	119.50	157.95		
61	56543	לואו ספייס קומה 7	23044844 - 2	1,248.80	0.00	5,868.40	7,117.20	27.16	
		סה"כ צריכה		1,248.80	0.00	5,868.40	7,117.20		
62	56588	לואו ספייס קומה 7 חיוני ממ"ק	23044840 - 1	37.50	0.00	158.85	196.35	2.56	
		סה"כ צריכה		37.50	0.00	158.85	196.35		
63	56579	לוצאטו	23044836 - 3	173.40	0.00	962.50	1,135.90	5.56	
		סה"כ צריכה		173.40	0.00	962.50	1,135.90		
64	49434	לוקהיד מרטין קומה 04	13170753 - 1	120.75	0.00	957.90	1,078.65	6.13	
		סה"כ צריכה		120.95	0.00	1,038.30	1,159.25	0.98	
65	56604	לוקהיד מרטין קומה 24	23044847 - 2	194.10	0.00	1,083.70	1,277.80	7.42	
		סה"כ צריכה		194.10	0.00	1,083.70	1,277.80		
66	49438	לוקהיד מרטין קומה L	13170753 - 7	484.50	0.00	2,239.65	2,724.15	7.19	
		סה"כ צריכה		484.50	0.00	2,239.65	2,724.15		
67	56571	מגדל קומה 18 צד דרום מערב פנוי	23044834 - 4	8.20	0.00	21.20	29.40	0.34	
		סה"כ צריכה		8.20	0.00	21.20	29.40		
68	56591	מגדל קומה 5 - א. זוהר לשעבר	13170753 - 9	0.00	0.00	0.60	0.60	0.70	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.60	0.60		
69	56602	מסעדה TOTO	18170720 - 3	378.40	0.00	2,718.30	3,096.70	23.70	
		סה"כ צריכה		20,272.80	0.00	54,412.80	74,685.60	225.36	
		סה"כ צריכה		20,651.20	0.00	57,131.10	77,782.30		
70	56594	מסעדה קונדטוריה טוטו 1-	18170720 - 1	459.40	0.00	3,919.80	4,379.20	33.27	
		סה"כ צריכה		459.40	0.00	3,919.80	4,379.20		
71	57882	מערכת אויר צח מא חריג 23044835-1	23044835 - 1	256.90	0.00	1,977.53	2,234.43	30.57	
		סה"כ צריכה		256.90	0.00	1,977.53	2,234.43		
72	57880	מערכת אויר צח שעות רגילות 23044835-1	23044835 - 1	660.60	0.00	5,085.07	5,745.67	30.57	
		סה"כ צריכה		660.60	0.00	5,085.07	5,745.67		
73	50820	ניר כהן לשם קומה 11	19093433 - 4	561.60	0.00	2,539.00	3,100.60	14.25	
		סה"כ צריכה		561.60	0.00	2,539.00	3,100.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
74	56550	נכסי אריאל חניון מגדל המוזיאון	23044846 - 3	7,711.20	0.00	42,177.60	49,888.80	144.96	
			סה"כ צריכה	7,711.20	0.00	42,177.60	49,888.80		
75	50822	סאלוס קומה 4	22009742 - 2	612.60	0.00	5,709.60	6,322.20	393.35	
			סה"כ צריכה	612.60	0.00	5,709.60	6,322.20		
76	56582	סטלו סטוריוז קומה 22	23044314 - 1	359.00	0.00	1,800.00	2,159.00	7.62	
			סה"כ צריכה	359.00	0.00	1,800.00	2,159.00		
77	39251	סלולארי	19093433 - 1	1,020.00	0.00	4,483.60	5,503.60	7.86	
			סה"כ צריכה	1,020.00	0.00	4,483.60	5,503.60		
78	56568	עופר דורון ושות' קומה 9	23044834 - 1	291.60	0.00	1,236.20	1,527.80	7.60	
			סה"כ צריכה	291.60	0.00	1,236.20	1,527.80		
79	57885	פרתם נכסים ק. 23	22345279 - 1	97.30	0.00	504.30	601.60	2.05	
			סה"כ צריכה	97.30	0.00	504.30	601.60		
80	57883	צילר 1 מעגל 1 מא חריג 23044845-2	23044845 - 2	890.88	0.00	6,762.53	7,653.41	272.98	
			סה"כ צריכה	890.88	0.00	6,762.53	7,653.41		
81	57884	צילר 1 מעגל 1 מא שעות רגילות 23044845-2	23044845 - 2	4,677.12	0.00	35,503.27	40,180.39	272.98	
			סה"כ צריכה	4,677.12	0.00	35,503.27	40,180.39		
82	56634	צילר 2 מעגל 1 מא חריג 23044835-2	23044835 - 2	398.40	0.00	3,419.40	3,817.80		
			סה"כ צריכה	398.40	0.00	3,419.40	3,817.80		
83	56635	צילר 2 מעגל 1 מא שעות רגילות 23044835-2	23044835 - 2	876.00	0.00	4,046.40	4,922.40		
			סה"כ צריכה	876.00	0.00	4,046.40	4,922.40		
84	56915	צילר 2 מעגל 2 מא חריג 23044835-3	23044835 - 3	2,304.96	0.00	15,654.58	17,959.54	285.21	
			סה"כ צריכה	2,304.96	0.00	15,654.58	17,959.54		
85	56916	צילר 2 מעגל 2 מא שעות רגילות 23044835-3	23044835 - 3	5,927.04	0.00	40,254.62	46,181.66	285.21	
			סה"כ צריכה	5,927.04	0.00	40,254.62	46,181.66		
86	50818	קרדיט סויס קומה 10	19093433 - 2	196.00	0.00	1,185.00	1,381.00	9.33	
			סה"כ צריכה	196.00	0.00	1,185.00	1,381.00		
87	56530	רני רהב	23044847 - 1	777.20	0.00	5,048.40	5,825.60	24.92	
			סה"כ צריכה	777.20	0.00	5,048.40	5,825.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
88	56532	רני רהב קומה 24 חיוני ממ"ק	23044837 - 2	12.00	0.00	82.40	94.40	0.54	
		סה"כ צריכה		12.00	0.00	82.40	94.40		
89	56545	שגרירות דנמרק	23044844 - 4	245.00	0.00	1,499.40	1,744.40	9.25	
		סה"כ צריכה		245.00	0.00	1,499.40	1,744.40		
90	56560	שגרירות יפן קומה 19	23044311 - 3	553.20	0.00	4,024.00	4,577.20	18.26	
		סה"כ צריכה		553.20	0.00	4,024.00	4,577.20		
91	56567	שגרירות יפן קומה 20	23044315 - 4	1,148.80	0.00	5,422.40	6,571.20	20.30	
		סה"כ צריכה		1,148.80	0.00	5,422.40	6,571.20		
92	57886	שובל FLOW ק. 18 (F6)	22345291 - 1	1.70	0.00	7.60	9.30	0.80	
		סה"כ צריכה		1.70	0.00	7.60	9.30		
93	49437	שובל ניהול והשקעות - שגב	13170753 - 6	8.10	0.00	155.70	163.80	3.30	
		סה"כ צריכה		8.10	0.00	155.70	163.80		
94	56583	שרגא בירן קומה 21	23044314 - 2	956.00	0.00	3,764.00	4,720.00	18.22	
		סה"כ צריכה		956.00	0.00	3,764.00	4,720.00		
95	56535	שרגא בירן קומה 21 חיוני ממ"ק	23044838 - 1	82.55	0.00	335.10	417.65	3.04	
		סה"כ צריכה		82.55	0.00	335.10	417.65		
96	56601	שרגא בירן שירותים משפטיים קומה 23	22344814 - 1	72.80	0.00	457.50	530.30	11.37	
		סה"כ צריכה		72.80	0.00	457.50	530.30		
97	56562	תנופורט קומה 23	23044312 - 1	463.60	0.00	2,113.20	2,576.80	14.12	
		סה"כ צריכה		463.60	0.00	2,113.20	2,576.80		
98	56533	תנופורט קומה 23 חיוני	23044837 - 3	20.00	0.00	63.35	83.35	1.86	
		סה"כ צריכה		20.00	0.00	63.35	83.35		
		סה"כ צריכה		142,611.44	0.00	757,215.66	899,827.10		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					899,827.10		
		הפרש באחוזים							





- פסגה (Kwh 142,611.44)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפיל (Kwh 757,215.66)

