



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה אורשר ירוחם 200

תקופת דוח: (31/07/24 - 12/07/24)

תאריך הפקה: 26/08/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	58247	אורשר ירוחם מבנה 200 (ייבוא)	23000237 - 1	736.00	0.00	17,886.00	18,622.00	3,804.92	
			23000237 - 2	1,389.60	0.00	55,466.40	56,856.00	411.58	
			23000237 - 3	694.80	0.00	34,339.20	35,034.00	200.54	
			סה"כ צריכה	2,820.40	0.00	107,691.60	110,512.00		
2	58247	אורשר ירוחם מבנה 200 (ייצוא)	23000237 - 1	1,912.00	0.00	89,526.00	91,438.00	3,804.92	
			23000237 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	411.58	
			23000237 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	200.54	
			סה"כ צריכה	1,912.00	0.00	89,526.00	91,438.00		
3	58166	ראשי אורשר לוח אזור אחסנה (ייבוא)	22345268 - 1	9,192.30	0.00	29,979.20	39,171.50	10,174,464.00	
			סה"כ צריכה	9,192.30	0.00	29,979.20	39,171.50		
4	58166	ראשי אורשר לוח אזור אחסנה (ייצוא)	22345268 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174,464.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,924.70	0.00	227,196.80	241,121.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				241,121.50		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 13,924.70)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 227,196.80)

