



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (01/08/24 - 31/08/24)

תאריך הפקה: 01/09/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	לוח מ"א* (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	164.00	0.00	1,132.80	1,296.80	8.07	
			סה"כ צריכה	164.00	0.00	1,132.80	1,296.80		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	4,250.40	0.00	27,672.00	31,922.40	172.87	
			סה"כ צריכה	4,250.40	0.00	27,672.00	31,922.40		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	560.40	0.00	3,980.40	4,540.80	127.73	
			סה"כ צריכה	560.40	0.00	3,980.40	4,540.80		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	101.89	0.00	499.31	601.20	2.72	
			22009804 - 2	0.97	0.00	4.39	5.36	1.33	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	6.11	6.11	6.79	
			22009805 - 1	31.82	0.00	131.13	162.95	5.12	
			22009805 - 2	99.87	0.00	502.13	602.00	19.05	
			22009805 - 3	104.58	0.00	498.98	603.56	3.29	
			22009805 - 4	252.73	0.00	1,281.38	1,534.11	6.47	
			22009810 - 1	47.93	0.00	345.16	393.09	6.09	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.11	0.11	0.17	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
			28029790 - 1	178.58	0.00	981.27	1,159.85		
			סה"כ צריכה	818.37	0.00	4,249.97	5,068.34		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	1,138.40	0.00	6,903.20	8,041.60	26.42	
			סה"כ צריכה	1,138.40	0.00	6,903.20	8,041.60		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	25.47	0.00	124.83	150.30	2.72	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.53	1.53	6.79	
			22009805 - 3	26.15	0.00	124.75	150.89	3.29	
			22009805 - 4	63.18	0.00	320.35	383.53	6.47	
			22009810 - 1	11.98	0.00	86.29	98.27	6.09	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.17	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		289.96	245.32	0.00	44.65	28029790 - 1			
		1,074.51	903.08	0.00	171.43	סה"כ צריכה			
	1.89	1,058.70	875.90	0.00	182.80	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.26	15.28	12.61	0.00	2.68	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.72	150.30	124.83	0.00	25.47	22009804 - 1			
	1.33	10.72	8.79	0.00	1.94	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	6.79	1.53	1.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.12	326.04	262.37	0.00	63.67	22009805 - 1			
	19.05	1,204.82	1,004.94	0.00	199.88	22009805 - 2			
	3.29	150.89	124.75	0.00	26.15	22009805 - 3			
	6.47	383.53	320.35	0.00	63.18	22009805 - 4			
	3.00	243.60	199.60	0.00	44.00	22009808 - 1			
	6.09	98.27	86.29	0.00	11.98	22009810 - 1			
	0.17	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		289.96	245.32	0.00	44.65	28029790 - 1			
		3,933.67	3,267.29	0.00	666.39	סה"כ צריכה			
	1.89	-176.45	-145.98	0.00	-30.47	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.22	-112.36	-93.22	0.00	-19.13	22009802 - 2			
	1.40	-140.97	-116.99	0.00	-23.97	22009802 - 3			
	0.30	-12.10	-10.06	0.00	-2.04	22009802 - 4			
	3.98	-175.79	-146.27	0.00	-29.52	22009803 - 1			
	0.26	-15.28	-12.61	0.00	-2.67	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.63	857.40	699.70	0.00	157.70	22009803 - 4			
		224.45	174.56	0.00	49.89	סה"כ צריכה			
	1.22	674.15	559.35	0.00	114.80	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.26	15.28	12.61	0.00	2.68	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.72	150.30	124.83	0.00	25.47	22009804 - 1			
	1.33	11.70	9.58	0.00	2.11	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	6.79	1.53	1.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.12	355.68	286.22	0.00	69.46	22009805 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	218.00	0.00	1,096.05	1,314.05	19.05	
			22009805 - 3	26.15	0.00	124.75	150.89	3.29	
			22009805 - 4	63.18	0.00	320.35	383.53	6.47	
			22009808 - 2	130.20	0.00	725.20	855.40	3.15	
			22009810 - 1	11.98	0.00	86.29	98.27	6.09	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.17	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
			28029790 - 1	44.65	0.00	245.32	289.96		
			סה"כ צריכה	708.67	0.00	3,592.10	4,300.77		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-30.47	0.00	-145.98	-176.45	1.89	
			22009802 - 2	-19.13	0.00	-93.22	-112.36	1.22	
			22009802 - 3	-23.97	0.00	-116.99	-140.97	1.40	
			22009802 - 4	-2.04	0.00	-10.06	-12.10	0.30	
			22009803 - 1	-29.52	0.00	-146.27	-175.79	3.98	
			22009803 - 2	-2.67	0.00	-12.61	-15.28	0.26	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	157.70	0.00	699.70	857.40	9.63	
			סה"כ צריכה	49.89	0.00	174.56	224.45		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	143.85	0.00	701.95	845.80	1.40	
			22009803 - 2	2.68	0.00	12.61	15.28	0.26	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	25.47	0.00	124.83	150.30	2.72	
			22009804 - 2	1.41	0.00	6.39	7.80	1.33	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.53	1.53	6.79	
			22009805 - 1	46.30	0.00	190.82	237.12	5.12	
			22009805 - 2	145.38	0.00	730.93	876.31	19.05	
			22009805 - 3	26.15	0.00	124.75	150.89	3.29	
			22009805 - 4	63.18	0.00	320.35	383.53	6.47	
			22009808 - 3	107.40	0.00	2,332.40	2,439.80	30.90	
			22009810 - 1	11.98	0.00	86.29	98.27	6.09	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.17	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
			28029790 - 1	44.65	0.00	245.32	289.96		
			סה"כ צריכה	618.44	0.00	4,878.17	5,496.62		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-30.47	0.00	-145.98	-176.45	1.89	
			22009802 - 2	-19.13	0.00	-93.22	-112.36	1.22	




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.40	-140.97	-116.99	0.00	-23.97	22009802 - 3			
	0.30	-12.10	-10.06	0.00	-2.04	22009802 - 4			
	3.98	-175.79	-146.27	0.00	-29.52	22009803 - 1			
	0.26	-15.28	-12.61	0.00	-2.67	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.63	857.40	699.70	0.00	157.70	22009803 - 4			
		224.45	174.56	0.00	49.89	סה"כ צריכה			
	0.30	72.60	60.35	0.00	12.25	22009802 - 4	קומה 08	51085	14
	0.26	15.28	12.61	0.00	2.67	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.72	150.30	124.83	0.00	25.47	22009804 - 1			
	1.33	10.23	8.39	0.00	1.85	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	6.79	1.53	1.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.12	311.22	250.45	0.00	60.77	22009805 - 1			
	19.05	1,149.79	959.04	0.00	190.75	22009805 - 2			
	3.29	150.89	124.75	0.00	26.15	22009805 - 3			
	6.47	383.53	320.35	0.00	63.18	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009809 - 2			
	6.09	98.27	86.29	0.00	11.98	22009810 - 1			
	0.17	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		289.96	245.32	0.00	44.65	28029790 - 1			
		2,633.64	2,193.91	0.00	439.72	סה"כ צריכה			
	1.89	-176.45	-145.98	0.00	-30.47	22009802 - 1	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	50648	15
	1.22	-112.36	-93.22	0.00	-19.13	22009802 - 2			
	1.40	-140.97	-116.99	0.00	-23.97	22009802 - 3			
	0.30	-12.10	-10.06	0.00	-2.04	22009802 - 4			
	3.98	-175.79	-146.27	0.00	-29.52	22009803 - 1			
	0.26	-15.28	-12.61	0.00	-2.67	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.63	857.40	699.70	0.00	157.70	22009803 - 4			
		224.45	174.56	0.00	49.89	סה"כ צריכה			
	1.89	-176.45	-145.98	0.00	-30.47	22009802 - 1	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	50649	16
	1.22	-112.36	-93.22	0.00	-19.13	22009802 - 2			
	1.40	-140.97	-116.99	0.00	-23.97	22009802 - 3			
	0.30	-12.10	-10.06	0.00	-2.04	22009802 - 4			

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.98	-175.79	-146.27	0.00	-29.52	22009803 - 1			
	0.26	-15.28	-12.61	0.00	-2.67	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.63	857.40	699.70	0.00	157.70	22009803 - 4			
		224.45	174.56	0.00	49.89	סה"כ צריכה			
	3.98	1,054.75	877.65	0.00	177.10	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.26	15.28	12.61	0.00	2.68	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.72	150.30	124.83	0.00	25.47	22009804 - 1			
	1.33	14.62	11.98	0.00	2.64	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	6.79	1.53	1.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.12	444.60	357.78	0.00	86.82	22009805 - 1			
	19.05	1,642.56	1,370.06	0.00	272.50	22009805 - 2			
	3.29	150.89	124.75	0.00	26.15	22009805 - 3			
	6.47	383.53	320.35	0.00	63.18	22009805 - 4			
	6.47	1,241.60	990.60	0.00	251.00	22009806 - 3			
	6.09	98.27	86.29	0.00	11.98	22009810 - 1			
	0.17	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		289.96	245.32	0.00	44.65	28029790 - 1			
		5,487.92	4,523.76	0.00	964.16	סה"כ צריכה			
	0.26	15.28	12.61	0.00	2.68	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.72	150.30	124.83	0.00	25.47	22009804 - 1			
	1.33	12.67	10.38	0.00	2.29	22009804 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009804 - 3			
	6.79	1.53	1.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.12	385.32	310.08	0.00	75.24	22009805 - 1			
	19.05	1,423.28	1,187.16	0.00	236.12	22009805 - 2			
	3.29	150.89	124.75	0.00	26.15	22009805 - 3			
	6.47	383.53	320.35	0.00	63.18	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	6.09	98.27	86.29	0.00	11.98	22009810 - 1			
	0.17	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		289.96	245.32	0.00	44.65	28029790 - 1			
		2,911.06	2,423.31	0.00	487.76	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-30.47	0.00	-145.98	-176.45	1.89	
			22009802 - 2	-19.13	0.00	-93.22	-112.36	1.22	
			22009802 - 3	-23.97	0.00	-116.99	-140.97	1.40	
			22009802 - 4	-2.04	0.00	-10.06	-12.10	0.30	
			22009803 - 1	-29.52	0.00	-146.27	-175.79	3.98	
			22009803 - 2	-2.67	0.00	-12.61	-15.28	0.26	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	157.70	0.00	699.70	857.40	9.63	
			סה"כ צריכה	49.89	0.00	174.56	224.45		
			סה"כ צריכה	11,287.49	0.00	66,767.34	78,054.83		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				78,054.83		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 11,287.49)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 66,767.34)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-182.80	0.00	-875.90	-1,058.70	1.89	
			22009802 - 2	-114.80	0.00	-559.35	-674.15	1.22	
			22009802 - 3	-143.85	0.00	-701.95	-845.80	1.40	
			22009802 - 4	-12.25	0.00	-60.35	-72.60	0.30	
			22009803 - 1	-177.10	0.00	-877.65	-1,054.75	3.98	
			22009803 - 2	-16.05	0.00	-75.65	-91.70	0.26	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	946.20	0.00	4,198.20	5,144.40	9.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	299.35	0.00	1,047.35	1,346.70		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.30	0.30	0.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	280.20	0.00	1,373.10	1,653.30	2.72	
			סה"כ צריכה	280.20	0.00	1,373.10	1,653.30		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	434.10	0.00	1,788.90	2,223.00	5.12	
			סה"כ צריכה	434.10	0.00	1,788.90	2,223.00		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	95.38	0.00	479.52	574.90	19.05	
			סה"כ צריכה	95.38	0.00	479.52	574.90		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	131.80	0.00	949.20	1,081.00	6.09	
			סה"כ צריכה	131.80	0.00	949.20	1,081.00		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	13.20	0.00	59.90	73.10	1.33	
			סה"כ צריכה	13.20	0.00	59.90	73.10		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	16.80	16.80	6.79	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	16.80	16.80		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	129.42	0.00	617.49	746.91	3.29	
			סה"כ צריכה	129.42	0.00	617.49	746.91		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	312.75	0.00	1,585.71	1,898.46	6.47	
			סה"כ צריכה	312.75	0.00	1,585.71	1,898.46		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	491.10	0.00	2,698.50	3,189.60		
			סה"כ צריכה	491.10	0.00	2,698.50	3,189.60		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	225.14	39,905.00	34,811.25	0.00	5,093.75	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		39,905.00	34,811.25	0.00	5,093.75	סה"כ צריכה			
	22.24	9,587.50	7,888.75	0.00	1,698.75	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		9,587.50	7,888.75	0.00	1,698.75	סה"כ צריכה			

