



**דוח קוט"ש**

עבור: קיו.אל.סי פיילוט


דוח מסכם עבור: שפיר יוקנעם

תקופת דוח: (31/07/24 - 02/07/24)

תאריך הפקה: 03/09/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
							ATS	58188	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	מיזוג אוויר מצילר			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093314 - 3	ארד	58187	2
	108.73	5,352.85	4,346.48	0.00	1,006.37	23071303 - 2			
		40,315.80	33,363.39	0.00	6,952.41	מיזוג אוויר מצילר			
		45,668.65	37,709.87	0.00	7,958.78	סה"כ צריכה			
							הליום	58190	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
							טי איי מטאל חדש	58193	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	מיזוג אוויר מצילר			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	1.50	124.08	107.10	0.00	16.98	19093314 - 1	טי איי מטאל ישן	58192	5
		124.08	107.10	0.00	16.98	סה"כ צריכה			
							פינקל	58189	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
							ציבורי קומה 1	58202	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	94.77	41,326.24	34,267.44	0.00	7,058.80	23071303 - 1	צלרים	58167	8
		41,326.24	34,267.44	0.00	7,058.80	סה"כ צריכה			
	1.79	133.18	117.78	0.00	15.40	19093314 - 2	קוגניט	58191	9
		1,010.44	904.05	0.00	106.39	מיזוג אוויר מצילר			
		1,143.62	1,021.83	0.00	121.79	סה"כ צריכה			
		88,262.59	73,106.24	0.00	15,156.35	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		88,262.59				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 15,156.35)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפול (Kwh 73,106.24)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	58304	ציבורי להעמסה (שנאי ראשי)	19093314 - 1	-16.98	0.00	-107.10	-124.08	1.50	
			19093314 - 2	-15.40	0.00	-117.78	-133.18	1.79	
			23071303 - 1	-7,058.80	0.00	-34,267.44	-41,326.24	94.77	
			23071303 - 2	-1,006.37	0.00	-4,346.48	-5,352.85	108.73	
			סה"כ צריכה	-8,097.55	0.00	-38,838.80	-46,936.35		
2	58201	ראשי קומה 1		0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

