



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/08/24 - 01/08/24)

תאריך הפקה: 05/09/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		93,046.00	77,519.50	0.00	15,526.50	13127926 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		93,046.00	77,519.50	0.00	15,526.50	סה"כ צריכה			
	414.40	168,590.50	138,487.50	0.00	30,103.00	22344634 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		168,590.50	138,487.50	0.00	30,103.00	סה"כ צריכה			
		261,636.50	216,007.00	0.00	45,629.50	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		261,636.50				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (45,629.50 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (216,007.00 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	8,264.10	6,791.80	0.00	1,472.30	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		8,264.10	6,791.80	0.00	1,472.30	סה"כ צריכה			
	43.35	27,682.80	15,133.04	6,263.39	6,286.37	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		27,682.80	15,133.04	6,263.39	6,286.37	סה"כ צריכה			
		93,046.00	77,519.50	0.00	15,526.50	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
	414.40	168,590.50	138,487.50	0.00	30,103.00	22344634 - 1			
		261,636.50	216,007.00	0.00	45,629.50	סה"כ צריכה			

