



**דוח קוט"ש**

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון

תקופת דוח: (31/08/24 - 01/08/24)

תאריך הפקה: 05/09/24

מס' מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.58	6,334.95	5,346.29	0.00	988.66	81011744 - 7	*לחלוקה - בניין א מ"א ק.קרקע	21415	1
	39.65	1,171.59	956.94	0.00	214.65	81011772 - 2			
	15.04	2,800.13	2,279.32	0.00	520.81	81011772 - 5			
		10,306.68	8,582.55	0.00	1,724.12	סה"כ צריכה			
	131.34	23,492.40	20,589.20	0.00	2,903.20	15114167 - 3	*לחלוקה - בניין ב מ"א ב.חינוי	21626	2
	83.00	9,072.80	7,244.00	0.00	1,828.80	15114167 - 4			
	20.60	10,249.40	8,283.60	0.00	1,965.80	15114167 - 5			
		42,814.60	36,116.80	0.00	6,697.80	סה"כ צריכה			
	81.18	30,320.80	25,281.60	0.00	5,039.20	21055409 - 1	*לחלוקה - בניין ג מ"א ב.חינוי (משרדים)	30220	3
	51.63	6,189.60	5,516.40	0.00	673.20	21055409 - 2			
	65.03	8,087.20	7,186.80	0.00	900.40	21055409 - 3			
	109.01	19,592.80	18,000.40	0.00	1,592.40	21055409 - 4			
	111.76	10,827.60	10,084.40	0.00	743.20	21055410 - 1			
	262.14	13,353.20	10,533.60	0.00	2,819.60	22026857 - 3			
	73.99	19,474.40	14,628.40	0.00	4,846.00	22026857 - 4			
	100.87	28,043.60	23,683.20	0.00	4,360.40	23000164 - 1			
	74.04	43,107.20	35,991.60	0.00	7,115.60	23000164 - 2			
		178,996.40	150,906.40	0.00	28,090.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81016953 - 1	*לחלוקה - בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 25%	53369	4
	18.60	1,838.50	1,496.98	0.00	341.52	81017095 - 2			
	65.40	3,407.10	2,772.15	0.00	634.95	81017095 - 3			
	90.60	3,521.55	2,936.25	0.00	585.30	81017095 - 4			
	64.40	2,061.10	1,677.60	0.00	383.50	81017113 - 3			
	12.40	839.48	710.17	0.00	129.30	81017113 - 4			
		11,667.73	9,593.15	0.00	2,074.58	סה"כ צריכה			
	0.40	434.00	365.20	0.00	68.80	81016953 - 2	*לחלוקה - בניין ד מ"א משרדים	53361	5
	0.60	1,292.40	1,216.20	0.00	76.20	81016953 - 3			
	249.60	50,414.00	39,176.40	0.00	11,237.60	81017143 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022271 - 1	1,562.60	0.00	8,626.20	10,188.80	35.00	
			81022271 - 2	21.20	0.00	2,949.20	2,970.40	34.00	
			81022271 - 3	2,255.20	0.00	28,837.20	31,092.40	230.40	
			סה"כ צריכה	15,221.60	0.00	81,170.40	96,392.00		
6	21562	*לחלוקה - בניין ה משרדים מ"א ב.חיוני	14154690 - 1	0.00	0.00	10,871.40	10,871.40	181.21	
			14154690 - 2	1,454.00	0.00	16,482.40	17,936.40	63.59	
			14154690 - 3	0.00	0.00	7,731.20	7,731.20	116.69	
			14154692 - 10	0.00	0.00	388.00	388.00	51.50	
			18235007 - 11	5,649.00	0.00	54,679.20	60,328.20	237.24	
			18235007 - 12	405.00	0.00	44,236.80	44,641.80	221.46	
			סה"כ צריכה	7,508.00	0.00	134,389.00	141,897.00		
7	53869	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 100%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	1,366.10	0.00	5,987.90	7,354.00	18.60	
			81017095 - 3	2,539.80	0.00	11,088.60	13,628.40	65.40	
			81017095 - 4	2,341.20	0.00	11,745.00	14,086.20	90.60	
			81017113 - 3	1,534.00	0.00	6,710.40	8,244.40	64.40	
			81017113 - 4	517.20	0.00	2,840.70	3,357.90	12.40	
			סה"כ צריכה	8,298.30	0.00	38,372.60	46,670.90		
8	20632	שנאי בניין B	15114167 - 14	10,585.60	0.00	58,310.40	68,896.00	209.18	
			סה"כ צריכה	10,585.60	0.00	58,310.40	68,896.00		
9	20875	שנאי מס' 1 בניין "א"	81011744 - 8	34,787.74	0.00	180,633.98	215,421.73	580.10	
			סה"כ צריכה	34,787.74	0.00	180,633.98	215,421.73		
10	44791	שנאי ראשי T1 ב.חיוני חדש	18235007 - 15	15,799.40	0.00	151,257.80	167,057.20	5.45	
			סה"כ צריכה	15,799.40	0.00	151,257.80	167,057.20		
11	20559	שנאי ראשי T2 ב.חיוני	14154690 - 15	13,948.30	0.00	104,235.40	118,183.70	5.12	
			סה"כ צריכה	13,948.30	0.00	104,235.40	118,183.70		
12	20472	שנאי ראשי T3 ב.חיוני	14154684 - 15	17,941.20	0.00	91,147.20	109,088.40	48.73	
			סה"כ צריכה	17,941.20	0.00	91,147.20	109,088.40		
13	53350	שנאי ראשי מס 1 (QT1) בניין ג	23000164 - 4	30,765.00	0.00	155,580.00	186,345.00	363.20	
			סה"כ צריכה	30,765.00	0.00	155,580.00	186,345.00		
14	20918	שנאי ראשי מס 1 בניין ד	81017095 - 8	35,865.60	0.00	156,211.20	192,076.80	435.20	
			סה"כ צריכה	35,865.60	0.00	156,211.20	192,076.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	53348	שנאי ראשי מס 2 בניין ג (QT2)	23000222 - 4	14,735.00	0.00	92,520.00	107,255.00	432.15	
		סה"כ צריכה		14,735.00	0.00	92,520.00	107,255.00		
16	21354	שנאי ראשי מס 3 בניין ג (QT3)	22026890 - 1	40,035.00	0.00	179,640.00	219,675.00	456.30	
		סה"כ צריכה		40,035.00	0.00	179,640.00	219,675.00		
17	20907	שנאי ראשי מס 3 ב.ח בניין ד	81016953 - 4	29,601.28	0.00	142,773.76	172,375.04	320.00	
		סה"כ צריכה		29,601.28	0.00	142,773.76	172,375.04		
18	20958	שנאי ראשי מס' 2 בניין "ד"	81017154 - 5	12,711.19	0.00	90,658.59	103,369.78	462.03	
		סה"כ צריכה		12,711.19	0.00	90,658.59	103,369.78		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53331	אמדוקס לוח UPS1	15140054 - 1	111.20	0.00	573.70	684.90		
		סה"כ צריכה		111.20	0.00	573.70	684.90		
2	53332	אמדוקס לוח UPS2	15091157 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
3	53333	אמדוקס לוח ראשי	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50765	בניין א טיפה	81011804 - 7	155.48	0.00	749.37	904.85	1.26	
			81017140 - 6	150.60	0.00	827.42	978.02	9.99	
			81017140 - 7	944.69	0.00	5,043.33	5,988.02	22.91	
		סה"כ צריכה		1,250.78	0.00	6,620.11	7,870.89		
5	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	173.16	0.00	825.88	999.03	2.98	
			81011804 - 2	581.17	0.00	2,622.31	3,203.48	7.11	
		סה"כ צריכה		754.33	0.00	3,448.18	4,202.51		
6	21506	בניין א לוחות חשמל ק.קרקע וחניון	81010204 - 5	1,583.63	0.00	9,064.26	10,647.89	31.73	
			81010204 - 6	1,795.67	0.00	8,288.52	10,084.19	24.50	
			81011746 - 1	1,210.83	0.00	5,948.47	7,159.30	9.93	
			81011840 - 1	1,307.20	0.00	6,169.47	7,476.68	16.98	
			81011840 - 5	-27.14	0.00	-132.26	-159.40	0.23	
		סה"כ צריכה		5,870.20	0.00	29,338.46	35,208.66		
7	53334	בניין א מ"א גג עליון	81010204 - 7	61.84	0.00	298.17	360.01	0.53	
			81011744 - 1	5,235.67	0.00	28,817.58	34,053.25	116.48	
			81011744 - 2	5,306.58	0.00	28,553.82	33,860.40	99.58	
			81011744 - 3	1,154.28	0.00	11,922.61	13,076.89	99.46	
			81011744 - 5	2,352.08	0.00	11,684.68	14,036.77	27.87	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14,110.46	0.00	81,276.86	95,387.32		
8	20890	בניין א מ"א ה. תקשורת גג עליון (חינוי - Q111)	81011804 - 1	1,233.24	0.00	6,326.75	7,559.99	24.27	
			סה"כ צריכה	1,233.24	0.00	6,326.75	7,559.99		
9	20941	בניין א מחסן טוגה ק.	81017140 - 3	97.49	0.00	496.94	594.43	3.53	
			בניין א מ"א ק.קרקע	1,724.12	0.00	8,582.55	10,306.68		
			סה"כ צריכה	1,821.61	0.00	9,079.49	10,901.10		
10	20902	בניין א משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	27.14	0.00	132.26	159.40	0.23	
			סה"כ צריכה	27.14	0.00	132.26	159.40		
11	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	579.67	0.00	2,614.52	3,194.20	7.09	
			81011772 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.001	0.001	0.004	
			81011804 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 8	342.74	0.00	1,164.28	1,507.01	4.38	
			81011840 - 6	114.09	0.00	530.52	644.61	0.98	
			סה"כ צריכה	1,036.50	0.00	4,309.32	5,345.82		
12	53335	בניין א קומה 01	81010204 - 3	241.34	0.00	2,038.33	2,279.66	9.93	
			81011746 - 2	2,363.68	0.00	10,073.70	12,437.38	31.22	
			81011746 - 5	763.13	0.00	3,895.50	4,658.63	8.26	
			סה"כ צריכה	3,368.15	0.00	16,007.53	19,375.68		
13	53336	בניין א קומה 02	81010204 - 2	222.88	0.00	1,573.02	1,795.90	9.50	
			81011746 - 3	1,299.95	0.00	5,872.77	7,172.72	22.06	
			81011746 - 6	530.19	0.00	2,614.55	3,144.74	4.74	
			סה"כ צריכה	2,053.02	0.00	10,060.34	12,113.36		
14	53337	בניין א קומה 03	81010204 - 1	550.07	0.00	3,144.97	3,695.04	11.29	
			81011746 - 4	2,427.26	0.00	9,115.33	11,542.59	30.93	
			81011746 - 7	856.74	0.00	4,290.83	5,147.58	10.63	
			סה"כ צריכה	3,834.07	0.00	16,551.13	20,385.20		
15	47425	בניין א קונטרופ קומה 01-	16254175 - 1	354.10	0.00	5,174.90	5,529.00	44.85	
			20281656 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	
			סה"כ צריכה	354.10	0.00	5,174.90	5,529.00		
16	30937	בניין ב מא ח.תקשורת חינוי	15114167 - 9	0.00	0.00	0.10	0.10	0.08	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
17	21629	בניין ב ציבורי	15114167 - 6	36.10	0.00	177.30	213.40	0.29	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114167 - 10	228.50	0.00	1,137.90	1,366.40	2.78	
			15114167 - 11	6.30	0.00	126.30	132.60	1.15	
			15114167 - 15	292.00	0.00	1,402.80	1,694.80	1.20	
			סה"כ צריכה	562.90	0.00	2,844.30	3,407.20		
18	21627	בניין ב קונטרופ ק.קרקע	15114167 - 2	250.00	0.00	1,534.80	1,784.80	6.46	
			15114167 - 7	898.80	0.00	4,505.20	5,404.00	19.63	
			15114167 - 12	44.00	0.00	202.40	246.40	1.95	
			בניין ב מ"א	2,686.33	0.00	12,982.28	15,668.61		
			סה"כ צריכה	3,879.13	0.00	19,224.68	23,103.81		
19	53338	בניין ב קונטרופ קומה 01	15114167 - 1	323.60	0.00	1,748.00	2,071.60	6.35	
			15114167 - 8	689.60	0.00	5,146.00	5,835.60	21.52	
			15114167 - 13	768.00	0.00	4,230.00	4,998.00	11.25	
			בניין ב מ"א	4,011.47	0.00	23,134.52	27,145.99		
			סה"כ צריכה	5,792.67	0.00	34,258.52	40,051.19		
20	21408	בניין ג אמדוקס חדר מחשב	16092159 - 4	40.20	0.00	208.80	249.00	2.94	
			22026564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026564 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026567 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026841 - 4	313.40	0.00	1,553.20	1,866.60	2.92	
			22026857 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	353.60	0.00	1,762.00	2,115.60		
21	53340	בניין ג טוגה 02	16092158 - 1	1,363.20	0.00	6,419.20	7,782.40	18.48	
			23000221 - 2	101.80	0.00	449.60	551.40	5.15	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,127.15	0.00	6,029.76	7,156.91		
			סה"כ צריכה	2,592.15	0.00	12,898.56	15,490.71		
22	53341	בניין ג טוגה 09	22026841 - 3	797.40	0.00	4,144.00	4,941.40	9.91	
			23000159 - 2	45.50	0.00	147.10	192.60	1.16	
			בניין ג מיזוג אוויר	648.52	0.00	3,766.93	4,415.45		
			סה"כ צריכה	1,491.42	0.00	8,058.03	9,549.45		
23	53339	בניין ג טוגה קומה 13	22344642 - 1	237.30	0.00	1,073.20	1,310.50	8.84	
			22344643 - 1	562.70	0.00	2,778.10	3,340.80	8.64	
			בניין ג מיזוג אוויר	615.51	0.00	3,380.85	3,996.36		
			סה"כ צריכה	1,415.51	0.00	7,232.15	8,647.66		
24	21405	בניין ג טוגה קומות 07-12	16092159 - 2	2,100.60	0.00	10,282.20	12,382.80	25.88	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026841 - 2	1,431.40	0.00	7,384.80	8,816.20	19.05	
			23000165 - 1	242.00	0.00	1,515.00	1,757.00	9.34	
			23000197 - 1	-7.70	0.00	-31.60	-39.30	2.42	
			23000222 - 3	149.50	0.00	681.00	830.50	5.44	
			23000223 - 4	114.80	0.00	505.80	620.60	6.32	
			23000437 - 4	1,330.80	0.00	6,608.80	7,939.60	15.50	
			בניין ג מיזוג אוויר	4,124.99	0.00	23,654.47	27,779.46		
			סה"כ צריכה	9,486.39	0.00	50,600.47	60,086.86		
25	43317	בניין ג כ.צ.ט טעינה ק.02-	18247457 - 1	8.70	0.00	511.70	520.40	12.31	
			סה"כ צריכה	8.70	0.00	511.70	520.40		
26	21006	בניין ג כ.צ.ט קומות 13-14	16092159 - 3	908.20	0.00	5,061.20	5,969.40	29.62	
			22344658 - 1	89.30	0.00	676.50	765.80	4.41	
			22344666 - 1	935.30	0.00	6,018.90	6,954.20	21.88	
			23000165 - 3	83.10	0.00	822.80	905.90	4.98	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,551.01	0.00	11,042.79	12,593.80		
			סה"כ צריכה	3,566.91	0.00	23,622.19	27,189.10		
27	50760	בניין ג לוח מחסן (ב.ח 41F)	21055410 - 2	182.70	0.00	810.50	993.20	6.81	
			סה"כ צריכה	182.70	0.00	810.50	993.20		
28	53342	בניין ג מ"א חדרי מחשב ותקשורת	22026567 - 1	0.00	0.00	77.20	77.20	4.31	
			22026567 - 2	0.00	0.00	170.80	170.80	4.67	
			22026586 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026857 - 1	5,954.00	0.00	29,825.20	35,779.20	100.42	
			23000170 - 3	7,959.20	0.00	38,811.20	46,770.40	77.95	
			23000170 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,913.20	0.00	68,884.40	82,797.60		
29	53344	בניין ג סוני קומה 01	22026834 - 1	8,642.80	0.00	41,011.60	49,654.40	84.45	
			23000221 - 1	360.40	0.00	1,269.70	1,630.10	8.86	
			בניין ג מיזוג אוויר	6,926.94	0.00	37,116.52	44,043.46		
			סה"כ צריכה	15,930.14	0.00	79,397.82	95,327.96		
30	53343	בניין ג סוני קומה 06	16092158 - 3	1,109.00	0.00	4,476.40	5,585.40	11.58	
			23000222 - 2	753.80	0.00	2,563.50	3,317.30	13.32	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,433.21	0.00	6,179.96	7,613.17		
			סה"כ צריכה	3,296.01	0.00	13,219.86	16,515.87		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	21406	בניין ג סוני קומה 08	22344660 - 1	1,839.60	0.00	8,206.70	10,046.30	24.20	
			23000195 - 3	196.30	0.00	840.00	1,036.30	6.26	
			מיזוג אוויר	1,566.39	0.00	7,941.62	9,508.01		
			סה"כ צריכה	3,602.29	0.00	16,988.32	20,590.61		
32	21403	בניין ג סוני קומה 11	22026834 - 4	6,229.60	0.00	30,326.60	36,556.20	64.76	
			23000165 - 2	193.10	0.00	900.60	1,093.70	6.12	
			מיזוג אוויר	4,941.54	0.00	27,412.71	32,354.25		
			סה"כ צריכה	11,364.24	0.00	58,639.91	70,004.15		
33	21402	בניין ג ציבורי	22026564 - 4	172.30	0.00	826.70	999.00	2.88	
			22026567 - 3	4.30	0.00	105.70	110.00	8.18	
			22026829 - 1	42.45	0.00	294.65	337.10	3.70	
			22026890 - 2	789.00	0.00	4,387.20	5,176.20	22.28	
			22026890 - 3	415.00	0.00	1,941.70	2,356.70	3.83	
			22026890 - 4	907.80	0.00	4,408.60	5,316.40	10.35	
			23000165 - 4	857.70	0.00	3,949.40	4,807.10	10.64	
			23000170 - 2	401.05	0.00	1,952.25	2,353.30	3.33	
			סה"כ צריכה	3,589.60	0.00	17,866.20	21,455.80		
			34	21452	בניין ג קוואלקום קומות 03-04-05	16092158 - 2	780.80	0.00	3,199.80
22026834 - 2	1,864.20	0.00				7,006.00	8,870.20	19.70	
22026834 - 3	1,439.60	0.00				6,141.80	7,581.40	25.28	
23000221 - 3	1,026.80	0.00				3,530.60	4,557.40	17.80	
23000221 - 4	285.90	0.00				1,423.70	1,709.60	8.61	
23000222 - 1	202.50	0.00				886.40	1,088.90	6.24	
מיזוג אוויר	4,308.41	0.00				19,477.94	23,786.35		
סה"כ צריכה	9,908.21	0.00				41,666.24	51,574.45		
35	21411	בניין ג קלריזן קומה 10	16092159 - 1	907.40	0.00	4,738.60	5,646.00	15.16	
			23000159 - 3	192.60	0.00	846.50	1,039.10	5.18	
			מיזוג אוויר	846.33	0.00	4,902.86	5,749.19		
			סה"כ צריכה	1,946.33	0.00	10,487.96	12,434.29		
36	21436	בניין ד קומה 04 DRIVES	81022687 - 5	27.00	0.00	116.40	143.40	1.20	
			81029703 - 1	63.60	0.00	289.00	352.60	1.30	
			81029703 - 6	294.50	0.00	1,258.30	1,552.80	4.20	
			81029703 - 7	107.90	0.00	521.20	629.10	4.80	
			מיזוג אוויר	423.03	0.00	2,062.07	2,485.10		
			סה"כ צריכה	916.03	0.00	4,246.97	5,163.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
37	21453	בניין ד אבויו	81017113 - 8	975.60	0.00	4,356.80	5,332.40	19.20	
			81017143 - 3	883.60	0.00	4,341.80	5,225.40	17.00	
			81022271 - 5	191.20	0.00	1,134.40	1,325.60	5.00	
			81036657 - 2	120.60	0.00	928.80	1,049.40	4.20	
			מיזוג אוויר	1,862.87	0.00	10,156.80	12,019.67		
			סה"כ צריכה	4,033.87	0.00	20,918.60	24,952.47		
38	53345	בניין ד אי.ו.קום ק.קרקע	81021312 - 3	90.10	0.00	631.90	722.00	2.95	
			81021312 - 7	0.10	0.00	0.35	0.45		
			בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים)	2,074.58	0.00	9,593.15	11,667.73		
			סה"כ צריכה	2,164.78	0.00	10,225.40	12,390.18		
39	21447	בניין ד אי.ו.קום קומה 04	81029703 - 4	30.80	0.00	204.90	235.70	3.10	
			81029703 - 5	482.50	0.00	2,757.50	3,240.00	9.50	
			מיזוג אוויר	440.45	0.00	2,795.86	3,236.31		
			סה"כ צריכה	953.75	0.00	5,758.26	6,712.01		
40	21441	בניין ד אשטרום פורט	81017095 - 6	1,319.40	0.00	5,265.60	6,585.00	19.20	
			81017154 - 7	385.45	0.00	841.71	1,227.17	8.93	
			81022265 - 2	1,527.00	0.00	5,327.60	6,854.60	15.00	
			81036657 - 7	154.80	0.00	1,688.00	1,842.80	10.20	
			מיזוג אוויר	2,905.98	0.00	12,385.18	15,291.16		
			סה"כ צריכה	6,292.63	0.00	25,508.09	31,800.72		
41	53360	בניין ד דרייבו עמדת טעינה	81022633 - 3	51.00	0.00	1,528.25	1,579.25	25.75	
			סה"כ צריכה	51.00	0.00	1,528.25	1,579.25		
42	21457	בניין ד דרייבו קומה 12	81017143 - 8	1,222.60	0.00	5,340.80	6,563.40	15.60	
			81017154 - 6	327.82	0.00	1,396.79	1,724.61	7.14	
			מיזוג אוויר	1,330.37	0.00	6,358.82	7,689.19		
			סה"כ צריכה	2,880.78	0.00	13,096.42	15,977.20		
43	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	89.40	0.00	397.30	486.70	1.30	
			81021312 - 6	0.10	0.00	0.45	0.55		
			סה"כ צריכה	89.50	0.00	397.75	487.25		
44	30940	בניין ד טוגה ק.קרקע	81017113 - 5	13,084.40	0.00	62,980.00	76,064.40	110.40	
			81017113 - 7	3,217.00	0.00	15,261.40	18,478.40	28.40	
			81017143 - 5	9,656.20	0.00	46,802.20	56,458.40	103.40	
			סה"כ צריכה	25,957.60	0.00	125,043.60	151,001.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
45	21475	בניין ד טוגה קומה 06	81022271 - 7	1,361.20	0.00	6,598.60	7,959.80	14.60	
		מיזוג אוויר		1,168.00	0.00	6,227.64	7,395.65		
		סה"כ צריכה		2,529.20	0.00	12,826.24	15,355.45		
46	58253	בניין ד טעינת רכבים תאריך כניסה: 19/08/24	81022633 - 2	0.00	0.00	32.40	32.40	4.10	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	32.40	32.40		
47	21419	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים 75% מהמונים)	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	1,024.57	0.00	4,490.92	5,515.50	18.60	
			81017095 - 3	1,904.85	0.00	8,316.45	10,221.30	65.40	
			81017095 - 4	1,755.90	0.00	8,808.75	10,564.65	90.60	
			81017113 - 3	1,150.50	0.00	5,032.80	6,183.30	64.40	
			81017113 - 4	387.90	0.00	2,130.52	2,518.43	12.40	
			סה"כ צריכה	6,223.72	0.00	28,779.45	35,003.18		
48	21437	בניין ד משרדי חברת הניהול קומה 03	81022504 - 2	108.20	0.00	746.60	854.80	3.70	
			81022687 - 1	1.20	0.00	79.10	80.30	0.70	
		מיזוג אוויר		93.87	0.00	779.28	873.15		
		סה"כ צריכה		203.27	0.00	1,604.98	1,808.25		
49	56879	בניין ד עמדת טעינה	81022633 - 1	4.80	0.00	208.70	213.50	3.90	
		סה"כ צריכה		4.80	0.00	208.70	213.50		
50	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			14154664 - 2	80.30	0.00	683.75	764.05	6.30	
			81017095 - 1	23.30	0.00	130.30	153.60	0.90	
			81017095 - 5	361.60	0.00	1,174.20	1,535.80	4.00	
			81017111 - 2	426.50	0.00	2,090.80	2,517.30	4.00	
			81017113 - 1	1,673.40	0.00	9,210.00	10,883.40	35.40	
			81017113 - 2	1,633.70	0.00	7,927.00	9,560.70	16.00	
			81017113 - 6	248.80	0.00	1,203.20	1,452.00	2.20	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	789.06	0.00	3,764.92	4,553.98	7.58	
			סה"כ צריכה	5,236.66	0.00	26,184.17	31,420.83		
51	38559	בניין ד רוש עמדת טעינה ק.01-	81022265 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
52	21439	בניין ד רוש ק.07-08-09	81016953 - 7	460.40	0.00	2,093.40	2,553.80	10.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81016953 - 8	552.80	0.00	2,964.20	3,517.00	10.40	
			81017143 - 6	828.40	0.00	4,107.40	4,935.80	13.40	
			81022271 - 8	85.20	0.00	535.20	620.40	5.00	
			81036657 - 4	87.00	0.00	660.00	747.00	4.40	
			81036657 - 5	56.00	0.00	428.00	484.00	2.00	
			מיזוג אוויר	1,776.03	0.00	10,181.71	11,957.75		
			סה"כ צריכה	3,845.83	0.00	20,969.91	24,815.75		
53	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	2,127.00	0.00	10,436.40	12,563.40	22.80	
			81022265 - 1	3,210.00	0.00	16,063.00	19,273.00	37.00	
			81022504 - 1	214.70	0.00	1,314.30	1,529.00	4.60	
			81022504 - 3	131.40	0.00	770.20	901.60	3.40	
			81022687 - 2	20.10	0.00	206.10	226.20	1.80	
			81022687 - 3	17.90	0.00	143.50	161.40	1.60	
			81036657 - 6	270.40	0.00	2,364.80	2,635.20	9.80	
			מיזוג אוויר	5,141.12	0.00	29,538.79	34,679.91		
			סה"כ צריכה	11,132.62	0.00	60,837.09	71,969.71		
54	21432	בניין ד תמורה מלאה קומה 03	81022504 - 4	70.50	0.00	564.50	635.00	4.60	
			81022687 - 4	22.60	0.00	160.50	183.10	1.80	
			מיזוג אוויר	79.89	0.00	684.24	764.13		
			סה"כ צריכה	172.99	0.00	1,409.24	1,582.23		
55	21549	בניין ה PRA (הכול ראשי) קומה 13	14154683 - 6	265.90	0.00	1,358.40	1,624.30	2.57	
			14154692 - 5	0.60	0.00	7.50	8.10	0.30	
			18235007 - 10	168.20	0.00	2,096.80	2,265.00	11.27	
			סה"כ צריכה	434.70	0.00	3,462.70	3,897.40		
56	30928	בניין ה באטם עמדת טעינה	18247550 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	126.20	0.00	629.60	755.80	1.20	
			18017253 - 2	303.30	0.00	1,824.60	2,127.90	12.27	
			מיזוג אוויר	127.59	0.00	2,481.97	2,609.56		
			סה"כ צריכה	557.09	0.00	4,936.17	5,493.26		
58	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.25	0.00	2.60	2.85	0.34	
			16092212 - 1	-151.65	0.00	-744.00	-895.65	2.65	
			16092212 - 2	-63.10	0.00	-314.80	-377.90	1.20	
			16092212 - 3	268.87	0.00	1,292.27	1,561.14	13.29	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	16.15	0.00	238.74	254.89		
			סה"כ צריכה	70.52	0.00	474.81	545.33		
59	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	609.80	0.00	3,021.00	3,630.80	5.80	
			14154690 - 5	477.80	0.00	4,292.00	4,769.80	19.82	
			14154692 - 4	0.00	0.00	54.20	54.20	0.55	
			מיזוג אוויר	323.10	0.00	7,450.55	7,773.65		
			סה"כ צריכה	1,410.70	0.00	14,817.75	16,228.45		
60	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	2,602.40	0.00	13,210.40	15,812.80	76.26	
			14154687 - 2	1,599.20	0.00	7,690.40	9,289.60	70.06	
			14154687 - 3	2,479.20	0.00	13,663.60	16,142.80	68.57	
			14154687 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	
			סה"כ צריכה	6,680.80	0.00	34,564.40	41,245.20		
61	21623	בניין ה לייד ספיס קומה 12	16092212 - 1	303.30	0.00	1,488.00	1,791.30	2.65	
			18017253 - 1	235.30	0.00	1,193.40	1,428.70	9.48	
			מיזוג אוויר	160.004	0.00	2,711.74	2,871.74		
			סה"כ צריכה	698.60	0.00	5,393.14	6,091.74		
62	22284	בניין ה לייד ספיס קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.25	0.00	2.60	2.85	0.34	
			16092212 - 1	-151.65	0.00	-744.00	-895.65	2.65	
			16092212 - 2	-63.10	0.00	-314.80	-377.90	1.20	
			16092212 - 3	268.87	0.00	1,292.27	1,561.14	13.29	
			מיזוג אוויר	16.15	0.00	238.74	254.89		
			סה"כ צריכה	70.52	0.00	474.81	545.33		
63	44928	בניין ה פאנאיה (הכול ראשי)	14154683 - 11	1,190.00	0.00	5,843.20	7,033.20	9.68	
			14154687 - 10	151.80	0.00	752.30	904.10	1.56	
			14154687 - 11	150.90	0.00	753.10	904.00	1.56	
			14154690 - 10	1,247.20	0.00	6,608.80	7,856.00	21.69	
			14154692 - 7	5.10	0.00	4.60	9.70	0.40	
			14154692 - 8	13.40	0.00	60.00	73.40	0.60	
			18235007 - 9	1,201.00	0.00	6,291.60	7,492.60	17.22	
			מיזוג אוויר	1,176.24	0.00	20,543.43	21,719.66		
			סה"כ צריכה	5,135.64	0.00	40,857.03	45,992.66		
64	21565	בניין ה ציבורי	14154664 - 4	201.95	0.00	1,083.45	1,285.40	3.22	
			14154664 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154664 - 6	1.90	0.00	12.05	13.95	0.73	
			14154664 - 7	58.75	0.00	302.55	361.30	5.55	
			14154664 - 8	14.90	0.00	110.15	125.05	0.81	
			14154664 - 9	13.70	0.00	90.90	104.60	0.69	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	996.50	0.00	6,236.40	7,232.90	0.14	
			14154683 - 2	50.40	0.00	247.70	298.10	0.40	
			14154683 - 8	407.90	0.00	1,156.80	1,564.70	4.24	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 2	689.90	0.00	3,636.90	4,326.80	8.54	
			14154684 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 5	274.30	0.00	1,439.50	1,713.80	5.68	
			14154687 - 14	2.20	0.00	24.20	26.40	0.38	
			14154692 - 2	1,757.40	0.00	8,815.00	10,572.40	18.84	
			18235007 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,469.80	0.00	23,155.60	27,625.40		
65	50769	בניין קוואלקום חדר UPS ק.08	15112884 - 1	2,831.70	0.00	14,650.40	17,482.10		
			סה"כ צריכה	2,831.70	0.00	14,650.40	17,482.10		
66	53356	בניין קוואלקום קומה 08	14154683 - 1	82.10	0.00	410.80	492.90	1.71	
			14154684 - 10	0.20	0.00	96.80	97.00	0.70	
			14154690 - 11	707.80	0.00	3,589.60	4,297.40	21.28	
			מיזוג אוויר	234.72	0.00	4,143.56	4,378.27		
			סה"כ צריכה	1,024.82	0.00	8,240.76	9,265.57		
67	30281	בניין קוויילט (הכול ראשי) קומות 05-06	14154683 - 3	152.90	0.00	767.20	920.10	1.28	
			14154683 - 4	1,506.60	0.00	7,346.60	8,853.20	12.72	
			14154684 - 7	40.80	0.00	32.00	72.80	3.09	
			14154684 - 8	0.00	0.00	5.70	5.70	0.24	
			14154690 - 12	2,294.40	0.00	11,595.20	13,889.60	25.43	
			18235007 - 1	5,618.20	0.00	26,603.20	32,221.40	52.20	
			מיזוג אוויר	2,855.75	0.00	46,874.30	49,730.05		
			סה"כ צריכה	12,468.65	0.00	93,224.20	105,692.85		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
68	21546	בניין ה קוקה קולה קומה 04	14154683 - 5	197.10	0.00	982.80	1,179.90	2.20	
			14154684 - 6	0.20	0.00	65.40	65.60	3.01	
			14154690 - 14	999.20	0.00	6,411.00	7,410.20	22.10	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	355.45	0.00	7,543.59	7,899.04		
			סה"כ צריכה	1,551.95	0.00	15,002.79	16,554.74		
69	53358	בניין ה רוש קומה 03 (הכול ראשי)	14154684 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 8	124.10	0.00	647.70	771.80	1.25	
			18235007 - 14	470.40	0.00	3,472.20	3,942.60	11.52	
			מיזוג אוויר	176.61	0.00	4,166.51	4,343.12		
			סה"כ צריכה	771.11	0.00	8,286.41	9,057.52		
70	53355	בניין ה רמון ספיס קומה 09	14154687 - 12	140.60	0.00	693.70	834.30	1.15	
			14154692 - 9	0.00	0.00	0.30	0.30	0.25	
			16254105 - 3	766.90	0.00	3,896.90	4,663.80	13.72	
			מיזוג אוויר	269.59	0.00	4,642.84	4,912.44		
			סה"כ צריכה	1,177.09	0.00	9,233.74	10,410.84		
71	50763	בניין ה שרין טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	0.00	0.00	29.20	29.20	0.34	
			14154684 - 4	0.00	0.00	7.90	7.90	0.23	
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	1,074.90	0.00	5,278.80	6,353.70	8.85	
			14154687 - 7	312.70	0.00	1,645.20	1,957.90	3.73	
			14154690 - 6	113.60	0.00	2,762.40	2,876.00	18.63	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	2,998.60	0.00	14,553.40	17,552.00	36.30	
			18235007 - 13	1,548.00	0.00	8,703.00	10,251.00	22.98	
			מיזוג אוויר	1,796.65	0.00	33,353.03	35,149.68		
			סה"כ צריכה	7,844.45	0.00	66,332.93	74,177.38		
72	21434	חניונים קרקעיים	22026564 - 3	41.65	0.00	204.20	245.85	0.34	
			22026829 - 1	-42.45	0.00	-294.65	-337.10	3.70	
			22026829 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026829 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22344653 - 1	8,706.20	0.00	46,144.30	54,850.50	178.20	
			23000170 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			81017111 - 1	57.70	0.00	281.70	339.40	0.50	
			81022271 - 4	559.40	0.00	2,536.40	3,095.80	6.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9,322.50	0.00	48,871.95	58,194.45		
73	50761	סוני לוח ממ"ד חניון 01- (ב.ח. 54F)	3 - 21055410	0.00	0.00	1.30	1.30		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.30	1.30		
74	21295	פרטנר לוח קומת מרתף 2- (ב.ח. 3F)	1 - 17313175	930.90	0.00	4,576.10	5,507.00	8.68	
			סה"כ צריכה	930.90	0.00	4,576.10	5,507.00		
75	21304	קוואלקום UPS קומת חניון 02-	4 - 22026827	21,844.80	0.00	106,701.60	128,546.40	183.79	
			סה"כ צריכה	21,844.80	0.00	106,701.60	128,546.40		
			סה"כ צריכה	280,692.27	0.00	1,520,707.04	1,801,399.31		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,801,399.31		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 280,692.27)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 1,520,707.04)

