



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (31/08/24 - 01/08/24)

תאריך הפקה: 15/09/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	54.24	0.00	817.76	872.00	5.28	
			סה"כ צריכה	54.24	0.00	817.76	872.00		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	187.84	0.00	1,403.84	1,591.68	4.44	
			סה"כ צריכה	187.84	0.00	1,403.84	1,591.68		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	6,288.60	0.00	42,318.60	48,607.20	786.40	
			סה"כ צריכה	6,288.60	0.00	42,318.60	48,607.20		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	0.00	0.00	928.80	928.80	130.46	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	928.80	928.80		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	157.00	0.00	922.50	1,079.50	38.15	
		ציבורי		18.76	0.00	396.04	414.80		
			סה"כ צריכה	175.76	0.00	1,318.54	1,494.30		
7	50800	ציבורי לא מועמס	200000001 - 1	-518.82	0.00	-10,178.39	-10,697.21		
			20065477 - 1	-439.52	0.00	-2,215.84	-2,655.36	10.85	
			20065477 - 2	-289.44	0.00	-2,174.72	-2,464.16	11.14	
			20065478 - 1	-272.72	0.00	-1,307.56	-1,580.28	77.08	
			20065478 - 2	-96.40	0.00	-527.20	-623.60	77.95	
			20065478 - 4	-48.00	0.00	-339.60	-387.60	3.93	
			20065479 - 3	-68.96	0.00	-534.28	-603.24	2.92	
			20065479 - 4	-125.56	0.00	-803.84	-929.40	7.39	
			20065480 - 1	-46.44	0.00	-268.44	-314.88	2.42	
			20065480 - 2	-22.12	0.00	-234.08	-256.20	2.16	
			20065480 - 3	-60.76	0.00	-468.44	-529.20	2.84	
			20065480 - 4	-45.84	0.00	-231.64	-277.48	27.32	
			20065481 - 1	-285.70	0.00	-1,264.00	-1,549.70	7.21	
			20065481 - 2	-25.24	0.00	-330.60	-355.84	78.38	
			20065481 - 3	-31.56	0.00	-245.40	-276.96	78.47	
			20065481 - 4	-14.64	0.00	-70.40	-85.04	52.30	
			20065482 - 1	-35.16	0.00	-282.64	-317.80	2.64	
			20065482 - 2	-28.00	0.00	-190.76	-218.76	1.81	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20065482 - 3	-55.88	0.00	-379.76	-435.64	26.81	
			20065482 - 4	-77.28	0.00	-309.68	-386.96	27.09	
			20065483 - 1	15,555.00	0.00	89,932.50	105,487.50	3,262.98	
			20065483 - 2	-6,288.60	0.00	-42,318.60	-48,607.20	786.40	
			20065483 - 3	-54.24	0.00	-817.76	-872.00	5.28	
			20065484 - 1	0.00	0.00	-928.80	-928.80	130.46	
			20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065484 - 3	-187.84	0.00	-1,403.84	-1,591.68	4.44	
			20065484 - 4	-157.00	0.00	-922.50	-1,079.50	38.15	
			20065488 - 1	-40.80	0.00	-242.64	-283.44	2.72	
			20065488 - 2	-32.12	0.00	-268.00	-300.12	3.57	
			20065490 - 1	-64.56	0.00	-548.88	-613.44	2.68	
			20065490 - 2	-38.12	0.00	-329.40	-367.52	2.67	
			20065490 - 3	-33.92	0.00	-331.52	-365.44	2.32	
			20281509 - 1	-223.70	0.00	-527.60	-751.30	8.48	
			20281613 - 1	-69.70	0.00	-273.10	-342.80	1.04	
			20281745 - 1	-1,532.00	0.00	-7,547.10	-9,079.10	65.50	
			20281748 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	339.75	
			21262391 - 1	-80.20	0.00	-539.00	-619.20	9.04	
			סה"כ צריכה	4,164.16	0.00	10,576.49	14,740.65		
8	45280	קומה 1 אמ"ס	20281745 - 1	1,532.00	0.00	7,547.10	9,079.10	65.50	
			ציבורי	183.08	0.00	3,240.06	3,423.14		
			סה"כ צריכה	1,715.08	0.00	10,787.16	12,502.24		
9	55040	קומה 2 אני סרוויס	20065481 - 3	31.56	0.00	245.40	276.96	78.47	
			ציבורי	3.77	0.00	105.35	109.12		
			סה"כ צריכה	35.33	0.00	350.75	386.08		
10	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	96.40	0.00	527.20	623.60	77.95	
			ציבורי	11.52	0.00	226.33	237.85		
			סה"כ צריכה	107.92	0.00	753.53	861.45		
11	44588	קומה 2 וואיט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	285.70	0.00	1,264.00	1,549.70	7.21	
			ציבורי	34.14	0.00	542.65	576.79		
			סה"כ צריכה	319.84	0.00	1,806.65	2,126.49		
12	44591	קומה 2 וואיט נאנו (משרד קטן)	20065481 - 4	14.64	0.00	70.40	85.04	52.30	
			ציבורי	1.75	0.00	30.22	31.97		
			סה"כ צריכה	16.39	0.00	100.62	117.01		
13	51678	קומה 2 מגייסת	20065478 - 4	48.00	0.00	339.60	387.60	3.93	
			ציבורי	5.74	0.00	145.79	151.53		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	53.74	0.00	485.39	539.13		
14	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 בע"מ (1999)	20065481 - 2	25.24	0.00	330.60	355.84	78.38	
			ציבורי	3.02	0.00	141.93	144.95		
			סה"כ צריכה	28.26	0.00	472.53	500.79		
15	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	80.20	0.00	539.00	619.20	9.04	
			ציבורי	9.58	0.00	231.40	240.98		
			סה"כ צריכה	89.78	0.00	770.40	860.18		
16	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	272.72	0.00	1,307.56	1,580.28	77.08	
			ציבורי	32.59	0.00	561.35	593.94		
			סה"כ צריכה	305.31	0.00	1,868.91	2,174.22		
17	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	32.12	0.00	268.00	300.12	3.57	
			ציבורי	3.84	0.00	115.06	118.89		
			סה"כ צריכה	35.96	0.00	383.06	419.01		
18	54650	קומה 3 אוורם	20065482 - 4	77.28	0.00	309.68	386.96	27.09	
			ציבורי	9.24	0.00	132.95	142.18		
			סה"כ צריכה	86.52	0.00	442.63	529.14		
19	54651	קומה 3 אוורם (2)	20065480 - 1	46.44	0.00	268.44	314.88	2.42	
			ציבורי	5.55	0.00	115.24	120.79		
			סה"כ צריכה	51.99	0.00	383.68	435.67		
20	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	22.12	0.00	234.08	256.20	2.16	
			ציבורי	2.64	0.00	100.49	103.14		
			סה"כ צריכה	24.76	0.00	334.57	359.34		
21	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	60.76	0.00	468.44	529.20	2.84	
			ציבורי	7.26	0.00	201.11	208.37		
			סה"כ צריכה	68.02	0.00	669.55	737.57		
22	51594	קומה 3 נדלסטצ	20065480 - 4	45.84	0.00	231.64	277.48	27.32	
			ציבורי	5.48	0.00	99.45	104.92		
			סה"כ צריכה	51.32	0.00	331.09	382.40		
23	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	55.88	0.00	379.76	435.64	26.81	
			ציבורי	6.68	0.00	163.04	169.71		
			סה"כ צריכה	62.56	0.00	542.80	605.35		
24	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	40.80	0.00	242.64	283.44	2.72	
			ציבורי	4.88	0.00	104.17	109.04		
			סה"כ צריכה	45.68	0.00	346.81	392.48		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	35.16	0.00	282.64	317.80	2.64	
			ציבורי	4.20	0.00	121.34	125.54		
			סה"כ צריכה	39.36	0.00	403.98	443.34		
26	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	28.00	0.00	190.76	218.76	1.81	
			ציבורי	3.35	0.00	81.90	85.24		
			סה"כ צריכה	31.35	0.00	272.66	304.00		
27	46436	קומה 4 אינטגרטי	20065479 - 3	68.96	0.00	534.28	603.24	2.92	
			ציבורי	8.24	0.00	229.37	237.61		
			סה"כ צריכה	77.20	0.00	763.65	840.85		
28	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	38.12	0.00	329.40	367.52	2.67	
			ציבורי	4.56	0.00	141.42	145.97		
			סה"כ צריכה	42.68	0.00	470.82	513.49		
29	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	33.92	0.00	331.52	365.44	2.32	
			ציבורי	4.05	0.00	142.33	146.38		
			סה"כ צריכה	37.97	0.00	473.85	511.82		
30	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	125.56	0.00	803.84	929.40	7.39	
			ציבורי	15.01	0.00	345.10	360.10		
			סה"כ צריכה	140.57	0.00	1,148.94	1,289.50		
31	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	64.56	0.00	548.88	613.44	2.68	
			ציבורי	7.72	0.00	235.64	243.36		
			סה"כ צריכה	72.28	0.00	784.52	856.80		
32	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	439.52	0.00	2,215.84	2,655.36	10.85	
			ציבורי	52.53	0.00	951.29	1,003.81		
			סה"כ צריכה	492.05	0.00	3,167.13	3,659.17		
33	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	289.44	0.00	2,174.72	2,464.16	11.14	
			ציבורי	34.59	0.00	933.63	968.22		
			סה"כ צריכה	324.03	0.00	3,108.35	3,432.38		
34	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	223.70	0.00	527.60	751.30	8.48	
			20281613 - 1	69.70	0.00	273.10	342.80	1.04	
			ציבורי	35.06	0.00	343.75	378.81		
			סה"כ צריכה	328.46	0.00	1,144.45	1,472.91		
			סה"כ צריכה	15,555.00	0.00	89,932.50	105,487.50		
			חשבון חברת חשמל	18,235.00		89,710.00	107,945.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,680.00		222.50	-2,457.50		
			הפרש באחוזים	-14.70%		0.25%	-2.28%		



■ פסגה (Kwh 15,555.00)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 89,932.50)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		10,697.21	10,178.39	0.00	518.82	200000001 - 1	*ציבורי מועמס	50804	1
		10,697.21	10,178.39	0.00	518.82	סה"כ צריכה			
	3,262.98	105,487.50	89,932.50	0.00	15,555.00	20065483 - 1	ראשי שנאי 1	44571	2
		105,487.50	89,932.50	0.00	15,555.00	סה"כ צריכה			
	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			

