



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/08/24 - 01/08/24)

תאריך הפקה: 23/09/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		3,204.53	2,588.13	0.00	616.40	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,204.53	2,588.13	0.00	616.40	סה"כ צריכה			
		4,182.15	3,193.31	0.00	988.84	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		4,182.15	3,193.31	0.00	988.84	סה"כ צריכה			
		2,206.43	1,782.41	0.00	424.02	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		2,206.43	1,782.41	0.00	424.02	סה"כ צריכה			
		33,262.75	26,160.16	0.00	7,102.60	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		33,262.75	26,160.16	0.00	7,102.60	סה"כ צריכה			
		139,943.92	110,697.28	0.00	29,246.64	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
		-65,732.90	-51,848.24	0.00	-13,884.65	23000439 - 2			
		-4,929.87	-4,095.35	0.00	-834.52	23000439 - 3			
		-3,204.53	-2,588.13	0.00	-616.40	23000439 - 4			
		-33,262.75	-26,160.16	0.00	-7,102.60	23000440 - 1			
		-2,206.43	-1,782.41	0.00	-424.02	23000440 - 2			
		-4,182.15	-3,193.31	0.00	-988.84	23000440 - 3			
		26,425.30	21,029.69	0.00	5,395.61	סה"כ צריכה			
		65,732.90	51,848.24	0.00	13,884.65	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		65,732.90	51,848.24	0.00	13,884.65	סה"כ צריכה			
		4,929.87	4,095.35	0.00	834.52	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		4,929.87	4,095.35	0.00	834.52	סה"כ צריכה			
		139,943.92	110,697.28	0.00	29,246.64	סה"כ צריכה			
		139,556.62	111,730.00		27,826.62	חשבון חברת חשמל			
		387.30	-1,032.72		1,420.02	הפרש בקוט"ש			
		0.28%	-0.92%		5.10%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 29,246.64)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 110,697.28)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	29,246.64	0.00	110,697.28	139,943.92		
				29,246.64	0.00	110,697.28	139,943.92		

