



**דוח קוט"ש**

עבור: רמת סיב עסקה משותפת

דוח מסכם עבור: רמת סיב

תקופת דוח: (31/08/24 - 01/08/24)

תאריך הפקה: 25/09/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	170.74	30,498.40	25,736.00	0.00	4,762.40	21038739 - 11	*מיזוג אוויר 100% לבדיקה	58347	1
	116.91	29,168.80	24,596.00	0.00	4,572.80	21038739 - 12			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038739 - 13			
	169.74	36,791.20	31,062.40	0.00	5,728.80	21038739 - 14			
	154.73	38,244.00	31,516.80	0.00	6,727.20	21038740 - 3			
	123.25	35,643.20	29,500.80	0.00	6,142.40	21038740 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038745 - 4			
	7.17	2,852.60	2,268.20	0.00	584.40	21038745 - 8			
	153.00	39,944.00	33,268.00	0.00	6,676.00	21038745 - 9			
		3,456.87	2,827.57	0.00	629.30	21038750 - 4			
		63.24	63.24	0.00	0.00	21038750 - 6			
		58,836.02	48,733.49	0.00	10,102.53	21038750 - 7			
		70,833.51	58,755.91	0.00	12,077.60	21038750 - 8			
	5.26	3,562.60	2,970.20	0.00	592.40	21038772 - 1			
	5.40	2,770.40	2,227.80	0.00	542.60	21038772 - 2			
	70.74	36,816.40	30,676.80	0.00	6,139.60	21038772 - 8			
		389,481.24	324,203.21	0.00	65,278.03	סה"כ צריכה			
		15,885.44	15,207.36	0.00	678.08	21038739 - 11	*מיזוג אוויר שעות חריגות 22 עד 07	58565	2
		14,950.19	14,402.45	0.00	547.73	21038739 - 12			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038739 - 13			
		19,187.73	18,422.72	0.00	765.01	21038739 - 14			
		12,504.32	11,975.20	0.00	529.12	21038740 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038740 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038745 - 4			
		1,285.35	1,229.09	0.00	56.26	21038745 - 8			
		20,647.68	19,786.45	0.00	861.23	21038745 - 9			
		1,547.30	1,265.62	0.00	281.67	21038750 - 4			
		4.60	4.60	0.00	0.00	21038750 - 6			
		30,012.25	24,858.95	0.00	5,153.30	21038750 - 7			
		35,948.01	29,818.63	0.00	6,129.38	21038750 - 8			
		1,933.63	1,833.91	0.00	99.72	21038772 - 1			





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		1,317.19	1,246.31	0.00	70.88	21038772 - 2			
		19,670.75	18,692.91	0.00	977.84	21038772 - 8			
		174,894.43	158,744.20	0.00	16,150.23	סה"כ צריכה			
		11,568.59	10,178.03	0.00	1,390.56	21038739 - 11	*מיזוג אוויר שעות רגילות 07 עד 19	58348	3
		11,275.68	10,055.04	0.00	1,220.64	21038739 - 12			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038739 - 13			
		14,108.53	12,497.71	0.00	1,610.83	21038739 - 14			
		9,632.80	8,537.49	0.00	1,095.31	21038740 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038740 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038745 - 4			
		1,254.53	1,141.27	0.00	113.27	21038745 - 8			
		15,056.64	13,217.17	0.00	1,839.47	21038745 - 9			
		1,446.36	1,183.06	0.00	263.30	21038750 - 4			
		48.63	48.63	0.00	0.00	21038750 - 6			
		23,616.78	19,561.62	0.00	4,055.15	21038750 - 7			
		27,532.99	22,838.42	0.00	4,694.56	21038750 - 8			
		1,183.88	985.31	0.00	198.57	21038772 - 1			
		1,127.44	987.35	0.00	140.09	21038772 - 2			
		12,793.63	10,634.77	0.00	2,158.85	21038772 - 8			
		130,646.47	111,865.87	0.00	18,780.60	סה"כ צריכה			
		2,055.31	0.00	0.00	2,055.31	21038739 - 11	*מיזוג אוויר שעות רגילות 19 עד 22	58563	4
		1,696.75	0.00	0.00	1,696.75	21038739 - 12			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038739 - 13			
		2,337.01	0.00	0.00	2,337.01	21038739 - 14			
		1,611.52	0.00	0.00	1,611.52	21038740 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038740 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21038745 - 4			
		169.51	0.00	0.00	169.51	21038745 - 8			
		2,670.24	0.00	0.00	2,670.24	21038745 - 9			
		340.85	278.80	0.00	62.05	21038750 - 4			
		10.005	10.005	0.00	0.00	21038750 - 6			
		3,424.26	2,836.29	0.00	587.97	21038750 - 7			
		4,866.26	4,036.53	0.00	829.73	21038750 - 8			
		296.53	0.00	0.00	296.53	21038772 - 1			
		210.72	0.00	0.00	210.72	21038772 - 2			
		2,948.64	0.00	0.00	2,948.64	21038772 - 8			
		22,637.60	7,161.62	0.00	15,475.97	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	58564	*מיזוג אוויר שעות רגילות שישו 07 עד 13	21038739 - 11	0.00	0.00	981.07	981.07		
			21038739 - 12	0.00	0.00	919.09	919.09		
			21038739 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21038739 - 14	0.00	0.00	1,190.19	1,190.19		
			21038740 - 3	0.00	0.00	810.03	810.03		
			21038740 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21038745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21038745 - 8	0.00	0.00	139.57	139.57		
			21038745 - 9	0.00	0.00	1,259.04	1,259.04		
			21038750 - 4	22.28	0.00	122.37	100.10		
			21038750 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21038750 - 7	307.12	0.00	1,788.61	1,481.50		
			21038750 - 8	423.92	0.00	2,486.26	2,062.33		
			21038772 - 1	0.00	0.00	149.64	149.64		
			21038772 - 2	0.00	0.00	130.76	130.76		
			21038772 - 8	0.00	0.00	1,427.01	1,427.01		
			סה"כ צריכה	753.32	0.00	11,403.64	10,650.33		
6	58566	בניין A ראשי שנאי 1	21038739 - 15	27,400.00	0.00	143,520.00	170,920.00	3,590.80	
			סה"כ צריכה	27,400.00	0.00	143,520.00	170,920.00		
7	58567	בניין A ראשי שנאי 2	21038742 - 15	27,480.00	0.00	143,120.00	170,600.00	2,655.20	
			סה"כ צריכה	27,480.00	0.00	143,120.00	170,600.00		
8	58568	בניין B ראשי שנאי 1	21038750 - 15	28,341.44	0.00	135,586.56	163,928.00		
			סה"כ צריכה	28,341.44	0.00	135,586.56	163,928.00		
9	58569	בניין B ראשי שנאי 2	21038743 - 15	14,912.00	0.00	90,816.00	105,728.00	2,102.08	
			סה"כ צריכה	14,912.00	0.00	90,816.00	105,728.00		
10	58570	בניין C ראשי שנאי 1	21038740 - 15	17,360.00	0.00	87,800.00	105,160.00	2,250.40	
			סה"כ צריכה	17,360.00	0.00	87,800.00	105,160.00		
11	58571	בניין C ראשי שנאי 2	21038745 - 15	20,160.00	0.00	97,400.00	117,560.00	1,942.00	
			סה"כ צריכה	20,160.00	0.00	97,400.00	117,560.00		
12	58562	מונים לידיעה	21038739 - 1	46.80	0.00	319.40	366.20	8.65	
			21038739 - 2	1,223.60	0.00	5,727.80	6,951.40	14.70	
			21038739 - 3	89.80	0.00	570.60	660.40	5.01	
			21038739 - 7	304.20	0.00	1,307.40	1,611.60	7.89	
			21038740 - 1	369.20	0.00	8,288.80	8,658.00	46.03	
			21038742 - 8	842.00	0.00	4,418.40	5,260.40	28.22	
			21038742 - 11	2,062.40	0.00	10,616.80	12,679.20	31.08	
			21038742 - 12	1,461.20	0.00	6,936.00	8,397.20	25.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21038742 - 14	1,026.00	0.00	5,631.60	6,657.60	18.58	
			21038743 - 8	430.80	0.00	1,990.00	2,420.80	10.22	
			21038743 - 10	1,539.60	0.00	8,872.40	10,412.00	27.42	
			21038750 - 9	133.55	0.00	1,107.20	1,240.74		
			21038750 - 11	66.40	0.00	558.62	625.02		
			סה"כ צריכה	9,595.55	0.00	56,345.02	65,940.57		
13	56425	רמת סיב עסקה משותפת שנאי בניין D	08029508 - 1	21,098.70	0.00	120,053.50	141,152.20	0.06	
			סה"כ צריכה	21,098.70	0.00	120,053.50	141,152.20		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	58206	2PLUS	22009657 - 1	234.40	0.00	1,053.30	1,287.70	5.48	
			22009658 - 1	15.80	0.00	122.80	138.60	1.33	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	231.00	0.00	1,375.95	1,606.95		
			סה"כ צריכה	481.20	0.00	2,552.05	3,033.25		
2	58327	BOR מאבטחים מא	4029508 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	739.96	0.00	4,407.52	5,147.47		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	1,094.15	0.00	506.33	1,600.48		
			מיזוג אוויר שעות חריגות	1,710.31	0.00	16,811.01	18,521.32		
			מיזוג אוויר שעות שישי 7 עד 13	57.10	0.00	807.29	864.40		
			סה"כ צריכה	3,601.52	0.00	22,532.15	26,133.66		
3	58326	BOR קומה 2	21038751 - 9	787.40	0.00	3,659.70	4,447.10	9.49	
			- 11 21038751	38.80	0.00	211.40	250.20	1.47	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	353.08	0.00	2,103.08	2,456.15		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	521.54	0.00	241.35	762.89		
			מיזוג אוויר שעות חריגות	815.59	0.00	8,016.58	8,832.17		
			מיזוג אוויר שעות שישי 7 עד 13	27.27	0.00	385.54	412.81		
			סה"כ צריכה	2,543.67	0.00	14,617.65	17,161.32		
4	58325	BOR קומה 3	21038739 - 5	247.60	0.00	1,332.20	1,579.80	8.22	
			21038739 - 6	315.20	0.00	1,611.60	1,926.80	7.59	
			- 10 21038742	2,591.60	0.00	12,619.60	15,211.20	32.11	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21038743 - 9	956.80	0.00	4,465.20	5,422.00	14.34	
			- 10 21038750	160.64	0.00	898.32	1,058.96		
			21038770 - 1	4,909.60	0.00	24,715.60	29,625.20	57.40	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	2,080.89	0.00	12,394.74	14,475.63		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	3,082.81	0.00	1,426.60	4,509.41		
			מיזוג אוויר שעות חריגות	4,817.61	0.00	47,353.39	52,171.01		
			מיזוג אוויר שעות ששי 7 עד 13	160.83	0.00	2,273.84	2,434.68		
			סה"כ צריכה	19,323.59	0.00	109,091.09	128,414.68		
5	58328	ITNAVpro	13170775 - 1	7.30	0.00	33.22	40.52		
			13170775 - 2	7.15	0.00	32.91	40.05		
			13170775 - 3	14.17	0.00	66.06	80.23		
			13170775 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170775 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170775 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 13170775	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21038777 - 1	1,646.40	0.00	7,587.80	9,234.20	21.77	
			21038777 - 2	525.80	0.00	2,483.80	3,009.60	7.96	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	989.74	0.00	5,895.33	6,885.07		
			סה"כ צריכה	3,190.55	0.00	16,099.12	19,289.67		
6	58329	א.ל.מ.	- 12 21038741	51.80	0.00	511.40	563.20	5.36	
			- 13 21038741	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21038743 - 3	1,378.20	0.00	7,778.80	9,157.00	23.76	
			21038743 - 4	152.30	0.00	1,045.80	1,198.10	5.74	
			21038767 - 1	21.90	0.00	148.50	170.40	1.33	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	1,138.10	0.00	6,779.07	7,917.18		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	1,686.88	0.00	780.62	2,467.50		
			סה"כ צריכה	4,429.19	0.00	17,044.19	21,473.37		
7	58331	גאמידור	- 13 21038743	2,395.20	0.00	13,644.80	16,040.00	38.58	
			- 11 21038745	1,506.80	0.00	7,891.95	9,398.75	20.37	
			21038751 - 4	85.70	0.00	1,140.00	1,225.70	11.74	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	41.32	0.00	246.10	287.42		
			סה"כ צריכה	4,029.02	0.00	22,922.85	26,951.87		
8	58333	גיני קוסמטיקה	21038778 - 3	185.40	0.00	6,546.80	6,732.20	37.55	
			סה"כ צריכה	185.40	0.00	6,546.80	6,732.20		
9	58332	גלאם	21038778 - 9	154.90	0.00	1,369.50	1,524.40	9.67	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	905.23	0.00	5,391.93	6,297.16		
			סה"כ צריכה	1,060.13	0.00	6,761.43	7,821.56		
10	58330	גרינז	- 10 21038768	0.80	0.00	441.40	442.20	2.65	
			- 14 21038768	366.40	0.00	2,226.00	2,592.40	12.98	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	131.46	0.00	783.06	914.53		
			סה"כ צריכה	498.66	0.00	3,450.46	3,949.13		
11	58334	זיסקוור	21038768 - 3	286.00	0.00	1,176.90	1,462.90	6.81	
			- 12 21038768	690.40	0.00	3,140.70	3,831.10	27.67	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	373.73	0.00	2,226.13	2,599.86		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	552.49	0.00	255.67	808.16		
			סה"כ צריכה	1,902.63	0.00	6,799.40	8,702.03		
12	58346	חברת הניהול	13191773 - 1	10.00	0.00	68.40	78.40	0.57	
			13191773 - 2	-7.30	0.00	-47.85	-55.15	0.42	
			14155731 - 1	127.40	0.00	1,359.60	1,487.00	10.26	
			14155731 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155731 - 4	-57.55	0.00	-936.20	-993.75	36.81	
			14155732 - 1	310.20	0.00	1,905.80	2,216.00	9.42	
			14155732 - 2	-81.00	0.00	-703.90	-784.90	4.40	
			- 10 21038739	1,197.60	0.00	5,905.00	7,102.60	20.85	
			21038742 - 4	709.47	0.00	6,200.36	6,909.83	67.32	
			21038742 - 5	109.40	0.00	657.60	767.00	5.26	
			21038742 - 6	49.20	0.00	317.80	367.00	2.63	
			21038743 - 1	265.30	0.00	1,296.10	1,561.40	2.30	
			21038743 - 2	28.20	0.00	177.60	205.80	0.89	
			21038743 - 6	1,417.40	0.00	6,760.65	8,178.05	14.96	
			21038743 - 7	22.80	0.00	158.80	181.60	1.22	
			- 10 21038745	1,775.40	0.00	8,678.40	10,453.80	21.13	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 11 21038770	3,526.20	0.00	17,033.40	20,559.60	52.58	
			- 13 21038770	1,305.80	0.00	6,375.00	7,680.80	16.19	
			21038772 - 5	179.90	0.00	705.20	885.10	2.34	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	41.32	0.00	246.10	287.42		
			סה"כ צריכה	10,929.73	0.00	56,157.87	67,087.60		
13	58335	טלפיר	13170775 - 4	11.07	0.00	50.48	61.55		
			21038739 - 8	51.60	0.00	425.20	476.80	3.43	
			21038742 - 7	890.40	0.00	4,656.40	5,546.80	15.50	
			21038745 - 3	2,180.00	0.00	10,105.60	12,285.60	28.49	
			21038751 - 5	714.00	0.00	8,067.20	8,781.20	37.00	
			- 11 21038768	103.20	0.00	1,077.00	1,180.20	7.30	
			- 13 21038768	0.40	0.00	73.00	73.40	1.63	
			21038771 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21038772 - 6	919.60	0.00	5,502.70	6,422.30	20.10	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	2,569.19	0.00	15,303.25	17,872.44		
			סה"כ צריכה	7,439.45	0.00	45,260.83	52,700.29		
14	58337	מעבדת חרמון	- 14 15129227	2,898.13	0.00	13,640.25	16,538.38		
			21038739 - 9	96.80	0.00	585.20	682.00	2.20	
			- 10 21038741	44.10	0.00	239.80	283.90	0.90	
			21038742 - 4	1,059.33	0.00	9,258.04	10,317.37	67.32	
			21038750 - 3	4,240.92	0.00	18,030.47	22,271.39		
			21038751 - 7	114.00	0.00	1,190.30	1,304.30	5.44	
			- 15 21038771	6,478.80	0.00	30,661.50	37,140.30	4.35	
			21038778 - 3	-185.40	0.00	-6,546.80	-6,732.20	37.55	
			21038778 - 4	3.30	0.00	111.30	114.60	1.73	
			21038778 - 5	38.00	0.00	290.80	328.80	0.99	
			21038778 - 8	190.40	0.00	6,872.40	7,062.80	39.73	
			- 10 21038778	0.15	0.00	6.50	6.65	0.07	
			- 11 21038778	44.45	0.00	250.80	295.25	1.77	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	719.30	0.00	4,284.46	5,003.76		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	561.78	0.00	259.97	821.74		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר שעות חריגות	878.57	0.00	8,635.68	9,514.26		
			מיזוג אוויר שעות ששי 7 עד 13	29.30	0.00	414.30	443.60		
			סה"כ צריכה	17,211.94	0.00	88,184.96	105,396.90		
15	58336	ניסטק	13191773 - 2	7.30	0.00	47.85	55.15	0.42	
			14155731 - 4	57.55	0.00	936.20	993.75	36.81	
			21038742 - 2	444.00	0.00	3,316.40	3,760.40	17.74	
			21038743 - 5	1,725.60	0.00	16,704.40	18,430.00	104.42	
			- 11 21038743	882.00	0.00	8,170.40	9,052.40	33.94	
			- 12 21038743	2,069.60	0.00	10,108.00	12,177.60	27.49	
			- 12 21038750	58.09	0.00	831.67	889.76		
			- 13 21038750	605.00	0.00	2,633.02	3,238.01		
			21038751 - 3	40.30	0.00	338.50	378.80	5.10	
			- 12 21038751	40.60	0.00	340.00	380.60	5.11	
			21038768 - 2	6.60	0.00	174.40	181.00	3.35	
			21038768 - 8	71.20	0.00	1,047.40	1,118.60	7.51	
			22009657 - 2	221.20	0.00	1,197.50	1,418.70	5.54	
			22009658 - 2	60.20	0.00	786.70	846.90	10.07	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	3,681.00	0.00	21,925.71	25,606.71		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	1,999.50	0.00	925.28	2,924.78		
			מיזוג אוויר שעות חריגות	3,123.45	0.00	30,701.13	33,824.58		
			מיזוג אוויר שעות ששי 7 עד 13	284.45	0.00	4,021.56	4,306.02		
			סה"כ צריכה	15,377.64	0.00	104,206.12	119,583.76		
16	58342	פיורפיק	13170775 - 5	30.95	0.00	146.72	177.68		
			13170775 - 6	1.33	0.00	6.40	7.73		
			- 12 13170775	106.70	0.00	531.90	638.60		
			- 14 13170775	18.60	0.00	46.03	64.63		
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	400.03	0.00	2,382.74	2,782.77		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	592.73	0.00	274.29	867.02		
			סה"כ צריכה	1,150.35	0.00	3,388.09	4,538.44		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	9052	צמל מדיקל	2 - 14155732	81.00	0.00	703.90	784.90	4.40	
			סה"כ צריכה	81.00	0.00	703.90	784.90		
18	58341	קומפיוטר סי דאטה	4 - 21038739	39.00	0.00	182.60	221.60	2.83	
			21038751 - 8	636.80	0.00	3,080.20	3,717.00	18.46	
			- 10 21038751	61.80	0.00	400.60	462.40	4.11	
			21038769 - 7	20.80	0.00	170.60	191.40	1.61	
			21038769 - 8	1,831.20	0.00	9,107.40	10,938.60	21.70	
			21038769 - 9	174.00	0.00	1,250.40	1,424.40	10.94	
			- 11 21038769	42.55	0.00	205.25	247.80	3.26	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	1,404.79	0.00	8,367.57	9,772.36		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	1,657.48	0.00	767.01	2,424.49		
			סה"כ צריכה	5,868.42	0.00	23,531.63	29,400.04		
19	58343	רדוד	2 - 21038740	3,921.20	0.00	17,834.80	21,756.00	47.84	
			- 13 21038742	8,977.60	0.00	42,142.00	51,119.60	103.68	
			21038771 - 2	402.40	0.00	2,211.20	2,613.60	7.55	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	2,075.26	0.00	12,361.18	14,436.43		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	3,073.53	0.00	1,422.30	4,495.83		
			מיזוג אוויר שעות חריגות	4,803.08	0.00	47,210.52	52,013.60		
			מיזוג אוויר שעות 13 עד 7 ששי	160.31	0.00	2,266.39	2,426.70		
			סה"כ צריכה	23,413.37	0.00	125,448.39	148,861.76		
20	58400	רדוד דאטה סקופ	1 - 21038768	37.70	0.00	208.90	246.60	8.52	
			21038768 - 7	892.20	0.00	4,332.00	5,224.20	13.09	
			מיזוג אוויר שעות 07 עד 19	420.69	0.00	2,505.80	2,926.48		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 22	653.09	0.00	302.22	955.31		
			מיזוג אוויר שעות 13 עד 7 ששי	34.05	0.00	481.39	515.44		
			סה"כ צריכה	2,037.72	0.00	7,830.31	9,868.03		
21	58345	רמת סיב עסקה משותפת	- 14 21038743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21038745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21038745 - 2	35.20	0.00	122.00	157.20	5.11	
			21038771 - 1	188.00	0.00	933.20	1,121.20	3.77	
			22009657 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009658 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות 19 עד 07	488.30	0.00	2,908.51	3,396.81		
			סה"כ צריכה	711.50	0.00	3,963.71	4,675.21		
			סה"כ צריכה	125,466.67	0.00	687,093.00	812,559.67		
			חשבון חברת חשמל	156,227.00		819,341.50	975,568.50		
			הפרש בקוט"ש	-30,760.33		-132,248.50	-163,008.83		
			הפרש באחוזים	-19.69%		-16.14%	-16.71%		



- פסגה (125,466.67 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (687,093.00 Kwh)

