



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 07/10/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	15.22	2,075.80	1,850.50	0.00	225.30	22345321 - 1	KLA	57466	1
		2,075.80	1,850.50	0.00	225.30	סה"כ צריכה			
	41.69	11,650.00	10,131.20	0.00	1,518.80	23000143 - 3	אוסם קומה 1	56387	2
		3,806.30	3,059.84	0.00	746.46	ציבורי			
		15,456.30	13,191.04	0.00	2,265.26	סה"כ צריכה			
	110.70	22,737.60	18,978.40	0.00	3,759.20	23000143 - 4	מיזוג אוויר	55996	3
	83.47	7,255.60	5,451.20	0.00	1,804.40	23000919 - 2			
	268.67	9,450.80	7,766.00	0.00	1,684.80	23000919 - 4			
		39,444.00	32,195.60	0.00	7,248.40	סה"כ צריכה			
	16.19	4,796.40	3,862.80	0.00	933.60	23000919 - 3	פבליקו ק.3	55994	4
		1,625.50	1,166.65	0.00	458.85	ציבורי			
		6,421.90	5,029.45	0.00	1,392.45	סה"כ צריכה			
	17.61	5,191.84	3,956.16	0.00	1,235.68	23000143 - 2	רפואה דחופה	55993	5
		1,802.16	1,194.85	0.00	607.31	ציבורי			
		6,994.00	5,151.01	0.00	1,842.99	סה"כ צריכה			
		70,392.00	57,417.60	0.00	12,974.40	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		70,392.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (12,974.40 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (57,417.60 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	55995	ציבורי	22345321 - 1	-225.30	0.00	-1,850.50	-2,075.80	15.22	
			23000143 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000143 - 2	-1,235.68	0.00	-3,956.16	-5,191.84	17.61	
			23000143 - 3	-1,518.80	0.00	-10,131.20	-11,650.00	41.69	
			23000143 - 4	-3,759.20	0.00	-18,978.40	-22,737.60	110.70	
			23000919 - 1	12,974.40	0.00	57,417.60	70,392.00	205.46	
			23000919 - 2	-1,804.40	0.00	-5,451.20	-7,255.60	83.47	
			23000919 - 3	-933.60	0.00	-3,862.80	-4,796.40	16.19	
			23000919 - 4	-1,684.80	0.00	-7,766.00	-9,450.80	268.67	
			סה"כ צריכה	1,812.62	0.00	5,421.34	7,233.96		
2	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	12,974.40	0.00	57,417.60	70,392.00	205.46	
			סה"כ צריכה	12,974.40	0.00	57,417.60	70,392.00		

