

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן


תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 07/10/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	1,527.98	0.00	9,245.46	10,773.43	31.33	
			סה"כ צריכה	1,527.98	0.00	9,245.46	10,773.43		
2	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	6,548.45	0.00	40,635.11	47,183.56	148.03	
			81007765 - 2	52.45	0.00	261.31	313.76	0.51	
			81007907 - 1	1,904.77	0.00	9,554.82	11,459.59	16.61	
			81007907 - 2	6,538.98	0.00	44,198.80	50,737.78	162.91	
			81007907 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 4	0.00	0.00	157.21	157.21	14.37	
			81007907 - 8	76.51	0.00	1,254.73	1,331.24	97.58	
			סה"כ צריכה	15,121.16	0.00	96,061.98	111,183.14		
3	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,046.14	0.00	5,263.71	6,309.85	13.38	
			81007805 - 2	82.27	0.00	406.28	488.55	1.32	
			81007805 - 8	2,999.90	0.00	15,259.27	18,259.16	34.94	
			81007907 - 5	-117.27	0.00	-240.21	-357.48	1.15	
			סה"כ צריכה	4,011.03	0.00	20,689.05	24,700.08		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-135.92	0.00	-688.89	-824.81	1.29	
			81007765 - 6	871.65	0.00	4,422.75	5,294.40	15.04	
			סה"כ צריכה	735.73	0.00	3,733.86	4,469.59		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	250.06	0.00	1,460.10	1,710.16	7.64	
			סה"כ צריכה	250.06	0.00	1,460.10	1,710.16		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	40.70	0.00	189.12	229.82	0.47	
			סה"כ צריכה	40.70	0.00	189.12	229.82		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	135.92	0.00	688.89	824.81	1.29	
			81007765 - 3	1,404.11	0.00	7,438.13	8,842.24	27.09	
			81007765 - 8	-250.06	0.00	-1,460.10	-1,710.16	7.64	
			סה"כ צריכה	1,289.97	0.00	6,666.92	7,956.89		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	2,363.10	0.00	10,542.80	12,905.90	35.88	
			סה"כ צריכה	2,363.10	0.00	10,542.80	12,905.90		
9	30587	קומה 03+04 - אזורי מלל תעשיות בע"מ	4 - 81007765	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007765 - 5	172.58	0.00	609.39	781.97	11.81	
			סה"כ צריכה	172.58	0.00	609.39	781.97		
10	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	643.62	0.00	3,645.42	4,289.03	13.14	
			סה"כ צריכה	643.62	0.00	3,645.42	4,289.03		
11	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	507.12	0.00	3,255.79	3,762.91	19.32	
			סה"כ צריכה	507.12	0.00	3,255.79	3,762.91		
12	30571	קומה 08 - אזורי מלל	81007805 - 4	57.42	0.00	341.42	398.83	9.29	
			סה"כ צריכה	57.42	0.00	341.42	398.83		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	1,838.68	0.00	9,569.56	11,408.24	23.96	
			סה"כ צריכה	1,838.68	0.00	9,569.56	11,408.24		
14	30580	קומה 5 - אזורי מלל תעשיות בע"מ	81007907 - 6	239.56	0.00	2,533.30	2,772.86	24.06	
			סה"כ צריכה	239.56	0.00	2,533.30	2,772.86		
			סה"כ צריכה	28,798.69	0.00	168,544.16	197,342.85		
			חשבון חברת חשמל	38,103.50		184,981.50	223,085.00		
			הפרש בקוט"ש	-9,304.81		-16,437.34	-25,742.15		
			הפרש באחוזים	-24.42%		-8.89%	-11.54%		



■ פסגה (Kwh 28,798.69)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 168,544.16)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57785	מתח גבוה	01103356 - 1	23,710.40	0.00	115,499.10	139,209.50	0.58	
			סה"כ צריכה	23,710.40	0.00	115,499.10	139,209.50		
2	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	21,022.85	0.00	129,377.73	150,400.58	465.15	
			סה"כ צריכה	21,022.85	0.00	129,377.73	150,400.58		
3	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	7,161.60	0.00	37,680.06	44,841.66	98.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	7,161.60	0.00	37,680.06	44,841.66		
4	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	2,446.02	0.00	12,418.18	14,864.19	40.06	
			סה"כ צריכה	2,446.02	0.00	12,418.18	14,864.19		

