

דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 07/10/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סריוס - ק.1 בית סופר פארם	23044239 - 2	1,095.20	0.00	5,468.40	6,563.60	20.48	
			23044244 - 4	75.95	0.00	464.75	540.70	4.03	
			סה"כ צריכה	1,171.15	0.00	5,933.15	7,104.30		
2	56836	בניין A סריוס - חדש בגג UPS	23044245 - 4	461.60	0.00	2,020.00	2,481.60	6.30	
			סה"כ צריכה	461.60	0.00	2,020.00	2,481.60		
3	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	23044240 - 4	1,628.00	0.00	9,916.00	11,544.00	34.24	
			23044241 - 1	133.50	0.00	837.50	971.00	2.59	
			23044241 - 2	253.80	0.00	1,259.30	1,513.10	2.81	
			23044241 - 3	952.50	0.00	4,699.50	5,652.00	13.63	
			סה"כ צריכה	2,967.80	0.00	16,712.30	19,680.10		
4	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	23044245 - 2	10,150.40	0.00	46,156.00	56,306.40	92.03	
			סה"כ צריכה	10,150.40	0.00	46,156.00	56,306.40		
5	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	23044242 - 2	166.00	0.00	1,438.80	1,604.80	5.36	
			סה"כ צריכה	166.00	0.00	1,438.80	1,604.80		
6	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	23044244 - 3	243.20	0.00	1,327.80	1,571.00	4.52	
			סה"כ צריכה	243.20	0.00	1,327.80	1,571.00		
7	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	23044240 - 1	329.00	0.00	1,613.40	1,942.40	7.44	
			23044240 - 2	239.20	0.00	1,020.45	1,259.65	3.81	
			סה"כ צריכה	568.20	0.00	2,633.85	3,202.05		
8	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	23044239 - 4	955.04	0.00	4,696.64	5,651.68	14.27	
			סה"כ צריכה	955.04	0.00	4,696.64	5,651.68		
9	42197	בניין A לייף פלאזה - ח'ינאווי	23044239 - 3	2,281.00	0.00	12,660.60	14,941.60	48.71	
			סה"כ צריכה	2,281.00	0.00	12,660.60	14,941.60		
10	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	432.48	0.00	1,987.43	2,419.90	6.94	
			סה"כ צריכה	432.48	0.00	1,987.43	2,419.90		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	23044240 - 3	3,064.90	0.00	13,275.20	16,340.10	28.76	
		סה"כ צריכה		3,064.90	0.00	13,275.20	16,340.10		
12	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	23044244 - 1	741.00	0.00	4,385.40	5,126.40	28.41	
		סה"כ צריכה		741.00	0.00	4,385.40	5,126.40		
13	42209	בניין B סמסונג	23044247 - 3	65.60	0.00	220.90	286.50	3.87	
		סה"כ צריכה		65.60	0.00	220.90	286.50		
14	50808	בניין B אוקס טק קומה 3	14155760 - 1	151.60	0.00	646.80	798.40	8.72	
		סה"כ צריכה		151.60	0.00	646.80	798.40		
15	48402	בניין B כהנא	23044247 - 2	211.40	0.00	3,281.10	3,492.50	23.71	
		סה"כ צריכה		211.40	0.00	3,281.10	3,492.50		
16	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.7	23044246 - 2	231.40	0.00	1,518.40	1,749.80	8.80	
		סה"כ צריכה		231.40	0.00	1,518.40	1,749.80		
17	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	23044249 - 2	237.20	0.00	1,070.70	1,307.90	3.43	
		סה"כ צריכה		237.20	0.00	1,070.70	1,307.90		
18	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מטעדה	23044249 - 3	2,311.50	0.00	9,555.80	11,867.30	34.36	
		סה"כ צריכה		2,311.50	0.00	9,555.80	11,867.30		
19	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	23044246 - 1	1,078.80	0.00	8,789.60	9,868.40	43.46	
		סה"כ צריכה		1,078.80	0.00	8,789.60	9,868.40		
20	55055	בניין B לייף פלאזה - פורצלנוסה ק.0	23044249 - 1	246.60	0.00	1,136.40	1,383.00	3.85	
		סה"כ צריכה		246.60	0.00	1,136.40	1,383.00		
21	56834	בניין B סלקום	17313130 - 1	118.60	0.00	532.30	650.90	3.69	
		סה"כ צריכה		118.60	0.00	532.30	650.90		
22	57292	בניין B סמסונג שלט	18247478 - 1	22.88	0.00	134.20	157.08		
		סה"כ צריכה		22.88	0.00	134.20	157.08		
23	56835	בניין B פלאפון	22344753 - 1	69.30	0.00	313.00	382.30	0.63	
		סה"כ צריכה		69.30	0.00	313.00	382.30		
24	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	23044249 - 4	258.40	0.00	1,300.00	1,558.40	3.44	
		סה"כ צריכה		258.40	0.00	1,300.00	1,558.40		
25	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	23044247 - 4	1,603.20	0.00	6,757.60	8,360.80	20.38	
		סה"כ צריכה		1,603.20	0.00	6,757.60	8,360.80		
26	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	1,809.60	0.00	6,462.40	8,272.00	25.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,809.60	0.00	6,462.40	8,272.00		
27	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	718.04	0.00	4,403.88	5,121.92	53.72	
			סה"כ צריכה	718.04	0.00	4,403.88	5,121.92		
28	42260	בניין פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	1,521.60	0.00	6,078.40	7,600.00	22.54	
			סה"כ צריכה	1,521.60	0.00	6,078.40	7,600.00		
29	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	170.00	0.00	1,893.20	2,063.20	13.53	
			סה"כ צריכה	170.00	0.00	1,893.20	2,063.20		
30	42188	בניין C *אויור צח ב.חיוני	21055417 - 3	6,615.00	0.00	30,286.20	36,901.20	59.10	
			סה"כ צריכה	6,615.00	0.00	30,286.20	36,901.20		
31	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	1,940.00	0.00	8,826.40	10,766.40	15.43	
			סה"כ צריכה	1,940.00	0.00	8,826.40	10,766.40		
33	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	376.00	0.00	12,228.80	12,604.80	54.68	
			סה"כ צריכה	376.00	0.00	12,228.80	12,604.80		
34	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	5,171.40	0.00	33,480.00	38,651.40	469.34	
			סה"כ צריכה	5,171.40	0.00	33,480.00	38,651.40		
36	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	6,392.40	0.00	47,085.60	53,478.00	140.99	
			סה"כ צריכה	6,392.40	0.00	47,085.60	53,478.00		
37	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	23044251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	42252	בניין C איגל	23044253 - 4	1,821.20	0.00	7,536.80	9,358.00	23.60	
			סה"כ צריכה	1,821.20	0.00	7,536.80	9,358.00		
39	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	22344686 - 1	280.10	0.00	1,118.20	1,398.30	6.80	
			סה"כ צריכה	280.10	0.00	1,118.20	1,398.30		
40	42474	בניין ג'סיפי מנ'מנט בע"מ	23044252 - 1	51.30	0.00	980.10	1,031.40	6.45	
			סה"כ צריכה	51.30	0.00	980.10	1,031.40		
41	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	23044253 - 3	137.70	0.00	613.00	750.70	4.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	137.70	0.00	613.00	750.70		
42	42256	בניין C פליטיקה בית קפה	1 - 23044251	387.20	0.00	2,319.00	2,706.20	8.77	
			סה"כ צריכה	387.20	0.00	2,319.00	2,706.20		
43	45438	בניין C פליטיקה לוח אירועים	3 - 16092203	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	44239	בניין C פליטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	4 - 23044250	102.30	0.00	632.70	735.00	2.36	
			סה"כ צריכה	102.30	0.00	632.70	735.00		
45	42232	בניין C פליטיקה שלט	2 - 21055347	17.40	0.00	69.45	86.85	0.20	
			סה"כ צריכה	17.40	0.00	69.45	86.85		
46	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	1 - 16092203	74.20	0.00	393.50	467.70	0.90	
			1 - 23044254	4,636.80	0.00	22,985.60	27,622.40	56.16	
			סה"כ צריכה	4,711.00	0.00	23,379.10	28,090.10		
47	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	2 - 16092203	133.00	0.00	660.70	793.70	1.27	
			2 - 23044254	1,267.20	0.00	8,106.00	9,373.20	29.47	
			סה"כ צריכה	1,400.20	0.00	8,766.70	10,166.90		
48	42235	בניין C ק.4 אקופוז	3 - 21055347	142.90	0.00	1,349.00	1,491.90	5.47	
			סה"כ צריכה	142.90	0.00	1,349.00	1,491.90		
49	42242	בניין C ק.4 פליטיקה	3 - 23044254	1,027.20	0.00	5,395.20	6,422.40	18.00	
			4 - 23044254	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,027.20	0.00	5,395.20	6,422.40		
50	42228	בניין C ק.5 פליטיקה	2 - 23044250	1,887.60	0.00	8,246.40	10,134.00	29.39	
			סה"כ צריכה	1,887.60	0.00	8,246.40	10,134.00		
51	48255	בניין C ק.6 פליטיקה	3 - 21055348	341.40	0.00	2,158.20	2,499.60	10.20	
			סה"כ צריכה	341.40	0.00	2,158.20	2,499.60		
52	52912	בניין C ק.6 רינובו	2 - 21055348	206.40	0.00	2,729.20	2,935.60	13.93	
			סה"כ צריכה	206.40	0.00	2,729.20	2,935.60		
53	51795	בניין C ק.7 מילטון	3 - 23044252	268.60	0.00	1,988.40	2,257.00	7.64	
			סה"כ צריכה	268.60	0.00	1,988.40	2,257.00		
54	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	2 - 23044252	1,895.20	0.00	9,918.40	11,813.60	31.49	
			סה"כ צריכה	1,895.20	0.00	9,918.40	11,813.60		
55	42248	בניין C ק.8 כהנאה	4 - 23044252	286.80	0.00	1,910.10	2,196.90	7.48	
			סה"כ צריכה	286.80	0.00	1,910.10	2,196.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	23044251 - 3	3,833.40	0.00	13,870.80	17,704.20	40.81	
			סה"כ צריכה	3,833.40	0.00	13,870.80	17,704.20		
57	57841	בניין C ריינו מטענים 2-	20004341 - 1	242.80	0.00	2,454.90	2,697.70	31.95	
			סה"כ צריכה	242.80	0.00	2,454.90	2,697.70		
58	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	23044242 - 3	19,337.50	0.00	98,067.50	117,405.00	251.80	
			23044242 - 4	7,202.50	0.00	38,620.00	45,822.50	178.25	
			סה"כ צריכה	26,540.00	0.00	136,687.50	163,227.50		
59	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	23044248 - 1	6,100.00	0.00	32,658.00	38,758.00	176.84	
			23044248 - 2	6,078.00	0.00	34,822.00	40,900.00	168.84	
			סה"כ צריכה	12,178.00	0.00	67,480.00	79,658.00		
60	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	23044241 - 4	3,281.30	0.00	14,875.60	18,156.90	27.02	
			23044242 - 1	2,310.00	0.00	7,906.40	10,216.40	88.16	
			סה"כ צריכה	5,591.30	0.00	22,782.00	28,373.30		
61	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	23044248 - 3	64.80	0.00	1,159.60	1,224.40	53.42	
			23044248 - 4	48.60	0.00	570.80	619.40	6.67	
			סה"כ צריכה	113.40	0.00	1,730.40	1,843.80		
62	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	8.22	0.00	21.13	29.35	0.29	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8.22	0.00	21.13	29.35		
63	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	8.22	0.00	21.13	29.35	0.29	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8.22	0.00	21.13	29.35		
64	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	10.96	0.00	28.18	39.14	0.29	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10.96	0.00	28.18	39.14		
65	42212	לייף פלאזה - חניון	18075265 - 1	3,970.60	0.00	24,789.57	28,760.17		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.29	-97.85	-70.45	0.00	-27.40	21055370 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044243 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044243 - 4			
		28,662.32	24,719.12	0.00	3,943.20	סה"כ צריכה			
	1,014.60	400,955.40	333,598.00	0.00	67,357.40	17313183 - 1	ציבורי בניין A	45431	66
		-28,760.17	-24,789.57	0.00	-3,970.60	18075265 - 1			
	6.94	-2,419.90	-1,987.43	0.00	-432.48	21055370 - 1			
	20.48	-6,563.60	-5,468.40	0.00	-1,095.20	23044239 - 2			
	48.71	-14,941.60	-12,660.60	0.00	-2,281.00	23044239 - 3			
	14.27	-5,651.68	-4,696.64	0.00	-955.04	23044239 - 4			
	7.44	-1,942.40	-1,613.40	0.00	-329.00	23044240 - 1			
	3.81	-1,259.65	-1,020.45	0.00	-239.20	23044240 - 2			
	28.76	-16,340.10	-13,275.20	0.00	-3,064.90	23044240 - 3			
	34.24	-11,544.00	-9,916.00	0.00	-1,628.00	23044240 - 4			
	2.59	-971.00	-837.50	0.00	-133.50	23044241 - 1			
	2.81	-1,513.10	-1,259.30	0.00	-253.80	23044241 - 2			
	13.63	-5,652.00	-4,699.50	0.00	-952.50	23044241 - 3			
	27.02	-18,156.90	-14,875.60	0.00	-3,281.30	23044241 - 4			
	88.16	-10,216.40	-7,906.40	0.00	-2,310.00	23044242 - 1			
	5.36	-1,604.80	-1,438.80	0.00	-166.00	23044242 - 2			
	251.80	-117,405.00	-98,067.50	0.00	-19,337.50	23044242 - 3			
	178.25	-45,822.50	-38,620.00	0.00	-7,202.50	23044242 - 4			
	28.41	-5,126.40	-4,385.40	0.00	-741.00	23044244 - 1			
	4.52	-1,571.00	-1,327.80	0.00	-243.20	23044244 - 3			
	4.03	-540.70	-464.75	0.00	-75.95	23044244 - 4			
	92.03	-56,306.40	-46,156.00	0.00	-10,150.40	23044245 - 2			
	6.30	-2,481.60	-2,020.00	0.00	-461.60	23044245 - 4			
		44,164.50	36,111.77	0.00	8,052.73	סה"כ צריכה			
	8.72	-798.40	-646.80	0.00	-151.60	14155760 - 1	ציבורי בניין B	45432	67
	13.53	-2,063.20	-1,893.20	0.00	-170.00	14155760 - 2			
	25.40	-8,272.00	-6,462.40	0.00	-1,809.60	14155760 - 3			
	22.54	-7,600.00	-6,078.40	0.00	-1,521.60	14155760 - 4			
	53.72	-5,121.92	-4,403.88	0.00	-718.04	17312743 - 1			
	3.69	-650.90	-532.30	0.00	-118.60	17313130 - 1			
		-157.08	-134.20	0.00	-22.88	18247478 - 1			
	583.20	159,899.20	134,536.30	0.00	25,362.90	20281675 - 1			
	0.63	-382.30	-313.00	0.00	-69.30	22344753 - 1			
	43.46	-9,868.40	-8,789.60	0.00	-1,078.80	23044246 - 1			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044246 - 2	-231.40	0.00	-1,518.40	-1,749.80	8.80	
			23044247 - 2	-211.40	0.00	-3,281.10	-3,492.50	23.71	
			23044247 - 3	-65.60	0.00	-220.90	-286.50	3.87	
			23044247 - 4	-1,603.20	0.00	-6,757.60	-8,360.80	20.38	
			23044248 - 1	-6,100.00	0.00	-32,658.00	-38,758.00	176.84	
			23044248 - 2	-6,078.00	0.00	-34,822.00	-40,900.00	168.84	
			23044248 - 3	-64.80	0.00	-1,159.60	-1,224.40	53.42	
			23044248 - 4	-48.60	0.00	-570.80	-619.40	6.67	
			23044249 - 1	-246.60	0.00	-1,136.40	-1,383.00	3.85	
			23044249 - 2	-237.20	0.00	-1,070.70	-1,307.90	3.43	
			23044249 - 3	-2,311.50	0.00	-9,555.80	-11,867.30	34.36	
			23044249 - 4	-258.40	0.00	-1,300.00	-1,558.40	3.44	
			סה"כ צריכה	2,245.78	0.00	11,231.22	13,477.01		
68	45433	ציבורי בניין C	16092203 - 1	-74.20	0.00	-393.50	-467.70	0.90	
			16092203 - 2	-133.00	0.00	-660.70	-793.70	1.27	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004341 - 1	-242.80	0.00	-2,454.90	-2,697.70	31.95	
			21055347 - 2	-17.40	0.00	-69.45	-86.85	0.20	
			21055347 - 3	-142.90	0.00	-1,349.00	-1,491.90	5.47	
			21055348 - 2	-206.40	0.00	-2,729.20	-2,935.60	13.93	
			21055348 - 3	-341.40	0.00	-2,158.20	-2,499.60	10.20	
			21055417 - 1	32,112.00	0.00	204,300.00	236,412.00	527.84	
			21055417 - 2	-5,171.40	0.00	-33,480.00	-38,651.40	469.34	
			21055417 - 3	-6,615.00	0.00	-30,286.20	-36,901.20	59.10	
			21055417 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			21055418 - 1	-6,392.40	0.00	-47,085.60	-53,478.00	140.99	
			21055418 - 2	-1,940.00	0.00	-8,826.40	-10,766.40	15.43	
			21055418 - 3	-376.00	0.00	-12,228.80	-12,604.80	54.68	
			21055418 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22344686 - 1	-280.10	0.00	-1,118.20	-1,398.30	6.80	
			23044250 - 1	12,612.00	0.00	55,076.00	67,688.00	154.76	
			23044250 - 2	-1,887.60	0.00	-8,246.40	-10,134.00	29.39	
			23044250 - 4	-102.30	0.00	-632.70	-735.00	2.36	
			23044251 - 1	-387.20	0.00	-2,319.00	-2,706.20	8.77	
			23044251 - 3	-3,833.40	0.00	-13,870.80	-17,704.20	40.81	
			23044251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044252 - 1	-51.30	0.00	-980.10	-1,031.40	6.45	
			23044252 - 2	-1,895.20	0.00	-9,918.40	-11,813.60	31.49	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044252 - 3	-268.60	0.00	-1,988.40	-2,257.00	7.64	
			23044252 - 4	-286.80	0.00	-1,910.10	-2,196.90	7.48	
			23044253 - 3	-137.70	0.00	-613.00	-750.70	4.76	
			23044253 - 4	-1,821.20	0.00	-7,536.80	-9,358.00	23.60	
			23044254 - 1	-4,636.80	0.00	-22,985.60	-27,622.40	56.16	
			23044254 - 2	-1,267.20	0.00	-8,106.00	-9,373.20	29.47	
			23044254 - 3	-1,027.20	0.00	-5,395.20	-6,422.40	18.00	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,188.50	0.00	32,033.35	37,221.85		
			סה"כ צריכה	137,444.30	0.00	727,510.30	864,954.60		
			חשבון חברת חשמל	161,888.25		718,242.00	880,130.25		
			הפרש בקוט"ש	-24,443.95		9,268.30	-15,175.65		
			הפרש באחוזים	-15.10%		1.29%	-1.72%		



■ פסגה (137,444.30 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (727,510.30 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	67,357.40	0.00	333,598.00	400,955.40	1,014.60	
			סה"כ צריכה	67,357.40	0.00	333,598.00	400,955.40		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	25,362.90	0.00	134,536.30	159,899.20	583.20	
			סה"כ צריכה	25,362.90	0.00	134,536.30	159,899.20		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	32,112.00	0.00	204,300.00	236,412.00	527.84	
			סה"כ צריכה	32,112.00	0.00	204,300.00	236,412.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	23044250 - 1	12,612.00	0.00	55,076.00	67,688.00	154.76	
			סה"כ צריכה	12,612.00	0.00	55,076.00	67,688.00		

