

### דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 08/10/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.69	12,366.60	10,530.00	0.00	1,836.60	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		12,366.60	10,530.00	0.00	1,836.60	סה"כ צריכה			
		12,366.60	10,530.00	0.00	1,836.60	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	12,366.60					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (1,836.60 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (10,530.00 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	131.60	3,773.90	3,314.00	0.00	459.90	21262477 - 1	צילר 1	50117	1
		3,773.90	3,314.00	0.00	459.90	סה"כ צריכה			
	184.88	3,756.10	3,260.60	0.00	495.50	21262478 - 1	צילר 2	50118	2
		3,756.10	3,260.60	0.00	495.50	סה"כ צריכה			
	180.16	6,072.80	5,290.20	0.00	782.60	20281854 - 1	צילר 3	50513	3
		6,072.80	5,290.20	0.00	782.60	סה"כ צריכה			