



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשיה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות

תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 09/10/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1) LT	21055227 - 1	378.80	0.00	2,176.20	2,555.00	131.34	
			22009790 - 2	244.20	0.00	1,812.00	2,056.20	13.19	
			סה"כ צריכה	623.00	0.00	3,988.20	4,611.20		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2) LT	21055227 - 2	818.60	0.00	4,389.00	5,207.60	18.50	
			22009790 - 3	22.20	0.00	687.00	709.20	7.16	
			סה"כ צריכה	840.80	0.00	5,076.00	5,916.80		
3	58254	גיל עזוז שתלים דנטלים	81026429 - 1	12.73	0.00	376.51	389.24	2.60	
			סה"כ צריכה	12.73	0.00	376.51	389.24		
4	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	91.38	0.00	554.50	645.88	3.06	
			81013142 - 1	196.45	0.00	1,053.12	1,249.56	6.16	
			81013142 - 3	52.65	0.00	212.95	265.60	0.61	
			סה"כ צריכה	340.48	0.00	1,820.57	2,161.05		
5	30922	מפעל LT	70034417 - 1	1,313.02	0.00	14,217.76	15,530.78	153.60	
			סה"כ צריכה	1,313.02	0.00	14,217.76	15,530.78		
6	56423	קבלנים - לידיעה בלבד	22009790 - 1	862.00	0.00	3,836.00	4,698.00	10.25	
			22009790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 2	0.00	0.00	10.78	10.78		
			סה"כ צריכה	862.00	0.00	3,846.78	4,708.78		
			סה"כ צריכה	3,992.03	0.00	29,325.82	33,317.85		
			חשבון חברת חשמל			0.00	0.00		
			הפרש בקוט"ש			33,317.85			
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 3,992.03)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפך (Kwh 29,325.82)

