



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 09/10/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		81,712.00	66,940.70	0.00	14,771.30	13127926 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		81,712.00	66,940.70	0.00	14,771.30	סה"כ צריכה			
	414.40	146,342.00	119,586.00	0.00	26,756.00	22344634 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		146,342.00	119,586.00	0.00	26,756.00	סה"כ צריכה			
		228,054.00	186,526.70	0.00	41,527.30	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		228,054.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (41,527.30 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (186,526.70 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	8,434.90	6,920.80	0.00	1,514.10	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		8,434.90	6,920.80	0.00	1,514.10	סה"כ צריכה			
	43.50	30,976.68	12,776.96	4,991.43	13,208.29	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		30,976.68	12,776.96	4,991.43	13,208.29	סה"כ צריכה			
		81,712.00	66,940.70	0.00	14,771.30	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
	414.40	146,342.00	119,586.00	0.00	26,756.00	22344634 - 1			
		228,054.00	186,526.70	0.00	41,527.30	סה"כ צריכה			

