



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (30/04/24 - 01/04/24)

תאריך הפקה: 13/10/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.97	2,659.60	2,215.68	0.00	443.92	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,659.60	2,215.68	0.00	443.92	סה"כ צריכה			
	11.01	3,386.96	2,748.90	0.00	638.06	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,386.96	2,748.90	0.00	638.06	סה"כ צריכה			
	5.71	1,554.68	1,313.48	0.00	241.20	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,554.68	1,313.48	0.00	241.20	סה"כ צריכה			
	121.58	15,833.16	12,975.24	0.00	2,857.92	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		15,833.16	12,975.24	0.00	2,857.92	סה"כ צריכה			
	293.60	89,684.00	76,032.80	0.00	13,651.20	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	151.47	-25,985.84	-22,630.88	0.00	-3,354.96	23000439 - 2			
	34.60	-20,665.68	-17,445.44	0.00	-3,220.24	23000439 - 3			
	5.97	-2,659.60	-2,215.68	0.00	-443.92	23000439 - 4			
	121.58	-15,833.16	-12,975.24	0.00	-2,857.92	23000440 - 1			
	5.71	-1,554.68	-1,313.48	0.00	-241.20	23000440 - 2			
	11.01	-3,386.96	-2,748.90	0.00	-638.06	23000440 - 3			
		19,598.08	16,703.18	0.00	2,894.90	סה"כ צריכה			
	151.47	25,985.84	22,630.88	0.00	3,354.96	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		25,985.84	22,630.88	0.00	3,354.96	סה"כ צריכה			
	34.60	20,665.68	17,445.44	0.00	3,220.24	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		20,665.68	17,445.44	0.00	3,220.24	סה"כ צריכה			
		89,684.00	76,032.80	0.00	13,651.20	סה"כ צריכה			
		93,240.51	78,496.63		14,743.88	חשבון חברת חשמל			
		-3,556.51	-2,463.83		-1,092.68	הפרש בקוט"ש			
		-3.81%	-3.14%		-7.41%	הפרש באחוזים			





- פסגה (13,651.20 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפול (76,032.80 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	13,651.20	0.00	76,032.80	89,684.00	293.60	
				13,651.20	0.00	76,032.80	89,684.00		

