



דוח קוט"ש

עבור: פארק סיביל

דוח מסכם עבור: פארק סיביל

תקופת דוח: (24/09/24 - 23/08/24)

תאריך הפקה: 13/10/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37128	בניין 1 קרולינה/טופ טן	81011475 - 7	86.02	0.00	463.09	549.11	2.92	
			סה"כ צריכה	86.02	0.00	463.09	549.11		
2	37123	בניין 2 חברת כלכלית הנדסה	81017092 - 6	1,055.34	0.00	9,600.28	10,655.62	41.82	
			סה"כ צריכה	1,055.34	0.00	9,600.28	10,655.62		
3	37124	בניין 2 טופ טן קומה ב	81017092 - 3	1,284.22	0.00	16,782.00	18,066.22	64.13	
			סה"כ צריכה	1,284.22	0.00	16,782.00	18,066.22		
4	37126	בניין 2 מטרו פארק מתחם 9+10	81017092 - 5	532.73	0.00	2,941.68	3,474.41	10.35	
			סה"כ צריכה	532.73	0.00	2,941.68	3,474.41		
5	37127	בניין 2 פאקטורי מוטורס	81017092 - 4	115.49	0.00	6,573.54	6,689.03	37.68	
			סה"כ צריכה	115.49	0.00	6,573.54	6,689.03		
6	37125	בניין 2 פאקטורי מוטורס חדש	81017092 - 1	22.77	0.00	652.41	675.18	2.96	
			סה"כ צריכה	22.77	0.00	652.41	675.18		
7	37146	בניין 3 אלדור מחסן	81011538 - 3	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.01	
			81011538 - 4	12.30	0.00	190.74	203.04	2.29	
			סה"כ צריכה	12.30	0.00	190.69	202.99		
8	57867	בניין 3 אלדור מחסן מא	81011538 - 5	153.36	0.00	1,878.85	2,032.21	76.35	
			81011538 - 6	418.31	0.00	1,684.95	2,103.27	67.33	
			81011373 - 4	186.24	0.00	497.50	683.74	22.45	
			סה"כ צריכה	757.92	0.00	4,061.31	4,819.22		
9	57864	בניין 3 חברה טרי אן טי קומה 2 מא	81011538 - 5	162.95	0.00	1,996.28	2,159.23	76.35	
			81011538 - 6	444.46	0.00	1,790.26	2,234.72	67.33	
			81011373 - 4	197.88	0.00	528.59	726.48	22.45	
			סה"כ צריכה	805.29	0.00	4,315.14	5,120.42		
10	57865	בניין 3 חברת מובידיא מא	81011538 - 5	98.55	0.00	1,207.36	1,305.91	76.35	
			81011538 - 6	268.81	0.00	1,082.76	1,351.57	67.33	
			81011373 - 4	119.68	0.00	319.70	439.38	22.45	
			סה"כ צריכה	487.04	0.00	2,609.82	3,096.86		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	37131	בנין 3 לוח ציבורי ראשי	81011538 - 7	327.81	0.00	1,827.07	2,154.88	6.13	
			סה"כ צריכה	327.81	0.00	1,827.07	2,154.88		
12	37130	בנין 3 משרדי חברת ניהול	81011538 - 1	0.001	0.00	0.008	0.009		
			מא	102.08	0.00	546.99	649.07		
			סה"כ צריכה	102.08	0.00	547.00	649.08		
13	37134	בנין 4 הודיס	81011514 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011514 - 3	397.87	0.00	4,366.16	4,764.03	21.31	
			סה"כ צריכה	397.87	0.00	4,366.16	4,764.03		
14	57866	בנין 4 חברת ריקול גבישים מא	81011538 - 5	79.92	0.00	979.12	1,059.04	76.35	
			81011538 - 6	217.99	0.00	878.07	1,096.07	67.33	
			81011373 - 4	97.06	0.00	259.26	356.32	22.45	
			סה"כ צריכה	394.97	0.00	2,116.45	2,511.43		
15	37147	בנין 4 טופ טן/רוסלר	81011514 - 1	253.30	0.00	2,898.28	3,151.57	24.11	
			מא	459.02	0.00	2,459.66	2,918.68		
			סה"כ צריכה	712.32	0.00	5,357.94	6,070.26		
16	37135	בנין 4 לוח ציבורי ראשי	81011538 - 8	855.99	0.00	4,078.13	4,934.12	7.95	
			סה"כ צריכה	855.99	0.00	4,078.13	4,934.12		
17	37158	בנין 4 קומה 1 טופ טן מא	81011538 - 5	465.08	0.00	5,697.75	6,162.83	76.35	
			81011538 - 6	1,268.56	0.00	5,109.74	6,378.30	67.33	
			81011373 - 4	564.79	0.00	1,508.70	2,073.49	22.45	
			סה"כ צריכה	2,298.44	0.00	12,316.19	14,614.63		
18	37137	בנין 4 רייקול חדש	81011514 - 8	18,109.13	0.00	87,598.80	105,707.93	153.73	
			סה"כ צריכה	18,109.13	0.00	87,598.80	105,707.93		
19	37138	בנין 4 רייקול לוח ראשי	70057079 - 1	15,632.75	0.00	86,542.51	102,175.26	215.94	
			סה"כ צריכה	15,632.75	0.00	86,542.51	102,175.26		
20	37139	בנין 5 דיירונייקס חשמל 68 + 109 מר	81011373 - 5	70.30	0.00	678.08	748.37	11.64	
			סה"כ צריכה	70.30	0.00	678.08	748.37		
21	37140	בנין 5 דיירונייקס חשמל 70 מר	81011373 - 6	42.93	0.00	567.79	610.72	7.91	
			סה"כ צריכה	42.93	0.00	567.79	610.72		
22	37159	בנין 5 דיירונייקס מא	81011538 - 5	28.08	0.00	344.02	372.10	76.35	
			81011538 - 6	76.59	0.00	308.51	385.11	67.33	
			81011373 - 4	34.10	0.00	91.09	125.19	22.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	138.77	0.00	743.62	882.39		
23	37160	בניין 5 היי סקי מא	81011538 - 5	175.37	0.00	2,148.44	2,323.81	76.35	
			81011538 - 6	478.33	0.00	1,926.72	2,405.06	67.33	
			81011373 - 4	212.97	0.00	568.88	781.85	22.45	
			סה"כ צריכה	866.67	0.00	4,644.05	5,510.71		
24	37141	בניין 5 היי סקי ק.2	81011373 - 2	417.10	0.00	2,612.53	3,029.63	16.33	
			מא	361.61	0.00	1,937.70	2,299.31		
			סה"כ צריכה	778.71	0.00	4,550.23	5,328.95		
25	37145	לוח ראשי חניון	81011538 - 2	795.38	0.00	3,456.77	4,252.15	16.66	
			סה"כ צריכה	795.38	0.00	3,456.77	4,252.15		
			סה"כ צריכה	46,683.24	0.00	267,580.74	314,263.98		
			חשבון חברת חשמל	179,601.00			179,601.00		
			הפרש בקוט"ש	-132,917.76			134,662.98		
			הפרש באחוזים	-74.01%			74.98%		



■ פסגה (Kwh 46,683.24)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 267,580.74)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37149	לבדיקה סהכ מיזוג אוויר בניין 5 4 3 להעמסה	81011373 - 4	1,639.46	0.00	4,379.39	6,018.85	22.45	
			81011538 - 5	1,350.02	0.00	16,539.19	17,889.21	76.35	
			81011538 - 6	3,682.33	0.00	14,832.34	18,514.67	67.33	
			סה"כ צריכה	6,671.81	0.00	35,750.93	42,422.74		

