



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

תאריך הפקה: 03/11/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.04	3,188.37	2,585.49	0.00	602.88	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,188.37	2,585.49	0.00	602.88	סה"כ צריכה			
	13.32	4,005.41	3,046.71	0.00	958.70	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		4,005.41	3,046.71	0.00	958.70	סה"כ צריכה			
	8.54	2,117.03	1,705.15	0.00	411.88	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		2,117.03	1,705.15	0.00	411.88	סה"כ צריכה			
	94.80	31,364.59	24,629.68	0.00	6,734.92	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		31,364.59	24,629.68	0.00	6,734.92	סה"כ צריכה			
	279.84	133,246.32	105,314.88	0.00	27,931.44	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	15.50	-49,571.62	-39,167.92	0.00	-10,403.69	23000439 - 2			
	108.60	-16,946.03	-13,529.91	0.00	-3,416.12	23000439 - 3			
	5.04	-3,188.37	-2,585.49	0.00	-602.88	23000439 - 4			
	94.80	-31,364.59	-24,629.68	0.00	-6,734.92	23000440 - 1			
	8.54	-2,117.03	-1,705.15	0.00	-411.88	23000440 - 2			
	13.32	-4,005.41	-3,046.71	0.00	-958.70	23000440 - 3			
		26,053.28	20,650.03	0.00	5,403.25	סה"כ צריכה			
	15.50	49,571.62	39,167.92	0.00	10,403.69	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		49,571.62	39,167.92	0.00	10,403.69	סה"כ צריכה			
	108.60	16,946.03	13,529.91	0.00	3,416.12	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		16,946.03	13,529.91	0.00	3,416.12	סה"כ צריכה			
		133,246.32	105,314.88	0.00	27,931.44	סה"כ צריכה			
		130,127.24	102,666.37		27,460.87	חשבון חברת חשמל			
		3,119.08	2,648.51		470.57	הפרש בקוט"ש			
		2.40%	2.58%		1.71%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 27,931.44)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 105,314.88)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	1 - 23000439	27,931.44	0.00	105,314.88	133,246.32	279.84	
				27,931.44	0.00	105,314.88	133,246.32		

