



דוח קוט"ש

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון

תקופת דוח: (31/10/24 - 01/10/24)

תאריך הפקה: 04/11/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21415	*לחלוקה - בניין א מ"א ק.קרקע	81011744 - 7	123.77	0.00	719.74	843.51	25.15	
			81011772 - 2	345.32	0.00	3,003.57	3,348.90	29.57	
			81011772 - 5	432.66	0.00	2,530.79	2,963.44	14.23	
			סה"כ צריכה	901.75	0.00	6,254.09	7,155.85		
2	21626	*לחלוקה - בניין ב מ"א ב.חיוני	15114167 - 3	1,581.20	0.00	13,039.20	14,620.40	78.26	
			15114167 - 4	71.20	0.00	1,895.60	1,966.80	45.67	
			15114167 - 5	913.40	0.00	7,536.20	8,449.60	20.83	
			סה"כ צריכה	2,565.80	0.00	22,471.00	25,036.80		
3	30220	*לחלוקה - בניין ג מ"א ב.חיוני (משרדים)	21055409 - 1	2,847.20	0.00	24,556.40	27,403.60	71.83	
			21055409 - 2	71.60	0.00	251.20	322.80	41.09	
			21055409 - 3	216.00	0.00	362.80	578.80	53.48	
			21055409 - 4	848.00	0.00	13,884.40	14,732.40	107.90	
			21055410 - 1	0.00	0.00	51.60	51.60	6.45	
			22026857 - 3	339.60	0.00	5,720.80	6,060.40	262.10	
			22026857 - 4	899.60	0.00	7,818.80	8,718.40	71.09	
			23000164 - 1	2,669.60	0.00	23,263.20	25,932.80	87.58	
			23000164 - 2	3,484.40	0.00	19,752.00	23,236.40	71.64	
			סה"כ צריכה	11,376.00	0.00	95,661.20	107,037.20		
4	53369	*לחלוקה - בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 25%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	229.77	0.00	1,479.03	1,708.80	17.50	
			81017095 - 3	216.00	0.00	1,849.50	2,065.50	40.20	
			81017095 - 4	355.65	0.00	2,211.45	2,567.10	42.60	
			81017113 - 3	176.90	0.00	1,145.00	1,321.90	34.80	
			81017113 - 4	137.55	0.00	841.60	979.15	12.30	
			סה"כ צריכה	1,115.88	0.00	7,526.58	8,642.45		
5	53361	*לחלוקה - בניין ד מ"א משרדים	81016953 - 2	30.00	0.00	248.00	278.00	0.40	
			81016953 - 3	2,509.80	0.00	13,027.80	15,537.60	226.80	
			81017143 - 1	2,767.60	0.00	16,940.40	19,708.00	205.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022271 - 1	1,121.40	0.00	6,897.00	8,018.40	28.60	
			81022271 - 2	18.60	0.00	2,307.80	2,326.40	31.80	
			81022271 - 3	264.40	0.00	2,883.20	3,147.60	210.80	
			סה"כ צריכה	6,711.80	0.00	42,304.20	49,016.00		
6	21562	*לחלוקה - בניין ה משרדים מ"א ב.חיוני	14154690 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 2	1,054.80	0.00	15,463.20	16,518.00	50.69	
			14154690 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154692 - 10	0.00	0.00	3,057.20	3,057.20	87.96	
			18235007 - 11	2,925.00	0.00	50,628.60	53,553.60	200.20	
			18235007 - 12	0.00	0.00	11,668.20	11,668.20	181.70	
			סה"כ צריכה	3,979.80	0.00	80,817.20	84,797.00		
7	53869	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים) 100%	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	919.10	0.00	5,916.10	6,835.20	17.50	
			81017095 - 3	864.00	0.00	7,398.00	8,262.00	40.20	
			81017095 - 4	1,422.60	0.00	8,845.80	10,268.40	42.60	
			81017113 - 3	707.60	0.00	4,580.00	5,287.60	34.80	
			81017113 - 4	550.20	0.00	3,366.40	3,916.60	12.30	
			סה"כ צריכה	4,463.50	0.00	30,106.30	34,569.80		
8	20632	שנאי בניין B	15114167 - 14	5,056.00	0.00	42,179.20	47,235.20	178.88	
			סה"כ צריכה	5,056.00	0.00	42,179.20	47,235.20		
9	20875	שנאי מס' 1 בניין "א"	81011744 - 8	19,707.10	0.00	135,134.88	154,841.98	491.26	
			סה"כ צריכה	19,707.10	0.00	135,134.88	154,841.98		
10	44791	שנאי ראשי T1 ב.חיוני חדש	18235007 - 15	9,280.80	0.00	110,619.30	119,900.10	4.87	
			סה"כ צריכה	9,280.80	0.00	110,619.30	119,900.10		
11	20559	שנאי ראשי T2 ב.חיוני	14154690 - 15	9,271.30	0.00	79,362.20	88,633.50	2.48	
			סה"כ צריכה	9,271.30	0.00	79,362.20	88,633.50		
12	20472	שנאי ראשי T3 ב.חיוני	14154684 - 15	11,124.00	0.00	88,912.80	100,036.80		
			סה"כ צריכה	11,124.00	0.00	88,912.80	100,036.80		
13	53350	שנאי ראשי מס 1 (QT1) בניין ג	23000164 - 4	18,120.00	0.00	138,565.00	156,685.00	374.50	
			סה"כ צריכה	18,120.00	0.00	138,565.00	156,685.00		
14	20918	שנאי ראשי מס 1 בניין ד	81017095 - 8	17,832.96	0.00	118,389.76	136,222.72	337.92	
			סה"כ צריכה	17,832.96	0.00	118,389.76	136,222.72		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	53348	שנאי ראשי מס 2 בניין ג (QT2)	23000222 - 4	7,460.00	0.00	58,950.00	66,410.00	246.70	
			סה"כ צריכה	7,460.00	0.00	58,950.00	66,410.00		
16	21354	שנאי ראשי מס 3 בניין ג (QT3)	22026890 - 1	22,270.00	0.00	166,455.00	188,725.00	490.75	
			סה"כ צריכה	22,270.00	0.00	166,455.00	188,725.00		
17	20907	שנאי ראשי מס 3 ב.ח בניין ד	81016953 - 4	22,766.08	0.00	148,902.40	171,668.48	424.96	
			סה"כ צריכה	22,766.08	0.00	148,902.40	171,668.48		
18	20958	שנאי ראשי מס' 2 בניין "ד"	81017154 - 5	7,196.29	0.00	54,853.73	62,050.02	298.19	
			סה"כ צריכה	7,196.29	0.00	54,853.73	62,050.02		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53331	אמדוקס לוח UPS1	15140054 - 1	56.60	0.00	454.20	510.80		
			סה"כ צריכה	56.60	0.00	454.20	510.80		
2	53332	אמדוקס לוח UPS2	15091157 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	53333	אמדוקס לוח ראשי	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50765	בניין א טיפה	81011804 - 7	103.87	0.00	712.14	816.02	1.20	
			81017140 - 6	91.87	0.00	756.02	847.88	5.57	
			81017140 - 7	388.77	0.00	3,105.87	3,494.64	19.25	
			סה"כ צריכה	584.51	0.00	4,574.03	5,158.54		
5	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	105.03	0.00	701.68	806.70	3.01	
			81011804 - 2	333.65	0.00	2,253.07	2,586.72	6.86	
			סה"כ צריכה	438.68	0.00	2,954.75	3,393.42		
6	21506	בניין א לוחות חשמל ק.קרקע וחניון	81010204 - 5	1,351.30	0.00	9,680.30	11,031.60	29.78	
			81010204 - 6	1,326.09	0.00	8,078.10	9,404.19	21.58	
			81011746 - 1	910.63	0.00	6,234.12	7,144.75	10.06	
			81011840 - 1	1,098.71	0.00	6,475.81	7,574.52	17.04	
			81011840 - 5	-20.22	0.00	-136.72	-156.94	0.23	
			סה"כ צריכה	4,666.51	0.00	30,331.61	34,998.12		
7	53334	בניין א מ"א גג עליון	81010204 - 7	44.66	0.00	309.97	354.63	0.51	
			81011744 - 1	2,308.29	0.00	17,946.93	20,255.22	87.23	
			81011744 - 2	1,280.69	0.00	10,650.11	11,930.80	61.50	
			81011744 - 3	600.62	0.00	6,665.29	7,265.91	94.27	
			81011744 - 5	1,287.31	0.00	9,423.78	10,711.09	28.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,521.58	0.00	44,996.08	50,517.65		
8	20890	בניין א מ"א ה. תקשורת גג עליון (חינוי - Q111)	81011804 - 1	845.06	0.00	5,849.22	6,694.28	11.98	
			סה"כ צריכה	845.06	0.00	5,849.22	6,694.28		
9	20941	בניין א מחסן טוגה ק.	81017140 - 3	74.99	0.00	506.19	581.19	3.38	
			בניין א מ"א ק.קרקע	901.75	0.00	6,254.09	7,155.85		
			סה"כ צריכה	976.75	0.00	6,760.29	7,737.04		
10	20902	בניין א משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	20.22	0.00	136.72	156.94	0.23	
			סה"כ צריכה	20.22	0.00	136.72	156.94		
11	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	332.09	0.00	2,237.01	2,569.10	6.66	
			81011772 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011772 - 7	0.001	0.00	0.00	0.001		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.001		
			81011804 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 8	272.99	0.00	1,247.68	1,520.67	4.47	
			81011840 - 6	85.03	0.00	548.60	633.64	0.90	
			סה"כ צריכה	690.11	0.00	4,033.30	4,723.41		
12	53335	בניין א קומה 01	81010204 - 3	110.13	0.00	1,248.24	1,358.37	8.26	
			81011746 - 2	1,784.88	0.00	9,837.76	11,622.64	30.69	
			81011746 - 5	541.19	0.00	3,817.31	4,358.50	8.09	
			סה"כ צריכה	2,436.20	0.00	14,903.31	17,339.51		
13	53336	בניין א קומה 02	81010204 - 2	101.96	0.00	876.96	978.93	6.47	
			81011746 - 3	905.13	0.00	5,714.05	6,619.18	21.94	
			81011746 - 6	404.32	0.00	2,769.83	3,174.15	4.77	
			סה"כ צריכה	1,411.42	0.00	9,360.85	10,772.26		
14	53337	בניין א קומה 03	81010204 - 1	296.34	0.00	2,245.00	2,541.34	8.44	
			81011746 - 4	1,711.22	0.00	9,352.95	11,064.17	31.44	
			81011746 - 7	534.84	0.00	3,336.23	3,871.06	9.91	
			סה"כ צריכה	2,542.40	0.00	14,934.18	17,476.58		
15	47425	בניין א קונטרופ קומה 01-	16254175 - 1	138.60	0.00	2,572.00	2,710.60	41.57	
			20281656 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	
			סה"כ צריכה	138.60	0.00	2,572.00	2,710.60		
16	30937	בניין ב מא ח.תקשורת חיוני	15114167 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	21629	בניין ב ציבורי	15114167 - 6	24.20	0.00	189.10	213.30	0.29	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114167 - 10	103.30	0.00	784.60	887.90	2.73	
			15114167 - 11	3.50	0.00	98.40	101.90	1.16	
			15114167 - 15	234.00	0.00	1,791.10	2,025.10	1.45	
			סה"כ צריכה	365.00	0.00	2,863.20	3,228.20		
18	21627	בניין ב קונטרופ ק.קרקע	15114167 - 2	107.60	0.00	932.40	1,040.00	5.90	
			15114167 - 7	668.40	0.00	4,038.40	4,706.80	21.06	
			15114167 - 12	32.80	0.00	248.00	280.80	1.85	
			בניין ב מ"א	1,113.79	0.00	7,970.29	9,084.08		
			סה"כ צריכה	1,922.59	0.00	13,189.09	15,111.68		
19	53338	בניין ב קונטרופ קומה 01	15114167 - 1	114.80	0.00	981.20	1,096.00	6.33	
			15114167 - 8	428.00	0.00	4,561.60	4,989.60	23.10	
			15114167 - 13	511.60	0.00	3,952.00	4,463.60	10.96	
			בניין ב מ"א	1,452.01	0.00	14,500.71	15,952.72		
			סה"כ צריכה	2,506.41	0.00	23,995.51	26,501.92		
20	21408	בניין ג אמדוקס חדר מחשב	16092159 - 4	0.20	0.00	0.80	1.00	1.85	
			22026564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026564 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026567 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026841 - 4	210.20	0.00	1,632.80	1,843.00	3.17	
			22026857 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	210.40	0.00	1,633.60	1,844.00		
21	53340	בניין ג טוגה 02	16092158 - 1	914.20	0.00	6,275.80	7,190.00	19.68	
			23000221 - 2	46.60	0.00	243.10	289.70	3.90	
			בניין ג מיזוג אוויר	442.06	0.00	3,589.40	4,031.46		
			סה"כ צריכה	1,402.86	0.00	10,108.30	11,511.16		
22	53341	בניין ג טוגה 09	22026841 - 3	531.20	0.00	4,231.00	4,762.20	9.49	
			23000159 - 2	13.80	0.00	71.90	85.70	0.85	
			בניין ג מיזוג אוויר	250.75	0.00	2,369.24	2,619.99		
			סה"כ צריכה	795.75	0.00	6,672.14	7,467.89		
23	53339	בניין ג טוגה קומה 13	22344642 - 1	140.10	0.00	935.10	1,075.20	8.84	
			22344643 - 1	349.10	0.00	2,260.90	2,610.00	8.64	
			בניין ג מיזוג אוויר	225.08	0.00	1,759.76	1,984.84		
			סה"כ צריכה	714.28	0.00	4,955.76	5,670.04		
24	21405	בניין ג טוגה קומות 07-12	16092159 - 2	1,440.80	0.00	11,416.20	12,857.00	26.73	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026841 - 2	1,019.60	0.00	7,794.40	8,814.00	19.52	
			23000165 - 1	151.00	0.00	1,147.20	1,298.20	9.22	
			23000197 - 1	-5.60	0.00	-35.25	-40.85	2.43	
			23000222 - 3	79.10	0.00	536.80	615.90	4.42	
			23000223 - 4	70.70	0.00	450.40	521.10	5.47	
			23000437 - 4	902.20	0.00	7,000.80	7,903.00	16.50	
			בניין ג מיזוג אוויר	1,682.94	0.00	15,588.18	17,271.13		
			סה"כ צריכה	5,340.74	0.00	43,898.73	49,239.48		
25	43317	בניין ג כ.צ.ט טעינה ק.02-	18247457 - 1	0.30	0.00	233.10	233.40	12.31	
			סה"כ צריכה	0.30	0.00	233.10	233.40		
26	21006	בניין ג כ.צ.ט קומות 13-14	16092159 - 3	564.60	0.00	4,912.00	5,476.60	31.94	
			22344658 - 1	49.70	0.00	528.80	578.50	4.41	
			22344666 - 1	637.50	0.00	6,319.10	6,956.60	21.88	
			23000165 - 3	42.60	0.00	559.10	601.70	4.91	
			בניין ג מיזוג אוויר	595.55	0.00	6,783.01	7,378.56		
			סה"כ צריכה	1,889.95	0.00	19,102.01	20,991.96		
27	50760	בניין ג לוח מחסן (ב.ח 41F)	21055410 - 2	76.20	0.00	623.50	699.70	7.75	
			סה"כ צריכה	76.20	0.00	623.50	699.70		
28	53342	בניין ג מ"א חדרי מחשב ותקשורת	22026567 - 1	217.20	0.00	2,934.40	3,151.60	43.92	
			22026567 - 2	0.00	0.00	4,061.20	4,061.20	79.51	
			22026586 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026586 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026857 - 1	3,675.20	0.00	25,778.00	29,453.20	57.94	
			23000170 - 3	4,061.60	0.00	30,663.20	34,724.80	67.11	
			23000170 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,954.00	0.00	63,436.80	71,390.80		
29	53344	בניין ג סוני קומה 01	22026834 - 1	5,995.60	0.00	42,608.40	48,604.00	84.91	
			23000221 - 1	212.00	0.00	921.90	1,133.90	7.28	
			בניין ג מיזוג אוויר	2,856.10	0.00	23,968.39	26,824.49		
			סה"כ צריכה	9,063.70	0.00	67,498.69	76,562.39		
30	53343	בניין ג סוני קומה 06	16092158 - 3	870.20	0.00	5,784.80	6,655.00	13.60	
			23000222 - 2	514.10	0.00	2,038.30	2,552.40	12.73	
			בניין ג מיזוג אוויר	636.91	0.00	4,307.51	4,944.42		
			סה"כ צריכה	2,021.21	0.00	12,130.61	14,151.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	21406	בניין ג סוני קומה 08	22344660 - 1	1,165.00	0.00	8,079.10	9,244.10	24.20	
			23000195 - 3	123.10	0.00	681.60	804.70	5.77	
			בניין ג מיזוג אוויר	592.65	0.00	4,823.76	5,416.41		
			סה"כ צריכה	1,880.75	0.00	13,584.46	15,465.21		
32	21403	בניין ג סוני קומה 11	22026834 - 4	4,241.40	0.00	31,315.60	35,557.00	64.12	
			23000165 - 2	137.70	0.00	911.10	1,048.80	5.92	
			מיזוג אוויר	2,014.81	0.00	17,744.47	19,759.28		
			סה"כ צריכה	6,393.91	0.00	49,971.17	56,365.08		
33	21402	בניין ג ציבורי	22026564 - 4	114.90	0.00	814.30	929.20	2.61	
			22026567 - 3	0.00	0.00	73.70	73.70	4.34	
			22026829 - 1	94.40	0.00	744.90	839.30	6.46	
			22026890 - 2	568.20	0.00	3,990.60	4,558.80	28.20	
			22026890 - 3	264.85	0.00	1,885.25	2,150.10	4.26	
			22026890 - 4	448.50	0.00	3,433.60	3,882.10	9.57	
			23000165 - 4	518.50	0.00	3,038.70	3,557.20	9.30	
			23000170 - 2	271.55	0.00	2,120.05	2,391.60	3.32	
			סה"כ צריכה	2,280.90	0.00	16,101.10	18,382.00		
			34	21452	בניין ג קוואלקום קומות 03-04-05	16092158 - 2	530.60	0.00	3,018.00
22026834 - 2	1,262.40	0.00				6,932.20	8,194.60	19.52	
22026834 - 3	1,163.80	0.00				7,701.60	8,865.40	25.40	
23000221 - 3	617.00	0.00				2,683.10	3,300.10	16.29	
23000221 - 4	145.70	0.00				1,084.40	1,230.10	7.43	
23000222 - 1	105.40	0.00				533.30	638.70	6.76	
מיזוג אוויר	1,759.83	0.00				12,087.41	13,847.23		
סה"כ צריכה	5,584.73	0.00				34,040.006	39,624.73		
35	21411	בניין ג קלריזן קומה 10	16092159 - 1	593.00	0.00	4,213.40	4,806.40	15.05	
			23000159 - 3	101.00	0.00	581.40	682.40	3.49	
			מיזוג אוויר	319.31	0.00	2,640.08	2,959.39		
			סה"כ צריכה	1,013.31	0.00	7,434.88	8,448.19		
36	21436	בניין ד DRIVES קומה 04	81022687 - 5	8.10	0.00	62.50	70.60	0.30	
			81029703 - 1	45.80	0.00	320.70	366.50	0.80	
			81029703 - 6	190.50	0.00	1,299.00	1,489.50	3.40	
			81029703 - 7	58.20	0.00	424.60	482.80	4.10	
			מיזוג אוויר	167.96	0.00	1,109.04	1,277.00		
			סה"כ צריכה	470.56	0.00	3,215.84	3,686.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
37	21453	בניין ד אבויו	81017113 - 8	500.20	0.00	3,506.20	4,006.40	13.40	
			81017143 - 3	642.80	0.00	4,263.80	4,906.60	12.00	
			81022271 - 5	147.40	0.00	1,144.60	1,292.00	4.60	
			81036657 - 2	108.40	0.00	811.60	920.00	3.20	
			מיזוג אוויר	776.42	0.00	5,119.97	5,896.39		
			סה"כ צריכה	2,175.22	0.00	14,846.17	17,021.39		
38	53345	בניין ד אי.ו.קום ק.קרקע	81021312 - 3	66.95	0.00	548.60	615.55	1.80	
			81021312 - 7	0.00	0.00	0.20	0.20		
			בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים)	1,115.88	0.00	7,526.58	8,642.45		
			סה"כ צריכה	1,182.83	0.00	8,075.38	9,258.20		
39	21447	בניין ד אי.ו.קום קומה 04	81029703 - 4	15.40	0.00	122.20	137.60	1.30	
			81029703 - 5	315.70	0.00	2,332.30	2,648.00	6.10	
			מיזוג אוויר	183.78	0.00	1,292.07	1,475.86		
			סה"כ צריכה	514.88	0.00	3,746.57	4,261.46		
40	21441	בניין ד אשטרומ פורט	81017095 - 6	826.00	0.00	5,140.80	5,966.80	13.00	
			81017154 - 7	149.67	0.00	670.50	820.17	4.08	
			81022265 - 2	989.20	0.00	5,595.80	6,585.00	14.80	
			81036657 - 7	295.40	0.00	1,311.00	1,606.40	6.20	
			מיזוג אוויר	1,254.59	0.00	6,694.94	7,949.53		
			סה"כ צריכה	3,514.86	0.00	19,413.04	22,927.89		
41	53360	בניין ד דרייבו עמדת טעינה	81022633 - 3	25.25	0.00	1,251.25	1,276.50	22.00	
			סה"כ צריכה	25.25	0.00	1,251.25	1,276.50		
42	21457	בניין ד דרייבו קומה 12	81017143 - 8	916.40	0.00	5,260.60	6,177.00	14.40	
			81017154 - 6	221.25	0.00	1,333.81	1,555.06	3.09	
			מיזוג אוויר	631.46	0.00	3,471.37	4,102.83		
			סה"כ צריכה	1,769.11	0.00	10,065.78	11,834.90		
43	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	60.50	0.00	394.40	454.90	1.60	
			81021312 - 6	0.05	0.00	0.30	0.35		
			סה"כ צריכה	60.55	0.00	394.70	455.25		
44	58253	בניין ד טוגה טעינת רכב	81022633 - 2	0.00	0.00	98.00	98.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	98.00	98.00		
45	30940	בניין ד טוגה ק.קרקע	81017113 - 5	9,258.80	0.00	62,221.20	71,480.00	103.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017113 - 7	2,266.30	0.00	15,004.40	17,270.70	27.90	
			81017143 - 5	5,714.00	0.00	39,354.80	45,068.80	71.00	
			סה"כ צריכה	17,239.10	0.00	116,580.40	133,819.50		
46	21475	בניין ד טוגה קומה 06	81022271 - 7	954.80	0.00	6,366.80	7,321.60	11.80	
			מיזוג אוויר	529.97	0.00	3,351.55	3,881.52		
			סה"כ צריכה	1,484.77	0.00	9,718.35	11,203.12		
47	21419	בניין ד מ"א (ח.תקשורת ומחשבים 75% מהמונים)	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	689.32	0.00	4,437.08	5,126.40	17.50	
			81017095 - 3	648.00	0.00	5,548.50	6,196.50	40.20	
			81017095 - 4	1,066.95	0.00	6,634.35	7,701.30	42.60	
			81017113 - 3	530.70	0.00	3,435.00	3,965.70	34.80	
			81017113 - 4	412.65	0.00	2,524.80	2,937.45	12.30	
			סה"כ צריכה	3,347.63	0.00	22,579.73	25,927.35		
48	58649	בניין ד משאית אוכל	22027056 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22027056 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22027056 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	21437	בניין ד משרדי חברת הניהול קומה 03	81022504 - 2	76.80	0.00	643.10	719.90	2.70	
			81022687 - 1	2.00	0.00	50.30	52.30	0.60	
			מיזוג אוויר	43.74	0.00	365.01	408.75		
			סה"כ צריכה	122.54	0.00	1,058.41	1,180.95		
50	56879	בניין ד עמדת טעינה טוגה	81022633 - 1	0.00	0.00	75.30	75.30	2.90	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	75.30	75.30		
51	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			14154664 - 2	40.15	0.00	547.00	587.15	6.12	
			81017095 - 1	158.80	0.00	1,122.80	1,281.60	5.10	
			81017095 - 5	277.10	0.00	1,209.60	1,486.70	2.80	
			81017111 - 2	290.00	0.00	2,009.30	2,299.30	5.00	
			81017113 - 1	1,246.20	0.00	9,091.20	10,337.40	31.80	
			81017113 - 2	862.80	0.00	5,853.00	6,715.80	11.60	
			81017113 - 6	195.90	0.00	1,307.40	1,503.30	3.70	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.70	0.70		
			81017154 - 4	547.60	0.00	2,763.08	3,310.68	5.27	
			סה"כ צריכה	3,618.55	0.00	23,904.08	27,522.63		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	38559	בניין ד רוש עמדת טעינה ק.01-	81022265 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	21439	בניין ד רוש ק.07-08-09-	81016953 - 7	375.60	0.00	2,251.60	2,627.20	10.20	
			81016953 - 8	394.60	0.00	2,899.60	3,294.20	10.20	
			81017143 - 6	693.20	0.00	4,397.20	5,090.40	12.20	
			81022271 - 8	60.80	0.00	477.60	538.40	1.00	
			81036657 - 4	75.60	0.00	555.40	631.00	3.00	
			81036657 - 5	38.80	0.00	317.60	356.40	0.80	
			מיזוג אוויר	909.52	0.00	5,737.35	6,646.87		
			סה"כ צריכה	2,548.12	0.00	16,636.35	19,184.47		
54	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	1,231.60	0.00	8,574.00	9,805.60	21.20	
			81022265 - 1	2,244.80	0.00	15,863.60	18,108.40	35.40	
			81022504 - 1	152.20	0.00	1,262.80	1,415.00	4.20	
			81022504 - 3	87.70	0.00	746.50	834.20	2.50	
			81022687 - 2	14.20	0.00	155.80	170.00	1.00	
			81022687 - 3	10.70	0.00	106.10	116.80	0.80	
			81036657 - 6	176.20	0.00	1,498.60	1,674.80	8.80	
			מיזוג אוויר	2,174.39	0.00	14,848.67	17,023.07		
			סה"כ צריכה	6,091.79	0.00	43,056.07	49,147.87		
55	21432	בניין ד תמורה מלאה קומה 03	81022504 - 4	58.20	0.00	489.20	547.40	1.90	
			81022687 - 4	13.80	0.00	107.70	121.50	0.80	
			מיזוג אוויר	39.96	0.00	314.21	354.18		
			סה"כ צריכה	111.96	0.00	911.11	1,023.08		
56	21549	בניין ה PRA (הכול ראשי) קומה 13	14154683 - 6	201.70	0.00	1,604.20	1,805.90	2.74	
			14154692 - 5	0.70	0.00	4.20	4.90	0.35	
			18235007 - 10	135.00	0.00	2,244.00	2,379.00	10.53	
			סה"כ צריכה	337.40	0.00	3,852.40	4,189.80		
57	30928	בניין ה באטם עמדת טעינה	18247550 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	81.80	0.00	645.00	726.80	1.07	
			18017253 - 2	256.30	0.00	1,429.70	1,686.00	11.20	
			מיזוג אוויר	82.23	0.00	1,367.78	1,450.005		
			סה"כ צריכה	420.33	0.00	3,442.48	3,862.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
59	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.00	0.00	0.10	0.10	0.34	
			16092212 - 1	-83.40	0.00	-646.65	-730.05	2.33	
			16092212 - 2	-40.90	0.00	-322.50	-363.40	1.07	
			16092212 - 3	175.70	0.00	1,369.05	1,544.75	4.55	
			מיזוג אוויר	12.50	0.00	263.71	276.21		
			סה"כ צריכה	63.90	0.00	663.71	727.61		
60	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	410.30	0.00	3,196.30	3,606.60	6.12	
			14154690 - 5	225.40	0.00	2,614.40	2,839.80	18.13	
			14154692 - 4	0.00	0.00	14.00	14.00	0.32	
			מיזוג אוויר	154.61	0.00	3,840.02	3,994.63		
			סה"כ צריכה	790.31	0.00	9,664.72	10,455.03		
61	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	1,803.20	0.00	9,069.20	10,872.40	61.12	
			14154687 - 2	643.20	0.00	6,984.80	7,628.00	63.67	
			14154687 - 3	1,325.60	0.00	13,788.80	15,114.40	58.52	
			14154687 - 13	0.00	0.00	0.70	0.70	2.13	
			סה"כ צריכה	3,772.00	0.00	29,843.50	33,615.50		
62	21623	בניין ה לייד ספיס קומה 12	16092212 - 1	166.80	0.00	1,293.30	1,460.10	2.33	
			18017253 - 1	130.50	0.00	975.00	1,105.50	8.88	
			מיזוג אוויר	72.31	0.00	1,495.41	1,567.72		
			סה"כ צריכה	369.61	0.00	3,763.71	4,133.32		
63	22284	בניין ה לייד ספיס קומה 12 שטחים משותפים (50% מהמונים)	14154692 - 6	0.00	0.00	0.10	0.10	0.34	
			16092212 - 1	-83.40	0.00	-646.65	-730.05	2.33	
			16092212 - 2	-40.90	0.00	-322.50	-363.40	1.07	
			16092212 - 3	175.70	0.00	1,369.05	1,544.75	4.55	
			מיזוג אוויר	12.50	0.00	263.71	276.21		
			סה"כ צריכה	63.90	0.00	663.71	727.61		
64	44928	בניין ה פאנאיה (הכול ראשי)	14154683 - 11	803.40	0.00	6,237.90	7,041.30	9.55	
			14154687 - 10	89.40	0.00	631.90	721.30	1.53	
			14154687 - 11	94.20	0.00	670.50	764.70	1.61	
			14154690 - 10	642.60	0.00	4,676.20	5,318.80	19.81	
			14154692 - 7	7.70	0.00	2.80	10.50	0.43	
			14154692 - 8	18.20	0.00	94.20	112.40	0.61	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	16.77	4,401.40	3,812.40	0.00	589.00	18235007 - 9			
		11,177.11	10,631.23	0.00	545.88	מיזוג אוויר			
		29,547.51	26,757.13	0.00	2,790.38	סה"כ צריכה			
	3.21	1,586.90	1,412.25	0.00	174.65	14154664 - 4	בניין ה ציבורי	21565	65
	0.11	0.05	0.05	0.00	0.00	14154664 - 5			
	0.53	21.85	20.30	0.00	1.55	14154664 - 6			
	9.25	456.15	382.75	0.00	73.40	14154664 - 7			
	0.87	115.65	104.75	0.00	10.90	14154664 - 8			
	0.86	92.85	83.60	0.00	9.25	14154664 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14154664 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14154664 - 11			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14154664 - 12			
	0.16	7,459.70	6,732.00	0.00	727.70	14154669 - 15			
	0.80	533.80	473.20	0.00	60.60	14154683 - 2			
	4.26	1,540.50	1,261.90	0.00	278.60	14154683 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14154683 - 9			
	7.70	2,697.80	2,325.50	0.00	372.30	14154684 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14154684 - 9			
	5.01	1,530.40	1,355.60	0.00	174.80	14154687 - 5			
	0.41	41.00	37.10	0.00	3.90	14154687 - 14			
	16.70	8,239.10	7,297.80	0.00	941.30	14154692 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18235007 - 2			
	1.59	1.20	1.20	0.00	0.00	22026829 - 2			
	0.11	0.15	0.15	0.00	0.00	22026829 - 3			
		24,317.10	21,488.15	0.00	2,828.95	סה"כ צריכה			
		19,014.40	16,833.90	0.00	2,180.50	15112884 - 1	בניין קוואלקום חדר UPS ק.08	50769	66
		19,014.40	16,833.90	0.00	2,180.50	סה"כ צריכה			
	0.97	485.70	425.20	0.00	60.50	14154683 - 1	בניין קוואלקום קומה 08	53356	67
	0.72	152.90	145.80	0.00	7.10	14154684 - 10			
	19.37	3,930.40	3,355.00	0.00	575.40	14154690 - 11			
		2,744.66	2,588.27	0.00	156.38	מיזוג אוויר			
		7,313.66	6,514.27	0.00	799.38	סה"כ צריכה			
	1.49	1,010.90	901.00	0.00	109.90	14154683 - 3	בניין קוויילט (הכול ראשי) קומות 05-06	30281	68
	13.03	8,933.40	7,912.60	0.00	1,020.80	14154683 - 4			
	3.07	95.00	59.80	0.00	35.20	14154684 - 7			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154684 - 8	0.00	0.00	8.20	8.20	0.24	
			14154690 - 12	1,430.00	0.00	11,139.60	12,569.60	22.66	
			18235007 - 1	3,785.00	0.00	26,570.80	30,355.80	51.51	
			מיזוג אוויר	1,551.88	0.00	30,716.45	32,268.34		
			סה"כ צריכה	7,932.78	0.00	77,308.45	85,241.24		
69	21546	בניין ה קוקה קולה קומה 04	14154683 - 5	129.90	0.00	1,061.50	1,191.40	2.10	
			14154684 - 6	0.00	0.00	65.40	65.40	2.97	
			14154690 - 14	643.00	0.00	5,893.20	6,536.20	21.98	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	131.07	
			מיזוג אוויר	187.98	0.00	4,628.10	4,816.08		
			סה"כ צריכה	960.88	0.00	11,648.20	12,609.08		
70	53358	בניין ה רוש קומה 03 (הכול ראשי)	14154684 - 5	1.10	0.00	11.10	12.20	0.23	
			14154687 - 8	86.50	0.00	679.00	765.50	1.25	
			18235007 - 14	260.40	0.00	2,684.40	2,944.80	12.48	
			מיזוג אוויר	84.64	0.00	2,224.69	2,309.32		
			סה"כ צריכה	432.64	0.00	5,599.19	6,031.82		
71	53355	בניין ה רמון ספיס קומה 09	14154687 - 12	123.60	0.00	967.90	1,091.50	1.53	
			14154692 - 9	0.00	0.00	0.10	0.10	0.02	
			16254105 - 3	618.50	0.00	3,431.30	4,049.80	15.94	
			מיזוג אוויר	180.48	0.00	2,900.30	3,080.79		
			סה"כ צריכה	922.58	0.00	7,299.60	8,222.19		
72	50763	בניין ה שרין טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	0.00	0.00	14.10	14.10	0.34	
			14154684 - 4	0.00	0.00	3.80	3.80	0.23	
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	728.30	0.00	5,635.80	6,364.10	8.96	
			14154687 - 7	188.40	0.00	1,465.90	1,654.30	3.61	
			14154690 - 6	70.20	0.00	1,888.60	1,958.80	15.77	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	1,876.00	0.00	13,038.20	14,914.20	36.35	
			18235007 - 13	995.60	0.00	8,135.00	9,130.60	22.91	
			מיזוג אוויר	938.42	0.00	19,897.53	20,835.94		
			סה"כ צריכה	4,796.92	0.00	50,078.93	54,875.84		
73	59122	חניון תת קרקעי	22026564 - 3	33.70	0.00	256.80	290.50	0.40	
			22026829 - 4	3,454.40	0.00	27,915.00	31,369.40	56.19	
			סה"כ צריכה	3,488.10	0.00	28,171.80	31,659.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
74	21434	חניונים קרקעיים	22026829 - 1	-94.40	0.00	-744.90	-839.30	6.46	
			22026829 - 2	0.00	0.00	-1.20	-1.20	1.59	
			22026829 - 3	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.11	
			22344653 - 1	5,579.30	0.00	45,002.90	50,582.20	178.20	
			23000170 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			81017111 - 1	39.50	0.00	268.00	307.50	0.40	
			81022271 - 4	193.20	0.00	1,423.80	1,617.00	3.80	
			סה"כ צריכה	5,717.60	0.00	45,948.45	51,666.05		
75	50761	סוני לוח ממ"ד חניון (54F ב.ב.) -01	21055410 - 3	0.00	0.00	0.40	0.40	0.14	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.40	0.40		
76	21295	פרטנר לוח קומת מרתף 2- (ב.ב.) 3F	17313175 - 1	567.70	0.00	4,286.50	4,854.20	8.68	
			סה"כ צריכה	567.70	0.00	4,286.50	4,854.20		
77	21304	קוואלקום UPS קומת חניון -02	22026827 - 4	14,115.60	0.00	109,728.00	123,843.60	176.62	
			סה"כ צריכה	14,115.60	0.00	109,728.00	123,843.60		
			סה"כ צריכה	169,374.79	0.00	1,292,516.92	1,461,891.71		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,461,891.71		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 169,374.79) 12%
- גבע (Kwh 0.00) 0%
- שפל (Kwh 1,292,516.92) 88%

