

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין ברוש

תקופת דוח: (31/10/24 - 01/10/24)

תאריך הפקה: 05/11/24

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 53114 | אלפרדו ואקטיביט - סילברגיט - צילרים *לא לחיוב - | 22344518 - 1 | 14,139.50 | 5,343.70 | 10,307.00 | 29,790.20 | 104.92 | |
| | | | 22344522 - 1 | 1,566.90 | 0.00 | 2,776.40 | 4,343.30 | 86.88 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,706.40 | 5,343.70 | 13,083.40 | 34,133.50 | | |
| 2 | 30547 | אזורי מלל | 22048315 - 1 | 28.30 | 0.00 | 226.00 | 254.30 | 0.44 | |
| | | | 22048315 - 2 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 11.60 | 9.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 28.30 | 0.00 | 237.60 | 265.90 | | |
| 3 | 42054 | אזורי מלל לשעבר אריוול | 17312850 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 56939 | אזורי מלל תעשיות בע"מ (מירקלון לשעבר) | 23071153 - 2 | 37.00 | 0.00 | 355.00 | 392.00 | 5.09 | |
| | | | סה"כ צריכה | 37.00 | 0.00 | 355.00 | 392.00 | | |
| 5 | 56940 | אזורי מלל תעשיות בע"מ (צילר מירקלון לשעבר) | 23071153 - 3 | 2,332.80 | 0.00 | 14,332.40 | 16,665.20 | 89.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,332.80 | 0.00 | 14,332.40 | 16,665.20 | | |
| 6 | 32083 | אזורי מלל - קומה 4 | 22048356 - 2 | 958.40 | 0.00 | 4,135.20 | 5,093.60 | 24.84 | |
| | | | 22048357 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 958.40 | 0.00 | 4,135.20 | 5,093.60 | | |
| 7 | 50284 | טעינת רכבים מנכל פלאפון | 17312849 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 30551 | לא לחיוב - סילברגיט - מ"א - צילרים גג | 22048328 - 1 | 1,662.80 | 0.00 | 15,342.80 | 17,005.60 | 38.33 | |
| | | | 22048328 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048334 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048347 - 1 | 2,470.80 | 0.00 | 15,576.00 | 18,046.80 | 149.65 | |
| | | | 22048347 - 2 | 2,907.00 | 0.00 | 20,564.40 | 23,471.40 | 156.54 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,040.60 | 0.00 | 51,483.20 | 58,523.80 | | |
| 9 | 30552 | מנטיס ויזן קומה 1 | 22048350 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 39931 | משרדי הנהלה קומת קרקע | 22048315 - 3 | 46.40 | 0.00 | 644.40 | 690.80 | 4.93 | |




| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 46.40 | 0.00 | 644.40 | 690.80 | | |
| 11 | 30536 | ניהול לוח מרכזי | 22048350 - 3 | 3,945.60 | 0.00 | 23,940.60 | 27,886.20 | 107.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,945.60 | 0.00 | 23,940.60 | 27,886.20 | | |
| 12 | 30508 | סלקום | 22048325 - 1 | 532.15 | 0.00 | 4,125.80 | 4,657.95 | 6.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 532.15 | 0.00 | 4,125.80 | 4,657.95 | | |
| 13 | 30554 | פארק אזורים - ציבורי | 22048315 - 1 | -28.30 | 0.00 | -226.00 | -254.30 | 0.44 | |
| | | | 22048315 - 2 | 0.00 | 0.00 | -11.60 | -11.60 | 9.28 | |
| | | | 22048315 - 3 | -46.40 | 0.00 | -644.40 | -690.80 | 4.93 | |
| | | | 22048321 - 2 | 29.20 | 0.00 | 220.80 | 250.00 | 1.64 | |
| | | | 22048321 - 3 | 87.20 | 0.00 | 728.40 | 815.60 | 2.24 | |
| | | | 22048321 - 4 | 0.00 | 0.00 | 464.50 | 464.50 | 6.46 | |
| | | | 22048325 - 1 | -532.15 | 0.00 | -4,125.80 | -4,657.95 | 6.87 | |
| | | | 22048328 - 2 | 59.10 | 0.00 | 255.80 | 314.90 | 5.49 | |
| | | | 22048334 - 2 | 345.20 | 0.00 | 2,535.20 | 2,880.40 | 5.14 | |
| | | | 22048348 - 4 | 1,109.00 | 0.00 | 6,591.40 | 7,700.40 | 15.43 | |
| | | | 22048349 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.07 | |
| | | | 22048349 - 2 | 660.80 | 0.00 | 4,915.80 | 5,576.60 | 9.88 | |
| | | | 22048349 - 3 | 246.80 | 0.00 | 1,357.60 | 1,604.40 | 11.47 | |
| | | | 22048349 - 4 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 17.60 | 8.82 | |
| | | | 22048356 - 4 | 1,434.40 | 0.00 | 10,592.20 | 12,026.60 | 20.42 | |
| | | | 22048357 - 3 | 367.20 | 0.00 | 2,884.80 | 3,252.00 | 9.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,732.05 | 0.00 | 25,556.30 | 29,288.35 | | |
| 14 | 30537 | ק. 2 אלגוסק | 22048356 - 3 | 4,301.60 | 0.00 | 32,284.00 | 36,585.60 | 82.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,301.60 | 0.00 | 32,284.00 | 36,585.60 | | |
| 15 | 51431 | קומה 01 פנטרה מא | 21055056 - 2 | 60.80 | 0.00 | 203.00 | 263.80 | 4.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 60.80 | 0.00 | 203.00 | 263.80 | | |
| 16 | 51429 | קומה 01 פנטרה מאור וכח | 21055056 - 3 | 208.80 | 0.00 | 1,042.60 | 1,251.40 | 8.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 208.80 | 0.00 | 1,042.60 | 1,251.40 | | |
| 17 | 44604 | קומה 03 - אזורי מלל (דולר לשעבר) | 22048347 - 4 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 3.78 | |
| | | | 22048348 - 3 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 3.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 32.80 | | |
| 18 | 48067 | קומה 04 - חברת פנטרה | 22048357 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | 36682 | קומה 05 - פסיסיס | 22048348 - 2 | 1,931.20 | 0.00 | 11,763.20 | 13,694.40 | 33.10 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------|-------------------|-----------|----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 20 | 54388 | קומה 06 - קינדריל | 1 - 22048356 | 1,931.20 | 0.00 | 11,763.20 | 13,694.40 | 25.68 | |
| | | | סה"כ צריכה | 962.80 | 0.00 | 6,657.60 | 7,620.40 | | |
| 21 | 54389 | קומה 07 - ננוקס | 1 - 22048348 | 738.40 | 0.00 | 5,644.40 | 6,382.80 | 18.11 | |
| | | | סה"כ צריכה | 738.40 | 0.00 | 5,644.40 | 6,382.80 | | |
| 22 | 53376 | קומה 08 - ננוקס | 4 - 22048334 | 531.60 | 0.00 | 3,406.00 | 3,937.60 | 16.15 | |
| | | | 4 - 22048357 | 337.20 | 0.00 | 2,113.60 | 2,450.80 | 12.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 868.80 | 0.00 | 5,519.60 | 6,388.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 43,432.10 | 5,343.70 | 201,041.10 | 249,816.90 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 27,547.06 | | 202,077.58 | 229,624.64 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | 15,885.04 | | -1,036.48 | 20,192.26 | | |
| | | | הפרש באחוזים | 57.67% | | -0.51% | 8.79% | | |



■ פסגה (43,432.10 Kwh)
■ גבע (5,343.70 Kwh)
■ שפל (201,041.10 Kwh)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------|-------------------|----------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 52722 | לא להפקה | 1 - 20281501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 1 - 21055056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| | | | 4 - 21055056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 1 - 22048312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 2 - 22048312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 3 - 22048312 | 13.50 | 0.00 | 104.60 | 118.10 | 0.16 | |
| | | | 4 - 22048312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 4 - 22048315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 1 - 22048321 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 18.40 | 3.78 | |
| | | | 2 - 22048325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 3 - 22048325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 22048325 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048328 - 3 | 3,782.00 | 0.00 | 24,747.20 | 28,529.20 | 105.81 | |
| | | | 22048334 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048347 - 3 | 472.60 | 0.00 | 2,308.80 | 2,781.40 | 14.23 | |
| | | | 22048350 - 2 | 406.80 | 0.00 | 2,066.80 | 2,473.60 | 12.71 | |
| | | | 22048350 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 22048357 - 2 | 391.60 | 0.00 | 2,871.20 | 3,262.80 | 6.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,066.50 | 0.00 | 32,117.00 | 37,183.50 | | |
| 2 | 42433 | ניהול לוח מרכז- מונים נמצאים בבניין אלון | 17313083 - 1 | 150,661.50 | 65,197.00 | 346,814.50 | 562,673.00 | 21.33 | |
| | | | 17313084 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 150,661.50 | 65,197.00 | 346,814.50 | 562,673.00 | | |
| 3 | 55728 | ראשי גנרטור שנאי 1 | 23000474 - 2 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | | |
| 4 | 55729 | ראשי גנרטור שנאי 2 | 22344668 - 1 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 39.70 | 238.25 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 39.70 | | |
| 5 | 55726 | שנאי 1 | 23000474 - 1 | 16,492.50 | 0.00 | 106,747.50 | 123,240.00 | 451.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,492.50 | 0.00 | 106,747.50 | 123,240.00 | | |
| 6 | 55727 | שנאי 2 | 22344669 - 1 | 15,499.90 | 0.00 | 108,217.60 | 123,717.50 | 554.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,499.90 | 0.00 | 108,217.60 | 123,717.50 | | |

