



**דוח קוטי"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/10/24 - 31/10/24)

תאריך הפקה: 05/11/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מגדלי קירור % 100	1 - 22344649	22,931.20	0.00	92,449.80	115,381.00	476.20	
			סה"כ צריכה	22,931.20	0.00	92,449.80	115,381.00		
2	49661	***מגדלי קירור 6+7	4 - 16193811	5,445.60	0.00	18,184.80	23,630.40	89.15	
			סה"כ צריכה	5,445.60	0.00	18,184.80	23,630.40		
3	33777	*מ"א על הגג IBS	1 - 81018676	487.60	0.00	3,661.40	4,149.00	9.60	
			סה"כ צריכה	487.60	0.00	3,661.40	4,149.00		
4	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	6 - 81022638	544.80	0.00	3,972.80	4,517.60	6.40	
			סה"כ צריכה	544.80	0.00	3,972.80	4,517.60		
5	33776	*ראשי בניין IBS	4 - 81018676	2,010.00	0.00	14,394.00	16,404.00	26.40	
			סה"כ צריכה	2,010.00	0.00	14,394.00	16,404.00		
6	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	3 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	6 - 81014231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	2 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	4 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	1 - 81015037	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	6 - 81014210	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	7 - 81014210	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	2 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
28	39350	יחידות DX	15091184 - 1	580.20	0.00	3,277.70	3,857.90	27.61	
			15091184 - 2	510.30	0.00	4,609.70	5,120.00	30.86	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091184 - 3	784.10	0.00	4,203.80	4,987.90	28.18	
			15091184 - 4	713.60	0.00	4,046.50	4,760.10	36.87	
			16193811 - 1	534.80	0.00	3,413.80	3,948.60	37.51	
			16193811 - 2	465.30	0.00	3,439.80	3,905.10	38.01	
			16193811 - 3	1,483.10	0.00	8,029.30	9,512.40	37.51	
			סה"כ צריכה	5,071.40	0.00	31,020.60	36,092.00		
29	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	6,654.80	0.00	25,890.40	32,545.20	25.20	
			סה"כ צריכה	6,654.80	0.00	25,890.40	32,545.20		
30	52926	לוח חלוקה דיירים קומה עליונה	22048052 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	52874	לוח חלוקה מא בגג - שנאי 6	22048053 - 1	1,098.40	0.00	8,643.20	9,741.60	19.27	
			סה"כ צריכה	1,098.40	0.00	8,643.20	9,741.60		
32	52927	לוח חרום משנאי 6	22048053 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	15667	פנוי	81015040 - 5	69.90	0.00	368.00	437.90	0.60	
			סה"כ צריכה	69.90	0.00	368.00	437.90		
34	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	15714	פנוי	81014210 - 8	8,029.22	0.00	34,145.70	42,174.92	26.40	
			סה"כ צריכה	8,029.22	0.00	34,145.70	42,174.92		
36	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
43	15566	פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק. 4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	35.53	0.00	193.09	228.62	1.37	
			סה"כ צריכה	35.53	0.00	193.09	228.62		
47	15729	צוקה ח. 206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	4,238.32	0.00	24,866.58	29,104.90	45.98	
			סה"כ צריכה	4,238.32	0.00	24,866.58	29,104.90		
49	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	4,854.00	0.00	27,145.00	31,999.00	30.00	
			סה"כ צריכה	4,854.00	0.00	27,145.00	31,999.00		
50	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	28,990.50	0.00	175,341.35	204,331.85	185.80	
			סה"כ צריכה	28,990.50	0.00	175,341.35	204,331.85		
51	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	37,838.22	0.00	225,696.57	263,534.80	312.80	
			סה"כ צריכה	37,838.22	0.00	225,696.57	263,534.80		
52	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	39,929.15	0.00	212,844.63	252,773.77	222.80	
			סה"כ צריכה	39,929.15	0.00	212,844.63	252,773.77		
53	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	34,894.95	0.00	166,951.42	201,846.38	162.00	
			סה"כ צריכה	34,894.95	0.00	166,951.42	201,846.38		
54	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	38,170.80	0.00	176,597.58	214,768.38	126.40	
			סה"כ צריכה	38,170.80	0.00	176,597.58	214,768.38		
55	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	52873	שנאי 6	22048052 - 1	18,454.40	0.00	97,411.20	115,865.60	465.44	
			סה"כ צריכה	18,454.40	0.00	97,411.20	115,865.60		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33773	IBS* ווינדמן 2	81037893 - 5	128.25	0.00	714.25	842.50	0.55	
			סה"כ צריכה	128.25	0.00	714.25	842.50		
2	33770	IBS* אוקסיגן	81022638 - 8	33.40	0.00	179.90	213.30	1.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	19.60	0.00	104.90	124.50		
			סה"כ צריכה	53.00	0.00	284.80	337.80		
3	33761	IBS *בזק	81018676 - 2	266.35	0.00	1,802.90	2,069.25	3.85	
			סה"כ צריכה	266.35	0.00	1,802.90	2,069.25		
4	33772	IBS *ברטק	81037893 - 3	27.85	0.00	244.20	272.05	1.25	
			סה"כ צריכה	27.85	0.00	244.20	272.05		
5	33766	*ד"ר פנינה שמש IBS	81022638 - 4	43.00	0.00	375.65	418.65	0.40	
			מיזוג אוויר	25.24	0.00	219.05	244.28		
			סה"כ צריכה	68.24	0.00	594.70	662.93		
6	33771	*ווינדמן הפקות IBS	81037893 - 1	80.85	0.00	739.70	820.55	2.00	
			סה"כ צריכה	80.85	0.00	739.70	820.55		
7	52869	*זארה	22048052 - 2	8,652.60	0.00	45,141.60	53,794.20	165.58	
			22048052 - 3	5,269.80	0.00	25,590.60	30,860.40	179.19	
			סה"כ צריכה	13,922.40	0.00	70,732.20	84,654.60		
8	15649	*לוח ראשי חינוכים ב.חיני	81016887 - 3	12,979.53	0.00	69,685.58	82,665.10	92.90	
			סה"כ צריכה	12,979.53	0.00	69,685.58	82,665.10		
9	15640	*מגדל חניה	81016887 - 8	1,443.19	0.00	7,047.32	8,490.51	9.19	
			סה"כ צריכה	1,443.19	0.00	7,047.32	8,490.51		
10	33767	*מוב טיים משרד IBS	81022638 - 5	69.20	0.00	484.80	554.00	0.95	
			מיזוג אוויר	40.61	0.00	282.69	323.31		
			סה"כ צריכה	109.81	0.00	767.49	877.31		
11	33765	*מרפאת שיניים IBS	81022638 - 3	105.60	0.00	794.80	900.40	4.20	
			מיזוג אוויר	61.98	0.00	463.46	525.44		
			סה"כ צריכה	167.58	0.00	1,258.26	1,425.84		
12	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	81022638 - 7	17.70	0.00	180.50	198.20	0.30	
			מיזוג אוויר	10.39	0.00	105.25	115.64		
			סה"כ צריכה	28.09	0.00	285.75	313.84		
13	33763	*עמנואל נועה IBS	81022638 - 1	74.30	0.00	602.00	676.30	1.40	
			מיזוג אוויר	43.61	0.00	351.03	394.64		
			סה"כ צריכה	117.91	0.00	953.03	1,070.94		
14	32603	*פרטנר חדר תקשורת	17313207 - 1	607.10	0.00	4,679.60	5,286.70	9.67	
			סה"כ צריכה	607.10	0.00	4,679.60	5,286.70		
15	33762	*ציבורי IBS	81018676 - 1	-487.60	0.00	-3,661.40	-4,149.00	9.60	
			81018676 - 2	-266.35	0.00	-1,802.90	-2,069.25	3.85	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81018676 - 4	2,010.00	0.00	14,394.00	16,404.00	26.40	
			81022638 - 1	-74.30	0.00	-602.00	-676.30	1.40	
			81022638 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81022638 - 3	-105.60	0.00	-794.80	-900.40	4.20	
			81022638 - 4	-43.00	0.00	-375.65	-418.65	0.40	
			81022638 - 5	-69.20	0.00	-484.80	-554.00	0.95	
			81022638 - 7	-17.70	0.00	-180.50	-198.20	0.30	
			81022638 - 8	-33.40	0.00	-179.90	-213.30	1.20	
			81037893 - 1	-80.85	0.00	-739.70	-820.55	2.00	
			81037893 - 3	-27.85	0.00	-244.20	-272.05	1.25	
			81037893 - 5	-128.25	0.00	-714.25	-842.50	0.55	
			סה"כ צריכה	675.90	0.00	4,613.90	5,289.80		
16	15750	*ראשי לוח איורור חניונים	81016878 - 7	285.97	0.00	2,761.84	3,047.81	41.12	
			סה"כ צריכה	285.97	0.00	2,761.84	3,047.81		
17	33764	*שר פיטנס IBS	81022638 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	43828	253 ראלף לורן חדש	81016600 - 1	1,102.06	0.00	4,947.18	6,049.25	1.75	
			מיזוג אויר	710.70	0.00	2,865.29	3,575.99		
			סה"כ צריכה	1,812.77	0.00	7,812.47	9,625.24		
19	15565	166.n ASH	81014245 - 5	307.56	0.00	1,500.89	1,808.45	0.64	
			מיזוג אויר	133.68	0.00	538.94	672.62		
			סה"כ צריכה	441.24	0.00	2,039.83	2,481.07		
20	45526	Bang & olufsen 273.n	81016363 - 6	430.66	0.00	1,711.38	2,142.04	1.85	
			מיזוג אויר	112.99	0.00	455.53	568.52		
			סה"כ צריכה	543.65	0.00	2,166.91	2,710.56		
21	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	983.86	0.00	4,634.28	5,618.14	9.49	
			מיזוג אויר	309.30	0.00	1,246.96	1,556.25		
			סה"כ צריכה	1,293.15	0.00	5,881.24	7,174.40		
22	15567	288.n IDIGITAL	23070784 - 1	300.37	0.00	1,533.32	1,833.69	65.07	
			מיזוג אויר	556.99	0.00	2,245.58	2,802.58		
			סה"כ צריכה	857.36	0.00	3,778.90	4,636.27		
23	57748	Q8 סקאלה	22048053 - 3	1,240.40	0.00	6,400.80	7,641.20	121.11	
			סה"כ צריכה	1,240.40	0.00	6,400.80	7,641.20		
24	57749	Q9 סקאלה	22048053 - 4	1,577.60	0.00	6,818.40	8,396.00	150.73	
			סה"כ צריכה	1,577.60	0.00	6,818.40	8,396.00		
25	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	239.79	0.00	1,234.56	1,474.35	0.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	104.42	0.00	420.96	525.38		
			סה"כ צריכה	344.21	0.00	1,655.52	1,999.73		
26	15574	אדיס ח.250	81014232 - 3	229.70	0.00	1,011.40	1,241.10	0.50	
			מיזוג אויר	297.59	0.00	1,199.78	1,497.38		
			סה"כ צריכה	527.29	0.00	2,211.18	2,738.48		
27	15606	אוטלו ח.174	81014241 - 3	946.40	0.00	4,921.51	5,867.91	14.14	
			סה"כ צריכה	946.40	0.00	4,921.51	5,867.91		
28	15544	אופטיק דורון ח.151	81016191 - 5	407.24	0.00	1,849.55	2,256.79	0.86	
			מיזוג אויר	137.61	0.00	554.79	692.40		
			סה"כ צריכה	544.85	0.00	2,404.34	2,949.19		
29	16031	אופטיק ח.167	81016358 - 8	581.17	0.00	3,066.02	3,647.18	6.34	
			מיזוג אויר	132.56	0.00	534.41	666.97		
			סה"כ צריכה	713.72	0.00	3,600.43	4,314.15		
30	15576	אוריג'ינלס ח.176	81015037 - 2	908.60	0.00	3,469.30	4,377.90	10.00	
			מיזוג אויר	258.20	0.00	1,040.97	1,299.17		
			סה"כ צריכה	1,166.80	0.00	4,510.27	5,677.07		
31	54023	אחלה קאר - שטיפת רכבים	22344594 - 1	135.55	0.00	1,821.30	1,956.85	27.41	
			סה"כ צריכה	135.55	0.00	1,821.30	1,956.85		
32	15542	איי אופטיק קונסט ח.214	81014231 - 2	719.01	0.00	2,997.16	3,716.17	1.70	
			מיזוג אויר	114.58	0.00	461.95	576.53		
			סה"כ צריכה	833.59	0.00	3,459.11	4,292.70		
33	15579	אימפרס ח.233	81016935 - 2	408.74	0.00	2,181.10	2,589.85	1.42	
			מיזוג אויר	97.36	0.00	392.51	489.86		
			סה"כ צריכה	506.10	0.00	2,573.61	3,079.71		
34	15580	אינדיגו ח.212	81016353 - 6	193.52	0.00	902.89	1,096.42	0.36	
			מיזוג אויר	103.44	0.00	417.04	520.48		
			סה"כ צריכה	296.97	0.00	1,319.93	1,616.90		
35	15581	אינטימה ח.165	81016358 - 4	327.70	0.00	1,586.40	1,914.10	1.03	
			מיזוג אויר	131.15	0.00	528.75	659.90		
			סה"כ צריכה	458.85	0.00	2,115.15	2,574.00		
36	55448	איציק הגדול	23000491 - 3	118.67	0.00	943.39	1,062.06	2.05	
			סה"כ צריכה	118.67	0.00	943.39	1,062.06		
37	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	378.42	0.00	1,671.59	2,050.007	0.96	
			מיזוג אויר	76.03	0.00	306.53	382.56		
			סה"כ צריכה	454.45	0.00	1,978.12	2,432.57		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
38	15637	איתי ברנדס ח. 217	81016347 - 6	496.10	0.00	2,052.06	2,548.16	8.04	
		מיזוג אויר		113.65	0.00	458.17	571.82		
		סה"כ צריכה		609.75	0.00	2,510.23	3,119.98		
39	15584	אלמ ח. 179	81015037 - 6	1,007.70	0.00	3,954.30	4,962.00	3.00	
		מיזוג אויר		635.44	0.00	2,561.85	3,197.29		
		סה"כ צריכה		1,643.14	0.00	6,516.15	8,159.29		
40	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	197.30	0.00	720.80	918.10		
		סה"כ צריכה		197.30	0.00	720.80	918.10		
41	15588	אמריקן איגל ח. 248	81016984 - 7	1,544.60	0.00	7,469.00	9,013.60	13.40	
		סה"כ צריכה		1,544.60	0.00	7,469.00	9,013.60		
42	15589	אמריקן יונטג ח. 269	81016363 - 2	440.45	0.00	2,037.54	2,477.99	1.66	
		מיזוג אויר		114.21	0.00	460.44	574.65		
		סה"כ צריכה		554.66	0.00	2,497.98	3,052.64		
43	15590	אן פונטיין ח. 131	81014245 - 3	101.61	0.00	446.15	547.76	0.53	
		מיזוג אויר		66.63	0.00	268.64	335.27		
		סה"כ צריכה		168.25	0.00	714.79	883.03		
44	15592	אפטילון ק. 7	81014871 - 2	6.10	0.00	49.00	55.10	0.80	
		סה"כ צריכה		6.10	0.00	49.00	55.10		
45	15594	אפריל ח. 156-157	81016358 - 2	794.46	0.00	3,610.40	4,404.86	4.73	
		מיזוג אויר		214.84	0.00	866.15	1,080.99		
		סה"כ צריכה		1,009.30	0.00	4,476.55	5,485.85		
46	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק. 11	81016834 - 7	335.60	0.00	2,367.80	2,703.40	5.00	
		סה"כ צריכה		335.60	0.00	2,367.80	2,703.40		
47	15596	אקס טי ספנות ק. 8	81016834 - 5	140.20	0.00	1,005.40	1,145.60	3.10	
		סה"כ צריכה		140.20	0.00	1,005.40	1,145.60		
48	15665	אקס טי שטח נוסף קומה 8	81016834 - 4	46.50	0.00	365.90	412.40	1.20	
		סה"כ צריכה		46.50	0.00	365.90	412.40		
49	15598	ארומה ח. 280	81016878 - 2	903.99	0.00	4,902.84	5,806.83	10.54	
		מיזוג אויר		92.86	0.00	374.39	467.25		
		סה"כ צריכה		996.85	0.00	5,277.23	6,274.08		
50	15685	ארמני אקסצינג ח. 180	81016984 - 1	1,349.10	0.00	6,097.50	7,446.60	9.70	
		מיזוג אויר		218.30	0.00	880.12	1,098.42		
		סה"כ צריכה		1,567.40	0.00	6,977.62	8,545.02		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
51	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	2,692.35	0.00	17,325.16	20,017.51	41.41	
			מיזוג אויר	230.85	0.00	930.69	1,161.54		
			סה"כ צריכה	2,923.20	0.00	18,255.85	21,179.05		
52	15600	באג מחשבים ח.276	81016351 - 3	406.72	0.00	1,769.85	2,176.57	3.79	
			מיזוג אויר	114.58	0.00	461.95	576.53		
			סה"כ צריכה	521.30	0.00	2,231.80	2,753.10		
53	15601	בובי בראון ח.111	81014174 - 1	848.89	0.00	3,548.25	4,397.14	1.93	
			מיזוג אויר	131.71	0.00	531.01	662.73		
			סה"כ צריכה	980.60	0.00	4,079.26	5,059.87		
54	35354	בוטיק מימוזה ח.257	81014219 - 7	437.83	0.00	1,661.25	2,099.08	0.60	
			מיזוג אויר	104.85	0.00	422.70	527.54		
			סה"כ צריכה	542.68	0.00	2,083.95	2,626.63		
55	15638	בוס ח.224-226	81014212 - 5	948.10	0.00	4,396.63	5,344.72	7.68	
			מיזוג אויר	424.91	0.00	1,713.06	2,137.97		
			סה"כ צריכה	1,373.00	0.00	6,109.69	7,482.69		
56	15625	ביונד סקין ח.220	81016347 - 8	695.99	0.00	2,538.67	3,234.66	4.68	
			מיזוג אויר	166.63	0.00	671.79	838.42		
			סה"כ צריכה	862.62	0.00	3,210.46	4,073.08		
57	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	813.20	0.00	3,432.66	4,245.85	8.26	
			מיזוג אויר	179.83	0.00	725.00	904.83		
			סה"כ צריכה	993.03	0.00	4,157.66	5,150.69		
58	15632	בירקנשטוק ח.216	81016347 - 5	592.26	0.00	2,359.20	2,951.46	2.12	
			מיזוג אויר	113.27	0.00	456.66	569.94		
			סה"כ צריכה	705.53	0.00	2,815.87	3,521.40		
59	44245	ברניקס	81025708 - 1	19.08	0.00	133.12	152.20	0.22	
			סה"כ צריכה	19.08	0.00	133.12	152.20		
60	15706	ברנדיס ח.164	81014241 - 5	305.89	0.00	1,329.80	1,635.70	0.92	
			מיזוג אויר	133.68	0.00	538.94	672.62		
			סה"כ צריכה	439.57	0.00	1,868.74	2,308.31		
61	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	513.27	0.00	2,450.33	2,963.60	7.13	
			מיזוג	183.56	0.00	740.02	923.58		
			סה"כ צריכה	696.82	0.00	3,190.36	3,887.18		
62	15613	ג'ורג'י צ'רנינג בע"מ	81016600 - 2	0.00	0.00	0.18	0.18		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.18	0.18		
63	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	811.00	0.00	3,220.90	4,031.90	6.50	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	233.94	0.00	943.15	1,177.08		
			סה"כ צריכה	1,044.94	0.00	4,164.05	5,208.98		
64	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	247.34	0.00	1,269.47	1,516.80	1.26	
			מיזוג אויר	76.50	0.00	308.42	384.92		
			סה"כ צריכה	323.84	0.00	1,577.88	1,901.72		
65	34489	גורניו ארמני	81016191 - 7	905.44	0.00	3,632.11	4,537.55	14.81	
			סה"כ צריכה	905.44	0.00	3,632.11	4,537.55		
66	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	99.90	0.00	713.60	813.50	1.90	
			סה"כ צריכה	99.90	0.00	713.60	813.50		
67	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	304.76	0.00	1,512.16	1,816.92	0.95	
			מיזוג אויר	114.58	0.00	461.95	576.53		
			סה"כ צריכה	419.34	0.00	1,974.11	2,393.45		
68	15554	דה רוקוקו ח.272	81016363 - 5	270.44	0.00	1,265.32	1,535.76	0.72	
			מיזוג אויר	112.99	0.00	455.53	568.52		
			סה"כ צריכה	383.43	0.00	1,720.86	2,104.28		
69	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	213.34	0.00	1,374.22	1,587.56	1,815,347.20	
			סה"כ צריכה	213.34	0.00	1,374.22	1,587.56		
70	15622	דוכן גבינות באשר	81016600 - 6	600.93	0.00	3,632.63	4,233.56	7.45	
			סה"כ צריכה	600.93	0.00	3,632.63	4,233.56		
71	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	44.72	0.00	294.25	338.96		
			סה"כ צריכה	44.72	0.00	294.25	338.96		
72	44070	דוכן פייס	23000491 - 2	37.81	0.00	294.37	332.18	1.19	
			סה"כ צריכה	37.81	0.00	294.37	332.18		
73	44243	דוכן פרחים	20281935 - 1	38.31	0.00	199.49	237.80	132,382.72	
			סה"כ צריכה	38.31	0.00	199.49	237.80		
74	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	847.34	0.00	3,364.66	4,212.00	6.92	
			סה"כ צריכה	847.34	0.00	3,364.66	4,212.00		
75	35291	דורית שדה חדש	81014210 - 5	77.34	0.00	447.78	525.12	0.47	
			מיזוג אוויר	46.81	0.00	188.70	235.51		
			סה"כ צריכה	124.14	0.00	636.49	760.63		
76	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	1,045.18	0.00	4,309.61	5,354.79	3.84	
			מיזוג אויר	409.09	0.00	1,649.28	2,058.36		
			סה"כ צריכה	1,454.27	0.00	5,958.89	7,413.15		
77	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	87.89	0.00	429.56	517.45	0.26	
			מיזוג אויר	46.81	0.00	188.70	235.51		
			סה"כ צריכה	134.70	0.00	618.27	752.96		
78	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	244.60	0.00	1,269.34	1,513.94	1.37	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	114.58	0.00	461.95	576.53		
			סה"כ צריכה	359.18	0.00	1,731.29	2,090.47		
79	15545	דר זרחה ק. 3	81015040 - 6	10.80	0.00	133.90	144.70	0.20	
			סה"כ צריכה	10.80	0.00	133.90	144.70		
80	35358	ה. שטרן חדש ת. A 240	81016441 - 4	674.70	0.00	2,948.86	3,623.56	0.98	
			מיזוג	284.58	0.00	1,147.32	1,431.90		
			סה"כ צריכה	959.28	0.00	4,096.18	5,055.46		
81	15633	היינס ח. 213	81014231 - 1	323.58	0.00	1,514.64	1,838.22	0.72	
			מיזוג אויר	124.13	0.00	500.44	624.57		
			סה"כ צריכה	447.71	0.00	2,015.08	2,462.80		
82	15635	הפנינג ח. 278	81016351 - 4	600.08	0.00	2,396.28	2,996.35	0.68	
			מיזוג אויר	195.41	0.00	787.80	983.21		
			סה"כ צריכה	795.48	0.00	3,184.08	3,979.56		
83	23642	הפניקס חיתום קומה 10	81016834 - 6	74.30	0.00	416.10	490.40	0.70	
			סה"כ צריכה	74.30	0.00	416.10	490.40		
84	15636	הצורפים ח. 128	81014174 - 4	272.77	0.00	1,599.24	1,872.01	1.60	
			מיזוג אויר	98.67	0.00	397.79	496.46		
			סה"כ צריכה	371.44	0.00	1,997.03	2,368.47		
85	37388	ורנר אופנה ח. 227	81014245 - 4	203.51	0.00	1,058.80	1,262.32	3.10	
			מיזוג אויר	180.02	0.00	725.76	905.77		
			סה"כ צריכה	383.53	0.00	1,784.56	2,168.09		
86	42944	ת. 181 לקוטט	81016984 - 2	720.50	0.00	3,143.50	3,864.00	1.20	
			מיזוג אוויר	213.57	0.00	861.02	1,074.59		
			סה"כ צריכה	934.07	0.00	4,004.52	4,938.59		
87	44718	ת. 222 בוס	81016347 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	118.42	0.00	477.42	595.84		
			סה"כ צריכה	118.42	0.00	477.42	595.84		
88	42945	ת. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	485.80	0.00	2,038.34	2,524.14	1.04	
			מיזוג אוויר	194.71	0.00	785.01	979.72		
			סה"כ צריכה	680.52	0.00	2,823.35	3,503.86		
89	42942	ת. 254 פורלה	81016441 - 8	361.13	0.00	1,647.44	2,008.57	0.90	
			מיזוג אויר	112.33	0.00	452.89	565.23		
			סה"כ צריכה	473.47	0.00	2,100.33	2,573.79		
90	58404	ת. 265 - סטורי פופ אפ (לשעבר ריפליי)	81016331 - 5	444.79	0.00	1,853.94	2,298.74	0.61	
			מיזוג אוויר	206.88	0.00	834.07	1,040.96		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	651.68	0.00	2,688.02	3,339.69		
91	15741	ח.113-114 אלון יונה	81014245 - 8	641.23	0.00	2,778.58	3,419.81	0.63	
			מיזוג אוויר	402.53	0.00	1,622.86	2,025.39		
			סה"כ צריכה	1,043.76	0.00	4,401.44	5,445.20		
92	15550	ח.208-209 - לולון	81016785 - 4	3,223.52	0.00	18,527.37	21,750.89	40.22	
			מיזוג אוויר	765.75	0.00	3,087.21	3,852.95		
			סה"כ צריכה	3,989.26	0.00	21,614.58	25,603.84		
93	15571	ח.228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	15551	ח.267 - אמפוריון ארמני	81016331 - 6	866.77	0.00	3,463.10	4,329.87	3.22	
			מיזוג אוויר	228.04	0.00	919.37	1,147.41		
			סה"כ צריכה	1,094.81	0.00	4,382.47	5,477.28		
95	15641	טוליפ גלארי ח.215	81014231 - 3	296.81	0.00	1,203.34	1,500.14	0.68	
			מיזוג אוויר	114.68	0.00	462.33	577.00		
			סה"כ צריכה	411.48	0.00	1,665.66	2,077.15		
96	15725	טומי הילפיגר ח.136	81016887 - 2	1,860.62	0.00	7,851.08	9,711.70	9.70	
			מיזוג אוויר	398.56	0.00	1,606.86	2,005.42		
			סה"כ צריכה	2,259.18	0.00	9,457.93	11,717.12		
97	15765	טורקזי משלוחים	22344731 - 1	45.35	0.00	206.55	251.91		
			סה"כ צריכה	45.35	0.00	206.55	251.91		
98	45162	טעינת רכבים 2 סקאלה	17312750 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	15631	יאנגה ח.168	81016321 - 3	19.16	0.00	68.23	87.39	2.33	
			מיזוג אוויר	101.70	0.00	410.02	511.72		
			סה"כ צריכה	120.86	0.00	478.25	599.11		
100	15650	לאונידיס	81026474 - 1	54.76	0.00	250.23	304.99	1.84	
			סה"כ צריכה	54.76	0.00	250.23	304.99		
101	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	209.14	0.00	1,164.05	1,373.20	1.49	
			מיזוג אוויר	79.94	0.00	322.31	402.25		
			סה"כ צריכה	289.09	0.00	1,486.36	1,775.45		
102	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	2,352.60	0.00	9,211.00	11,563.60	34.60	
			סה"כ צריכה	2,352.60	0.00	9,211.00	11,563.60		
103	15647	לואי ויטון ק.5	81015040 - 7	111.40	0.00	520.50	631.90	0.90	
			סה"כ צריכה	111.40	0.00	520.50	631.90		
104	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	57012	לוח מ"א קומה א	22048054 - 3	395.80	0.00	3,063.40	3,459.20	6.76	
			סה"כ צריכה	395.80	0.00	3,063.40	3,459.20		
106	57011	לוח מ"א קומת קרקע	22048054 - 2	94.40	0.00	802.00	896.40	3.23	
			סה"כ צריכה	94.40	0.00	802.00	896.40		
107	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	959.44	0.00	3,615.55	4,574.99	3.06	
			מיזוג אויר	233.47	0.00	941.26	1,174.73		
			סה"כ צריכה	1,192.91	0.00	4,556.80	5,749.72		
108	15591	לנדזור ח. 139	81016785 - 2	1,331.28	0.00	6,410.22	7,741.50	9.67	
			מיזוג אויר	85.94	0.00	346.46	432.40		
			סה"כ צריכה	1,417.22	0.00	6,756.68	8,173.90		
109	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	2,677.68	0.00	11,843.63	14,521.31	24.10	
			מיזוג אויר	859.36	0.00	3,464.61	4,323.98		
			סה"כ צריכה	3,537.04	0.00	15,308.25	18,845.29		
110	15654	מאק ח. 142	81014210 - 3	541.78	0.00	2,577.14	3,118.92	13.73	
			מיזוג אויר	154.65	0.00	623.48	778.13		
			סה"כ צריכה	696.43	0.00	3,200.62	3,897.05		
111	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	328.00	0.00	2,238.10	2,566.10	3.50	
			סה"כ צריכה	328.00	0.00	2,238.10	2,566.10		
112	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	81016834 - 3	276.40	0.00	2,204.40	2,480.80	3.70	
			סה"כ צריכה	276.40	0.00	2,204.40	2,480.80		
113	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	81015040 - 2	46.20	0.00	220.60	266.80	0.40	
			סה"כ צריכה	46.20	0.00	220.60	266.80		
114	15658	מגדל משרדים אפסילון ק. 5	81014871 - 4	71.50	0.00	418.40	489.90	0.40	
			סה"כ צריכה	71.50	0.00	418.40	489.90		
115	15659	מגדל משרדים גיזה ק. 12	81016947 - 1	117.60	0.00	1,064.40	1,182.00	1.60	
			סה"כ צריכה	117.60	0.00	1,064.40	1,182.00		
116	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק. 4	81015040 - 3	101.00	0.00	696.00	797.00	1.10	
			סה"כ צריכה	101.00	0.00	696.00	797.00		
117	15662	מגדל משרדים נור מד ק. 4	81015040 - 4	217.60	0.00	2,226.80	2,444.40	4.10	
			סה"כ צריכה	217.60	0.00	2,226.80	2,444.40		
118	15663	מגדל משרדים נור מד ק. 5	81014871 - 5	50.80	0.00	483.00	533.80	1.30	
			סה"כ צריכה	50.80	0.00	483.00	533.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
119	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10	81016947 - 3	173.90	0.00	847.50	1,021.40	2.40	
			סה"כ צריכה	173.90	0.00	847.50	1,021.40		
120	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	248.80	0.00	2,199.20	2,448.00	3.20	
			סה"כ צריכה	248.80	0.00	2,199.20	2,448.00		
121	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	5.05	0.00	39.30	44.35	0.06	
			סה"כ צריכה	5.05	0.00	39.30	44.35		
122	28178	מחסן ארמיני	17313208 - 1	65.00	0.00	476.50	541.50	100,925.44	
			סה"כ צריכה	65.00	0.00	476.50	541.50		
123	35517	מחסן מטבח טורקיז	81016351 - 1	650.38	0.00	4,888.50	5,538.88	9.77	
			סה"כ צריכה	650.38	0.00	4,888.50	5,538.88		
124	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	96.45	0.00	678.95	775.40	2.20	
			סה"כ צריכה	96.45	0.00	678.95	775.40		
125	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	33.50	0.00	263.70	297.20	1.32	
			סה"כ צריכה	33.50	0.00	263.70	297.20		
126	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	43.50	0.00	583.60	627.10		
			סה"כ צריכה	43.50	0.00	583.60	627.10		
127	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	68.40	0.00	275.10	343.50	4.93	
			סה"כ צריכה	68.40	0.00	275.10	343.50		
128	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	181.40	0.00	1,290.90	1,472.30	4.63	
			סה"כ צריכה	181.40	0.00	1,290.90	1,472.30		
129	44242	מחסן לנדזור	17312749 - 1	220.60	0.00	1,641.90	1,862.50	4.66	
			סה"כ צריכה	220.60	0.00	1,641.90	1,862.50		
130	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	150.58	0.00	901.02	1,051.60	1.96	
			סה"כ צריכה	150.58	0.00	901.02	1,051.60		
131	15673	מחסן מימיסו צוקה	23070771 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
132	44299	מחסן מיסטר קוויק	20281752 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	39547	מחסן נייק	23000491 - 1	84.32	0.00	470.74	555.06	2.50	
			סה"כ צריכה	84.32	0.00	470.74	555.06		
134	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	50749	מחסן צ'יטה	18247231 - 1	77.00	0.00	459.60	536.60	4.56	
			סה"כ צריכה	77.00	0.00	459.60	536.60		
136	28180	מחסן שלב בשבלול	18040248 - 4	75.10	0.00	575.85	650.95	1.21	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	75.10	0.00	575.85	650.95		
137	15675	מייקל קורס ח.143	2 - 81014210	910.85	0.00	3,919.29	4,830.15	11.33	
			מיזוג אויר	359.28	0.00	1,448.50	1,807.78		
			סה"כ צריכה	1,270.14	0.00	5,367.79	6,637.92		
138	15677	מילר ח.211	5 - 81016353	431.28	0.00	1,673.07	2,104.34	2.57	
			מיזוג אויר	106.31	0.00	428.59	534.89		
			סה"כ צריכה	537.58	0.00	2,101.65	2,639.24		
139	15678	מיסטר קויק ח.172	6 - 81016321	213.41	0.00	2,155.32	2,368.73	0.48	
			מיזוג אויר	136.67	0.00	551.02	687.69		
			סה"כ צריכה	350.08	0.00	2,706.34	3,056.42		
140	15680	ממטר יועצים ק.5	3 - 81014871	6.10	0.00	43.20	49.30	0.10	
			סה"כ צריכה	6.10	0.00	43.20	49.30		
141	15742	מגו ח.115-116	5 - 81016441	1,139.93	0.00	4,645.01	5,784.94	1.22	
			מיזוג אויר	454.96	0.00	1,834.21	2,289.16		
			סה"כ צריכה	1,594.88	0.00	6,479.22	8,074.10		
142	52868	מגו מחסן	1 - 22344519	100.50	0.00	1,901.11	2,001.61	346,035.36	
			סה"כ צריכה	100.50	0.00	1,901.11	2,001.61		
143	15681	מעלית	6 - 81016984	17.30	0.00	127.50	144.80	0.70	
			סה"כ צריכה	17.30	0.00	127.50	144.80		
144	15682	מקדונלדס ח.201	5 - 81016785	2,010.06	0.00	9,388.16	11,398.22	16.48	
			סה"כ צריכה	2,010.06	0.00	9,388.16	11,398.22		
145	33760	מרפאת שניים ש.ל.ה	7 - 81016947	638.30	0.00	3,753.90	4,392.20	7.10	
			סה"כ צריכה	638.30	0.00	3,753.90	4,392.20		
146	15684	מרק קיין ח.221	1 - 81016347	683.95	0.00	2,782.35	3,466.30	1.73	
			מיזוג אויר	112.99	0.00	455.53	568.52		
			סה"כ צריכה	796.94	0.00	3,237.88	4,034.82		
147	23643	משרדי הנהלה ק.12	8 - 81016947	124.60	0.00	1,035.70	1,160.30	3.00	
			סה"כ צריכה	124.60	0.00	1,035.70	1,160.30		
148	43897	נארס	6 - 81016191	884.69	0.00	3,490.74	4,375.43	13.57	
			מיזוג אויר	207.07	0.00	834.83	1,041.90		
			סה"כ צריכה	1,091.76	0.00	4,325.57	5,417.33		
149	15687	נור מד ק.6	6 - 81014871	305.80	0.00	1,882.80	2,188.60	5.00	
			סה"כ צריכה	305.80	0.00	1,882.80	2,188.60		
150	15686	נור מד ק.3	4 - 81016878	8,744.82	0.00	57,115.55	65,860.37	123.58	
			סה"כ צריכה	8,744.82	0.00	57,115.55	65,860.37		
151	15708	נייק ח.152-155	8 - 81016191	1,322.89	0.00	6,286.48	7,609.37	14.88	
			מיזוג אוויר	537.33	0.00	2,166.33	2,703.66		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,860.22	0.00	8,452.81	10,313.03		
152	15689	נספרסו ח.234	81016935 - 3	877.81	0.00	4,597.42	5,475.23	5.97	
			מיזוג אויר	214.88	0.00	866.30	1,081.18		
			סה"כ צריכה	1,092.69	0.00	5,463.73	6,556.42		
153	58091	סאטה	81016878 - 3	95.98	0.00	386.52	482.50	0.25	
			סה"כ צריכה	95.98	0.00	386.52	482.50		
154	15690	סאקס ח.118	81014174 - 8	565.29	0.00	2,453.57	3,018.86	0.60	
			מיזוג אויר	194.71	0.00	785.01	979.72		
			סה"כ צריכה	760.005	0.00	3,238.58	3,998.58		
155	15585	סבון ח.277	81016351 - 5	146.70	0.00	722.59	869.30	0.21	
			מיזוג אוויר	48.68	0.00	196.25	244.93		
			סה"כ צריכה	195.38	0.00	918.85	1,114.23		
156	15691	סוהו ח.261-262	81016331 - 3	422.72	0.00	1,589.98	2,012.70	1.28	
			מיזוג אויר	170.67	0.00	688.09	858.77		
			סה"כ צריכה	593.39	0.00	2,278.07	2,871.46		
157	15692	סורבסקי ח.170	81016321 - 5	243.23	0.00	1,078.67	1,321.90	0.69	
			מיזוג אויר	79.38	0.00	320.04	399.43		
			סה"כ צריכה	322.61	0.00	1,398.71	1,721.32		
158	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	81016878 - 6	7,189.04	0.00	43,770.55	50,959.59	66.04	
			מיזוג אויר	1,226.98	0.00	4,946.70	6,173.68		
			סה"כ צריכה	8,416.01	0.00	48,717.25	57,133.26		
159	51296	סחוט	81016600 - 5	378.11	0.00	2,114.96	2,493.07	4.35	
			סה"כ צריכה	378.11	0.00	2,114.96	2,493.07		
160	15762	סטורי ח.163	81016441 - 7	712.78	0.00	2,952.50	3,665.28	9.55	
			מיזוג אויר	264.14	0.00	1,064.90	1,329.03		
			סה"כ צריכה	976.91	0.00	4,017.40	4,994.31		
161	15569	סטיב מאדן ח.122	81014241 - 6	352.31	0.00	1,404.85	1,757.16	0.45	
			מיזוג אויר	180.71	0.00	728.55	909.26		
			סה"כ צריכה	533.02	0.00	2,133.40	2,666.42		
162	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	583.96	0.00	2,480.27	3,064.23	6.52	
			מיזוג אויר	200.14	0.00	806.90	1,007.04		
			סה"כ צריכה	784.10	0.00	3,287.17	4,071.27		
163	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,036.05	0.00	7,027.17	8,063.22	11.28	
			סה"כ צריכה	1,036.05	0.00	7,027.17	8,063.22		
164	15609	סלקום תקשורת ק.13	81016947 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	15612	סמסוניט ח.258	81014219 - 8	228.43	0.00	1,102.90	1,331.33	0.48	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	83.71	0.00	337.48	421.19		
			סה"כ צריכה	312.14	0.00	1,440.38	1,752.52		
166	15621	עולם הממתקים	1 - 13141002	141.20	0.00	1,227.50	1,368.70		
			סה"כ צריכה	141.20	0.00	1,227.50	1,368.70		
167	15700	עמנואל נועה ח.231	8 - 81016935	268.51	0.00	1,659.74	1,928.25	0.94	
			מיזוג אויר	190.97	0.00	769.91	960.88		
			סה"כ צריכה	459.48	0.00	2,429.65	2,889.13		
168	15583	פאטי באטו ח.218-219	7 - 81016347	423.86	0.00	1,888.39	2,312.25	1.48	
			מיזוג אויר	170.82	0.00	688.70	859.52		
			סה"כ צריכה	594.68	0.00	2,577.09	3,171.77		
169	15702	פאם קליניק ח.244-245	8 - 81014211	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	52.95	0.00	213.46	266.41		
			סה"כ צריכה	52.95	0.00	213.46	266.41		
170	15703	פדני ח.133-134	6 - 81014211	943.80	0.00	4,013.92	4,957.72	7.12	
			מיזוג אויר	224.67	0.00	905.78	1,130.45		
			סה"כ צריכה	1,168.47	0.00	4,919.70	6,088.18		
171	15704	פוזילוב ח.112	2 - 81014174	319.33	0.00	1,321.90	1,641.22	1.54	
			מיזוג אויר	75.84	0.00	305.78	381.62		
			סה"כ צריכה	395.17	0.00	1,627.67	2,022.85		
172	15688	פוט לוקר ח.177	3 - 81015037	1,389.70	0.00	5,431.00	6,820.70	1.40	
			מיזוג אויר	422.15	0.00	1,701.96	2,124.12		
			סה"כ צריכה	1,811.85	0.00	7,132.96	8,944.82		
173	15586	פול אנד שארק ח.263-264	4 - 81016331	517.37	0.00	2,344.68	2,862.05	1.01	
			מיזוג אויר	172.06	0.00	693.68	865.74		
			סה"כ צריכה	689.43	0.00	3,038.36	3,727.79		
174	15683	פולגת ח.254-255	2 - 81016351	661.09	0.00	2,913.82	3,574.91	1.64	
			מיזוג אויר	210.010	0.00	846.68	1,056.69		
			סה"כ צריכה	871.10	0.00	3,760.50	4,631.60		
175	15707	פוקס הום ח.248	7 - 81015037	684.80	0.00	2,575.00	3,259.80	0.60	
			סה"כ צריכה	684.80	0.00	2,575.00	3,259.80		
176	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	1 - 81025335	345.52	0.00	2,248.26	2,593.78	4.44	
			סה"כ צריכה	345.52	0.00	2,248.26	2,593.78		
177	15709	פלאנט טיים ח.146	2 - 81016191	321.98	0.00	1,416.58	1,738.57	0.85	
			מיזוג אויר	92.58	0.00	373.26	465.84		
			סה"כ צריכה	414.57	0.00	1,789.84	2,204.41		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
178	15710	פלאפון אנטנות	81014871 - 7	636.60	0.00	3,917.90	4,554.50	6.50	
			סה"כ צריכה	636.60	0.00	3,917.90	4,554.50		
179	15715	פנוי	81014212 - 6	887.54	0.00	4,426.20	5,313.74	4.10	
			סה"כ צריכה	887.54	0.00	4,426.20	5,313.74		
180	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	226.54	0.00	1,146.36	1,372.91	5.94	
			מיזוג אויר	264.96	0.00	1,068.22	1,333.18		
			סה"כ צריכה	491.51	0.00	2,214.58	2,706.09		
182	38734	פקטורי	81014211 - 5	808.72	0.00	3,551.01	4,359.72	7.13	
			מיזוג אויר	264.72	0.00	1,067.24	1,331.95		
			סה"כ צריכה	1,073.43	0.00	4,618.24	5,691.68		
183	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	559.61	0.00	2,256.15	2,815.77		
			סה"כ צריכה	559.61	0.00	2,256.15	2,815.77		
184	15577	פקטורי קפה	81014219 - 5	140.16	0.00	781.12	921.28	1.72	
			סה"כ צריכה	140.16	0.00	781.12	921.28		
185	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	84.31	0.00	383.67	467.98	0.04	
			מיזוג אויר	27.52	0.00	110.96	138.48		
			סה"כ צריכה	111.83	0.00	494.63	606.46		
186	15555	פרטנר תקשורת	81016321 - 7	586.64	0.00	3,769.83	4,356.47	7.61	
			סה"כ צריכה	586.64	0.00	3,769.83	4,356.47		
187	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	337.79	0.00	1,528.98	1,866.77	1.92	
			סה"כ צריכה	337.79	0.00	1,528.98	1,866.77		
188	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	2,517.74	0.00	12,695.08	15,212.82	16.72	
			סה"כ צריכה	2,517.74	0.00	12,695.08	15,212.82		
189	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	3,574.97	0.00	16,760.97	20,335.94	20.40	
			סה"כ צריכה	3,574.97	0.00	16,760.97	20,335.94		
190	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	4,514.70	0.00	29,769.52	34,284.21	49.98	
			סה"כ צריכה	4,514.70	0.00	29,769.52	34,284.21		
191	23470	ציבורי א1 - א7 , ב12	81014211 - 4	4,753.83	0.00	24,081.13	28,834.96	41.00	
			סה"כ צריכה	2,076.15	0.00	12,237.50	14,313.65		
192	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	5,719.00	0.00	34,571.00	40,290.00	47.00	
			81040358 - 7	-328.00	0.00	-2,238.10	-2,566.10	3.50	
			81040358 - 8	-3,951.60	0.00	-20,983.20	-24,934.80	26.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,439.40	0.00	11,349.70	12,789.10		
193	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	1,393.28	0.00	8,432.96	9,826.24	12.16	
			סה"כ צריכה	1,393.28	0.00	8,432.96	9,826.24		
194	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	955.02	0.00	9,388.80	10,343.82	0.61	
			סה"כ צריכה	955.02	0.00	9,388.80	10,343.82		
195	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	3,836.40	0.00	28,182.00	32,018.40	61.20	
			סה"כ צריכה	3,836.40	0.00	28,182.00	32,018.40		
196	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	6.00	0.00	211.20	217.20	1.20	
			סה"כ צריכה	6.00	0.00	211.20	217.20		
197	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	2,374.80	0.00	16,237.60	18,612.40	4.00	
			סה"כ צריכה	2,374.80	0.00	16,237.60	18,612.40		
198	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	3,951.60	0.00	20,983.20	24,934.80	26.40	
			סה"כ צריכה	3,951.60	0.00	20,983.20	24,934.80		
199	15561	ציבורי, משאבות איזור QE2	81040358 - 3	3,744.00	0.00	23,322.00	27,066.00	66.00	
			סה"כ צריכה	3,744.00	0.00	23,322.00	27,066.00		
200	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה Q1.3 13	81016887 - 7	6,512.28	0.00	41,724.60	48,236.88	10.38	
			סה"כ צריכה	6,512.28	0.00	41,724.60	48,236.88		
201	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	89.69	0.00	355.40	445.09	0.14	
			מיזוג אויר	50.93	0.00	205.31	256.24		
			סה"כ צריכה	140.62	0.00	560.71	701.33		
202	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	21.60	0.00	239.00	260.60	0.60	
			סה"כ צריכה	21.60	0.00	239.00	260.60		
203	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	179.22	0.00	849.28	1,028.50	0.44	
			מיזוג אויר	73.20	0.00	295.13	368.34		
			סה"כ צריכה	252.42	0.00	1,144.42	1,396.84		
204	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	648.25	0.00	4,423.95	5,072.20	9.20	
			סה"כ צריכה	648.25	0.00	4,423.95	5,072.20		
205	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	1,954.08	0.00	13,518.62	15,472.70	11.35	
			מיזוג אויר	49.61	0.00	200.03	249.64		
			סה"כ צריכה	2,003.69	0.00	13,718.64	15,722.34		
206	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	429.66	0.00	5,013.59	5,443.25	6.22	
			מיזוג אוויר	57.67	0.00	232.48	290.15		
			סה"כ צריכה	487.33	0.00	5,246.07	5,733.40		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
207	15745	קפה טורקוז	81014232 - 5	7,290.80	0.00	41,680.80	48,971.60	75.20	
			סה"כ צריכה	7,290.80	0.00	41,680.80	48,971.60		
208	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	613.05	0.00	3,071.31	3,684.36	5.18	
			מיזוג אויר	190.30	0.00	767.20	957.49		
			סה"כ צריכה	803.35	0.00	3,838.50	4,641.85		
209	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	367.28	0.00	1,607.97	1,975.25	0.74	
			מיזוג אויר	172.21	0.00	694.28	866.49		
			סה"כ צריכה	539.49	0.00	2,302.25	2,841.74		
210	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	273.81	0.00	1,406.10	1,679.91	1.08	
			מיזוג אויר	114.58	0.00	461.95	576.53		
			סה"כ צריכה	388.39	0.00	1,868.05	2,256.44		
211	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	104.15	0.00	476.00	580.16	0.17	
			מיזוג אויר	39.32	0.00	158.51	197.83		
			סה"כ צריכה	143.47	0.00	634.51	777.99		
212	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	181.78	0.00	932.91	1,114.70	0.56	
			מיזוג אויר	68.43	0.00	275.89	344.32		
			סה"כ צריכה	250.22	0.00	1,208.80	1,459.01		
213	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	363.20	0.00	1,704.50	2,067.70	1.20	
			מיזוג אויר	102.97	0.00	415.15	518.12		
			סה"כ צריכה	466.17	0.00	2,119.65	2,585.82		
214	38194	רוגן חן ח.275	81016331 - 8	235.26	0.00	1,130.003	1,365.26	0.47	
			מיזוג אויר	114.58	0.00	461.95	576.53		
			סה"כ צריכה	349.84	0.00	1,591.95	1,941.79		
215	15758	רוזילי ח.109	81016441 - 2	387.64	0.00	1,627.42	2,015.06	0.62	
			מיזוג אויר	190.97	0.00	769.91	960.88		
			סה"כ צריכה	578.61	0.00	2,397.34	2,975.95		
216	15760	רלף לוח ח.124-126	81014241 - 1	1,686.29	0.00	8,240.24	9,926.53	14.28	
			מיזוג אויר	472.69	0.00	1,905.69	2,378.37		
			סה"כ צריכה	2,158.97	0.00	10,145.93	12,304.90		
217	15630	שאנל ח.129	81014245 - 1	279.31	0.00	1,237.60	1,516.91	1.05	
			מיזוג אויר	98.48	0.00	397.03	495.51		
			סה"כ צריכה	377.79	0.00	1,634.64	2,012.42		
218	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	340.53	0.00	1,447.19	1,787.72	0.47	
			מיזוג אויר	134.13	0.00	540.75	674.88		
			סה"כ צריכה	474.66	0.00	1,987.94	2,462.60		
219	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	981.76	0.00	3,960.42	4,942.18	0.50	
			מיזוג אויר	387.56	0.00	1,562.47	1,950.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,369.32	0.00	5,522.89	6,892.21		
220	15767	תאורת גינה בריכת מים	81016600 - 4	1,541.71	0.00	10,140.71	11,682.41	16.45	
			סה"כ צריכה	1,541.71	0.00	10,140.71	11,682.41		
221	15701	תכשיתי פלאנט ה.243A	81014211 - 3	253.63	0.00	1,161.90	1,415.53	0.24	
			מיזוג אויר	189.38	0.00	763.50	952.88		
			סה"כ צריכה	443.01	0.00	1,925.40	2,368.41		
			סה"כ צריכה	205,100.34	0.00	1,088,294.09	1,293,394.42		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,293,394.42		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 205,100.34) 16%
- גבע (Kwh 0.00) 0%
- שפל (Kwh 1,088,294.09) 84%

