



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/10/24 - 01/10/24)

תאריך הפקה: 07/11/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	22.25	3,146.80	2,774.40	0.00	372.40	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,146.80	2,774.40	0.00	372.40	סה"כ צריכה			
	11.91	3,693.90	3,037.00	0.00	656.90	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,693.90	3,037.00	0.00	656.90	סה"כ צריכה			
	14.38	1,636.00	1,396.20	0.00	239.80	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,636.00	1,396.20	0.00	239.80	סה"כ צריכה			
	115.22	21,581.40	17,982.60	0.00	3,598.80	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		21,581.40	17,982.60	0.00	3,598.80	סה"כ צריכה			
	303.48	95,508.00	81,796.00	0.00	13,712.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	151.30	-13,842.00	-11,644.00	0.00	-2,198.00	23000439 - 2			
	111.84	-27,203.60	-23,806.80	0.00	-3,396.80	23000439 - 3			
	22.25	-3,146.80	-2,774.40	0.00	-372.40	23000439 - 4			
	115.22	-21,581.40	-17,982.60	0.00	-3,598.80	23000440 - 1			
	14.38	-1,636.00	-1,396.20	0.00	-239.80	23000440 - 2			
	11.91	-3,693.90	-3,037.00	0.00	-656.90	23000440 - 3			
		24,404.30	21,155.00	0.00	3,249.30	סה"כ צריכה			
	151.30	13,842.00	11,644.00	0.00	2,198.00	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		13,842.00	11,644.00	0.00	2,198.00	סה"כ צריכה			
	111.84	27,203.60	23,806.80	0.00	3,396.80	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		27,203.60	23,806.80	0.00	3,396.80	סה"כ צריכה			
		95,508.00	81,796.00	0.00	13,712.00	סה"כ צריכה			
		99,056.27	85,035.13		14,021.14	חשבון חברת חשמל			
		-3,548.27	-3,239.13		-309.14	הפרש בקוט"ש			
		-3.58%	-3.81%		-2.20%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 13,712.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 81,796.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	13,712.00	0.00	81,796.00	95,508.00	303.48	
				13,712.00	0.00	81,796.00	95,508.00		

