



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/10/24 - 01/10/24)

תאריך הפקה: 07/11/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	44.81	10,221.60	9,058.80	0.00	1,162.80	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		10,221.60	9,058.80	0.00	1,162.80	סה"כ צריכה			
		10,221.60	9,058.80	0.00	1,162.80	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	10,221.60					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 1,162.80)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 9,058.80)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	131.60	3,770.40	3,269.80	0.00	500.60	21262477 - 1	צילר 1	50117	1
		3,770.40	3,269.80	0.00	500.60	סה"כ צריכה			
	184.88	1,643.40	1,479.30	0.00	164.10	21262478 - 1	צילר 2	50118	2
		1,643.40	1,479.30	0.00	164.10	סה"כ צריכה			
	180.16	2,654.70	2,437.10	0.00	217.60	20281854 - 1	צילר 3	50513	3
		2,654.70	2,437.10	0.00	217.60	סה"כ צריכה			

