



דוח קוט"ש

עבור: נכסי אריאל - מגדל המוזאון

דוח מסכם עבור: מגדל המוזיאון ת"א

תקופת דוח: (01/10/24 - 31/10/24)

תאריך הפקה: 10/11/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54221	#### משאבות צילרים קטנים מ"א חריג שרתים 22026596-1	1 - 22026596	208.70	0.00	6,150.80	6,359.50		
		סה"כ צריכה		208.70	0.00	6,150.80	6,359.50		
2	54222	#### משאבות צילרים קטנים שעות רגילות שרתים 22026596-1	1 - 22026596	818.60	0.00	4,729.30	5,547.90		
		סה"כ צריכה		818.60	0.00	4,729.30	5,547.90		
3	54224	## משאבות צילרים גדולים מ"א חריג שרתים 23000242-3	3 - 23000242	0.00	0.00	383.60	383.60		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	383.60	383.60		
4	54223	## משאבות צילרים גדולים שעות רגילות שרתים 23000242-3	3 - 23000242	0.00	0.00	447.60	447.60		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	447.60	447.60		
5	54220	## צילר קטן 1 שעות רגילות שרתים 22026596-2	2 - 22026596	1,347.00	0.00	11,003.40	12,350.40		
		סה"כ צריכה		1,347.00	0.00	11,003.40	12,350.40		
6	54219	## צילר קטן 5 מ"א שרתים 22026596-2	2 - 22026596	334.80	0.00	11,981.40	12,316.20		
		סה"כ צריכה		334.80	0.00	11,981.40	12,316.20		
7	54216	**100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות 22026596-2	2 - 22026596	2,697.00	0.00	21,969.00	24,666.00	128.48	
		סה"כ צריכה		2,697.00	0.00	21,969.00	24,666.00		
8	54214	**100% - צ - מ"א ראשי משאבות 1,2,3,4 צילרים גדולים 23000242-3	3 - 23000242	2,847.20	0.00	22,512.80	25,360.00	63.51	
		סה"כ צריכה		2,847.20	0.00	22,512.80	25,360.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	54217	**100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות 22026596-3	22026596 - 3	2,535.00	0.00	18,370.20	20,905.20	173.14	
		סה"כ צריכה		2,535.00	0.00	18,370.20	20,905.20		
10	54215	**100% - צ - משאבות מים 5,6,7 צילרים קטנים -24 שעות 22026596-1	22026596 - 1	1,377.00	0.00	10,530.30	11,907.30	17.75	
		סה"כ צריכה		1,377.00	0.00	10,530.30	11,907.30		
11	56640	מערכת אויר צח מא חריג 23044835-1	23044835 - 1	0.20	0.00	61.35	61.55		
		סה"כ צריכה		0.20	0.00	61.35	61.55		
12	56539	צ - שנאי 1 ראשי	23044843 - 1	26,265.60	0.00	191,392.00	217,657.60	926.40	
		סה"כ צריכה		26,265.60	0.00	191,392.00	217,657.60		
13	56552	צ - שנאי 2 ראשי	23044841 - 1	18,713.60	0.00	138,342.40	157,056.00	384.83	
		סה"כ צריכה		18,713.60	0.00	138,342.40	157,056.00		
14	56564	צ - שנאי 3 ראשי	23044315 - 1	19,801.60	0.00	131,155.20	150,956.80	887.68	
		סה"כ צריכה		19,801.60	0.00	131,155.20	150,956.80		
15	56558	צ - שנאי 4 ראשי	23044311 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	56632	צילר 1 מעגל 1 מא חריג 23044845-2	23044845 - 2	0.00	0.00	489.00	489.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	489.00	489.00		
17	56633	צילר 1 מעגל 1 מא שעות רגילות 23044845-2	23044845 - 2	80.40	0.00	1,061.40	1,141.80		
		סה"כ צריכה		80.40	0.00	1,061.40	1,141.80		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54225	##צילר קטן 6 מ"א חריג שרתים 22026596-3	22026596 - 3	442.80	0.00	8,332.20	8,775.00		
		סה"כ צריכה		442.80	0.00	8,332.20	8,775.00		
2	54226	##צילר קטן 6 שעות רגילות שרתים 22026596-3	22026596 - 3	1,839.60	0.00	10,290.60	12,130.20		
		סה"כ צריכה		1,839.60	0.00	10,290.60	12,130.20		
3	54213	**צ - הונה לחדרי חשמל - לוח שירות לגג	23000242 - 4	801.20	0.00	4,063.10	4,864.30	12.19	
		סה"כ צריכה		801.20	0.00	4,063.10	4,864.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
4	56555	צ** - מעליות (6)	23044841 - 4	1,077.60	0.00	6,278.40	7,356.00	31.37	
			סה"כ צריכה	1,077.60	0.00	6,278.40	7,356.00		
5	56572	צ** - מערכת אויר צח מא גדול 100 % 23044835-1	23044835 - 1	693.90	0.00	8,795.10	9,489.00	32.22	
			סה"כ צריכה	693.90	0.00	8,795.10	9,489.00		
6	54212	צ** - מפוחי אורור ק.קרקע	23000242 - 1	858.00	0.00	6,421.00	7,279.00	11.13	
			סה"כ צריכה	858.00	0.00	6,421.00	7,279.00		
7	56547	צ** - צילר 1 מעגל 100 % - 23044845-2	23044845 - 2	856.80	0.00	10,706.40	11,563.20	230.24	
			סה"כ צריכה	856.80	0.00	10,706.40	11,563.20		
8	56548	צ** - צילר 1 מעגל 2	23044845 - 3	2,626.20	0.00	19,842.60	22,468.80	232.27	
			סה"כ צריכה	2,626.20	0.00	19,842.60	22,468.80		
9	56573	צ** - צילר 2 מעגל 100 % - 23044835-2	23044835 - 2	2,580.60	0.00	28,006.20	30,586.80	245.44	
			סה"כ צריכה	2,580.60	0.00	28,006.20	30,586.80		
10	56574	צ** - צילר 2 מעגל 200 % - 23044835-3	23044835 - 3	2,642.40	0.00	21,612.00	24,254.40	241.02	
			סה"כ צריכה	2,642.40	0.00	21,612.00	24,254.40		
11	56549	צ** - צילר 3 מעגל 1	23044845 - 4	1,231.20	0.00	19,232.40	20,463.60	203.64	
			סה"כ צריכה	1,231.20	0.00	19,232.40	20,463.60		
12	56563	צ** - צילר 3 מעגל 2	23044312 - 3	1,337.40	0.00	21,019.80	22,357.20	472.31	
			סה"כ צריכה	1,337.40	0.00	21,019.80	22,357.20		
13	56603	צ* - לוח מפוחי יניקה	23044847 - 3	344.60	0.00	4,708.90	5,053.50	15.16	
			סה"כ צריכה	344.60	0.00	4,708.90	5,053.50		
14	54211	צ* - לוח פיתוח תאורת חוץ	23000242 - 2	282.00	0.00	1,826.00	2,108.00	3.67	
			סה"כ צריכה	282.00	0.00	1,826.00	2,108.00		
15	56556	צ* - מעליות משא	23044842 - 1	135.90	0.00	1,002.50	1,138.40	5.68	
			סה"כ צריכה	135.90	0.00	1,002.50	1,138.40		
16	56596	ARD קומה 10	19093433 - 3	13.90	0.00	138.90	152.80	4.16	
			סה"כ צריכה	13.90	0.00	138.90	152.80		
17	56566	אי און קומה 18 (F2)	23044315 - 3	274.60	0.00	1,482.60	1,757.20	9.51	
			סה"כ צריכה	274.60	0.00	1,482.60	1,757.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	56570	אי און - שובל צפון מזרח 18 (F5)	23044834 - 3	37.20	0.00	227.40	264.60	2.57	
			סה"כ צריכה	37.20	0.00	227.40	264.60		
19	56531	אי און קומה 18 ממ"ק	23044837 - 1	43.00	0.00	129.20	172.20	3.08	
			סה"כ צריכה	43.00	0.00	129.20	172.20		
20	50818	אל אן גרופ קומה 10	19093433 - 2	132.20	0.00	1,067.20	1,199.40	9.84	
			סה"כ צריכה	132.20	0.00	1,067.20	1,199.40		
21	56598	אס בי פינטק	20281517 - 1	48.49	0.00	287.17	335.66	7.50	
			סה"כ צריכה	48.49	0.00	287.17	335.66		
22	56534	אפקס חיוני ממ"ק	23044837 - 4	37.70	0.00	287.25	324.95	2.46	
			סה"כ צריכה	37.70	0.00	287.25	324.95		
23	56577	אפקס קומה 22	23044836 - 2	267.40	0.00	2,276.80	2,544.20	11.48	
			סה"כ צריכה	267.40	0.00	2,276.80	2,544.20		
24	56576	אר אנד די קומה 18 (F4)	23044836 - 1	102.20	0.00	1,023.40	1,125.60	8.75	
			סה"כ צריכה	102.20	0.00	1,023.40	1,125.60		
25	56599	ארדינסט המבורגר קומה 16 א	22009742 - 1	274.30	0.00	1,800.70	2,075.00	8.64	
			סה"כ צריכה	274.30	0.00	1,800.70	2,075.00		
26	56595	ארדינסט מחסן גדול קומה 1-	18170720 - 2	15.85	0.00	150.70	166.55	0.80	
			סה"כ צריכה	15.85	0.00	150.70	166.55		
27	56544	ארדינסט קומה 13	23044844 - 3	755.20	0.00	3,368.80	4,124.00	22.19	
			סה"כ צריכה	755.20	0.00	3,368.80	4,124.00		
28	56538	ארדינסט קומה 13 חיוני ממ"ק	23044838 - 4	47.70	0.00	207.10	254.80	3.40	
			סה"כ צריכה	47.70	0.00	207.10	254.80		
29	56559	ארדינסט קומה 14	23044311 - 2	656.80	0.00	3,102.40	3,759.20	21.45	
			סה"כ צריכה	656.80	0.00	3,102.40	3,759.20		
30	56537	ארדינסט קומה 14 חיוני ממ"ק	23044838 - 3	47.20	0.00	238.15	285.35	3.08	
			סה"כ צריכה	47.20	0.00	238.15	285.35		
31	56565	ארדינסט קומה 15	23044315 - 2	724.00	0.00	3,503.60	4,227.60	23.54	
			סה"כ צריכה	724.00	0.00	3,503.60	4,227.60		
32	56536	ארדינסט קומה 15 חיוני ממ"ק	23044838 - 2	47.95	0.00	223.00	270.95	3.55	
			סה"כ צריכה	47.95	0.00	223.00	270.95		
33	56553	ארדינסט- המבורגר קומה 17	23044841 - 2	1,212.00	0.00	7,602.80	8,814.80	23.85	
			סה"כ צריכה	1,212.00	0.00	7,602.80	8,814.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
34	56540	בואינג	23044843 - 2	97.00	0.00	1,049.80	1,146.80	6.64	
			סה"כ צריכה	97.00	0.00	1,049.80	1,146.80		
35	56554	בואינג חיוני	23044841 - 3	20.45	0.00	238.05	258.50	1.68	
			סה"כ צריכה	20.45	0.00	238.05	258.50		
36	56592	בי אן פי פאריבס הבנק הצרפתי קומה 5	13170753 - 12	51.30	0.00	739.60	790.90	5.35	
			סה"כ צריכה	51.30	0.00	739.60	790.90		
37	56551	ביוניק קומה 8	23044846 - 4	955.20	0.00	7,026.40	7,981.60	19.24	
			סה"כ צריכה	955.20	0.00	7,026.40	7,981.60		
38	56587	ביוניק קומה 8 חיוני ממ"ק	23044839 - 4	34.40	0.00	257.40	291.80	0.48	
			סה"כ צריכה	34.40	0.00	257.40	291.80		
39	56575	ביוניק קומה 9	23044835 - 4	560.80	0.00	2,256.40	2,817.20	265.77	
			סה"כ צריכה	560.80	0.00	2,256.40	2,817.20		
40	56586	ביוניק קומה 9 חיוני ממ"ק	23044839 - 3	5.75	0.00	45.35	51.10	0.26	
			סה"כ צריכה	5.75	0.00	45.35	51.10		
41	49436	ברוך י. מנוח קומה L	13170753 - 5	107.90	0.00	1,190.70	1,298.60	7.94	
			סה"כ צריכה	107.90	0.00	1,190.70	1,298.60		
42	56546	גולדמן סאקס קומה 16	23044845 - 1	495.60	0.00	3,154.00	3,649.60	9.53	
			סה"כ צריכה	495.60	0.00	3,154.00	3,649.60		
43	56569	גורן קפיטל	23044834 - 2	238.00	0.00	1,628.40	1,866.40	9.55	
			סה"כ צריכה	238.00	0.00	1,628.40	1,866.40		
44	56585	גיל הירשמן חיוני ממ"ק	23044839 - 2	2.10	0.00	35.80	37.90	0.41	
			סה"כ צריכה	2.10	0.00	35.80	37.90		
45	56541	גיל הירשמן קומה 10	23044843 - 4	197.60	0.00	1,484.00	1,681.60	7.32	
			סה"כ צריכה	197.60	0.00	1,484.00	1,681.60		
46	56557	גלעד ושות קומה 5	23044842 - 2	205.60	0.00	1,039.60	1,245.20	11.45	
			סה"כ צריכה	205.60	0.00	1,039.60	1,245.20		
47	49442	הילה גרסטל קומה 5	13170753 - 13	96.70	0.00	928.20	1,024.90	7.18	
			סה"כ צריכה	96.70	0.00	928.20	1,024.90		
48	50823	חדר בזק	22009742 - 3	117.95	0.00	895.45	1,013.40	2.49	
			סה"כ צריכה	117.95	0.00	895.45	1,013.40		
49	56581	טולצ'נסקי קומה 12	23044313 - 1	1,243.20	0.00	8,763.20	10,006.40	28.32	
			סה"כ צריכה	1,243.20	0.00	8,763.20	10,006.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
50	56584	טולצנסקי קומה 12 חיוני ממ"ק	23044839 - 1	44.00	0.00	294.60	338.60	2.19	
		סה"כ צריכה		44.00	0.00	294.60	338.60		
51	56542	טנא	23044844 - 1	232.20	0.00	1,017.60	1,249.80	8.00	
		סה"כ צריכה		232.20	0.00	1,017.60	1,249.80		
52	49435	יוניטד טכנולוגיס	13170753 - 4	9.50	0.00	170.20	179.70	2.86	
		סה"כ צריכה		9.50	0.00	170.20	179.70		
53	56561	ישפרו קומה 23	23044311 - 4	143.20	0.00	904.80	1,048.00	5.48	
		סה"כ צריכה		143.20	0.00	904.80	1,048.00		
54	49439	כריסטיס ישראל	13170753 - 8	35.40	0.00	591.80	627.20	7.04	
		סה"כ צריכה		35.40	0.00	591.80	627.20		
55	56580	לואו ספייס קומה 6	23044836 - 4	529.20	0.00	4,130.00	4,659.20	16.16	
		סה"כ צריכה		529.20	0.00	4,130.00	4,659.20		
56	56589	לואו ספייס קומה 6 חיוני ממ"ק	23044840 - 2	22.50	0.00	133.75	156.25	1.40	
		סה"כ צריכה		22.50	0.00	133.75	156.25		
57	56543	לואו ספייס קומה 7	23044844 - 2	644.40	0.00	4,298.00	4,942.40	21.61	
		סה"כ צריכה		644.40	0.00	4,298.00	4,942.40		
58	56588	לואו ספייס קומה 7 חיוני ממ"ק	23044840 - 1	11.35	0.00	67.95	79.30	0.52	
		סה"כ צריכה		11.35	0.00	67.95	79.30		
59	56579	לוצאטו	23044836 - 3	118.80	0.00	976.40	1,095.20	4.58	
		סה"כ צריכה		118.80	0.00	976.40	1,095.20		
60	49434	לוקהיד מרטין קומה 04	13170753 - 1	86.60	0.00	774.30	860.90	6.04	
		סה"כ צריכה		86.60	0.00	774.30	860.90		
			13170753 - 2	0.00	0.00	43.40	43.40	0.91	
				86.60	0.00	817.70	904.30		
61	56604	לוקהיד מרטין קומה 24	23044847 - 2	121.50	0.00	893.90	1,015.40	9.94	
		סה"כ צריכה		121.50	0.00	893.90	1,015.40		
62	49438	לוקהיד מרטין קומה L	13170753 - 7	320.95	0.00	2,290.65	2,611.60	6.90	
		סה"כ צריכה		320.95	0.00	2,290.65	2,611.60		
63	56571	מגדל קומה 18 צד דרום מערב פנוי	23044834 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
64	56591	מגדל קומה 5 - א. זוהר לשעבר	13170753 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
65	59072	מחסן מסעדת TOTO	18170720 - 3	231.20	0.00	2,748.90	2,980.10	25.63	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	231.20	0.00	2,748.90	2,980.10		
66	56602	מסעדה TOTO	23044846 - 1	10,161.60	0.00	52,648.80	62,810.40	197.11	
			סה"כ צריכה	10,161.60	0.00	52,648.80	62,810.40		
67	56594	מסעדה קונדטוריה טוטו-1	18170720 - 1	311.10	0.00	3,747.70	4,058.80	28.53	
			סה"כ צריכה	311.10	0.00	3,747.70	4,058.80		
68	56639	מערכת אויר צח שעות רגילות 23044835-1	23044835 - 1	32.50	0.00	481.55	514.05		
			סה"כ צריכה	32.50	0.00	481.55	514.05		
69	50820	ניר כהן לשם קומה 11	19093433 - 4	302.10	0.00	1,948.50	2,250.60	11.25	
			סה"כ צריכה	302.10	0.00	1,948.50	2,250.60		
70	56550	נכסי אריאל חניון מגדל המוזיאון	23044846 - 3	4,344.60	0.00	39,686.40	44,031.00	135.92	
			סה"כ צריכה	4,344.60	0.00	39,686.40	44,031.00		
71	50822	סאלוס קומה 4	22009742 - 2	320.40	0.00	2,215.80	2,536.20	392.38	
			סה"כ צריכה	320.40	0.00	2,215.80	2,536.20		
72	56582	סטלו סטוריוז קומה 22	23044314 - 1	123.20	0.00	976.00	1,099.20	5.66	
			סה"כ צריכה	123.20	0.00	976.00	1,099.20		
73	39251	סלולארי	19093433 - 1	610.30	0.00	4,680.50	5,290.80	7.81	
			סה"כ צריכה	610.30	0.00	4,680.50	5,290.80		
74	56568	עופר דורון ושות' קומה 9	23044834 - 1	257.20	0.00	1,087.60	1,344.80	7.81	
			סה"כ צריכה	257.20	0.00	1,087.60	1,344.80		
75	57885	פרתם נכסים ק. 23	22345279 - 1	57.40	0.00	477.40	534.80	2.05	
			סה"כ צריכה	57.40	0.00	477.40	534.80		
76	56634	צילר 2 מעגל 1 מא חריג 23044835-2	23044835 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	56635	צילר 2 מעגל 1 מא שעות רגילות 23044835-2	23044835 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	56915	צילר 2 מעגל 2 מא חריג 23044835-3	23044835 - 3	739.87	0.00	6,051.36	6,791.23	241.02	
			סה"כ צריכה	739.87	0.00	6,051.36	6,791.23		
79	56916	צילר 2 מעגל 2 מא שעות רגילות 23044835-3	23044835 - 3	1,902.53	0.00	15,560.64	17,463.17	241.02	
			סה"כ צריכה	1,902.53	0.00	15,560.64	17,463.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
80	56530	רני רהב	23044847 - 1	440.00	0.00	4,237.60	4,677.60	24.24	
			סה"כ צריכה	440.00	0.00	4,237.60	4,677.60		
81	56532	רני רהב קומה 24 חיוני ממ"ק	23044837 - 2	2.05	0.00	63.50	65.55	0.52	
			סה"כ צריכה	2.05	0.00	63.50	65.55		
82	56545	שגרירות דנמרק	23044844 - 4	185.20	0.00	1,772.20	1,957.40	9.64	
			סה"כ צריכה	185.20	0.00	1,772.20	1,957.40		
83	56560	שגרירות יפן קומה 19	23044311 - 3	371.20	0.00	3,445.60	3,816.80	18.82	
			סה"כ צריכה	371.20	0.00	3,445.60	3,816.80		
84	56567	שגרירות יפן קומה 20	23044315 - 4	753.60	0.00	4,946.40	5,700.00	23.50	
			סה"כ צריכה	753.60	0.00	4,946.40	5,700.00		
85	57886	שובל FLOW ק. 18 (F6)	22345291 - 1	3.30	0.00	25.70	29.00	1.83	
			סה"כ צריכה	3.30	0.00	25.70	29.00		
86	49437	שובל ניהול והשקעות - שגב	13170753 - 6	2.60	0.00	101.20	103.80	2.16	
			סה"כ צריכה	2.60	0.00	101.20	103.80		
87	56583	שרגא בירן קומה 21	23044314 - 2	505.60	0.00	2,880.40	3,386.00	19.95	
			סה"כ צריכה	505.60	0.00	2,880.40	3,386.00		
88	56535	שרגא בירן קומה 21 חיוני ממ"ק	23044838 - 1	37.20	0.00	260.75	297.95	3.01	
			סה"כ צריכה	37.20	0.00	260.75	297.95		
89	56601	שרגא בירן שירותים משפטיים קומה 23	22344814 - 1	38.80	0.00	384.00	422.80	11.37	
			סה"כ צריכה	38.80	0.00	384.00	422.80		
90	56562	תנופורט קומה 23	23044312 - 1	285.60	0.00	1,490.80	1,776.40	10.36	
			סה"כ צריכה	285.60	0.00	1,490.80	1,776.40		
91	56533	תנופורט קומה 23 חיוני	23044837 - 3	11.10	0.00	55.90	67.00	1.47	
			סה"כ צריכה	11.10	0.00	55.90	67.00		
			סה"כ צריכה	51,267.29	0.00	398,549.27	449,816.56		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				449,816.56		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 51,267.29)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפיל (Kwh 398,549.27)

