



**דוח קוט"ש**

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין

תקופת דוח: (31/08/24 - 01/08/24)


תאריך הפקה: 10/11/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		5,226.20	4,774.69	0.00	451.51	18170585 - 4	DSV	37117	1
		10,507.14	9,051.69	0.00	1,455.45	18170590 - 1			
		4,442.67	3,803.33	0.00	639.34	18170590 - 2			
	15.13	3,650.40	3,179.80	0.00	470.60	18170704 - 1			
	14.76	3,144.00	2,752.20	0.00	391.80	18170704 - 2			
		26,970.42	23,561.71	0.00	3,408.70	סה"כ צריכה			
		4,137.83	3,573.73	0.00	564.10	18170586 - 4	M-DOT	37116	2
	10.34	3,467.68	2,800.80	0.00	666.88	18170706 - 4			
		3,504.19	2,212.98	0.00	1,291.21	ציבורי			
		11,109.70	8,587.51	0.00	2,522.19	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23071046 - 4	בניין B מתכנה ק.3	36317	3
		558.82	352.91	0.00	205.91	ציבורי			
		558.82	352.91	0.00	205.91	סה"כ צריכה			
	3.82	335.68	311.84	0.00	23.84	18170793 - 2	בנקום ק.3	56413	4
		552.14	348.69	0.00	203.45	ציבורי			
		887.82	660.53	0.00	227.29	סה"כ צריכה			
		1,582.19	1,409.19	0.00	173.00	18170590 - 4	בריפקאם ק.3	38312	5
	31.25	18,659.20	15,585.76	0.00	3,073.44	18170793 - 1			
		4,181.26	2,640.57	0.00	1,540.69	ציבורי			
		24,422.65	19,635.51	0.00	4,787.14	סה"כ צריכה			
		390.35	343.88	0.00	46.48	18170786 - 4	הורנביל משרד 4 ק.3	36313	6
		617.94	390.24	0.00	227.70	ציבורי			
		1,008.29	734.12	0.00	274.17	סה"כ צריכה			
		1,088.97	980.05	0.00	108.92	18170786 - 1	מוזי בוטון	38311	7
		854.75	539.79	0.00	314.95	ציבורי			
		1,943.72	1,519.84	0.00	423.88	סה"כ צריכה			
		11,617.00	10,872.63	0.00	744.37	18170585 - 1	מיזוג אויר לחלוקה	37165	8
		15,768.34	14,819.18	0.00	949.16	18170585 - 2			
		930.15	783.93	0.00	146.22	18170585 - 3			
		17,688.23	16,392.92	0.00	1,295.30	18170586 - 1			
		5,246.94	4,447.94	0.00	798.99	18170586 - 2			
		13,464.76	11,920.91	0.00	1,543.85	18170586 - 3			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,477.90	0.00	59,237.52	64,715.41		
9	37118	קנש'ו	18170589 - 2	386.21	0.00	1,367.89	1,754.11	6.34	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 1	488.80	0.00	1,872.16	2,360.96	11.14	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	658.96	0.00	1,129.37	1,788.33		
			סה"כ צריכה	1,533.97	0.00	4,369.43	5,903.40		
10	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנויים	1,235.57	0.00	2,117.62	3,353.19		
			סה"כ צריכה	1,235.57	0.00	2,117.62	3,353.19		
			סה"כ צריכה	20,096.72	0.00	120,776.70	140,873.42		
			חשבון חברת חשמל	26,113.00		132,850.00	158,963.00		
			הפרש בקוט"ש	-6,016.28		-12,073.30	-18,089.58		
			הפרש באחוזים	-23.04%		-9.09%	-11.38%		



■ פסגה (20,096.72 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (120,776.70 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	-744.37	0.00	-10,872.63	-11,617.00		
			18170585 - 2	-949.16	0.00	-14,819.18	-15,768.34		
			18170585 - 3	-146.22	0.00	-783.93	-930.15		
			18170585 - 4	-451.51	0.00	-4,774.69	-5,226.20		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-17,688.23	-16,392.92	0.00	-1,295.30	18170586 - 1			
		-5,246.94	-4,447.94	0.00	-798.99	18170586 - 2			
		-13,464.76	-11,920.91	0.00	-1,543.85	18170586 - 3			
		-4,137.83	-3,573.73	0.00	-564.10	18170586 - 4			
	6.34	-1,754.11	-1,367.89	0.00	-386.21	18170589 - 2			
	42.87	62,948.25	53,554.50	0.00	9,393.75	18170589 - 3			
		-10,507.14	-9,051.69	0.00	-1,455.45	18170590 - 1			
		-4,442.67	-3,803.33	0.00	-639.34	18170590 - 2			
		-1,582.19	-1,409.19	0.00	-173.00	18170590 - 4			
		92,835.50	76,638.44	0.00	16,197.06	18170703 - 1			
	15.13	-3,650.40	-3,179.80	0.00	-470.60	18170704 - 1			
	14.76	-3,144.00	-2,752.20	0.00	-391.80	18170704 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	10.34	-3,467.68	-2,800.80	0.00	-666.88	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	11.14	-2,360.96	-1,872.16	0.00	-488.80	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
		-1,088.97	-980.05	0.00	-108.92	18170786 - 1			
		-390.35	-343.88	0.00	-46.48	18170786 - 4			
	31.25	-18,659.20	-15,585.76	0.00	-3,073.44	18170793 - 1			
	3.82	-335.68	-311.84	0.00	-23.84	18170793 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23071046 - 4			
		30,320.95	19,148.41	0.00	11,172.53	סה"כ צריכה			
	42.87	62,948.25	53,554.50	0.00	9,393.75	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		62,948.25	53,554.50	0.00	9,393.75	סה"כ צריכה			
		92,835.50	76,638.44	0.00	16,197.06	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		92,835.50	76,638.44	0.00	16,197.06	סה"כ צריכה			

