



דוח קוט"ש

עבור: פארק סיביל

דוח מסכם עבור: פארק סיביל

תקופת דוח: (30/10/24 - 25/09/24)

תאריך הפקה: 13/11/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.39	157.12	140.90	0.00	16.21	81011475 - 7	בניין 1 קרולינה/טופ טן	37128	1
		157.12	140.90	0.00	16.21	סה"כ צריכה			
	61.81	8,637.19	7,834.61	0.00	802.59	81017092 - 6	בניין 2 חברת כלכלית הנדסה	37123	2
		8,637.19	7,834.61	0.00	802.59	סה"כ צריכה			
	116.51	14,231.59	13,288.31	0.00	943.28	81017092 - 3	בניין 2 טופ טן קומה ב	37124	3
		14,231.59	13,288.31	0.00	943.28	סה"כ צריכה			
	20.31	2,904.29	2,622.73	0.00	281.56	81017092 - 5	בניין 2 מטרופארק מתחם 9+10	37126	4
		2,904.29	2,622.73	0.00	281.56	סה"כ צריכה			
	72.82	4,536.64	4,379.49	0.00	157.15	81017092 - 4	בניין 2 פאקטורי מוטורס	37127	5
		4,536.64	4,379.49	0.00	157.15	סה"כ צריכה			
	9.38	703.83	680.56	0.00	23.27	81017092 - 1	בניין 2 פאקטורי מוטורס חדש	37125	6
		703.83	680.56	0.00	23.27	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81011538 - 3	בניין 3 אלדור מחסן	37146	7
	3.95	208.76	192.67	0.00	16.09	81011538 - 4			
		208.76	192.67	0.00	16.09	סה"כ צריכה			
	152.64	1,579.09	1,455.76	0.00	123.33	81011538 - 5	בניין 3 אלדור מחסן מא	57867	8
	126.78	1,590.85	1,410.12	0.00	180.73	81011538 - 6			
	36.38	568.47	463.99	0.00	104.48	81011373 - 4			
		3,738.41	3,329.86	0.00	408.55	סה"כ צריכה			
	152.64	1,677.78	1,546.74	0.00	131.04	81011538 - 5	בניין 3 חברה טרי אן טי קומה 2 מא	57864	9
	126.78	1,690.28	1,498.25	0.00	192.03	81011538 - 6			
	36.38	604.00	492.99	0.00	111.01	81011373 - 4			
		3,972.06	3,537.98	0.00	434.08	סה"כ צריכה			
	152.64	1,014.73	935.48	0.00	79.25	81011538 - 5	בניין 3 חברת מובידיא מא	57865	10
	126.78	1,022.29	906.15	0.00	116.14	81011538 - 6			
	36.38	365.30	298.16	0.00	67.14	81011373 - 4			
		2,402.32	2,139.79	0.00	262.53	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	37131	בניין 3 לוח ציבורי ראשי	81011538 - 7	234.08	0.00	2,055.00	2,289.08	11.77	
			סה"כ צריכה	234.08	0.00	2,055.00	2,289.08		
12	37130	בניין 3 משרדי חברת ניהול	81011538 - 1	0.00	0.00	0.001	0.001		
			מא	55.02	0.00	448.48	503.50		
			סה"כ צריכה	55.02	0.00	448.48	503.50		
13	37134	בניין 4 הודיס	81011514 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011514 - 3	237.66	0.00	2,982.81	3,220.46	36.27	
			סה"כ צריכה	237.66	0.00	2,982.81	3,220.46		
14	57866	בניין 4 חברת ריקול גבישים מא	81011538 - 5	64.27	0.00	758.63	822.91	152.64	
			81011538 - 6	94.19	0.00	734.85	829.04	126.78	
			81011373 - 4	54.45	0.00	241.80	296.24	36.38	
			סה"כ צריכה	212.90	0.00	1,735.28	1,948.19		
15	37147	בניין 4 טופ טן/רוסלר	81011514 - 1	208.95	0.00	2,222.44	2,431.39	38.70	
			סה"כ צריכה	208.95	0.00	2,222.44	2,431.39		
16	37135	בניין 4 לוח ציבורי ראשי	81011538 - 8	550.58	0.00	4,081.73	4,632.30	16.29	
			סה"כ צריכה	550.58	0.00	4,081.73	4,632.30		
17	37158	בניין 4 קומה 1 טופ טן מא	81011538 - 5	374.01	0.00	4,414.68	4,788.70	152.64	
			81011538 - 6	548.09	0.00	4,276.28	4,824.37	126.78	
			81011373 - 4	316.84	0.00	1,407.08	1,723.92	36.38	
			סה"כ צריכה	1,238.95	0.00	10,098.04	11,336.99		
18	37137	בניין 4 ריקול חדש	81011514 - 8	11,538.32	0.00	86,638.92	98,177.24	287.10	
			סה"כ צריכה	11,538.32	0.00	86,638.92	98,177.24		
19	37138	בניין 4 ריקול לוח ראשי	70057079 - 1	10,427.25	0.00	84,838.11	95,265.36	379.14	
			סה"כ צריכה	10,427.25	0.00	84,838.11	95,265.36		
20	37139	בניין 5 היי סקי חשמל 68+109 מר	81011373 - 5	22.90	0.00	307.70	330.60	15.35	
			סה"כ צריכה	22.90	0.00	307.70	330.60		
21	37140	בניין 5 היי סקי חשמל 70 מר	81011373 - 6	33.72	0.00	372.36	406.08	11.58	
			סה"כ צריכה	33.72	0.00	372.36	406.08		
22	37159	בניין 5 היי סקי מא	81011538 - 5	22.58	0.00	266.55	289.13	152.64	
			81011538 - 6	33.09	0.00	258.19	291.28	126.78	
			81011373 - 4	19.13	0.00	84.96	104.09	36.38	
			סה"כ צריכה	74.80	0.00	609.69	684.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	37160	בניין 5 היי סקי מא	81011538 - 5	141.03	0.00	1,664.64	1,805.67	152.64	
			81011538 - 6	206.67	0.00	1,612.45	1,819.12	126.78	
			81011373 - 4	119.47	0.00	530.56	650.04	36.38	
			סה"כ צריכה	467.17	0.00	3,807.65	4,274.82		
24	37141	בניין 5 היי סקי ק.2	81011373 - 2	226.95	0.00	1,754.77	1,981.72	27.50	
			מא	194.92	0.00	1,588.72	1,783.64		
			סה"כ צריכה	421.87	0.00	3,343.49	3,765.36		
25	37145	לוח ראשי חניון	81011538 - 2	488.16	0.00	3,192.03	3,680.19	32.81	
			סה"כ צריכה	488.16	0.00	3,192.03	3,680.19		
			סה"כ צריכה	29,557.65	0.00	244,880.62	274,438.27		
			חשבון חברת חשמל			280,859.00	280,859.00		
			הפרש בקוט"ש			-35,978.38	-6,420.73		
			הפרש באחוזים			-12.81%	-2.29%		



■ פסגה (29,557.65 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (244,880.62 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37149	לבדיקה סהכ מיזוג אוויר בניין 3 4 5 להעמסה	81011373 - 4	919.72	0.00	4,084.41	5,004.13	36.38	
			81011538 - 5	1,085.66	0.00	12,814.76	13,900.42	152.64	
			81011538 - 6	1,590.98	0.00	12,413.01	14,003.98	126.78	
			סה"כ צריכה	3,596.36	0.00	29,312.17	32,908.54		

