



דוח שח + קוטש

עבור: קנית

דיור מגן להבים

תקופת דוח: (31/10/24 - 01/10/24)

תאריך הפקה: 25/11/24

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטש | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ ש"ח | שיא ביקוש |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 39068 | בלתי חיוני קומת גג מ"א B2 | 18029675 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | | 8.39 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | |
| 2 | 39065 | חדר אוכל בלתי חיוני | 18029675 - 1 | 461.20 | 0.00 | 3,964.40 | 4,425.60 | 83.92 | | 1,664.45 | 9.92 |
| | | | סה"כ | 461.20 | 0.00 | 3,964.40 | 4,425.60 | 83.92 | 0.00 | 1,664.45 | |
| 3 | 39058 | חיוני מ"א גג בניין C | 18029673 - 6 | 183.80 | 0.00 | 1,412.20 | 1,596.00 | 16.78 | | 587.53 | 2.30 |
| | | | סה"כ | 183.80 | 0.00 | 1,412.20 | 1,596.00 | 16.78 | 0.00 | 587.53 | |
| 4 | 39071 | חיוני קומת מרתף אזור מטבח | 18029675 - 7 | 357.60 | 0.00 | 2,927.80 | 3,285.40 | 13.22 | | 1,187.20 | 9.56 |
| | | | סה"כ | 357.60 | 0.00 | 2,927.80 | 3,285.40 | 13.22 | 0.00 | 1,187.20 | |
| 5 | 43328 | חיוני קומת מרתף אוכל | 18029675 - 12 | 115.20 | 0.00 | 922.56 | 1,037.76 | 26.22 | | 397.15 | 2.53 |
| | | | סה"כ | 115.20 | 0.00 | 922.56 | 1,037.76 | 26.22 | 0.00 | 397.15 | |
| 6 | 39070 | לוח בלתי חיוני קומת מרתף אזור מטבח | 18029675 - 6 | 921.60 | 0.00 | 16,384.80 | 17,306.40 | 132.17 | | 6,274.50 | 106.44 |
| | | | סה"כ | 921.60 | 0.00 | 16,384.80 | 17,306.40 | 132.17 | 0.00 | 6,274.50 | |
| 7 | 39062 | לוח גנרטור ראשי שדה בלתי חיוני | 17313340 - 1 | 4,108.40 | 0.00 | 31,450.30 | 35,558.70 | 0.00 | | 12,716.71 | 65.34 |
| | | | סה"כ | 4,108.40 | 0.00 | 31,450.30 | 35,558.70 | 0.00 | 0.00 | 12,716.71 | |
| 8 | 39063 | לוח חדר משאבות חיוני | 17313339 - 1 | 725.50 | 0.00 | 5,595.50 | 6,321.00 | 0.00 | | 2,260.34 | 21.92 |
| | | | סה"כ | 725.50 | 0.00 | 5,595.50 | 6,321.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.34 | |
| 9 | 39064 | לוח חירום ראשי מוזן משדה בלתי חיוני | 17313446 - 1 | 2,109.90 | 0.00 | 12,547.10 | 14,657.00 | 0.00 | | 5,259.84 | 59.52 |
| | | | סה"כ | 2,109.90 | 0.00 | 12,547.10 | 14,657.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259.84 | |
| 10 | 39059 | לוח משאבות חיוני מ"א | 18029673 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | | 26.22 | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ ש"ח | שיא ביקוש |
|----|-----------|-----------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | 0.00 | 26.22 | |
| 11 | 39057 | לוח משאבות מ"א | 18029673 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | | 26.22 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | 0.00 | 26.22 | |
| 12 | 39061 | לוח צילר 1 בילתי חיוני גג בניין C | 18029673 - 9 | 8,219.20 | 0.00 | 62,956.00 | 71,175.20 | 167.84 | | 25,621.75 | 249.77 |
| | | | סה"כ | 8,219.20 | 0.00 | 62,956.00 | 71,175.20 | 167.84 | 0.00 | 25,621.75 | |
| 13 | 39055 | לוח צילר 2 גג בניין C | 18029673 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.84 | | 167.84 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.84 | 0.00 | 167.84 | |
| 14 | 57290 | לוח קומת קרקע בניין B | 18029673 - 12 | 2,800.80 | 0.00 | 19,154.40 | 21,955.20 | 209.80 | | 8,073.04 | 43.35 |
| | | | סה"כ | 2,800.80 | 0.00 | 19,154.40 | 21,955.20 | 209.80 | 0.00 | 8,073.04 | |
| 15 | 57289 | מדיקל קומה 1 בניין C | 18029673 - 11 | 128.80 | 0.00 | 1,042.40 | 1,171.20 | 83.92 | | 502.49 | 10.07 |
| | | | סה"כ | 128.80 | 0.00 | 1,042.40 | 1,171.20 | 83.92 | 0.00 | 502.49 | |
| 16 | 39053 | מכסה בניין C קומת מרתף | 18029673 - 1 | 130.80 | 0.00 | 7,864.00 | 7,994.80 | 83.92 | | 2,908.58 | 89.08 |
| | | | סה"כ | 130.80 | 0.00 | 7,864.00 | 7,994.80 | 83.92 | 0.00 | 2,908.58 | |
| 17 | 39066 | מערכות חימום צריכה למטבח | 18029673 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | | 20.98 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 20.98 | |
| 18 | 39054 | מערכות מיים חמים גג בניין C | 18029673 - 2 | 1,183.80 | 0.00 | 9,546.40 | 10,730.20 | 33.57 | | 3,868.53 | 25.35 |
| | | | סה"כ | 1,183.80 | 0.00 | 9,546.40 | 10,730.20 | 33.57 | 0.00 | 3,868.53 | |
| 19 | 39056 | מפסק ראשי שדה בלתי חיוני | 18029673 - 4 | 2,716.00 | 0.00 | 19,231.00 | 21,947.00 | 20.98 | | 7,877.64 | 39.01 |
| | | | סה"כ | 2,716.00 | 0.00 | 19,231.00 | 21,947.00 | 20.98 | 0.00 | 7,877.64 | |
| 20 | 39060 | צילר 3 חיוני גג בניין C | 18029673 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.84 | | 167.84 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.84 | 0.00 | 167.84 | |
| 21 | 39067 | קומת מרתף אזור כביסה דיירים | 18029673 - 3 | 28.00 | 0.00 | 243.36 | 271.36 | 26.22 | | 123.12 | 9.53 |
| | | | סה"כ | 28.00 | 0.00 | 243.36 | 271.36 | 26.22 | 0.00 | 123.12 | |
| 22 | 39069 | קומת מרתף מערכות חימום מיים בריכה | 18029673 - 5 | 115.80 | 0.00 | 893.20 | 1,009.00 | 41.96 | | 402.77 | 3.36 |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ ש"ח | שיא ביקוש |
|----|-----------|-----------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | | | סה"כ | 115.80 | 0.00 | 893.20 | 1,009.00 | 41.96 | 0.00 | 402.77 | |
| 23 | 57288 | ראשי לוח שנאי 2 | 10 - 18029673 | 14,182.40 | 0.00 | 111,756.80 | 125,939.20 | 671.35 | | 45,694.45 | 340.74 |
| | | | סה"כ | 14,182.40 | 0.00 | 111,756.80 | 125,939.20 | 671.35 | 0.00 | 45,694.45 | |
| | | | סה"כ | 38,488.80 | 0.00 | 307,892.22 | 346,381.02 | 2,029.37 | 0.00 | 125,837.58 | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 346,381.02 | | | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 38,488.80)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 307,892.22)



■ פסגה (Kwh 15,245.41)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 108,562.80)

