



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (01/11/24 - 25/11/24)

תאריך הפקה: 27/11/24


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	404.80	0.00	2,981.60	3,386.40	34.61	
			סה"כ צריכה	404.80	0.00	2,981.60	3,386.40		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	82.70	0.00	689.50	772.20	11.50	
			סה"כ צריכה	82.70	0.00	689.50	772.20		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	48.00	0.00	129.25	177.25	3.81	
			סה"כ צריכה	48.00	0.00	129.25	177.25		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	0.00	0.00	1.75	1.75	5.93	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.75	1.75		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	1,887.00	0.00	11,390.00	13,277.00	26.07	
			סה"כ צריכה	1,887.00	0.00	11,390.00	13,277.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	207.00	0.00	674.00	881.00	656.09	
			סה"כ צריכה	207.00	0.00	674.00	881.00		
7	31743	ברייטמשין ק-קרקע מזרח	16092161 - 2	12.00	0.00	121.20	133.20	12.57	
			סה"כ צריכה	12.00	0.00	121.20	133.20		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	182.95	0.00	1,316.80	1,499.75	10.13	
			סה"כ צריכה	182.95	0.00	1,316.80	1,499.75		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	3,126.00	0.00	21,141.00	24,267.00	83.24	
			16092185 - 2	188.00	0.00	1,546.00	1,734.00	18.20	
			סה"כ צריכה	3,314.00	0.00	22,687.00	26,001.00		
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	0.00	0.00	557.50	557.50	31.22	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	557.50	557.50		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	110.10	0.00	974.40	1,084.50	14.47	
			16092184 - 4	-82.70	0.00	-689.50	-772.20	11.50	
			סה"כ צריכה	27.40	0.00	284.90	312.30		
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	84.10	0.00	555.90	640.00	4.61	
			סה"כ צריכה	84.10	0.00	555.90	640.00		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	619.20	0.00	3,772.00	4,391.20	53.50	
			16092185 - 3	5,413.00	0.00	28,008.00	33,421.00	1,891.04	
			סה"כ צריכה	6,032.20	0.00	31,780.00	37,812.20		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	394.88	0.00	4,847.52	5,242.40	52.31	
			סה"כ צריכה	394.88	0.00	4,847.52	5,242.40		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	2,147.55	0.00	12,253.20	14,400.75	39.13	
			סה"כ צריכה	2,147.55	0.00	12,253.20	14,400.75		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	19,414.72	0.00	103,692.96	123,107.69	356.83	
			16092160 - 2	-207.00	0.00	-674.00	-881.00	656.09	
			16092160 - 3	-1,887.00	0.00	-11,390.00	-13,277.00	26.07	
			16092160 - 4	-3,126.00	0.00	-21,141.00	-24,267.00	83.24	
			16092161 - 1	-110.10	0.00	-974.40	-1,084.50	14.47	
			16092161 - 2	-12.00	0.00	-121.20	-133.20	12.57	
			16092161 - 3	-182.95	0.00	-1,316.80	-1,499.75	10.13	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	
			16092184 - 1	-404.80	0.00	-2,981.60	-3,386.40	34.61	
			16092184 - 2	-619.20	0.00	-3,772.00	-4,391.20	53.50	
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	
			16092185 - 2	-188.00	0.00	-1,546.00	-1,734.00	18.20	
			16092185 - 3	-5,413.00	0.00	-28,008.00	-33,421.00	1,891.04	
			16092185 - 4	-2,147.55	0.00	-12,253.20	-14,400.75	39.13	
			17313286 - 1	3.80	0.00	20,931.30	20,935.10	209.28	
			19093477 - 1	-48.00	0.00	-129.25	-177.25	3.81	
			19093477 - 2	0.00	0.00	-1.75	-1.75	5.93	
			20004338 - 1	0.00	0.00	-557.50	-557.50	31.22	
			20004338 - 2	-84.10	0.00	-555.90	-640.00	4.61	
			20004338 - 3	-394.88	0.00	-4,847.52	-5,242.40	52.31	
			סה"כ צריכה	4,593.94	0.00	34,354.14	38,948.09		
			סה"כ צריכה	19,418.52	0.00	124,624.26	144,042.79		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				144,042.79		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 19,418.52)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 124,624.26)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטולטאי	17313286 - 1	3.80	0.00	20,931.30	20,935.10	209.28	
			סה"כ צריכה	3.80	0.00	20,931.30	20,935.10		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	19,414.72	0.00	103,692.96	123,107.69	356.83	
			סה"כ צריכה	19,414.72	0.00	103,692.96	123,107.69		

