



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (26/11/24 - 01/11/24)

תאריך הפקה: 28/11/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57194	איקון מילנו	22344699 - 1	8.00	0.00	34.80	42.80	1.42	
			סה"כ צריכה	8.00	0.00	34.80	42.80		
2	50384	באבלס ק.7.	21262734 - 1	488.10	0.00	2,593.70	3,081.80	40.34	
			סה"כ צריכה	488.10	0.00	2,593.70	3,081.80		
3	49686	מיזוג אוויר	19093460 - 4	97.92	0.00	415.04	512.96	3.43	
			20281573 - 1	2,858.21	0.00	15,708.59	18,566.80	295.60	
			20281575 - 1	-4,976.65	0.00	-25,928.08	-30,904.73	216.00	
			21262281 - 1	195.00	0.00	4,273.50	4,468.50	304.00	
			סה"כ צריכה	-1,825.52	0.00	-5,530.95	-7,356.47		
4	50157	ציבורי	19093460 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	
			19093460 - 2	5,891.20	0.00	35,760.00	41,651.20	313.82	
			19093460 - 4	-97.92	0.00	-415.04	-512.96	3.43	
			20281573 - 1	-2,858.21	0.00	-15,708.59	-18,566.80	295.60	
			21262281 - 1	-195.00	0.00	-4,273.50	-4,468.50	304.00	
			21262734 - 1	-488.10	0.00	-2,593.70	-3,081.80	40.34	
			21262758 - 1	-103.00	0.00	-770.40	-873.40	15.49	
			22344699 - 1	-8.00	0.00	-34.80	-42.80	1.42	
			סה"כ צריכה	2,140.97	0.00	11,963.97	14,104.94		
5	50156	קליניטיקה	21262758 - 1	103.00	0.00	770.40	873.40	15.49	
			סה"כ צריכה	103.00	0.00	770.40	873.40		
			סה"כ צריכה	914.55	0.00	9,831.92	10,746.47		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				10,746.47		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 914.55)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 9,831.92)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49684	ראשי 1	19093460 - 2	5,891.20	0.00	35,760.00	41,651.20	313.82	
			סה"כ צריכה	5,891.20	0.00	35,760.00	41,651.20		
2	49683	ראשי 2	19093460 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

