

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/11/24 - 30/11/24)

תאריך הפקה: 03/12/24

מס' מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		197,891.06	170,801.36	0.00	27,089.70	0333 - 1	**נייס מעבדה ראשית שנאי 3	34774	1
		197,891.06	170,801.36	0.00	27,089.70	סה"כ צריכה			
	36.99	2,040.74	1,744.16	0.00	296.58	16092121 - 3	*קומה 05 - סייברביט	13021	2
	20.86	1,420.61	1,221.06	0.00	199.55	16092121 - 4			
		330.95	284.58	0.00	46.37	80002031 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		200.60	174.70	0.00	25.90	80003271 - 4			
		3,992.89	3,424.49	0.00	568.40	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091162 - 1	*תדהר	13027	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091162 - 3			
	0.01	-0.20	-0.10	0.00	-0.10	15091162 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048009 - 2			
	36.99	4,336.56	3,706.34	0.00	630.22	16092121 - 3			
	20.86	3,018.79	2,594.74	0.00	424.05	16092121 - 4			
		0.60	0.53	0.00	0.07	80002031 - 3			
		1.99	1.70	0.00	0.29	80002031 - 6			
		835.38	694.35	0.00	141.02	80003223 - 2			
	0.80	124.00	105.60	0.00	18.40	80003224 - 8			
	1.30	313.40	264.40	0.00	49.00	81017159 - 6			
		8,630.52	7,367.56	0.00	1,262.95	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		1,212.96	1,045.32	0.00	167.63	80002031 - 4	ARM קומה 03	27966	5
	4.00	2,089.60	1,797.60	0.00	292.00	80003257 - 7			
	21.50	12,000.90	10,238.00	0.00	1,762.90	81017159 - 4			
		15,303.46	13,080.92	0.00	2,222.53	סה"כ צריכה			
	7.20	2,412.00	1,983.20	0.00	428.80	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	6
		187.73	162.80	0.00	24.93	80002031 - 8			
	12.40	7,362.80	6,273.50	0.00	1,089.30	81017159 - 8			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,543.03	0.00	8,419.50	9,962.53		
7	13017	ORCA קומה 06	80001690 - 2	266.40	0.00	1,352.80	1,619.20	3.20	
			80002031 - 7	117.52	0.00	743.44	860.96		
			81017159 - 7	351.50	0.00	1,065.30	1,416.80	2.60	
			סה"כ צריכה	735.42	0.00	3,161.54	3,896.96		
8	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.21	0.00	1.31	1.53		
			80001976 - 2	0.39	0.00	2.43	2.82		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.60	0.00	3.75	4.35		
9	53884	חדר כושר הייטק רעננה	81022466 - 2	1,314.40	0.00	7,287.20	8,601.60	12.80	
			סה"כ צריכה	1,314.40	0.00	7,287.20	8,601.60		
10	27970	סייברביט- קומה 04	80002031 - 5	0.41	0.00	3.53	3.94		
			80003224 - 7	160.80	0.00	1,398.40	1,559.20	9.60	
			סה"כ צריכה	161.21	0.00	1,401.93	1,563.14		
11	13016	ציבורי	15091162 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	-0.10	0.00	-0.10	-0.20	0.01	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.45	0.45	0.93	
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.40	0.40	0.85	
			15091249 - 3	16.00	0.00	99.50	115.50	0.94	
			15091249 - 7	49.75	0.00	257.55	307.30	1.27	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	541.60	0.00	2,885.00	3,426.60	23.72	
			80001690 - 1	178.40	0.00	2,611.20	2,789.60	46.40	
			80001690 - 5	1,385.60	0.00	7,798.40	9,184.00	14.40	
			80001976 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 8	1.38	0.00	8.63	10.01		
			80002031 - 1	82.91	0.00	484.79	567.70		
			80003217 - 1	0.84	0.00	5.24	6.08		
			80003217 - 2	0.87	0.00	5.41	6.28		
			80003223 - 4	3,941.92	0.00	22,319.03	26,260.95		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	1,497.60	0.00	9,215.20	10,712.80	85.60	
			80003257 - 2	1.00	0.00	165.00	166.00		
			80003257 - 3	0.90	0.00	100.50	101.40		
			80003257 - 4	2,692.80	0.00	15,292.00	17,984.80	33.60	
			80003257 - 6	38.40	0.00	238.00	276.40	0.40	
			80003257 - 8	720.00	0.00	4,985.60	5,705.60	57.60	
			80003271 - 2	177.60	0.00	1,047.40	1,225.00		
			80003271 - 3	3.45	0.00	24.90	28.35		
			80003271 - 5	83.30	0.00	399.80	483.10		
			80003271 - 6	947.00	0.00	5,388.60	6,335.60		
			80003271 - 7	274.20	0.00	1,604.30	1,878.50		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	622.00	0.00	2,353.30	2,975.30	2.80	
			81017159 - 2	59.00	0.00	367.50	426.50	0.70	
			81022466 - 1	1,394.40	0.00	7,846.40	9,240.80	14.40	
			81022466 - 2	-1,314.40	0.00	-7,287.20	-8,601.60	12.80	
			81022466 - 3	73.20	0.00	437.80	511.00	4.00	
			81022466 - 4	-9.90	0.00	-132.20	-142.10	0.10	
			81022466 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	13,459.72	0.00	78,522.40	91,982.12		
12	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	49.60	0.00	303.40	353.00	0.64	
			80001976 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003217 - 6	4.63	0.00	28.99	33.62		
			80003224 - 5	318.40	0.00	1,594.40	1,912.80	2.40	
			80003271 - 1	347.70	0.00	1,501.40	1,849.10		
			סה"כ צריכה	720.33	0.00	3,428.19	4,148.52		
13	13026	רוגובין תדהר	15091250 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 6	14.40	0.00	82.00	96.40	0.40	
			80003224 - 4	7.20	0.00	63.20	70.40		
			80003257 - 5	94.95	0.00	257.85	352.80	0.25	
			81022466 - 4	9.90	0.00	132.20	142.10	0.10	
			81022466 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	126.45	0.00	535.25	661.70		
14	53377	תדהר קומה 05	15091162 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091162 - 4	0.10	0.00	0.10	0.20	0.01	
			16048009 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 3	926.80	0.00	5,450.50	6,377.30	36.99	
			16092121 - 4	623.60	0.00	3,815.80	4,439.40	20.86	
			סה"כ צריכה	1,550.50	0.00	9,266.40	10,816.90		
			סה"כ צריכה	50,755.25	0.00	306,700.50	357,455.75		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				357,455.75		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 50,755.25)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 306,700.50)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	15,087.90	0.00	85,304.29	100,392.19		
			סה"כ צריכה	15,087.90	0.00	85,304.29	100,392.19		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	3,291.20	0.00	22,451.20	25,742.40	72.00	
			סה"כ צריכה	3,291.20	0.00	22,451.20	25,742.40		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	6,105.60	0.00	36,742.40	42,848.00	102.40	
			סה"כ צריכה	6,105.60	0.00	36,742.40	42,848.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	17,555.20	0.00	100,268.80	117,824.00	275.20	
			סה"כ צריכה	17,555.20	0.00	100,268.80	117,824.00		

