



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (30/11/24 - 01/11/24)

תאריך הפקה: 04/12/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סריוס - ק.1 בית סופר פארם	23044239 - 2	962.00	0.00	4,938.80	5,900.80	20.76	
			23044244 - 4	64.65	0.00	421.05	485.70	2.56	
			סה"כ צריכה	1,026.65	0.00	5,359.85	6,386.50		
2	56836	בניין A סריוס - חדש בגג UPS	23044245 - 4	270.00	0.00	1,591.20	1,861.20	4.54	
			סה"כ צריכה	270.00	0.00	1,591.20	1,861.20		
3	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	23044240 - 4	1,324.80	0.00	9,522.40	10,847.20	34.70	
			23044241 - 1	124.60	0.00	860.00	984.60	2.60	
			23044241 - 2	203.90	0.00	1,207.20	1,411.10	2.72	
			23044241 - 3	673.00	0.00	4,300.00	4,973.00	12.55	
			סה"כ צריכה	2,326.30	0.00	15,889.60	18,215.90		
4	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	23044245 - 2	6,849.60	0.00	42,841.60	49,691.20	87.80	
			סה"כ צריכה	6,849.60	0.00	42,841.60	49,691.20		
5	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	23044242 - 2	212.90	0.00	1,515.40	1,728.30	6.23	
			סה"כ צריכה	212.90	0.00	1,515.40	1,728.30		
6	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	23044244 - 3	181.00	0.00	1,311.30	1,492.30	8.54	
			סה"כ צריכה	181.00	0.00	1,311.30	1,492.30		
7	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	23044240 - 1	253.60	0.00	1,504.60	1,758.20	11.51	
			23044240 - 2	177.30	0.00	993.05	1,170.35	3.37	
			סה"כ צריכה	430.90	0.00	2,497.65	2,928.55		
8	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	23044239 - 4	818.24	0.00	4,941.12	5,759.36	17.70	
			סה"כ צריכה	818.24	0.00	4,941.12	5,759.36		
9	42197	בניין A לייף פלאזה - ח'ינאווי	23044239 - 3	1,619.80	0.00	10,926.80	12,546.60	44.97	
			סה"כ צריכה	1,619.80	0.00	10,926.80	12,546.60		
10	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	270.30	0.00	1,703.83	1,974.13	6.28	
			סה"כ צריכה	270.30	0.00	1,703.83	1,974.13		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	23044240 - 3	2,657.80	0.00	13,934.80	16,592.60	28.99	
			סה"כ צריכה	2,657.80	0.00	13,934.80	16,592.60		
12	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	23044244 - 1	690.20	0.00	5,184.60	5,874.80	34.06	
			סה"כ צריכה	690.20	0.00	5,184.60	5,874.80		
13	42209	בניין B סמסונג	23044247 - 3	61.40	0.00	242.50	303.90	13.35	
			סה"כ צריכה	61.40	0.00	242.50	303.90		
14	50808	בניין B אואקס טק קומה 3	14155760 - 1	163.20	0.00	530.80	694.00	8.32	
			סה"כ צריכה	163.20	0.00	530.80	694.00		
15	48402	בניין B כהנא	23044247 - 2	257.50	0.00	1,833.60	2,091.10	17.78	
			סה"כ צריכה	257.50	0.00	1,833.60	2,091.10		
16	42204	בניין B לייף פלאזה - 7 main ק.3	23044246 - 2	194.20	0.00	1,361.20	1,555.40	7.82	
			סה"כ צריכה	194.20	0.00	1,361.20	1,555.40		
17	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	23044249 - 2	221.00	0.00	1,148.40	1,369.40	16.36	
			סה"כ צריכה	221.00	0.00	1,148.40	1,369.40		
18	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	23044249 - 3	1,404.40	0.00	8,078.20	9,482.60	33.62	
			סה"כ צריכה	1,404.40	0.00	8,078.20	9,482.60		
19	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	23044246 - 1	695.60	0.00	7,788.40	8,484.00	47.04	
			סה"כ צריכה	695.60	0.00	7,788.40	8,484.00		
20	55055	בניין B לייף פלאזה - פורצלנוסה ק.0	23044249 - 1	314.40	0.00	1,809.40	2,123.80	6.40	
			סה"כ צריכה	314.40	0.00	1,809.40	2,123.80		
21	56834	בניין B סלקום	17313130 - 1	90.50	0.00	542.80	633.30	3.69	
			סה"כ צריכה	90.50	0.00	542.80	633.30		
22	57292	בניין B סמסונג שלט	18247478 - 1	-243.87	0.00	-868.20	-1,112.07	0.80	
			סה"כ צריכה	-243.87	0.00	-868.20	-1,112.07		
23	56835	בניין B פלאפון	22344753 - 1	50.40	0.00	312.70	363.10	0.63	
			סה"כ צריכה	50.40	0.00	312.70	363.10		
24	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	23044249 - 4	126.00	0.00	833.20	959.20	2.75	
			סה"כ צריכה	126.00	0.00	833.20	959.20		
25	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	23044247 - 4	1,121.60	0.00	6,297.20	7,418.80	21.39	
			סה"כ צריכה	1,121.60	0.00	6,297.20	7,418.80		
26	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	1,743.20	0.00	8,185.20	9,928.40	34.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,743.20	0.00	8,185.20	9,928.40		
27	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	-102,417.26	-27,878.00	-123,129.87	-253,425.14	53.72	
			סה"כ צריכה	-102,417.26	-27,878.00	-123,129.87	-253,425.14		
28	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	1,100.00	0.00	5,810.40	6,910.40	24.56	
			סה"כ צריכה	1,100.00	0.00	5,810.40	6,910.40		
29	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	211.60	0.00	1,732.00	1,943.60	9.73	
			סה"כ צריכה	211.60	0.00	1,732.00	1,943.60		
30	42188	בניין C *יח אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	4,985.40	0.00	32,072.40	37,057.80	56.95	
			סה"כ צריכה	4,985.40	0.00	32,072.40	37,057.80		
31	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	1,442.40	0.00	9,150.80	10,593.20	15.30	
			סה"כ צריכה	1,442.40	0.00	9,150.80	10,593.20		
33	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	31.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00		
34	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	2,500.80	0.00	20,889.00	23,389.80	457.55	
			סה"כ צריכה	2,500.80	0.00	20,889.00	23,389.80		
36	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	2,517.60	0.00	24,705.00	27,222.60	100.34	
			סה"כ צריכה	2,517.60	0.00	24,705.00	27,222.60		
37	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	23044251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	42252	בניין C איגל	23044253 - 4	1,492.80	0.00	7,326.40	8,819.20	24.65	
			סה"כ צריכה	1,492.80	0.00	7,326.40	8,819.20		
39	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	22344686 - 1	233.90	0.00	1,265.10	1,499.00	6.80	
			סה"כ צריכה	233.90	0.00	1,265.10	1,499.00		
40	42474	בניין ג'יסיפי מנ'מנט בע"מ	23044252 - 1	40.10	0.00	833.50	873.60	15.67	
			סה"כ צריכה	40.10	0.00	833.50	873.60		
41	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	23044253 - 3	125.55	0.00	490.45	616.00	6.85	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	125.55	0.00	490.45	616.00		
42	42256	בניין C פליטיקה בית קפה	1 - 23044251	316.70	0.00	2,254.30	2,571.00	8.93	
			סה"כ צריכה	316.70	0.00	2,254.30	2,571.00		
43	45438	בניין C פליטיקה לוח אירועים	3 - 16092203	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	44239	בניין C פליטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	4 - 23044250	99.45	0.00	660.55	760.00	2.90	
			סה"כ צריכה	99.45	0.00	660.55	760.00		
45	42232	בניין C פליטיקה שלט	2 - 21055347	20.00	0.00	123.85	143.85	0.20	
			סה"כ צריכה	20.00	0.00	123.85	143.85		
46	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	1 - 16092203	53.50	0.00	422.90	476.40	0.90	
			סה"כ צריכה	3,777.10	0.00	26,997.30	30,774.40	61.62	
			1 - 23044254	3,723.60	0.00	26,574.40	30,298.00		
47	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	2 - 16092203	97.30	0.00	687.90	785.20	1.20	
			סה"כ צריכה	1,022.10	0.00	8,947.90	9,970.00	27.94	
			2 - 23044254	924.80	0.00	8,260.00	9,184.80		
48	42235	בניין C ק.4 אקופוז	3 - 21055347	92.70	0.00	1,164.50	1,257.20	5.80	
			סה"כ צריכה	92.70	0.00	1,164.50	1,257.20		
49	42242	בניין C ק.4 פליטיקה	3 - 23044254	742.40	0.00	5,710.40	6,452.80	18.26	
			סה"כ צריכה	742.40	0.00	5,710.40	6,452.80		
			4 - 23044254	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	42228	בניין C ק.5 פליטיקה	2 - 23044250	1,624.20	0.00	8,997.00	10,621.20	35.46	
			סה"כ צריכה	1,624.20	0.00	8,997.00	10,621.20		
51	48255	בניין C ק.6 פליטיקה	3 - 21055348	236.20	0.00	2,250.20	2,486.40	10.34	
			סה"כ צריכה	236.20	0.00	2,250.20	2,486.40		
52	52912	בניין C ק.6 רינובו	2 - 21055348	143.60	0.00	2,541.20	2,684.80	18.25	
			סה"כ צריכה	143.60	0.00	2,541.20	2,684.80		
53	51795	בניין C ק.7 מילטון	3 - 23044252	193.00	0.00	2,036.80	2,229.80	10.83	
			סה"כ צריכה	193.00	0.00	2,036.80	2,229.80		
54	42246	בניין C ק.8 אגיל מערכות	2 - 23044252	1,516.20	0.00	10,411.40	11,927.60	36.93	
			סה"כ צריכה	1,516.20	0.00	10,411.40	11,927.60		
55	42248	בניין C ק.8 כהנאה	4 - 23044252	210.00	0.00	1,866.10	2,076.10	8.97	
			סה"כ צריכה	210.00	0.00	1,866.10	2,076.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	23044251 - 3	3,304.80	0.00	16,543.20	19,848.00	55.27	
			סה"כ צריכה	3,304.80	0.00	16,543.20	19,848.00		
57	57841	בניין C ריינו מטענים 2-	20004341 - 1	61.10	0.00	2,131.00	2,192.10	35.88	
			סה"כ צריכה	61.10	0.00	2,131.00	2,192.10		
58	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	23044242 - 3	10,247.50	0.00	64,570.00	74,817.50	236.53	
			23044242 - 4	2,822.50	0.00	19,660.00	22,482.50	128.53	
			סה"כ צריכה	13,070.00	0.00	84,230.00	97,300.00		
59	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	23044248 - 1	1,576.00	0.00	10,160.00	11,736.00	156.06	
			23044248 - 2	4,036.00	0.00	25,102.00	29,138.00	168.46	
			סה"כ צריכה	5,612.00	0.00	35,262.00	40,874.00		
60	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	23044241 - 4	2,545.00	0.00	15,554.90	18,099.90	26.95	
			23044242 - 1	1,261.60	0.00	3,929.60	5,191.20	36.42	
			סה"כ צריכה	3,806.60	0.00	19,484.50	23,291.10		
61	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	23044248 - 3	37.60	0.00	301.20	338.80	85.15	
			23044248 - 4	68.10	0.00	411.40	479.50	6.56	
			סה"כ צריכה	105.70	0.00	712.60	818.30		
62	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	7.41	0.00	25.83	33.24	0.28	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.41	0.00	25.83	33.24		
63	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	7.41	0.00	25.83	33.24	0.28	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.41	0.00	25.83	33.24		
64	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	9.88	0.00	34.44	44.32	0.28	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9.88	0.00	34.44	44.32		
65	42212	לייף פלאזה - חניון	18075265 - 1	3,921.90	0.00	23,981.52	27,903.42		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055370 - 3	-24.70	0.00	-86.10	-110.80	0.28	
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,897.20	0.00	23,895.42	27,792.62		
66	45431	ציבורי בניין A	17313183 - 1	56,233.80	0.00	255,100.20	311,334.00	1,014.60	
			18075265 - 1	-3,921.90	0.00	-23,981.52	-27,903.42		
			21055370 - 1	-270.30	0.00	-1,703.83	-1,974.13	6.28	
			23044239 - 2	-962.00	0.00	-4,938.80	-5,900.80	20.76	
			23044239 - 3	-1,619.80	0.00	-10,926.80	-12,546.60	44.97	
			23044239 - 4	-818.24	0.00	-4,941.12	-5,759.36	17.70	
			23044240 - 1	-253.60	0.00	-1,504.60	-1,758.20	11.51	
			23044240 - 2	-177.30	0.00	-993.05	-1,170.35	3.37	
			23044240 - 3	-2,657.80	0.00	-13,934.80	-16,592.60	28.99	
			23044240 - 4	-1,324.80	0.00	-9,522.40	-10,847.20	34.70	
			23044241 - 1	-124.60	0.00	-860.00	-984.60	2.60	
			23044241 - 2	-203.90	0.00	-1,207.20	-1,411.10	2.72	
			23044241 - 3	-673.00	0.00	-4,300.00	-4,973.00	12.55	
			23044241 - 4	-2,545.00	0.00	-15,554.90	-18,099.90	26.95	
			23044242 - 1	-1,261.60	0.00	-3,929.60	-5,191.20	36.42	
			23044242 - 2	-212.90	0.00	-1,515.40	-1,728.30	6.23	
			23044242 - 3	-10,247.50	0.00	-64,570.00	-74,817.50	236.53	
			23044242 - 4	-2,822.50	0.00	-19,660.00	-22,482.50	128.53	
			23044244 - 1	-690.20	0.00	-5,184.60	-5,874.80	34.06	
			23044244 - 3	-181.00	0.00	-1,311.30	-1,492.30	8.54	
			23044244 - 4	-64.65	0.00	-421.05	-485.70	2.56	
			23044245 - 2	-6,849.60	0.00	-42,841.60	-49,691.20	87.80	
			23044245 - 4	-270.00	0.00	-1,591.20	-1,861.20	4.54	
			סה"כ צריכה	18,081.61	0.00	19,706.44	37,788.05		
67	45432	ציבורי בניין B	14155760 - 1	-163.20	0.00	-530.80	-694.00	8.32	
			14155760 - 2	-211.60	0.00	-1,732.00	-1,943.60	9.73	
			14155760 - 3	-1,743.20	0.00	-8,185.20	-9,928.40	34.46	
			14155760 - 4	-1,100.00	0.00	-5,810.40	-6,910.40	24.56	
			17312743 - 1	102,417.26	27,878.00	123,129.87	253,425.14	53.72	
			17313130 - 1	-90.50	0.00	-542.80	-633.30	3.69	
			18247478 - 1	243.87	0.00	868.20	1,112.07	0.80	
			20281675 - 1	15,221.20	0.00	96,526.07	111,747.28	583.20	
			22344753 - 1	-50.40	0.00	-312.70	-363.10	0.63	
			23044246 - 1	-695.60	0.00	-7,788.40	-8,484.00	47.04	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044246 - 2	-194.20	0.00	-1,361.20	-1,555.40	7.82	
			23044247 - 2	-257.50	0.00	-1,833.60	-2,091.10	17.78	
			23044247 - 3	-61.40	0.00	-242.50	-303.90	13.35	
			23044247 - 4	-1,121.60	0.00	-6,297.20	-7,418.80	21.39	
			23044248 - 1	-1,576.00	0.00	-10,160.00	-11,736.00	156.06	
			23044248 - 2	-4,036.00	0.00	-25,102.00	-29,138.00	168.46	
			23044248 - 3	-37.60	0.00	-301.20	-338.80	85.15	
			23044248 - 4	-68.10	0.00	-411.40	-479.50	6.56	
			23044249 - 1	-314.40	0.00	-1,809.40	-2,123.80	6.40	
			23044249 - 2	-221.00	0.00	-1,148.40	-1,369.40	16.36	
			23044249 - 3	-1,404.40	0.00	-8,078.20	-9,482.60	33.62	
			23044249 - 4	-126.00	0.00	-833.20	-959.20	2.75	
			סה"כ צריכה	104,409.64	27,878.00	138,043.55	270,331.18		
68	45433	ציבורי בניין C	16092203 - 1	-53.50	0.00	-422.90	-476.40	0.90	
			16092203 - 2	-97.30	0.00	-687.90	-785.20	1.20	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004341 - 1	-61.10	0.00	-2,131.00	-2,192.10	35.88	
			21055347 - 2	-20.00	0.00	-123.85	-143.85	0.20	
			21055347 - 3	-92.70	0.00	-1,164.50	-1,257.20	5.80	
			21055348 - 2	-143.60	0.00	-2,541.20	-2,684.80	18.25	
			21055348 - 3	-236.20	0.00	-2,250.20	-2,486.40	10.34	
			21055417 - 1	19,636.00	0.00	158,712.00	178,348.00	455.72	
			21055417 - 2	-2,500.80	0.00	-20,889.00	-23,389.80	457.55	
			21055417 - 3	-4,985.40	0.00	-32,072.40	-37,057.80	56.95	
			21055417 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055418 - 1	-2,517.60	0.00	-24,705.00	-27,222.60	100.34	
			21055418 - 2	-1,442.40	0.00	-9,150.80	-10,593.20	15.30	
			21055418 - 3	0.00	0.00	-2,650.00	-2,650.00	31.40	
			21055418 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22344686 - 1	-233.90	0.00	-1,265.10	-1,499.00	6.80	
			23044250 - 1	10,900.00	0.00	58,416.00	69,316.00	195.08	
			23044250 - 2	-1,624.20	0.00	-8,997.00	-10,621.20	35.46	
			23044250 - 4	-99.45	0.00	-660.55	-760.00	2.90	
			23044251 - 1	-316.70	0.00	-2,254.30	-2,571.00	8.93	
			23044251 - 3	-3,304.80	0.00	-16,543.20	-19,848.00	55.27	
			23044251 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044252 - 1	-40.10	0.00	-833.50	-873.60	15.67	
			23044252 - 2	-1,516.20	0.00	-10,411.40	-11,927.60	36.93	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044252 - 3	-193.00	0.00	-2,036.80	-2,229.80	10.83	
			23044252 - 4	-210.00	0.00	-1,866.10	-2,076.10	8.97	
			23044253 - 3	-125.55	0.00	-490.45	-616.00	6.85	
			23044253 - 4	-1,492.80	0.00	-7,326.40	-8,819.20	24.65	
			23044254 - 1	-3,723.60	0.00	-26,574.40	-30,298.00	61.62	
			23044254 - 2	-924.80	0.00	-8,260.00	-9,184.80	27.94	
			23044254 - 3	-742.40	0.00	-5,710.40	-6,452.80	18.26	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,837.90	0.00	25,109.65	28,947.55		
			סה"כ צריכה	101,991.00	0.00	568,754.27	670,745.28		
			חשבון חברת חשמל	97,332.00		587,516.50	684,848.50		
			הפרש בקוט"ש	4,659.00		-18,762.23	-14,103.22		
			הפרש באחוזים	4.79%		-3.19%	-2.06%		



■ פסגה (Kwh 101,991.00) 15%  
■ גבע (Kwh 0.00) 0%  
■ שפל (Kwh 568,754.27) 85%

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	56,233.80	0.00	255,100.20	311,334.00	1,014.60	
			סה"כ צריכה	56,233.80	0.00	255,100.20	311,334.00		
2	59059	בניין B שנאי 4	23070529 - 1	37,788.80	0.00	208,044.80	245,833.60	587.58	
			סה"כ צריכה	37,788.80	0.00	208,044.80	245,833.60		
3	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	15,221.20	0.00	96,526.07	111,747.28	583.20	
			סה"כ צריכה	15,221.20	0.00	96,526.07	111,747.28		
4	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	19,636.00	0.00	158,712.00	178,348.00	455.72	
			סה"כ צריכה	19,636.00	0.00	158,712.00	178,348.00		
5	42253	בניין C שנאי 4	23044250 - 1	10,900.00	0.00	58,416.00	69,316.00	195.08	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10,900.00	0.00	58,416.00	69,316.00		

