



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (04/11/24 - 30/11/24)

תאריך הפקה: 05/12/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		42,275.10	36,215.40	0.00	6,059.70	13127926 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		42,275.10	36,215.40	0.00	6,059.70	סה"כ צריכה			
	414.40	105,343.50	89,749.00	0.00	15,594.50	22344634 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		105,343.50	89,749.00	0.00	15,594.50	סה"כ צריכה			
		147,618.60	125,964.40	0.00	21,654.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		147,618.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (21,654.20 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (125,964.40 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	6,357.80	5,409.10	0.00	948.70	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		6,357.80	5,409.10	0.00	948.70	סה"כ צריכה			
	43.53	27,816.98	11,648.56	4,731.56	11,436.86	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		27,816.98	11,648.56	4,731.56	11,436.86	סה"כ צריכה			
		42,275.10	36,215.40	0.00	6,059.70	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
	414.40	105,343.50	89,749.00	0.00	15,594.50	22344634 - 1			
		147,618.60	125,964.40	0.00	21,654.20	סה"כ צריכה			

