



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (01/11/24 - 30/11/24)

תאריך הפקה: 08/12/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57194	איקון מילנו	1 - 22344699	9.60	0.00	48.30	57.90	1.42	
			סה"כ צריכה	9.60	0.00	48.30	57.90		
2	50384	באבלס ק.7.	1 - 21262734	527.50	0.00	2,867.90	3,395.40	40.34	
			סה"כ צריכה	527.50	0.00	2,867.90	3,395.40		
3	49686	מיזוג אוויר	4 - 19093460	118.88	0.00	515.36	634.24	3.43	
			1 - 20281573	3,048.61	0.00	17,030.09	20,078.70	295.60	
			1 - 20281575	103.00	0.00	210.30	313.30	216.00	
			1 - 21262281	195.00	0.00	4,311.50	4,506.50	304.00	
			סה"כ צריכה	3,465.49	0.00	22,067.25	25,532.74		
4	50157	ציבורי	1 - 19093460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	
			2 - 19093460	6,396.80	0.00	39,504.00	45,900.80	313.82	
			4 - 19093460	-118.88	0.00	-515.36	-634.24	3.43	
			1 - 20281573	-3,048.61	0.00	-17,030.09	-20,078.70	295.60	
			1 - 21262281	-195.00	0.00	-4,311.50	-4,506.50	304.00	
			1 - 21262734	-527.50	0.00	-2,867.90	-3,395.40	40.34	
			1 - 21262758	-112.10	0.00	-879.50	-991.60	15.49	
			1 - 22344699	-9.60	0.00	-48.30	-57.90	1.42	
			סה"כ צריכה	2,385.11	0.00	13,851.35	16,236.46		
5	50156	קליניטיקה	1 - 21262758	112.10	0.00	879.50	991.60	15.49	
			סה"כ צריכה	112.10	0.00	879.50	991.60		
			סה"כ צריכה	6,499.80	0.00	39,714.30	46,214.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				46,214.10		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 6,499.80)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 39,714.30)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	313.82	45,900.80	39,504.00	0.00	6,396.80	19093460 - 2	ראשי 1	49684	1
		45,900.80	39,504.00	0.00	6,396.80	סה"כ צריכה			
	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19093460 - 1	ראשי 2	49683	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			

