



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין שקד

תקופת דוח: (01/11/24 - 30/11/24)


תאריך הפקה: 11/12/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס	
	2.07	1,039.80	910.00	0.00	129.80	16193939 - 1	אזורי מלל (שטח של מארוול לשעבר)	57322	1	
	2.65	23.60	18.40	0.00	5.20	16193939 - 2				
	56.74	34,129.60	29,408.00	0.00	4,721.60	16193939 - 4				
	5.28	39.00	22.80	0.00	16.20	16225072 - 1				
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 2				
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 3				
	8.82	672.00	540.80	0.00	131.20	16225072 - 4				
	62.63	3,472.40	3,258.80	0.00	213.60	16254121 - 1				
	0.89	2.00	2.00	0.00	0.00	16254121 - 3				
	4.02	9.60	9.60	0.00	0.00	16254121 - 4				
		39,388.00	34,170.40	0.00	5,217.60	סה"כ צריכה				
	74.82	24,162.00	20,818.00	0.00	3,344.00	16092126 - 1		מיזוג אוויר	19947	2
	44.58	2,852.00	2,740.00	0.00	112.00	16092126 - 2				
	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 2				
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 3				
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 4				
	69.22	47,181.60	40,655.20	0.00	6,526.40	16092129 - 1				
	7.11	3,857.80	3,328.20	0.00	529.60	18170746 - 2				
		78,053.40	67,541.40	0.00	10,512.00	סה"כ צריכה				
	5.47	2,648.40	2,188.40	0.00	460.00	15091185 - 1	משרדים		19948	3
	10.43	3,941.00	3,401.20	0.00	539.80	15091185 - 2				
	24.68	5,126.80	4,322.40	0.00	804.40	15091185 - 3				
	26.92	6,003.20	5,094.40	0.00	908.80	15091185 - 4				
	7.52	2,170.40	1,771.20	0.00	399.20	16092126 - 3				
	6.32	2,540.60	1,994.40	0.00	546.20	16092126 - 4				
	19.81	4,550.40	3,687.20	0.00	863.20	16092127 - 1				
	5.35	2,422.00	2,034.40	0.00	387.60	16092129 - 2				
	26.02	5,273.60	4,468.00	0.00	805.60	16092129 - 3				
	32.62	6,544.80	5,577.20	0.00	967.60	16092129 - 4				
		41,221.20	34,538.80	0.00	6,682.40	סה"כ צריכה				
	6.98	114.00	108.40	0.00	5.60	18120008 - 1		עמדת טעינה חניה 21	43511	4





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	34772	ציבורי	סה"כ צריכה	5.60	0.00	108.40	114.00	19.27	
			16193939 - 3	152.00	0.00	788.40	940.40	10.82	
			16224988 - 1	211.00	0.00	1,123.80	1,334.80	0.90	
			16224988 - 2	2.20	0.00	0.00	2.20	9.82	
			16224988 - 3	434.80	0.00	2,646.40	3,081.20	43.65	
			16224988 - 4	354.60	0.00	2,370.00	2,724.60	2.06	
			16254121 - 2	148.80	0.00	920.20	1,069.00	1.73	
			16254190 - 1	0.00	0.00	3.90	3.90	10.40	
			16254190 - 3	380.80	0.00	2,438.80	2,819.60	2.91	
			16254190 - 4	161.80	0.00	1,014.60	1,176.40		
			סה"כ צריכה	1,846.00	0.00	11,306.10	13,152.10		
			סה"כ צריכה	24,263.60	0.00	147,665.10	171,928.70		
			חשבון חברת חשמל	25,444.00		152,565.00	178,009.00		
			הפרש בקוט"ש	-1,180.40		-4,899.90	-6,080.30		
			הפרש באחוזים	-4.64%		-3.21%	-3.42%		



■ פסגה (24,263.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (147,665.10 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52720	לא להפקה	16254190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313209 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
			18170745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 2	0.00	0.00	0.10	0.10	0.22	
			18170745 - 4	13.00	0.00	0.60	13.60	9.80	
			18170746 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 4	13.10	0.00	0.40	13.50	130.27	
			סה"כ צריכה	26.10	0.00	1.10	27.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	56821	שנאי 1	18170746 - 3	15,350.40	0.00	94,892.80	110,243.20	250.53	
			סה"כ צריכה	15,350.40	0.00	94,892.80	110,243.20		
3	56822	שנאי 2	18170745 - 3	9,100.80	0.00	55,657.60	64,758.40	167.81	
			סה"כ צריכה	9,100.80	0.00	55,657.60	64,758.40		
4	53674	שנאי מתח גבוה	01103347 - 1	24,474.60	0.00	148,850.70	173,325.30	0.24	
			סה"כ צריכה	24,474.60	0.00	148,850.70	173,325.30		

