



דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין


תקופת דוח: (01/11/24 - 30/11/24)

תאריך הפקה: 11/12/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	16254192 - 4	68.00	0.00	1,450.24	1,518.24	32.41	
			16254250 - 1	406.80	0.00	3,460.20	3,867.00	39.65	
			16254250 - 2	183.80	0.00	1,163.80	1,347.60	19.66	
			18170585 - 4	276.73	0.00	2,926.43	3,203.16		
			18170590 - 1	892.05	0.00	5,547.81	6,439.86		
			18170590 - 2	391.86	0.00	2,331.07	2,722.93		
			18170704 - 1	381.40	0.00	3,218.00	3,599.40	20.50	
			18170704 - 2	457.80	0.00	2,814.80	3,272.60	16.38	
			סה"כ צריכה	3,058.44	0.00	22,912.35	25,970.78		
2	37116	M-DOT	16224957 - 4	18.50	0.00	119.75	138.25	4.19	
			18170586 - 4	108.04	0.00	684.48	792.53		
			18170706 - 4	488.16	0.00	2,288.80	2,776.96	10.30	
			ציבורי	611.35	0.00	2,312.38	2,923.73		
			סה"כ צריכה	1,226.06	0.00	5,405.41	6,631.47		
3	36317	בניין B מתכנה 3, ק.	23071046 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	104.86	
			ציבורי	97.49	0.00	368.76	466.25		
			סה"כ צריכה	97.49	0.00	368.76	466.25		
4	56413	בנקום 3, ק.	18170793 - 2	19.84	0.00	331.52	351.36	8.21	
			ציבורי	96.33	0.00	364.35	460.68		
			סה"כ צריכה	116.17	0.00	695.87	812.04		
5	38312	בריפקאם 3, ק.	16254250 - 4	33.92	0.00	427.20	461.12	16.75	
			18170590 - 4	106.04	0.00	863.69	969.73		
			18170793 - 1	2,447.20	0.00	15,316.00	17,763.20	32.04	
			ציבורי	729.48	0.00	2,759.17	3,488.64		
			סה"כ צריכה	3,316.63	0.00	19,366.06	22,682.69		
6	36313	הורנביל משרד 4 3, ק.	16092190 - 4	10.56	0.00	108.64	119.20	4.95	
			18170786 - 4	28.48	0.00	210.76	239.25		
			ציבורי	107.81	0.00	407.77	515.58		
			סה"כ צריכה	146.85	0.00	727.18	874.03		
7	38311	מוזי בוטון	16092190 - 1	17.12	0.00	301.28	318.40	12.50	
			18170786 - 1	66.76	0.00	600.67	667.43		
			ציבורי	149.12	0.00	564.04	713.16		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		1,698.99	1,465.99	0.00	233.00	סה"כ צריכה			
	4.48	77.20	70.90	0.00	6.30	16224957 - 1	מיזוג אוויר לחלוקה	37165	8
	1.55	241.80	205.65	0.00	36.15	16224957 - 2			
	7.39	430.50	363.30	0.00	67.20	16224957 - 3			
	37.90	159.00	147.60	0.00	11.40	16254192 - 1			
	40.34	1.20	1.20	0.00	0.00	16254192 - 2			
	6.92	415.84	350.40	0.00	65.44	16254192 - 3			
		7,120.10	6,663.87	0.00	456.23	18170585 - 1			
		9,664.46	9,082.72	0.00	581.74	18170585 - 2			
		570.09	480.47	0.00	89.62	18170585 - 3			
		1,197.93	1,109.77	0.00	88.16	18170586 - 1			
		803.97	681.54	0.00	122.43	18170586 - 2			
		3,828.70	3,533.00	0.00	295.70	18170586 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
		24,510.79	22,690.43	0.00	1,820.36	סה"כ צריכה			
		1,799.04	1,396.32	0.00	402.72	18170589 - 2	קנש'ו	37118	9
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	16.93	2,413.12	1,918.24	0.00	494.88	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
		1,492.10	1,180.10	0.00	312.00	ציבורי			
		5,704.26	4,494.66	0.00	1,209.60	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00000200 - 1	שטח בעלים	37168	10
		2,797.75	2,212.74	0.00	585.01	ציבורי שטחים פנויים			
		2,797.75	2,212.74	0.00	585.01	סה"כ צריכה			
		92,149.06	80,339.45	0.00	11,809.60	סה"כ צריכה			
		106,724.00	92,019.00		14,705.00	חשבון חברת חשמל			
		-14,574.94	-11,679.55		-2,895.40	הפרש בקוט"ש			
		-13.66%	-12.69%		-19.69%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 11,809.60)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 80,339.45)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	16092190 - 1	-17.12	0.00	-301.28	-318.40	12.50	
			16092190 - 4	-10.56	0.00	-108.64	-119.20	4.95	
			16224957 - 1	-6.30	0.00	-70.90	-77.20	4.48	
			16224957 - 2	-36.15	0.00	-205.65	-241.80	1.55	
			16224957 - 3	-67.20	0.00	-363.30	-430.50	7.39	
			16224957 - 4	-18.50	0.00	-119.75	-138.25	4.19	
			16254163 - 1	2,196.00	0.00	15,112.50	17,308.50	160.14	
			16254192 - 1	-11.40	0.00	-147.60	-159.00	37.90	
			16254192 - 2	0.00	0.00	-1.20	-1.20	40.34	
			16254192 - 3	-65.44	0.00	-350.40	-415.84	6.92	
			16254192 - 4	-68.00	0.00	-1,450.24	-1,518.24	32.41	
			16254250 - 1	-406.80	0.00	-3,460.20	-3,867.00	39.65	
			16254250 - 2	-183.80	0.00	-1,163.80	-1,347.60	19.66	
			16254250 - 4	-33.92	0.00	-427.20	-461.12	16.75	
			18170585 - 1	-456.23	0.00	-6,663.87	-7,120.10		
			18170585 - 2	-581.74	0.00	-9,082.72	-9,664.46		
			18170585 - 3	-89.62	0.00	-480.47	-570.09		
			18170585 - 4	-276.73	0.00	-2,926.43	-3,203.16		
			18170586 - 1	-88.16	0.00	-1,109.77	-1,197.93		
			18170586 - 2	-122.43	0.00	-681.54	-803.97		
			18170586 - 3	-295.70	0.00	-3,533.00	-3,828.70		
			18170586 - 4	-108.04	0.00	-684.48	-792.53		
			18170589 - 2	-402.72	0.00	-1,396.32	-1,799.04		
			18170589 - 3	5,044.50	0.00	34,365.00	39,409.50		
			18170590 - 1	-892.05	0.00	-5,547.81	-6,439.86		
			18170590 - 2	-391.86	0.00	-2,331.07	-2,722.93		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-969.73	-863.69	0.00	-106.04	18170590 - 4			
		47,871.52	40,701.12	0.00	7,170.40	18170703 - 1			
	20.50	-3,599.40	-3,218.00	0.00	-381.40	18170704 - 1			
	16.38	-3,272.60	-2,814.80	0.00	-457.80	18170704 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	10.30	-2,776.96	-2,288.80	0.00	-488.16	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	16.93	-2,413.12	-1,918.24	0.00	-494.88	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
		-667.43	-600.67	0.00	-66.76	18170786 - 1			
		-239.25	-210.76	0.00	-28.48	18170786 - 4			
	32.04	-17,763.20	-15,316.00	0.00	-2,447.20	18170793 - 1			
	8.21	-351.36	-331.52	0.00	-19.84	18170793 - 2			
	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23071046 - 4			
		25,298.36	20,008.48	0.00	5,289.89	סה"כ צריכה			
		39,409.50	34,365.00	0.00	5,044.50	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		39,409.50	34,365.00	0.00	5,044.50	סה"כ צריכה			
	160.14	17,308.50	15,112.50	0.00	2,196.00	16254163 - 1	ראשי T2	36309	3
		47,871.52	40,701.12	0.00	7,170.40	18170703 - 1			
		65,180.02	55,813.62	0.00	9,366.40	סה"כ צריכה			

