



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 23/12/24

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (30/11/24 - 01/11/24)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			23044879 - 2	2,455.20	0.00	15,007.20	17,462.40	61.85	
			23044879 - 3	1,039.60	0.00	6,476.00	7,515.60	10.76	
			סה"כ צריכה	3,494.80	0.00	21,483.20	24,978.00		
2	39692	*לבדיקה מיזוג איור שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	861.60	0.00	8,671.39	9,532.99		
			23044879 - 3	455.20	0.00	4,242.05	4,697.25		
			סה"כ צריכה	1,316.80	0.00	12,913.44	14,230.24		
3	39708	*לבדיקה מיזוג איור שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044879 - 2	1,380.00	0.00	6,525.60	7,905.60		
			23044879 - 3	586.80	0.00	2,223.60	2,810.40		
			סה"כ צריכה	1,966.80	0.00	8,749.20	10,716.00		
4	39705	*מפוחים - דרן מעבדות מפוחים לחלוקה	23044879 - 3	-1,039.60	0.00	-6,476.00	-7,515.60	10.76	
			23044880 - 1	4,040.80	0.00	24,888.00	28,928.80	43.89	
			23044880 - 3	-3.00	0.00	-110.00	-113.00	0.50	
			סה"כ צריכה	2,998.20	0.00	18,302.00	21,300.20		
5	39677	לא לחיוב - שירותי בית	23044889 - 1	9,548.00	0.00	57,751.20	67,299.20	109.32	
			סה"כ צריכה	9,548.00	0.00	57,751.20	67,299.20		
6	39658	פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני	23044886 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39661	פנוי לשעבר טרה ויטה קומה ראשונה - חיוני	23044887 - 1	414.60	0.00	2,727.60	3,142.20	9.62	
			סה"כ צריכה	414.60	0.00	2,727.60	3,142.20		
8	56389	פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר	23044881 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39646	שנאי 1	23044881 - 1	7,340.00	0.00	41,192.00	48,532.00	155.36	
			סה"כ צריכה	7,340.00	0.00	41,192.00	48,532.00		
10	39674	שנאי 2	23044888 - 2	10,276.00	0.00	64,044.00	74,320.00	160.60	
			סה"כ צריכה	10,276.00	0.00	64,044.00	74,320.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39667	DAREN מעבדות 5.ק	23044884 - 3	106.00	0.00	1,211.20	1,317.20	25.03	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	438.93	0.00	4,304.48	4,743.41		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	336.53	0.00	1,497.05	1,833.59		
			סה"כ צריכה	881.47	0.00	7,012.73	7,894.20		
2	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	1,823.60	0.00	4,452.00	6,275.60	37.46	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	85.75	0.00	381.45	467.20		
			סה"כ צריכה	1,909.35	0.00	4,833.45	6,742.80		
3	39698	אל אי אם 2.ק	23044883 - 1	220.40	0.00	1,750.00	1,970.40	21.46	
			23044883 - 2	547.60	0.00	3,537.60	4,085.20	267.53	
			23044887 - 2	889.20	0.00	5,203.00	6,092.20	12.23	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	877.87	0.00	8,608.96	9,486.82		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	673.07	0.00	2,994.10	3,667.17		
			מפוחים	1,213.16	0.00	7,638.59	8,851.75		
			סה"כ צריכה	4,421.29	0.00	29,732.25	34,153.54		
4	39682	אל אי אם 3.ק צד מזרח	23044883 - 4	167.20	0.00	1,484.80	1,652.00	25.24	
			23044887 - 3	37.00	0.00	225.20	262.20	0.83	
			מפוחים	149.49	0.00	1,245.11	1,394.60		
			סה"כ צריכה	353.69	0.00	2,955.11	3,308.80		
5	39697	אל אי אם 3.ק צד מערב	23044882 - 3	1,123.80	0.00	6,568.40	7,692.20	72.10	
			23044883 - 3	783.20	0.00	4,400.80	5,184.00	278.19	
			מפוחים	1,396.03	0.00	7,987.07	9,383.10		
			סה"כ צריכה	3,303.03	0.00	18,956.27	22,259.30		
6	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39643	דרן מעבדות מפוחים 5.ק	23044880 - 4	416.20	0.00	2,267.30	2,683.50	4.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	416.20	0.00	2,267.30	2,683.50		
8	39695	דרן מעבדות ק.5	23044884 - 4	295.60	0.00	2,387.20	2,682.80	15.37	
			23044887 - 4	660.90	0.00	4,171.90	4,832.80	11.68	
			סה"כ צריכה	956.50	0.00	6,559.10	7,515.60		
9	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	9.20	0.00	55.60	64.80	1.76	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	53.08	0.00	236.14	289.22		
			סה"כ צריכה	62.28	0.00	291.74	354.02		
10	39671	וונדה פייט טכנולוגיות ק.1	23044885 - 3	266.40	0.00	1,590.80	1,857.20	13.82	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	197.36	0.00	877.95	1,075.31		
			סה"כ צריכה	463.76	0.00	2,468.75	2,932.51		
11	39678	חינוי ולוח מעליות	23044889 - 2	2,300.80	0.00	14,141.44	16,442.24	33.03	
			סה"כ צריכה	2,300.80	0.00	14,141.44	16,442.24		
12	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	195.10	0.00	3,671.20	3,866.30	36.99	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	195.10	0.00	3,671.20	3,866.30		
13	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	267.80	0.00	1,682.40	1,950.20	3.51	
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	189.19	0.00	841.62	1,030.81		
			סה"כ צריכה	456.99	0.00	2,524.02	2,981.01		
14	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	3.00	0.00	110.00	113.00	0.50	
			סה"כ צריכה	3.00	0.00	110.00	113.00		
15	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 1	54.80	0.00	649.60	704.40	20.20	
			23044884 - 2	14.80	0.00	561.20	576.00	14.19	
			23044888 - 1	84.90	0.00	543.20	628.10	1.55	
			23044888 - 3	12.60	0.00	86.80	99.40	0.50	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	336.53	0.00	1,497.05	1,833.59		
			סה"כ צריכה	503.63	0.00	3,337.85	3,841.49		
16	40050	ציבורי	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			23044879 - 2	-2,455.20	0.00	-15,007.20	-17,462.40	61.85	
			23044880 - 1	-4,040.80	0.00	-24,888.00	-28,928.80	43.89	
			23044880 - 4	-416.20	0.00	-2,267.30	-2,683.50	4.94	
			23044881 - 1	7,340.00	0.00	41,192.00	48,532.00	155.36	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044881 - 2	-195.10	0.00	-3,671.20	-3,866.30	36.99	
			23044882 - 1	-327.20	0.00	-1,965.60	-2,292.80	10.62	
			23044882 - 2	-9.20	0.00	-55.60	-64.80	1.76	
			23044882 - 3	-1,123.80	0.00	-6,568.40	-7,692.20	72.10	
			23044883 - 1	-220.40	0.00	-1,750.00	-1,970.40	21.46	
			23044883 - 2	-547.60	0.00	-3,537.60	-4,085.20	267.53	
			23044883 - 3	-783.20	0.00	-4,400.80	-5,184.00	278.19	
			23044883 - 4	-167.20	0.00	-1,484.80	-1,652.00	25.24	
			23044884 - 1	-54.80	0.00	-649.60	-704.40	20.20	
			23044884 - 2	-14.80	0.00	-561.20	-576.00	14.19	
			23044884 - 3	-106.00	0.00	-1,211.20	-1,317.20	25.03	
			23044884 - 4	-295.60	0.00	-2,387.20	-2,682.80	15.37	
			23044885 - 1	-267.80	0.00	-1,682.40	-1,950.20	3.51	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			23044885 - 3	-266.40	0.00	-1,590.80	-1,857.20	13.82	
			23044885 - 4	-1,823.60	0.00	-4,452.00	-6,275.60	37.46	
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044887 - 2	-889.20	0.00	-5,203.00	-6,092.20	12.23	
			23044887 - 3	-37.00	0.00	-225.20	-262.20	0.83	
			23044887 - 4	-660.90	0.00	-4,171.90	-4,832.80	11.68	
			23044888 - 1	-84.90	0.00	-543.20	-628.10	1.55	
			23044888 - 2	10,276.00	0.00	64,044.00	74,320.00	160.60	
			23044888 - 3	-12.60	0.00	-86.80	-99.40	0.50	
			23044889 - 2	-2,300.80	0.00	-14,141.44	-16,442.24	33.03	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			23044889 - 4	-242.10	0.00	-745.90	-988.00	2.44	
			סה"כ צריכה	273.60	0.00	1,987.66	2,261.26		
17	59056	קיו די אם קו.קרקע	23044882 - 1	327.20	0.00	1,965.60	2,292.80	10.62	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		95.28	0.00	423.84	519.11		
		מפוחים		239.53	0.00	1,431.22	1,670.75		
		סה"כ צריכה		662.01	0.00	3,820.66	4,482.67		
18	39680	תאורת חוץ	23044889 - 4	242.10	0.00	745.90	988.00	2.44	
			סה"כ צריכה	242.10	0.00	745.90	988.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	17,404.80	0.00	105,415.44	122,820.24		
			חשבון חברת חשמל	18,387.88		107,483.00	125,870.88		
			הפרש בקוט"ש	-983.08		-2,067.56	-3,050.64		
			הפרש באחוזים	-5.35%		-1.92%	-2.42%		



- פסגה (17,404.80 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (105,415.44 Kwh)

