



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה מצפה רמון

תקופת דוח: (10/12/24 - 01/12/24)

תאריך הפקה: 23/12/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50130	חברת אורדן (ייצוא)	19093378 - 1	68.80	0.00	770.40	839.20	1,514.98	
			19093378 - 2	-4.44	0.00	-230.04	-234.48	4.68	
			19093378 - 3	0.00	0.00	6,093.44	6,093.44	314.43	
			22344749 - 1	-48.20	0.00	-212.30	-260.50	9.86	
			סה"כ צריכה	16.16	0.00	6,421.50	6,437.66		
2	50130	חברת אורדן (ייצוא)	19093378 - 1	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	1,514.98	
			19093378 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	
			19093378 - 3	0.00	0.00	0.16	0.16	314.43	
			22344749 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3,208.16	3,208.16		
3	50128	חומרי בניין (ייבוא)	19093378 - 2	4.44	0.00	230.04	234.48	4.68	
			סה"כ צריכה	4.44	0.00	230.04	234.48		
4	50128	חומרי בניין (ייצוא)	19093378 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	56081	פנצריה (ייבוא)	22344749 - 1	48.20	0.00	212.30	260.50	9.86	
			סה"כ צריכה	48.20	0.00	212.30	260.50		
6	56081	פנצריה (ייצוא)	22344749 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	68.80	0.00	10,072.00	10,140.80		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			10,140.80			
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (68.80 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (10,072.00 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50129	פוטוולטאי (ייבוא)	19093378 - 3	0.00	0.00	6,093.44	6,093.44	314.43	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	6,093.44	6,093.44		
2	50129	פוטוולטאי (ייצוא)	19093378 - 3	0.00	0.00	0.16	0.16	314.43	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.16	0.16		
3	50127	ראשי (ייבוא)	19093378 - 1	68.80	0.00	770.40	839.20	1,514.98	
			סה"כ צריכה	68.80	0.00	770.40	839.20		
4	50127	ראשי (ייצוא)	19093378 - 1	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	1,514.98	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3,208.00	3,208.00		

