



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (24/12/24 - 01/12/24)

תאריך הפקה: 26/12/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54852	אלביט	81018601 - 2	7,040.004	0.00	26,538.28	33,578.28	86.40	
			לוח שירותי בית	87.69	0.00	326.02	413.71		
			סה"כ צריכה	7,127.69	0.00	26,864.30	33,991.99		
2	54854	מבנה חשמל	15112929 - 1	-18.30	0.00	-68.60	-86.90		
			15112930 - 1	-2.60	0.00	-10.70	-13.30		
			81018601 - 3	246.74	0.00	951.92	1,198.66	4.91	
			81018601 - 5	393.82	0.00	1,435.30	1,829.12	6.48	
			סה"כ צריכה	619.66	0.00	2,307.92	2,927.57		
3	54855	מבנה מיזוג אוויר	15112929 - 1	18.30	0.00	68.60	86.90		
			15112930 - 1	2.60	0.00	10.70	13.30		
			20281997 - 1	3.50	0.00	13.70	17.20	16.74	
			81018601 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018601 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	24.40	0.00	93.00	117.40		
4	59469	רוז חקלאות בע"מ	81018601 - 4	1,961.71	0.00	9,004.50	10,966.20	31.34	
			81018601 - 7	42.08	0.00	143.60	185.68	0.37	
			סה"כ צריכה	2,003.78	0.00	9,148.10	11,151.88		
			סה"כ צריכה	9,775.54	0.00	38,413.32	48,188.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				48,188.85		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (9,775.54 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (38,413.32 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	87.69	0.00	326.02	413.71	0.74	
			סה"כ צריכה	87.69	0.00	326.02	413.71		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	5,350.70	0.00	20,700.50	26,051.20	1.49	
			סה"כ צריכה	5,350.70	0.00	20,700.50	26,051.20		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	5,281.10	0.00	20,453.20	25,734.30	1.46	
			סה"כ צריכה	5,281.10	0.00	20,453.20	25,734.30		

