



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (24/12/24 - 01/12/24)

תאריך הפקה: 26/12/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	52.39	2,928.30	2,546.60	0.00	381.70	22345321 - 1	KLA	57466	1
		2,928.30	2,546.60	0.00	381.70	סה"כ צריכה			
	62.18	10,906.80	9,423.60	0.00	1,483.20	23000143 - 3	אוסם קומה 1	56387	2
		763.89	293.58	0.00	470.31	ציבורי			
		11,670.69	9,717.18	0.00	1,953.51	סה"כ צריכה			
	48.04	2,113.60	1,745.20	0.00	368.40	23000143 - 4	מיזוג אוויר	55996	3
	28.09	920.00	654.00	0.00	266.00	23000919 - 2			
	278.37	7,493.20	5,868.00	0.00	1,625.20	23000919 - 4			
		10,526.80	8,267.20	0.00	2,259.60	סה"כ צריכה			
	41.11	5,978.00	4,862.80	0.00	1,115.20	23000919 - 3	פבליקו ק.3	55994	4
		505.12	151.49	0.00	353.62	ציבורי			
		6,483.12	5,014.29	0.00	1,468.82	סה"כ צריכה			
	15.92	3,641.44	2,619.52	0.00	1,021.92	23000143 - 2	רפואה דחופה	55993	5
		405.65	81.61	0.00	324.04	ציבורי			
		4,047.09	2,701.13	0.00	1,345.96	סה"כ צריכה			
		35,656.00	28,246.40	0.00	7,409.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		35,656.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (7,409.60 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (28,246.40 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	55995	ציבורי	22345321 - 1	-381.70	0.00	-2,546.60	-2,928.30	52.39	
			23000143 - 1	2,820.80	0.00	12,475.20	15,296.00	1,070.29	
			23000143 - 2	-1,021.92	0.00	-2,619.52	-3,641.44	15.92	
			23000143 - 3	-1,483.20	0.00	-9,423.60	-10,906.80	62.18	
			23000143 - 4	-368.40	0.00	-1,745.20	-2,113.60	48.04	
			23000919 - 1	4,588.80	0.00	15,771.20	20,360.00	114.42	
			23000919 - 2	-266.00	0.00	-654.00	-920.00	28.09	
			23000919 - 3	-1,115.20	0.00	-4,862.80	-5,978.00	41.11	
			23000919 - 4	-1,625.20	0.00	-5,868.00	-7,493.20	278.37	
			סה"כ צריכה	1,147.98	0.00	526.68	1,674.66		
2	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	2,820.80	0.00	12,475.20	15,296.00	1,070.29	
			סה"כ צריכה	2,820.80	0.00	12,475.20	15,296.00		
3	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	4,588.80	0.00	15,771.20	20,360.00	114.42	
			סה"כ צריכה	4,588.80	0.00	15,771.20	20,360.00		

