

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (24/12/24 - 01/12/24)


תאריך הפקה: 26/12/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק	
1	21597	GE - קומה 4	14154711 - 4	3,627.20	0.00	13,390.40	17,017.60	45.43		
				סה"כ צריכה	3,627.20	0.00	13,390.40	17,017.60		
2	21598	GE - קומת קרקע	16193859 - 4	640.00	0.00	2,447.60	3,087.60	6.52		
				סה"כ צריכה	640.00	0.00	2,447.60	3,087.60		
3	21596	GE - קומה 5	14154697 - 4	2,252.40	0.00	8,366.80	10,619.20	25.34		
				סה"כ צריכה	2,252.40	0.00	8,366.80	10,619.20		
4	21599	GE - קומה 6	14154709 - 1	2,867.20	0.00	9,988.00	12,855.20	40.19		
				סה"כ צריכה	2,867.20	0.00	9,988.00	12,855.20		
5	44466	און סמיקונדקטור ק.4	14154711 - 3	1,419.60	0.00	5,690.40	7,110.00	19.55		
				סה"כ צריכה	1,419.60	0.00	5,690.40	7,110.00		
6	54232	דניה סיבוב מעליות	16193859 - 3	1,018.20	0.00	4,530.00	5,548.20	26.80		
				סה"כ צריכה	1,018.20	0.00	4,530.00	5,548.20		
7	33469	חניון A1	18170568 - 1	839.80	0.00	2,728.30	3,568.10	8.55		
				18170568 - 3	106.30	0.00	429.00	535.30	4.42	
				18170568 - 4	69.30	0.00	345.80	415.10	9.67	
				סה"כ צריכה	1,015.40	0.00	3,503.10	4,518.50		
8	20162	מיזוג אוויר	13044093 - 1	3,556.80	0.00	14,584.80	18,141.60	57.34		
				13044093 - 2	1,438.20	0.00	6,549.80	7,988.00	43.59	
				13044093 - 3	0.00	0.00	448.00	448.00	55.00	
				13044093 - 4	0.00	0.00	95.20	95.20	18.61	
				13044093 - 5	128.00	0.00	1,606.40	1,734.40	69.75	
				13044093 - 6	890.00	0.00	6,350.40	7,240.40	93.31	
				13044093 - 7	831.00	0.00	3,395.80	4,226.80	9.62	
				13044093 - 8	868.60	0.00	3,417.40	4,286.00	9.57	
				13044093 - 9	4,857.60	0.00	18,910.00	23,767.60	103.50	
סה"כ צריכה	12,570.20	0.00	55,357.80	67,928.00						
9	21533	מיידאפ - קומה 3	14154706 - 4	27.20	0.00	596.00	623.20	18.21		
				סה"כ צריכה	27.20	0.00	596.00	623.20		
10	20121	סונבה קומה 5	14154697 - 3	1,117.80	0.00	5,335.20	6,453.00	30.17		
				סה"כ צריכה	1,117.80	0.00	5,335.20	6,453.00		
11	27495	סינטה בר	14154711 - 2	208.20	0.00	882.20	1,090.40	6.41		
				סה"כ צריכה	208.20	0.00	882.20	1,090.40		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	50948	סינטה בר טעינה	14154705 - 4	104.44	0.00	795.00	899.44	18.17	
			סה"כ צריכה	104.44	0.00	795.00	899.44		
13	49574	סינטה בר מחסן	14154705 - 7	293.32	0.00	1,111.36	1,404.68	2.79	
			סה"כ צריכה	293.32	0.00	1,111.36	1,404.68		
14	31680	סינטה בר מסעדה	14154705 - 3	12,743.20	0.00	32,702.00	45,445.20	143.96	
			סה"כ צריכה	12,743.20	0.00	32,702.00	45,445.20		
15	55024	סקאלה עמדת טעינה	14154705 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	21535	ציבורי	13044093 - 1	-3,556.80	0.00	-14,584.80	-18,141.60	57.34	
			13044093 - 2	-1,438.20	0.00	-6,549.80	-7,988.00	43.59	
			13044093 - 3	0.00	0.00	-448.00	-448.00	55.00	
			13044093 - 4	0.00	0.00	-95.20	-95.20	18.61	
			13044093 - 5	-128.00	0.00	-1,606.40	-1,734.40	69.75	
			13044093 - 6	-890.00	0.00	-6,350.40	-7,240.40	93.31	
			13044093 - 7	-831.00	0.00	-3,395.80	-4,226.80	9.62	
			13044093 - 8	-868.60	0.00	-3,417.40	-4,286.00	9.57	
			13044093 - 9	-4,857.60	0.00	-18,910.00	-23,767.60	103.50	
			13044093 - 15	17,887.90	0.00	72,570.40	90,458.30	1.87	
			14154697 - 2	-11.60	0.00	-120.40	-132.00	4.14	
			14154697 - 3	-1,117.80	0.00	-5,335.20	-6,453.00	30.17	
			14154697 - 4	-2,252.40	0.00	-8,366.80	-10,619.20	25.34	
			14154704 - 2	-20.80	0.00	-211.20	-232.00	5.49	
			14154705 - 3	-12,743.20	0.00	-32,702.00	-45,445.20	143.96	
			14154705 - 4	-104.44	0.00	-795.00	-899.44	18.17	
			14154705 - 6	-3,473.75	0.00	-13,719.00	-17,192.75	43.71	
			14154705 - 7	-293.32	0.00	-1,111.36	-1,404.68	2.79	
			14154705 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154706 - 3	-3,617.60	0.00	-14,455.60	-18,073.20	51.77	
			14154706 - 4	-27.20	0.00	-596.00	-623.20	18.21	
			14154706 - 5	-688.00	0.00	-3,514.40	-4,202.40	20.09	
			14154709 - 1	-2,867.20	0.00	-9,988.00	-12,855.20	40.19	
			14154710 - 8	-225.70	0.00	-1,239.20	-1,464.90	8.94	
			14154711 - 2	-208.20	0.00	-882.20	-1,090.40	6.41	
			14154711 - 3	-1,419.60	0.00	-5,690.40	-7,110.00	19.55	
			14154711 - 4	-3,627.20	0.00	-13,390.40	-17,017.60	45.43	
			16193859 - 1	33,942.00	0.00	117,705.00	151,647.00	388.41	
			16193859 - 3	-1,018.20	0.00	-4,530.00	-5,548.20	26.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16193859 - 4	-640.00	0.00	-2,447.60	-3,087.60	6.52	
			18170568 - 1	-839.80	0.00	-2,728.30	-3,568.10	8.55	
			18170568 - 3	-106.30	0.00	-429.00	-535.30	4.42	
			18170568 - 4	-69.30	0.00	-345.80	-415.10	9.67	
			סה"כ צריכה	3,888.09	0.00	12,319.74	16,207.83		
17	43888	קבלן דניה סיבוס	14154705 - 6	3,473.75	0.00	13,719.00	17,192.75	43.71	
			סה"כ צריכה	3,473.75	0.00	13,719.00	17,192.75		
18	29720	קומה 02 - מכבי שרותי בריאות	14154710 - 8	225.70	0.00	1,239.20	1,464.90	8.94	
			סה"כ צריכה	225.70	0.00	1,239.20	1,464.90		
19	29719	קומה 03 - מכבי שרותי בריאות	14154706 - 5	688.00	0.00	3,514.40	4,202.40	20.09	
			סה"כ צריכה	688.00	0.00	3,514.40	4,202.40		
20	24884	קומה 3 לונה	14154706 - 3	3,617.60	0.00	14,455.60	18,073.20	51.77	
			סה"כ צריכה	3,617.60	0.00	14,455.60	18,073.20		
21	25625	קומה 5 לונה	14154697 - 2	11.60	0.00	120.40	132.00	4.14	
			סה"כ צריכה	11.60	0.00	120.40	132.00		
22	57304	שתית	14154704 - 2	20.80	0.00	211.20	232.00	5.49	
			סה"כ צריכה	20.80	0.00	211.20	232.00		
			סה"כ צריכה	51,829.90	0.00	190,275.40	242,105.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				242,105.30		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (51,829.90 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (190,275.40 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21544	ראשי T1	16193859 - 1	33,942.00	0.00	117,705.00	151,647.00	388.41	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	33,942.00	0.00	117,705.00	151,647.00		
2	20265	ראשי T2 של מא	13044093 - 15	17,887.90	0.00	72,570.40	90,458.30	1.87	
			סה"כ צריכה	17,887.90	0.00	72,570.40	90,458.30		

