



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (01/12/24 - 31/12/24)


תאריך הפקה: 02/01/25

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 31237 | דניה אלומים | 8 - 81015023 | 225.75 | 0.00 | 727.55 | 953.30 | 2.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 225.75 | 0.00 | 727.55 | 953.30 | | |
| 2 | 42903 | דניה סיבוס | 1 - 17313256 | 522.70 | 0.00 | 2,558.30 | 3,081.00 | 37.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 522.70 | 0.00 | 2,558.30 | 3,081.00 | | |
| 3 | 30919 | דניה סיבוס | 7 - 81015023 | 191.00 | 0.00 | 1,059.10 | 1,250.10 | 3.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 191.00 | 0.00 | 1,059.10 | 1,250.10 | | |
| 4 | 30918 | כללית הנדסה רפואית | 6 - 81015023 | 1,001.20 | 0.00 | 6,774.40 | 7,775.60 | 18.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,001.20 | 0.00 | 6,774.40 | 7,775.60 | | |
| 5 | 30916 | מכון מור/כללית הנדסה רפואית | 4 - 81015023 | 256.60 | 0.00 | 1,346.20 | 1,602.80 | 4.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 256.60 | 0.00 | 1,346.20 | 1,602.80 | | |
| 6 | 57423 | סקאלה - עמדות טעינה פרטיות | 1 - 22345264 | 8.60 | 0.00 | 976.00 | 984.60 | 21.97 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8.60 | 0.00 | 976.00 | 984.60 | | |
| 7 | 30915 | ציבורי | 1 - 17313256 | -522.70 | 0.00 | -2,558.30 | -3,081.00 | 37.74 | |
| | | | 20281701 - 1 | 8,962.42 | 0.00 | 44,833.01 | 53,795.43 | 351.24 | |
| | | | 21262729 - 1 | 1.70 | 0.00 | 5,210.40 | 5,212.10 | 47.80 | |
| | | | 22345264 - 1 | -8.60 | 0.00 | -976.00 | -984.60 | 21.97 | |
| | | | 81015023 - 2 | -2,621.60 | 0.00 | -10,554.80 | -13,176.40 | 31.20 | |
| | | | 81015023 - 4 | -256.60 | 0.00 | -1,346.20 | -1,602.80 | 4.00 | |
| | | | 81015023 - 5 | -1,284.00 | 0.00 | -13,625.20 | -14,909.20 | 73.60 | |
| | | | 81015023 - 6 | -1,001.20 | 0.00 | -6,774.40 | -7,775.60 | 18.40 | |
| | | | 81015023 - 7 | -191.00 | 0.00 | -1,059.10 | -1,250.10 | 3.60 | |
| | | | 81015023 - 8 | -225.75 | 0.00 | -727.55 | -953.30 | 2.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,852.67 | 0.00 | 12,421.86 | 15,274.53 | | |
| 8 | 30917 | שטראוס מים | 5 - 81015023 | 1,284.00 | 0.00 | 13,625.20 | 14,909.20 | 73.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,284.00 | 0.00 | 13,625.20 | 14,909.20 | | |
| 9 | 35313 | שטראוס מעבדה | 2 - 81015023 | 2,621.60 | 0.00 | 10,554.80 | 13,176.40 | 31.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,621.60 | 0.00 | 10,554.80 | 13,176.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,964.12 | 0.00 | 50,043.41 | 59,007.53 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 59,007.53 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 8,964.12)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 50,043.41)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 44772 | מערכת סולארית | 1 - 21262729 | 1.70 | 0.00 | 5,210.40 | 5,212.10 | 47.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1.70 | 0.00 | 5,210.40 | 5,212.10 | | |
| 2 | 44771 | ראשי | 1 - 20281701 | 8,962.42 | 0.00 | 44,833.01 | 53,795.43 | 351.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,962.42 | 0.00 | 44,833.01 | 53,795.43 | | |

