



דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/12/24)

תאריך הפקה: 02/01/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40705	KFC	- 22 15114154	1,546.40	0.00	4,912.40	6,458.80	22.51	
			- 23 15114154	851.60	0.00	3,386.40	4,238.00	20.07	
			- 24 15114154	704.60	0.00	2,831.80	3,536.40	17.81	
			- 31 16226482	8.86	0.00	22.82	31.68	1.44	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	405.95	0.00	1,866.19	2,272.14		
			סה"כ צריכה	3,517.41	0.00	13,019.61	16,537.02		
2	35434	גוד פ.א.ע בע"מ 17.ח	16226478 - 1	2,322.50	0.00	5,674.20	7,996.70	43.02	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	303.01	0.00	949.41	1,252.42		
			סה"כ צריכה	2,625.51	0.00	6,623.61	9,249.12		
3	38482	דוכן בי פרש	- 20 15114153	86.70	0.00	320.80	407.50	1.01	
			16226484 - 8	293.85	0.00	1,112.85	1,406.70	6.80	
			סה"כ צריכה	380.55	0.00	1,433.65	1,814.20		
4	35160	דוכן ממתקים פינקי	- 31 15114153	103.75	0.00	382.95	486.70	1.01	
			- 11 16226486	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	103.75	0.00	382.95	486.70		
5	58185	דוכן נוטלה	- 12 16226486	1,622.30	0.00	3,483.15	5,105.45	21.53	
			סה"כ צריכה	1,622.30	0.00	3,483.15	5,105.45		
6	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	13,166.40	0.00	46,480.80	59,647.20	132.72	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,166.40	0.00	46,480.80	59,647.20		
7	38190	זאפה	- 12 15114141	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18045223 - 1	3,686.40	0.00	7,574.80	11,261.20		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	480.96	0.00	1,267.41	1,748.37		
			סה"כ צריכה	4,167.36	0.00	8,842.21	13,009.57		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	44736	חברת המזרח לשיווק מכניות בע"מ	16226486 - 8	158.50	0.00	1,063.00	1,221.50	14.09	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	20.68	0.00	177.86	198.54		
			סה"כ צריכה	179.18	0.00	1,240.86	1,420.04		
9	40405	יאנגה	15114146 - 1	230.50	0.00	698.90	929.40	10.03	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	30.07	0.00	116.94	147.01		
			סה"כ צריכה	260.57	0.00	815.84	1,076.41		
10	42300	ללין ח.76	15114146 - 2	775.10	0.00	1,878.80	2,653.90	14.64	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	101.13	0.00	314.36	415.49		
			סה"כ צריכה	876.23	0.00	2,193.16	3,069.39		
11	39292	מיס גייד	- 22 16226482	435.20	0.00	1,776.00	2,211.20	12.13	
			- 23 16226482	460.20	0.00	1,893.40	2,353.60	10.74	
			- 24 16226482	291.60	0.00	1,231.80	1,523.40	9.42	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	154.87	0.00	820.07	974.93		
			סה"כ צריכה	1,341.87	0.00	5,721.27	7,063.13		
12	36512	מסעדת סדאפה	- 10 15114153	893.60	0.00	2,314.20	3,207.80	16.36	
			- 11 15114153	1,264.00	0.00	3,343.60	4,607.60	16.24	
			- 12 15114153	1,128.40	0.00	2,836.60	3,965.00	16.25	
			- 25 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 26 15114153	25.55	0.00	91.65	117.20	0.34	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	432.06	0.00	1,436.61	1,868.67		
			סה"כ צריכה	3,743.61	0.00	10,022.66	13,766.27		
13	36689	מסעדת פטריקס	- 11 15114141	6,784.00	0.00	12,384.80	19,168.80	73.41	
			- 29 15114153	0.78	0.00	2.59	3.38	0.08	
			- 30 15114153	0.26	0.00	0.26	0.51	0.04	
			צריכת חשמל מיזוג אויר	885.24	0.00	2,072.70	2,957.94		
			סה"כ צריכה	7,670.28	0.00	14,460.34	22,130.62		
14	34491	מקדנולדס חנות 42	15114154 - 7	1,162.60	0.00	3,246.20	4,408.80	18.24	
			15114154 - 8	721.40	0.00	2,296.60	3,018.00	14.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114154 - 9	762.20	0.00	2,432.60	3,194.80	13.73	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	345.25	0.00	1,334.44	1,679.69		
			סה"כ צריכה	2,991.45	0.00	9,309.84	12,301.29		
15	34503	פאנקי מאנקי	15114141 - 8	954.40	0.00	3,033.20	3,987.60	17.46	
			16226480 - 3	184.10	0.00	633.80	817.90	10.33	
			- 12 16226480	98.20	0.00	283.70	381.90	1.52	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	161.35	0.00	661.03	822.38		
			סה"כ צריכה	1,398.05	0.00	4,611.73	6,009.78		
16	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	15114145 - 3	1,082.70	0.00	4,001.90	5,084.60	7.34	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	141.26	0.00	669.60	810.86		
			סה"כ צריכה	1,223.96	0.00	4,671.50	5,895.46		
17	36502	פאנקי מאנקי - משרד	15114145 - 1	1.50	0.00	191.10	192.60	1.71	
			סה"כ צריכה	1.50	0.00	191.10	192.60		
18	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק"ק	16226486 - 1	6,219.60	0.00	17,244.40	23,464.00	96.64	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	811.47	0.00	2,885.33	3,696.79		
			סה"כ צריכה	7,031.07	0.00	20,129.73	27,160.79		
19	38864	פוט לוקר	- 10 15114141	2,562.20	0.00	7,505.60	10,067.80	38.23	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	334.29	0.00	1,255.83	1,590.12		
			סה"כ צריכה	2,896.49	0.00	8,761.43	11,657.92		
20	37260	פליפר	15114145 - 5	411.90	0.00	1,490.50	1,902.40	14.23	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	53.74	0.00	249.39	303.13		
			סה"כ צריכה	465.64	0.00	1,739.89	2,205.53		
21	53200	פרסקו	16226478 - 7	312.40	0.00	1,161.80	1,474.20	10.01	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	40.76	0.00	194.39	235.15		
			סה"כ צריכה	353.16	0.00	1,356.19	1,709.35		
22	40064	ציבורי	- 12 16092114	-87.85	0.00	-146.05	-233.90	1.44	
			- 11 16092114	-106.70	0.00	-172.50	-279.20	1.59	
			- 10 16092114	-93.00	0.00	-159.70	-252.70	1.43	
			16092114 - 9	-18.70	0.00	-44.10	-62.80	1.40	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטר	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	32.77	-73.05	-50.65	0.00	-22.40	16092114 - 8			
	1.51	-81.50	-57.15	0.00	-24.35	16092114 - 7			
	7.31	-143,959.40	-100,468.40	0.00	-43,491.00	- 15 15114139			
	1.28	-173.00	-133.70	0.00	-39.30	16092173 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 16226484			
	0.61	-129.60	-100.05	0.00	-29.55	- 22 16226481			
	0.61	-146.50	-113.40	0.00	-33.10	- 23 16226481			
	0.51	-47.75	-36.05	0.00	-11.70	- 24 16226481			
	0.65	-108.10	-83.75	0.00	-24.35	- 25 16226481			
	0.67	-68.35	-52.20	0.00	-16.15	- 26 16226481			
	0.56	-42.65	-32.85	0.00	-9.80	- 27 16226481			
	0.69	-99.95	-79.20	0.00	-20.75	16092117 - 4			
	0.64	-16.75	-13.50	0.00	-3.25	16092117 - 5			
	0.60	-11.15	-9.05	0.00	-2.10	16092117 - 6			
	1.38	-13.10	-10.60	0.00	-2.50	17313244 - 1			
	0.86	-132.70	-83.35	0.00	-49.35	16092113 - 7			
	0.99	-165.65	-103.10	0.00	-62.55	16092113 - 8			
	1.16	-210.20	-130.55	0.00	-79.65	16092113 - 9			
	0.81	-129.05	-77.65	0.00	-51.40	- 10 16092113			
	0.73	-110.95	-66.45	0.00	-44.50	- 11 16092113			
	0.68	-100.50	-60.25	0.00	-40.25	- 12 16092113			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114141 - 1			
	96.67	-13,533.60	-10,046.40	0.00	-3,487.20	- 13 15114141			
	0.20	-4.00	-3.35	0.00	-0.65	16226481 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 6			
	0.22	-5.95	-5.35	0.00	-0.60	16226481 - 7			
	1.04	-2.25	-1.10	0.00	-1.15	16226481 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 9			
	43.76	-9,010.48	-7,085.60	0.00	-1,924.88	17313064 - 1			
	553.96	187,940.00	140,072.00	0.00	47,868.00	15114139 - 1			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114139 - 2			
	77.88	-212.40	-174.80	0.00	-37.60	15114139 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114139 - 5			
	378.49	56,803.80	55,903.20	0.00	900.60	15114139 - 6			
	404.08	60,080.00	17,872.00	0.00	42,208.00	15114139 - 9			
	181.97	27,084.40	26,643.60	0.00	440.80	- 10 15114139			
	132.72	-59,647.20	-46,480.80	0.00	-13,166.40	15114141 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114141 - 4			
	353.96	142,008.00	105,224.00	0.00	36,784.00	15114141 - 5			
	47.43	-25,084.80	-19,757.60	0.00	-5,327.20	15114141 - 7			
	17.46	-3,987.60	-3,033.20	0.00	-954.40	15114141 - 8			
	38.23	-10,067.80	-7,505.60	0.00	-2,562.20	- 10 15114141			
	73.41	-19,168.80	-12,384.80	0.00	-6,784.00	- 11 15114141			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15114141			
	2.28	108,178.50	82,545.10	0.00	25,633.40	- 15 15114141			
	1.71	-192.60	-191.10	0.00	-1.50	15114145 - 1			
	7.34	-5,084.60	-4,001.90	0.00	-1,082.70	15114145 - 3			
	14.23	-1,902.40	-1,490.50	0.00	-411.90	15114145 - 5			
	10.03	-929.40	-698.90	0.00	-230.50	15114146 - 1			
	14.64	-2,653.90	-1,878.80	0.00	-775.10	15114146 - 2			
	16.36	-3,207.80	-2,314.20	0.00	-893.60	- 10 15114153			
	16.24	-4,607.60	-3,343.60	0.00	-1,264.00	- 11 15114153			
	16.25	-3,965.00	-2,836.60	0.00	-1,128.40	- 12 15114153			
	1.01	-407.50	-320.80	0.00	-86.70	- 20 15114153			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 25 15114153			
	0.34	-117.20	-91.65	0.00	-25.55	- 26 15114153			
	0.08	-3.38	-2.59	0.00	-0.78	- 29 15114153			
	0.04	-0.51	-0.26	0.00	-0.26	- 30 15114153			
	1.01	-486.70	-382.95	0.00	-103.75	- 31 15114153			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 32 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 35 15114153	-14.30	0.00	-53.20	-67.50	0.23	
			15114154 - 7	-1,162.60	0.00	-3,246.20	-4,408.80	18.24	
			15114154 - 8	-721.40	0.00	-2,296.60	-3,018.00	14.16	
			15114154 - 9	-762.20	0.00	-2,432.60	-3,194.80	13.73	
			- 22 15114154	-1,546.40	0.00	-4,912.40	-6,458.80	22.51	
			- 23 15114154	-851.60	0.00	-3,386.40	-4,238.00	20.07	
			- 24 15114154	-704.60	0.00	-2,831.80	-3,536.40	17.81	
			- 28 15114154	-2,353.60	0.00	-5,374.00	-7,727.60	26.50	
			- 29 15114154	-2,210.80	0.00	-4,185.60	-6,396.40	29.14	
			- 30 15114154	-2,187.60	0.00	-4,272.00	-6,459.60	26.92	
			- 39 15114154	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 40 15114154	0.00	0.00	-1.75	-1.75	0.88	
			16226478 - 1	-2,322.50	0.00	-5,674.20	-7,996.70	43.02	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			16226478 - 7	-312.40	0.00	-1,161.80	-1,474.20	10.01	
			- 14 16226478	-141.80	0.00	-432.30	-574.10	2.60	
			16226480 - 3	-184.10	0.00	-633.80	-817.90	10.33	
			- 12 16226480	-98.20	0.00	-283.70	-381.90	1.52	
			- 13 16226480	-11.60	0.00	-47.10	-58.70	0.96	
			- 22 16226482	-435.20	0.00	-1,776.00	-2,211.20	12.13	
			- 23 16226482	-460.20	0.00	-1,893.40	-2,353.60	10.74	
			- 24 16226482	-291.60	0.00	-1,231.80	-1,523.40	9.42	
			- 28 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 31 16226482	-8.86	0.00	-22.82	-31.68	1.44	
			- 32 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	-1,430.80	0.00	-3,856.60	-5,287.40	17.84	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226483 - 5	-1,386.60	0.00	-3,377.00	-4,763.60	16.15	
			16226483 - 6	-997.80	0.00	-2,826.20	-3,824.00	14.32	
			16226484 - 6	-746.20	0.00	-464.10	-1,210.30	5.25	
			16226484 - 8	-293.85	0.00	-1,112.85	-1,406.70	6.80	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-6,219.60	0.00	-17,244.40	-23,464.00	96.64	
			16226486 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 8	-158.50	0.00	-1,063.00	-1,221.50	14.09	
			- 11 16226486	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313191 - 1	-10,872.20	0.00	-44,484.40	-55,356.60	318.80	
			18045223 - 1	-3,686.40	0.00	-7,574.80	-11,261.20		
			סה"כ צריכה	26,646.02	0.00	73,790.38	100,436.40		
23	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	10,872.20	0.00	44,484.40	55,356.60	318.80	
			סה"כ צריכה	10,872.20	0.00	44,484.40	55,356.60		
24	35433	צעצועים-טויי טיוב חנות 63	- 14 16226478	141.80	0.00	432.30	574.10	2.60	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	18.50	0.00	72.33	90.83		
			סה"כ צריכה	160.30	0.00	504.63	664.93		
25	34514	קולנוע	- 15 15114139	43,491.00	0.00	100,468.40	143,959.40	7.31	
			15114141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 13 15114141	3,487.20	0.00	10,046.40	13,533.60	96.67	
			16092113 - 7	49.35	0.00	83.35	132.70	0.86	
			16092113 - 8	62.55	0.00	103.10	165.65	0.99	
			16092113 - 9	79.65	0.00	130.55	210.20	1.16	
			- 10 16092113	51.40	0.00	77.65	129.05	0.81	
			- 11 16092113	44.50	0.00	66.45	110.95	0.73	
			- 12 16092113	40.25	0.00	60.25	100.50	0.68	
			16092114 - 7	24.35	0.00	57.15	81.50	1.51	
			16092114 - 8	22.40	0.00	50.65	73.05	32.77	
			16092114 - 9	18.70	0.00	44.10	62.80	1.40	
			- 10 16092114	93.00	0.00	159.70	252.70	1.43	
			- 11 16092114	106.70	0.00	172.50	279.20	1.59	
			- 12 16092114	87.85	0.00	146.05	233.90	1.44	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092117 - 4	20.75	0.00	79.20	99.95	0.69	
			16092117 - 5	3.25	0.00	13.50	16.75	0.64	
			16092117 - 6	2.10	0.00	9.05	11.15	0.60	
			16092173 - 1	39.30	0.00	133.70	173.00	1.28	
			16226481 - 4	0.65	0.00	3.35	4.00	0.20	
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 7	0.60	0.00	5.35	5.95	0.22	
			16226481 - 8	1.15	0.00	1.10	2.25	1.04	
			16226481 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 22 16226481	29.55	0.00	100.05	129.60	0.61	
			- 23 16226481	33.10	0.00	113.40	146.50	0.61	
			- 24 16226481	11.70	0.00	36.05	47.75	0.51	
			- 25 16226481	24.35	0.00	83.75	108.10	0.65	
			- 26 16226481	16.15	0.00	52.20	68.35	0.67	
			- 27 16226481	9.80	0.00	32.85	42.65	0.56	
			- 12 16226484	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313244 - 1	2.50	0.00	10.60	13.10	1.38	
			סה"כ צריכה	47,853.85	0.00	112,340.45	160,194.30		
26	38868	קפה ללוש	- 28 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 32 16226482	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	1,430.80	0.00	3,856.60	5,287.40	17.84	
			16226483 - 5	1,386.60	0.00	3,377.00	4,763.60	16.15	
			16226483 - 6	997.80	0.00	2,826.20	3,824.00	14.32	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	497.77	0.00	1,683.20	2,180.97		
			סה"כ צריכה	4,312.97	0.00	11,743.00	16,055.97		
27	49789	ריבר	- 24 15114153	75.55	0.00	276.20	351.75	1.17	
			- 32 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 35 15114153	14.30	0.00	53.20	67.50	0.23	
			- 28 15114154	2,353.60	0.00	5,374.00	7,727.60	26.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 29 15114154	2,210.80	0.00	4,185.60	6,396.40	29.14	
			- 30 15114154	2,187.60	0.00	4,272.00	6,459.60	26.92	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	892.65	0.00	2,369.41	3,262.06		
			סה"כ צריכה	7,734.50	0.00	16,530.41	24,264.91		
			סה"כ צריכה	153,596.17	0.00	424,884.80	578,480.97		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				578,480.97		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 153,596.17) 27%
■ גבע (Kwh 0.00) 0%
■ שפל (Kwh 424,884.80) 73%

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים) - מועמס על (שוכרים)	2 - 15114139	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 15114139	37.60	0.00	174.80	212.40	77.88	
			5 - 15114139	0.00	0.00	0.00	0.00		
			7 - 15114141	5,327.20	0.00	19,757.60	25,084.80	47.43	
			6 - 16226484	746.20	0.00	464.10	1,210.30	5.25	
			5 - 16226485	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6,111.00	0.00	20,396.50	26,507.50		
2	46155	פוטוולטאי	6 - 15114139	900.60	0.00	55,903.20	56,803.80	378.49	
			סה"כ צריכה	900.60	0.00	55,903.20	56,803.80		
3	46156	פוטוולטאי	10 - 15114139	440.80	0.00	26,643.60	27,084.40	181.97	
			סה"כ צריכה	440.80	0.00	26,643.60	27,084.40		
4	43378	ציבורי חניון P1	7 - 15114154	-1,162.60	0.00	-3,246.20	-4,408.80	18.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114154 - 8	-721.40	0.00	-2,296.60	-3,018.00	14.16	
			15114154 - 9	-762.20	0.00	-2,432.60	-3,194.80	13.73	
			15114154 - 22	-1,546.40	0.00	-4,912.40	-6,458.80	22.51	
			15114154 - 23	-851.60	0.00	-3,386.40	-4,238.00	20.07	
			15114154 - 24	-704.60	0.00	-2,831.80	-3,536.40	17.81	
			15114154 - 28	-2,353.60	0.00	-5,374.00	-7,727.60	26.50	
			15114154 - 29	-2,210.80	0.00	-4,185.60	-6,396.40	29.14	
			15114154 - 30	-2,187.60	0.00	-4,272.00	-6,459.60	26.92	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	-1.75	-1.75	0.88	
			16226477 - 1	-24.00	0.00	-83.60	-107.60	0.65	
			16226477 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226478 - 1	-2,322.50	0.00	-5,674.20	-7,996.70	43.02	
			16226478 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			16226478 - 7	-312.40	0.00	-1,161.80	-1,474.20	10.01	
			16226478 - 14	-141.80	0.00	-432.30	-574.10	2.60	
			16226480 - 3	-184.10	0.00	-633.80	-817.90	10.33	
			16226480 - 13	-11.60	0.00	-47.10	-58.70	0.96	
			16226480 - 15	15,897.40	0.00	42,397.50	58,294.90		
			סה"כ צריכה	400.20	0.00	1,425.35	1,825.55		
		ציבורי חניון P2	15114145 - 3	-1,082.70	0.00	-4,001.90	-5,084.60	7.34	
			15114145 - 5	-411.90	0.00	-1,490.50	-1,902.40	14.23	
			15114145 - 15	6,282.00	0.00	18,638.80	24,920.80		
			15114146 - 1	-230.50	0.00	-698.90	-929.40	10.03	
			15114146 - 2	-775.10	0.00	-1,878.80	-2,653.90	14.64	
			15114153 - 10	-893.60	0.00	-2,314.20	-3,207.80	16.36	
			15114153 - 11	-1,264.00	0.00	-3,343.60	-4,607.60	16.24	
			15114153 - 12	-1,128.40	0.00	-2,836.60	-3,965.00	16.25	
			15114153 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 15	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 20	-86.70	0.00	-320.80	-407.50	1.01	
			15114153 - 23	0.00	0.00	-0.45	-0.45	0.55	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 31	-103.75	0.00	-382.95	-486.70	1.01	

5	43379	ציבורי חניון P2
---	-------	-----------------



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	-14.30	0.00	-53.20	-67.50	0.23	
			סה"כ צריכה	291.05	0.00	1,316.90	1,607.95		
6	42800	ציבורי חניון P4	16226483 - 4	-1,430.80	0.00	-3,856.60	-5,287.40	17.84	
			16226483 - 5	-1,386.60	0.00	-3,377.00	-4,763.60	16.15	
			16226483 - 6	-997.80	0.00	-2,826.20	-3,824.00	14.32	
			16226484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 8	-293.85	0.00	-1,112.85	-1,406.70	6.80	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 15	4,905.30	0.00	11,767.20	16,672.50		
			סה"כ צריכה	796.25	0.00	594.55	1,390.80		
7	42802	ציבורי חניון P5	16226482 - 22	-435.20	0.00	-1,776.00	-2,211.20	12.13	
			16226482 - 23	-460.20	0.00	-1,893.40	-2,353.60	10.74	
			16226482 - 24	-291.60	0.00	-1,231.80	-1,523.40	9.42	
			16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 31	-8.86	0.00	-22.82	-31.68	1.44	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-6,219.60	0.00	-17,244.40	-23,464.00	96.64	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 12	-1,622.30	0.00	-3,483.15	-5,105.45	21.53	
			16226486 - 15	10,533.30	0.00	30,318.90	40,852.20		
			סה"כ צריכה	1,495.54	0.00	4,667.33	6,162.87		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-10,872.20	0.00	-44,484.40	-55,356.60	318.80	
			20281981 - 1	14,473.00	0.00	51,538.50	66,011.50	319.25	
			סה"כ צריכה	3,600.80	0.00	7,054.10	10,654.90		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 1 6 5 4 3 2)	16226480 - 15	15,897.40	0.00	42,397.50	58,294.90		
			סה"כ צריכה	15,897.40	0.00	42,397.50	58,294.90		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 9 8)	15114145 - 15	6,282.00	0.00	18,638.80	24,920.80		
			סה"כ צריכה	6,282.00	0.00	18,638.80	24,920.80		
11	42799	ראשי P4 (למונים: 23 22)	16226484 - 15	4,905.30	0.00	11,767.20	16,672.50		
			סה"כ צריכה	4,905.30	0.00	11,767.20	16,672.50		
12	42801	ראשי P5 (למונים: 21 20)	16226486 - 15	10,533.30	0.00	30,318.90	40,852.20		
			סה"כ צריכה	10,533.30	0.00	30,318.90	40,852.20		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	20281981 - 1	14,473.00	0.00	51,538.50	66,011.50	319.25	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14,473.00	0.00	51,538.50	66,011.50		
14	34507	ראשי שנאי T1	15 - 15114141	25,633.40	0.00	82,545.10	108,178.50	2.28	
			סה"כ צריכה	25,633.40	0.00	82,545.10	108,178.50		
15	34496	ראשי שנאי T2	9 - 15114139	42,208.00	0.00	17,872.00	60,080.00	404.08	
			סה"כ צריכה	42,208.00	0.00	17,872.00	60,080.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	1 - 15114139	47,868.00	0.00	140,072.00	187,940.00	553.96	
			סה"כ צריכה	47,868.00	0.00	140,072.00	187,940.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	5 - 15114141	36,784.00	0.00	105,224.00	142,008.00	353.96	
			סה"כ צריכה	36,784.00	0.00	105,224.00	142,008.00		

