



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/12/24 - 31/12/24)

תאריך הפקה: 03/01/25

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 34263 | ***מגדלי קירור % 100 | 1 - 22344649 | 20,459.76 | 0.00 | 44,023.92 | 64,483.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 20,459.76 | 0.00 | 44,023.92 | 64,483.69 | | |
| 2 | 49661 | ***מגדלי קירור 6+7 | 4 - 16193811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 33777 | *מ"א על הגג IBS | 1 - 81018676 | 493.60 | 0.00 | 1,893.00 | 2,386.60 | 6.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 493.60 | 0.00 | 1,893.00 | 2,386.60 | | |
| 4 | 33768 | *מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד | 6 - 81022638 | 644.80 | 0.00 | 3,268.80 | 3,913.60 | 7.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 644.80 | 0.00 | 3,268.80 | 3,913.60 | | |
| 5 | 33776 | *ראשי בניין IBS | 4 - 81018676 | 2,300.40 | 0.00 | 9,942.00 | 12,242.40 | 28.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,300.40 | 0.00 | 9,942.00 | 12,242.40 | | |
| 6 | 16015 | 81014219-3 חנות-לא להפקה | 3 - 81014219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 16017 | 81014231-6 חנות-לא להפקה | 6 - 81014231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 16014 | חנות-לא להפקה 81014219-2 | 2 - 81014219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 16016 | חנות-לא להפקה 81014219-4 | 4 - 81014219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 16020 | חנות-לא להפקה 81015037-1 | 1 - 81015037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 16007 | חנות-לא להפקה 81014210-6 | 6 - 81014210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 16009 | חנות-לא להפקה 81014210-7 | 7 - 81014210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 16010 | חנות-לא להפקה 81014212-2 | 2 - 81014212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| 14 | 16011 | חנות-לא להפקה 81014212-7 | 81014212 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 16013 | חנות-לא להפקה 81014219-1 | 81014219 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | 16018 | חנות-לא להפקה 81014231-8 | 81014231 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | 16021 | חנות-לא להפקה 81015037-4 | 81015037 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 | 16022 | חנות-לא להפקה 81015037-5 | 81015037 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | 16023 | חנות-לא להפקה 81016191-3 | 81016191 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | 16024 | חנות-לא להפקה 81016347-4 | 81016347 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21 | 16025 | חנות-לא להפקה 81016351-6 | 81016351 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | 16026 | חנות-לא להפקה 81016353-2 | 81016353 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23 | 16027 | חנות-לא להפקה 81016353-3 | 81016353 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24 | 16028 | חנות-לא להפקה 81016353-4 | 81016353 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25 | 16030 | חנות-לא להפקה 81016358-7 | 81016358 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26 | 16032 | חנות-לא להפקה 81016363-7 | 81016363 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 27 | 16038 | חנות-לא להפקה 81016935-5 | 81016935 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 28 | 39350 | יחידות DX | 15091184 - 1 | 28.20 | 0.00 | 114.40 | 142.60 | 11.92 | |
| | | | 15091184 - 2 | 55.10 | 0.00 | 389.20 | 444.30 | 23.93 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | 15091184 - 3 | 30.50 | 0.00 | 121.50 | 152.00 | 8.59 | |
| | | | 15091184 - 4 | 47.00 | 0.00 | 192.30 | 239.30 | 19.07 | |
| | | | 16193811 - 1 | 53.10 | 0.00 | 240.00 | 293.10 | 25.79 | |
| | | | 16193811 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.12 | |
| | | | 16193811 - 3 | 48.30 | 0.00 | 194.60 | 242.90 | 17.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 262.20 | 0.00 | 1,253.50 | 1,515.70 | | |
| 29 | 15648 | לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה | 81016984 - 4 | 11,138.40 | 0.00 | 21,639.20 | 32,777.60 | 8.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,138.40 | 0.00 | 21,639.20 | 32,777.60 | | |
| 30 | 52926 | לוח חלוקה דיירים קומה עליונה | 22048052 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31 | 52874 | לוח חלוקה מא בגג - שנאי 6 | 22048053 - 1 | 3,908.00 | 0.00 | 14,818.00 | 18,726.00 | 25.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,908.00 | 0.00 | 14,818.00 | 18,726.00 | | |
| 32 | 52927 | לוח חרום משנאי 6 | 22048053 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 33 | 15667 | פנוי | 81015040 - 5 | 119.40 | 0.00 | 372.80 | 492.20 | 0.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 119.40 | 0.00 | 372.80 | 492.20 | | |
| 34 | 15713 | פנוי | 81014212 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35 | 15714 | פנוי | 81014210 - 8 | 11,498.45 | 0.00 | 27,614.85 | 39,113.30 | 27.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,498.45 | 0.00 | 27,614.85 | 39,113.30 | | |
| 36 | 15716 | פנוי | 81014231 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 37 | 15717 | פנוי | 81014871 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 38 | 15720 | פנוי | 81016358 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39 | 15721 | פנוי | 81016441 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40 | 15722 | פנוי | 81016935 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41 | 15573 | פנוי א.פלאנט ח.145 | 81016600 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42 | 31608 | פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר | 81016351 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 43 | 15566 | פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר | 81016363 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 44 | 15618 | פנוי דוכן מירס לשעבר | 81014245 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 45 | 15660 | פנוי מגדל משרדים נור מד ק. 4 לשעבר | 81015040 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 46 | 15674 | פנוי מחסן קזנובה לשעבר | 81016600 - 3 | 32.66 | 0.00 | 83.03 | 115.70 | 0.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 32.66 | 0.00 | 83.03 | 115.70 | | |
| 47 | 15729 | צוקה ח. 206 - פנוי | 81016785 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 48 | 16034 | ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה) | 81016887 - 4 | 5,995.42 | 0.00 | 21,294.77 | 27,290.18 | 53.09 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,995.42 | 0.00 | 21,294.77 | 27,290.18 | | |
| 49 | 15734 | ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה) | 81022094 - 1 | 6,382.00 | 0.00 | 18,928.00 | 25,310.00 | 16.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,382.00 | 0.00 | 18,928.00 | 25,310.00 | | |
| 50 | 15751 | ראשי שנאי 1 | 81029219 - 1 | 39,790.88 | 0.00 | 139,987.48 | 179,778.35 | 162.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 39,790.88 | 0.00 | 139,987.48 | 179,778.35 | | |
| 51 | 15752 | ראשי שנאי 2 | 81029268 - 1 | 55,562.28 | 0.00 | 167,478.32 | 223,040.60 | 203.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 55,562.28 | 0.00 | 167,478.32 | 223,040.60 | | |
| 52 | 15753 | ראשי שנאי 3 | 81029798 - 1 | 55,646.88 | 0.00 | 166,521.07 | 222,167.95 | 198.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 55,646.88 | 0.00 | 166,521.07 | 222,167.95 | | |
| 53 | 15754 | ראשי שנאי 4 | 81029237 - 1 | 43,668.75 | 0.00 | 104,560.85 | 148,229.60 | 89.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 43,668.75 | 0.00 | 104,560.85 | 148,229.60 | | |
| 54 | 15755 | ראשי שנאי 5 | 81029828 - 1 | 59,647.60 | 0.00 | 141,967.76 | 201,615.36 | 124.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 59,647.60 | 0.00 | 141,967.76 | 201,615.36 | | |
| 55 | 15764 | שוגר דדי פנוי | 81014219 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 56 | 52873 | שנאי 6 | 22048052 - 1 | 28,675.20 | 0.00 | 93,664.00 | 122,339.20 | 409.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 28,675.20 | 0.00 | 93,664.00 | 122,339.20 | | |

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 33773 | IBS* ווינדמן 2 | 81037893 - 5 | 112.30 | 0.00 | 440.05 | 552.35 | 3.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 112.30 | 0.00 | 440.05 | 552.35 | | |
| 2 | 33770 | IBS* אוקסיגן | 81022638 - 8 | 45.20 | 0.00 | 123.60 | 168.80 | 1.00 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אוויר | 22.94 | 0.00 | 57.48 | 80.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 68.14 | 0.00 | 181.08 | 249.22 | | |
| 3 | 33761 | IBS *בזק | 81018676 - 2 | 342.50 | 0.00 | 1,305.45 | 1,647.95 | 2.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 342.50 | 0.00 | 1,305.45 | 1,647.95 | | |
| 4 | 33772 | IBS *ברטק | 81037893 - 3 | 43.10 | 0.00 | 242.65 | 285.75 | 1.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 43.10 | 0.00 | 242.65 | 285.75 | | |
| 5 | 33766 | IBS *ד"ר פנינה שמש | 81022638 - 4 | 59.35 | 0.00 | 274.95 | 334.30 | 0.40 | |
| | | | מיזוג אוויר | 30.12 | 0.00 | 127.87 | 157.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 89.47 | 0.00 | 402.82 | 492.28 | | |
| 6 | 33771 | IBS *ווינדמן הפקות | 81037893 - 1 | 106.35 | 0.00 | 565.35 | 671.70 | 2.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 106.35 | 0.00 | 565.35 | 671.70 | | |
| 7 | 52869 | IBS *זארה | 22048052 - 2 | 12,886.20 | 0.00 | 41,724.60 | 54,610.80 | 116.73 | |
| | | | 22048052 - 3 | 4,568.40 | 0.00 | 12,980.40 | 17,548.80 | 87.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,454.60 | 0.00 | 54,705.00 | 72,159.60 | | |
| 8 | 33764 | IBS *כללית אסתטיקה | 81022638 - 2 | 4.50 | 0.00 | 18.70 | 23.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4.50 | 0.00 | 18.70 | 23.20 | | |
| 9 | 15649 | IBS *לוח ראשי חניונים ב.חיוני | 81016887 - 3 | 18,537.63 | 0.00 | 57,883.28 | 76,420.90 | 92.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,537.63 | 0.00 | 57,883.28 | 76,420.90 | | |
| 10 | 15640 | IBS *מגדל חניה | 81016887 - 8 | 2,110.36 | 0.00 | 7,221.03 | 9,331.40 | 16.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,110.36 | 0.00 | 7,221.03 | 9,331.40 | | |
| 11 | 33767 | IBS *מוב טיים משרד | 81022638 - 5 | 37.45 | 0.00 | 152.70 | 190.15 | 1.05 | |
| | | | מיזוג אוויר | 19.00 | 0.00 | 71.01 | 90.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 56.45 | 0.00 | 223.71 | 280.17 | | |
| 12 | 33765 | IBS *מרפאת שיניים | 81022638 - 3 | 189.60 | 0.00 | 810.50 | 1,000.10 | 4.50 | |
| | | | מיזוג אוויר | 96.21 | 0.00 | 376.93 | 473.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 285.81 | 0.00 | 1,187.43 | 1,473.24 | | |
| 13 | 33769 | IBS *עובד ראובן מזרח | 81022638 - 7 | 22.85 | 0.00 | 152.30 | 175.15 | 1.00 | |
| | | | מיזוג אוויר | 11.59 | 0.00 | 70.83 | 82.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 34.44 | 0.00 | 223.13 | 257.57 | | |
| 14 | 33763 | IBS *עמנואל נועה | 81022638 - 1 | 124.70 | 0.00 | 663.40 | 788.10 | 1.20 | |
| | | | מיזוג אוויר | 63.28 | 0.00 | 308.52 | 371.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 187.98 | 0.00 | 971.92 | 1,159.90 | | |
| 15 | 32603 | IBS *פרטנר חדר תקשורת | 17313207 - 1 | 946.17 | 0.00 | 3,957.77 | 4,903.94 | 9.67 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר ש"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 946.17 | 0.00 | 3,957.77 | 4,903.94 | | |
| 16 | 33762 | IBS* ציבורי | 81018676 - 1 | -493.60 | 0.00 | -1,893.00 | -2,386.60 | 6.60 | |
| | | | 81018676 - 2 | -342.50 | 0.00 | -1,305.45 | -1,647.95 | 2.90 | |
| | | | 81018676 - 4 | 2,300.40 | 0.00 | 9,942.00 | 12,242.40 | 28.80 | |
| | | | 81022638 - 1 | -124.70 | 0.00 | -663.40 | -788.10 | 1.20 | |
| | | | 81022638 - 2 | -4.50 | 0.00 | -18.70 | -23.20 | | |
| | | | 81022638 - 3 | -189.60 | 0.00 | -810.50 | -1,000.10 | 4.50 | |
| | | | 81022638 - 4 | -59.35 | 0.00 | -274.95 | -334.30 | 0.40 | |
| | | | 81022638 - 5 | -37.45 | 0.00 | -152.70 | -190.15 | 1.05 | |
| | | | 81022638 - 7 | -22.85 | 0.00 | -152.30 | -175.15 | 1.00 | |
| | | | 81022638 - 8 | -45.20 | 0.00 | -123.60 | -168.80 | 1.00 | |
| | | | 81037893 - 1 | -106.35 | 0.00 | -565.35 | -671.70 | 2.10 | |
| | | | 81037893 - 3 | -43.10 | 0.00 | -242.65 | -285.75 | 1.20 | |
| | | | 81037893 - 5 | -112.30 | 0.00 | -440.05 | -552.35 | 3.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 718.90 | 0.00 | 3,299.35 | 4,018.25 | | |
| 17 | 15750 | ראשי לוח איורור חניונים* | 81016878 - 7 | 2,227.97 | 0.00 | 11,217.92 | 13,445.89 | 65.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,227.97 | 0.00 | 11,217.92 | 13,445.89 | | |
| 18 | 43828 | 253 ראלף לורן חדש | 81016600 - 1 | 1,724.05 | 0.00 | 3,541.57 | 5,265.62 | 2.44 | |
| | | | מיזוג איור | 634.11 | 0.00 | 1,364.43 | 1,998.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,358.16 | 0.00 | 4,906.00 | 7,264.16 | | |
| 19 | 15565 | 166.n ASH | 81014245 - 5 | 539.77 | 0.00 | 1,229.70 | 1,769.47 | 0.64 | |
| | | | מיזוג איור | 119.27 | 0.00 | 256.64 | 375.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 659.04 | 0.00 | 1,486.34 | 2,145.38 | | |
| 20 | 45526 | Bang & olufsen 273.n | 81016363 - 6 | 613.40 | 0.00 | 1,135.93 | 1,749.34 | 0.83 | |
| | | | מיזוג איור | 100.81 | 0.00 | 216.92 | 317.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 714.22 | 0.00 | 1,352.86 | 2,067.07 | | |
| 21 | 15698 | 148-149.n CK | 81016191 - 4 | 1,610.80 | 0.00 | 3,594.80 | 5,205.61 | 5.89 | |
| | | | מיזוג איור | 275.96 | 0.00 | 593.79 | 869.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,886.76 | 0.00 | 4,188.60 | 6,075.36 | | |
| 22 | 15567 | 288.n IDIGITAL | 23070784 - 1 | 1,833.00 | 0.00 | 4,955.80 | 6,788.80 | 260.27 | |
| | | | מיזוג איור | 496.96 | 0.00 | 1,069.33 | 1,566.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,329.96 | 0.00 | 6,025.13 | 8,355.09 | | |
| 23 | 57748 | Q8 סקאלה | 22048053 - 3 | 2,764.40 | 0.00 | 8,166.40 | 10,930.80 | 119.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,764.40 | 0.00 | 8,166.40 | 10,930.80 | | |
| 24 | 57749 | Q9 סקאלה | 22048053 - 4 | 2,379.60 | 0.00 | 7,232.40 | 9,612.00 | 142.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,379.60 | 0.00 | 7,232.40 | 9,612.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 25 | 15572 | TUMY ח.259 | 81016331 - 1 | 323.41 | 0.00 | 765.49 | 1,088.90 | 0.64 | |
| | | | מיזוג אויר | 93.16 | 0.00 | 200.46 | 293.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 416.58 | 0.00 | 965.95 | 1,382.52 | | |
| 26 | 15574 | אדידס ח.250 | 81014232 - 3 | 386.90 | 0.00 | 826.10 | 1,213.00 | 0.80 | |
| | | | מיזוג אויר | 265.52 | 0.00 | 571.33 | 836.85 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 652.42 | 0.00 | 1,397.43 | 2,049.85 | | |
| 27 | 15606 | אוטלו ח.174 | 81014241 - 3 | 822.02 | 0.00 | 2,762.39 | 3,584.41 | 4.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 822.02 | 0.00 | 2,762.39 | 3,584.41 | | |
| 28 | 15544 | אופטיק דורון ח.151 | 81016191 - 5 | 685.98 | 0.00 | 1,583.41 | 2,269.39 | 1.12 | |
| | | | מיזוג אויר | 122.78 | 0.00 | 264.19 | 386.97 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 808.76 | 0.00 | 1,847.60 | 2,656.35 | | |
| 29 | 16031 | אופטיק ח.167 | 81016358 - 8 | 772.60 | 0.00 | 1,850.15 | 2,622.75 | 2.88 | |
| | | | מיזוג אויר | 118.27 | 0.00 | 254.48 | 372.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 890.86 | 0.00 | 2,104.63 | 2,995.50 | | |
| 30 | 15576 | אוריג'ינלס ח.176 | 81015037 - 2 | 1,285.80 | 0.00 | 2,280.20 | 3,566.00 | 1.00 | |
| | | | מיזוג אויר | 230.37 | 0.00 | 495.70 | 726.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,516.17 | 0.00 | 2,775.90 | 4,292.08 | | |
| 31 | 54023 | אחלה קאר - שטיפת רכבים | 22344594 - 1 | 144.40 | 0.00 | 1,638.00 | 1,782.40 | 27.41 | |
| | | | סה"כ צריכה | 144.40 | 0.00 | 1,638.00 | 1,782.40 | | |
| 32 | 15542 | איי אופטיק קונסט ח.214 | 81014231 - 2 | 1,110.10 | 0.00 | 2,543.44 | 3,653.54 | 1.66 | |
| | | | מיזוג אויר | 102.23 | 0.00 | 219.98 | 322.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,212.33 | 0.00 | 2,763.41 | 3,975.75 | | |
| 33 | 15631 | איל מקיאג' ח.168 | 81016321 - 3 | 850.11 | 0.00 | 1,559.29 | 2,409.40 | 0.76 | |
| | | | מיזוג אויר | 90.74 | 0.00 | 195.25 | 285.99 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 940.84 | 0.00 | 1,754.54 | 2,695.38 | | |
| 34 | 15579 | אימפרס ח.233 | 81016935 - 2 | 493.88 | 0.00 | 1,408.24 | 1,902.13 | 1.37 | |
| | | | מיזוג אויר | 86.86 | 0.00 | 186.91 | 273.77 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 580.75 | 0.00 | 1,595.15 | 2,175.90 | | |
| 35 | 15580 | אינדיגו ח.212 | 81016353 - 6 | 287.45 | 0.00 | 663.64 | 951.09 | 0.36 | |
| | | | מיזוג אויר | 92.29 | 0.00 | 198.59 | 290.88 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 379.74 | 0.00 | 862.23 | 1,241.97 | | |
| 36 | 15581 | אינטימה ח.165 | 81016358 - 4 | 461.70 | 0.00 | 1,187.17 | 1,648.87 | 1.00 | |
| | | | מיזוג אויר | 117.02 | 0.00 | 251.79 | 368.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 578.71 | 0.00 | 1,438.96 | 2,017.67 | | |
| 37 | 55448 | איציק הגדול | 23000491 - 3 | 199.62 | 0.00 | 836.72 | 1,036.34 | 2.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 199.62 | 0.00 | 836.72 | 1,036.34 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 38 | 15582 | אירוקה ח.127 | 81014174 - 3 | 682.98 | 0.00 | 1,583.99 | 2,266.98 | 4.41 | |
| | | | מיזוג אויר | 67.84 | 0.00 | 145.97 | 213.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 750.82 | 0.00 | 1,729.96 | 2,480.78 | | |
| 39 | 15637 | איתי ברנדס ח.217 | 81016347 - 6 | 692.92 | 0.00 | 1,670.15 | 2,363.06 | 2.75 | |
| | | | מיזוג אויר | 101.40 | 0.00 | 218.18 | 319.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 794.31 | 0.00 | 1,888.33 | 2,682.64 | | |
| 40 | 15584 | אלמ ח.179 | 81015037 - 6 | 1,610.20 | 0.00 | 3,178.30 | 4,788.50 | 2.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 566.96 | 0.00 | 1,219.94 | 1,786.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,177.16 | 0.00 | 4,398.24 | 6,575.39 | | |
| 41 | 15587 | אמריקן איגל ופוקס הום מ"א | 81016984 - 5 | 170.20 | 0.00 | 362.50 | 532.70 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 170.20 | 0.00 | 362.50 | 532.70 | | |
| 42 | 15588 | אמריקן איגל ח.248 | 81016984 - 7 | 2,717.40 | 0.00 | 8,732.20 | 11,449.60 | 21.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,717.40 | 0.00 | 8,732.20 | 11,449.60 | | |
| 43 | 15589 | אמריקן יונטג ח.269 | 81016363 - 2 | 706.58 | 0.00 | 1,265.51 | 1,972.09 | 0.46 | |
| | | | מיזוג אויר | 101.90 | 0.00 | 219.26 | 321.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 808.48 | 0.00 | 1,484.77 | 2,293.25 | | |
| 44 | 15590 | אן פונטיין ח.131 | 81014245 - 3 | 128.15 | 0.00 | 307.69 | 435.84 | 0.39 | |
| | | | מיזוג אויר | 59.45 | 0.00 | 127.92 | 187.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 187.61 | 0.00 | 435.61 | 623.22 | | |
| 45 | 15594 | אפריל ח.156-157 | 81016358 - 2 | 1,402.09 | 0.00 | 3,065.73 | 4,467.82 | 2.93 | |
| | | | מיזוג אויר | 191.69 | 0.00 | 412.46 | 604.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,593.78 | 0.00 | 3,478.19 | 5,071.96 | | |
| 46 | 15595 | אקס טי ניהול בע"מ ק.11 | 81016834 - 7 | 465.80 | 0.00 | 2,480.20 | 2,946.00 | 2.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 465.80 | 0.00 | 2,480.20 | 2,946.00 | | |
| 47 | 15596 | אקס טי ספנות ק.8 | 81016834 - 5 | 300.70 | 0.00 | 1,399.40 | 1,700.10 | 8.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 300.70 | 0.00 | 1,399.40 | 1,700.10 | | |
| 48 | 15665 | אקס טי שטח נוסף קומה 8 | 81016834 - 4 | 97.00 | 0.00 | 500.40 | 597.40 | 5.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 97.00 | 0.00 | 500.40 | 597.40 | | |
| 49 | 15598 | ארומה ח.280 | 81016878 - 2 | 1,556.92 | 0.00 | 5,762.34 | 7,319.26 | 6.62 | |
| | | | מיזוג אויר | 82.85 | 0.00 | 178.28 | 261.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,639.78 | 0.00 | 5,940.62 | 7,580.40 | | |
| 50 | 15685 | ארמני אקסציינג ח.180 | 81016984 - 1 | 1,822.10 | 0.00 | 4,490.80 | 6,312.90 | 4.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 194.78 | 0.00 | 419.11 | 613.88 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 2,016.88 | 0.00 | 4,909.91 | 6,926.78 | | |
| 51 | 15599 | ארקפה ח.147 | 81016887 - 1 | 3,873.00 | 0.00 | 14,227.15 | 18,100.15 | 42.05 | |
| | | | מיזוג אויר | 205.97 | 0.00 | 443.19 | 649.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,078.97 | 0.00 | 14,670.34 | 18,749.31 | | |
| 52 | 15600 | באג מחשבים ח.276 | 81016351 - 3 | 656.58 | 0.00 | 1,368.04 | 2,024.62 | 0.70 | |
| | | | מיזוג אויר | 102.23 | 0.00 | 219.98 | 322.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 758.81 | 0.00 | 1,588.01 | 2,346.83 | | |
| 53 | 15601 | בובי בראון ח.111 | 81014174 - 1 | 1,316.86 | 0.00 | 2,849.39 | 4,166.25 | 2.36 | |
| | | | מיזוג אויר | 117.52 | 0.00 | 252.87 | 370.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,434.37 | 0.00 | 3,102.25 | 4,536.63 | | |
| 54 | 35354 | בוטיק מימוזה ח.257 | 81014219 - 7 | 711.31 | 0.00 | 1,387.31 | 2,098.62 | 0.60 | |
| | | | מיזוג אויר | 93.55 | 0.00 | 201.29 | 294.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 804.85 | 0.00 | 1,588.60 | 2,393.45 | | |
| 55 | 15638 | בוס ח.224-226 | 81014212 - 5 | 1,417.73 | 0.00 | 3,305.24 | 4,722.98 | 2.61 | |
| | | | מיזוג אויר | 379.11 | 0.00 | 815.75 | 1,194.86 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,796.84 | 0.00 | 4,120.99 | 5,917.83 | | |
| 56 | 15625 | ביונד סקין ח.220 | 81016347 - 8 | 1,076.48 | 0.00 | 2,050.02 | 3,126.50 | 0.58 | |
| | | | מיזוג אויר | 148.67 | 0.00 | 319.90 | 468.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,225.16 | 0.00 | 2,369.92 | 3,595.07 | | |
| 57 | 15602 | בילבונג ח.121 | 81014245 - 6 | 1,159.24 | 0.00 | 2,178.69 | 3,337.93 | 1.96 | |
| | | | מיזוג אויר | 160.45 | 0.00 | 345.24 | 505.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,319.69 | 0.00 | 2,523.93 | 3,843.62 | | |
| 58 | 15632 | בירקנשטוק ח.216 | 81016347 - 5 | 884.28 | 0.00 | 1,939.92 | 2,824.20 | 1.98 | |
| | | | מיזוג אויר | 101.06 | 0.00 | 217.46 | 318.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 985.34 | 0.00 | 2,157.38 | 3,142.72 | | |
| 59 | 44245 | ברניקס | 81025708 - 1 | 28.78 | 0.00 | 110.67 | 139.45 | 0.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 28.78 | 0.00 | 110.67 | 139.45 | | |
| 60 | 15706 | ברנדיס ח.164 | 81014241 - 5 | 399.78 | 0.00 | 1,069.25 | 1,469.03 | 2.80 | |
| | | | מיזוג אויר | 119.27 | 0.00 | 256.64 | 375.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 519.05 | 0.00 | 1,325.89 | 1,844.94 | | |
| 61 | 15613 | ג'ורג'י צ'רנינג בע"מ | 81016600 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 62 | 15607 | גאנט ח.249 | 81014232 - 1 | 1,388.20 | 0.00 | 2,741.70 | 4,129.90 | 7.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 208.72 | 0.00 | 449.12 | 657.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,596.92 | 0.00 | 3,190.82 | 4,787.74 | | |
| 63 | 15608 | גו מלון ח.117 | 81014174 - 6 | 330.69 | 0.00 | 922.99 | 1,253.68 | 1.25 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 68.26 | 0.00 | 146.87 | 215.12 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 398.94 | 0.00 | 1,069.86 | 1,468.80 | | |
| 64 | 34489 | גורניו ארמני | 81016191 - 7 | 1,725.82 | 0.00 | 3,440.65 | 5,166.46 | 14.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,725.82 | 0.00 | 3,440.65 | 5,166.46 | | |
| 65 | 15611 | גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10 | 81016947 - 4 | 234.20 | 0.00 | 832.40 | 1,066.60 | 2.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 234.20 | 0.00 | 832.40 | 1,066.60 | | |
| 66 | 15614 | גק קובה ח.270 | 81016363 - 3 | 465.57 | 0.00 | 1,080.05 | 1,545.62 | 0.92 | |
| | | | מיזוג אויר | 102.23 | 0.00 | 219.98 | 322.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 567.80 | 0.00 | 1,300.02 | 1,867.83 | | |
| 67 | 15554 | דה רווקוקו ח.272 | 81016363 - 5 | 527.19 | 0.00 | 1,067.55 | 1,594.75 | 0.72 | |
| | | | מיזוג אויר | 100.81 | 0.00 | 216.92 | 317.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 628.00 | 0.00 | 1,284.48 | 1,912.48 | | |
| 68 | 44244 | דוכן ארקפה | 20281881 - 1 | 398.30 | 0.00 | 1,341.80 | 1,740.10 | 6.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 398.30 | 0.00 | 1,341.80 | 1,740.10 | | |
| 69 | 15622 | דוכן גבינות באשר | 81016600 - 6 | 629.10 | 0.00 | 2,117.25 | 2,746.35 | 4.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 629.10 | 0.00 | 2,117.25 | 2,746.35 | | |
| 70 | 15616 | דוכן דינמיקה | 81025453 - 1 | 70.87 | 0.00 | 255.46 | 326.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 70.87 | 0.00 | 255.46 | 326.34 | | |
| 71 | 44070 | דוכן פייס | 23000491 - 2 | 70.62 | 0.00 | 261.18 | 331.81 | 1.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 70.62 | 0.00 | 261.18 | 331.81 | | |
| 72 | 44243 | דוכן פרחים | 20281935 - 1 | 17.94 | 0.00 | 129.90 | 147.84 | 2.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17.94 | 0.00 | 129.90 | 147.84 | | |
| 73 | 15623 | דומו ח.138 | 81014241 - 2 | 1,322.98 | 0.00 | 2,519.42 | 3,842.40 | 2.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,322.98 | 0.00 | 2,519.42 | 3,842.40 | | |
| 74 | 35291 | דורית שדה | 81014210 - 5 | 127.10 | 0.00 | 316.60 | 443.69 | 0.24 | |
| | | | מיזוג אוויר | 41.76 | 0.00 | 89.86 | 131.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 168.86 | 0.00 | 406.46 | 575.31 | | |
| 75 | 15626 | דיזל ח.141 | 81016321 - 2 | 2,100.37 | 0.00 | 3,659.36 | 5,759.74 | 1.99 | |
| | | | מיזוג אויר | 365.00 | 0.00 | 785.37 | 1,150.37 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,465.37 | 0.00 | 4,444.74 | 6,910.11 | | |
| 76 | 15627 | דנה אשכנזי ח.230 | 81016935 - 7 | 146.45 | 0.00 | 313.20 | 459.64 | 0.26 | |
| | | | מיזוג אויר | 41.76 | 0.00 | 89.86 | 131.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 188.21 | 0.00 | 403.06 | 591.26 | | |
| 77 | 15628 | דניאלה להבי ח.274 | 81016331 - 7 | 390.86 | 0.00 | 941.31 | 1,332.17 | 0.47 | |
| | | | מיזוג אויר | 102.23 | 0.00 | 219.98 | 322.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 493.10 | 0.00 | 1,161.29 | 1,654.38 | | |
| 78 | 15545 | דר זרחח ק.3 | 81015040 - 6 | 19.30 | 0.00 | 150.10 | 169.40 | 0.20 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 19.30 | 0.00 | 150.10 | 169.40 | | |
| 79 | 35358 | ה. שטרן חדש ח. א. 240 | 4 - 81016441 | 908.37 | 0.00 | 1,978.57 | 2,886.95 | 2.23 | |
| | | | מיזוג | 253.91 | 0.00 | 546.35 | 800.26 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,162.28 | 0.00 | 2,524.92 | 3,687.21 | | |
| 80 | 15761 | האקט | 6 - 81016441 | 843.43 | 0.00 | 1,806.56 | 2,649.99 | 1.06 | |
| | | | מיזוג | 163.77 | 0.00 | 352.39 | 516.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,007.20 | 0.00 | 2,158.96 | 3,166.16 | | |
| 81 | 15633 | היינס ח. 213 | 1 - 81014231 | 704.26 | 0.00 | 1,399.52 | 2,103.78 | 1.26 | |
| | | | מיזוג אויר | 110.75 | 0.00 | 238.31 | 349.06 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 815.02 | 0.00 | 1,637.82 | 2,452.84 | | |
| 82 | 15635 | הפנינג ח. 278 | 4 - 81016351 | 872.37 | 0.00 | 1,502.51 | 2,374.89 | 2.43 | |
| | | | מיזוג אויר | 174.35 | 0.00 | 375.15 | 549.49 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,046.72 | 0.00 | 1,877.66 | 2,924.38 | | |
| 83 | 23642 | הפניקס חיתום קומה 10 | 6 - 81016834 | 123.50 | 0.00 | 428.00 | 551.50 | 0.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 123.50 | 0.00 | 428.00 | 551.50 | | |
| 84 | 15636 | הצורפים ח. 128 | 4 - 81014174 | 368.25 | 0.00 | 1,251.54 | 1,619.79 | 1.84 | |
| | | | מיזוג אויר | 88.03 | 0.00 | 189.42 | 277.46 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 456.28 | 0.00 | 1,440.97 | 1,897.25 | | |
| 85 | 37388 | ורנר אופנה ח. 227 | 4 - 81014245 | 357.31 | 0.00 | 816.62 | 1,173.93 | 0.79 | |
| | | | מיזוג אויר | 160.62 | 0.00 | 345.60 | 506.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 517.93 | 0.00 | 1,162.22 | 1,680.15 | | |
| 86 | 42944 | ח. 181 לקוטט | 2 - 81016984 | 1,269.80 | 0.00 | 2,644.40 | 3,914.20 | 7.00 | |
| | | | מיזוג אוויר | 190.55 | 0.00 | 410.01 | 600.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,460.35 | 0.00 | 3,054.41 | 4,514.76 | | |
| 87 | 44718 | ח. 222 | 2 - 81016347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | מיזוג אויר | 105.66 | 0.00 | 227.35 | 333.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 105.66 | 0.00 | 227.35 | 333.00 | | |
| 88 | 42945 | ח. 227 סקוץ אנד סודה | 1 - 81016321 | 738.09 | 0.00 | 1,560.93 | 2,299.01 | 1.01 | |
| | | | מיזוג אוויר | 173.73 | 0.00 | 373.82 | 547.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 911.82 | 0.00 | 1,934.74 | 2,846.56 | | |
| 89 | 42942 | ח. 254 פורלה | 8 - 81016441 | 592.61 | 0.00 | 1,384.74 | 1,977.35 | 3.32 | |
| | | | מיזוג אויר | 100.23 | 0.00 | 215.66 | 315.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 692.84 | 0.00 | 1,600.40 | 2,293.24 | | |
| 90 | 58404 | ח. 265 - אולסיינס | 5 - 81016331 | 635.00 | 0.00 | 1,287.17 | 1,922.18 | 2.26 | |
| | | | מיזוג אוויר | 184.59 | 0.00 | 397.18 | 581.77 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 819.59 | 0.00 | 1,684.35 | 2,503.94 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 91 | 15741 | ח.113-114 אלו יונה | 81014245 - 8 | 952.91 | 0.00 | 1,999.09 | 2,952.00 | 4.54 | |
| | | מיזוג אויר | | 359.15 | 0.00 | 772.79 | 1,131.94 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,312.06 | 0.00 | 2,771.89 | 4,083.95 | | |
| 92 | 15550 | ח.208-209 - לולו למון | 81016785 - 4 | 4,603.96 | 0.00 | 11,679.27 | 16,283.23 | 39.84 | |
| | | מיזוג אויר | | 683.22 | 0.00 | 1,470.10 | 2,153.32 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 5,287.18 | 0.00 | 13,149.37 | 18,436.55 | | |
| 93 | 15571 | ח.228 פנוי | 81016347 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 94 | 15702 | ח.244-245 | 81014211 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | מיזוג אויר | | 47.24 | 0.00 | 101.65 | 148.89 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 47.24 | 0.00 | 101.65 | 148.89 | | |
| 95 | 15551 | ח.267 - אמפריוו ארמני | 81016331 - 6 | 1,233.98 | 0.00 | 2,394.94 | 3,628.92 | 1.86 | |
| | | מיזוג אוויר | | 203.46 | 0.00 | 437.80 | 641.26 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,437.45 | 0.00 | 2,832.74 | 4,270.18 | | |
| 96 | 15641 | טוליפ גלארי ח.215 | 81014231 - 3 | 458.36 | 0.00 | 1,016.39 | 1,474.75 | 0.80 | |
| | | מיזוג אויר | | 102.32 | 0.00 | 220.16 | 322.47 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 560.68 | 0.00 | 1,236.54 | 1,797.22 | | |
| 97 | 15725 | טומי הילפיגר ח.136 | 81016887 - 2 | 2,670.05 | 0.00 | 6,078.29 | 8,748.34 | 11.02 | |
| | | מיזוג אויר | | 355.61 | 0.00 | 765.17 | 1,120.78 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,025.66 | 0.00 | 6,843.46 | 9,869.12 | | |
| 98 | 15765 | טורקוז משלוחים | 22344731 - 1 | 25.28 | -0.40 | 146.54 | 171.42 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 25.28 | -0.40 | 146.54 | 171.42 | | |
| 99 | 45162 | טעינת רכבים 2 סקאלה | 17312750 - 1 | 56.50 | 0.00 | 1,121.59 | 1,178.09 | 43.67 | |
| | | סה"כ צריכה | | 56.50 | 0.00 | 1,121.59 | 1,178.09 | | |
| 100 | 15650 | לאונידיס | 81026474 - 1 | 96.94 | 0.00 | 215.14 | 312.08 | 1.71 | |
| | | סה"כ צריכה | | 96.94 | 0.00 | 215.14 | 312.08 | | |
| 101 | 15645 | לאוקסיטן ח.132 | 81014231 - 5 | 421.71 | 0.00 | 971.62 | 1,393.34 | 0.38 | |
| | | מיזוג אויר | | 71.33 | 0.00 | 153.48 | 224.81 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 493.04 | 0.00 | 1,125.10 | 1,618.15 | | |
| 102 | 15646 | לואי ויטון | 81014232 - 2 | 3,399.80 | 0.00 | 7,148.40 | 10,548.20 | 5.60 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,399.80 | 0.00 | 7,148.40 | 10,548.20 | | |
| 103 | 15647 | לואי ויטון ק. 5 | 81015040 - 7 | 197.20 | 0.00 | 586.40 | 783.60 | 1.70 | |
| | | סה"כ צריכה | | 197.20 | 0.00 | 586.40 | 783.60 | | |
| 104 | 57012 | לוח מ"א קומה א | 22048054 - 3 | 2,061.00 | 0.00 | 8,077.00 | 10,138.00 | 36.64 | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,061.00 | 0.00 | 8,077.00 | 10,138.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר ש"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| 105 | 57011 | לוח מ"א קומת קרקע | 22048054 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 106 | 15651 | ללין ח. 158-160 | 81014210 - 1 | 1,540.14 | 0.00 | 3,153.87 | 4,694.01 | 1.65 | |
| | | | מיזוג אויר | 208.31 | 0.00 | 448.22 | 656.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,748.44 | 0.00 | 3,602.09 | 5,350.53 | | |
| 107 | 15591 | לנדזור ח. 139 | 81016785 - 2 | 2,318.38 | 0.00 | 6,325.86 | 8,644.25 | 8.01 | |
| | | | מיזוג אויר | 76.67 | 0.00 | 164.98 | 241.66 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,395.06 | 0.00 | 6,490.85 | 8,885.90 | | |
| 108 | 15653 | מאסימו דוטי | 81014241 - 8 | 3,695.20 | 0.00 | 8,800.89 | 12,496.09 | 23.33 | |
| | | | מיזוג אויר | 766.74 | 0.00 | 1,649.82 | 2,416.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,461.94 | 0.00 | 10,450.71 | 14,912.66 | | |
| 109 | 15654 | מאק ח. 142 | 81014210 - 3 | 696.18 | 0.00 | 1,698.25 | 2,394.44 | 4.46 | |
| | | | מיזוג אויר | 137.98 | 0.00 | 296.90 | 434.88 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 834.16 | 0.00 | 1,995.15 | 2,829.31 | | |
| 110 | 15553 | מגדל חיוני | 81040358 - 7 | 549.90 | 0.00 | 2,090.80 | 2,640.70 | 3.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 549.90 | 0.00 | 2,090.80 | 2,640.70 | | |
| 111 | 15655 | מגדל משרדים אפסילון ק. 7 | 81016834 - 3 | 548.30 | 0.00 | 2,560.60 | 3,108.90 | 6.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 548.30 | 0.00 | 2,560.60 | 3,108.90 | | |
| 112 | 15657 | מגדל משרדים אייקון ק. 4 | 81015040 - 2 | 74.60 | 0.00 | 217.70 | 292.30 | 0.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 74.60 | 0.00 | 217.70 | 292.30 | | |
| 113 | 15658 | מגדל משרדים אפסילון ק. 5 | 81014871 - 4 | 127.70 | 0.00 | 665.80 | 793.50 | 2.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 127.70 | 0.00 | 665.80 | 793.50 | | |
| 114 | 15659 | מגדל משרדים גיזה ק. 12 | 81016947 - 1 | 269.00 | 0.00 | 1,370.40 | 1,639.40 | 1.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 269.00 | 0.00 | 1,370.40 | 1,639.40 | | |
| 115 | 15661 | מגדל משרדים נור מד בע"מ ק. 4 | 81015040 - 3 | 242.90 | 0.00 | 801.20 | 1,044.10 | 1.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 242.90 | 0.00 | 801.20 | 1,044.10 | | |
| 116 | 15662 | מגדל משרדים נור מד ק. 4 | 81015040 - 4 | 268.00 | 0.00 | 1,444.60 | 1,712.60 | 3.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 268.00 | 0.00 | 1,444.60 | 1,712.60 | | |
| 117 | 15663 | מגדל משרדים נור מד ק. 5 | 81014871 - 5 | 70.80 | 0.00 | 635.80 | 706.60 | 1.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 70.80 | 0.00 | 635.80 | 706.60 | | |
| 118 | 15664 | מגדל משרדים עו"ד קפלו ק. 10 | 81016947 - 3 | 405.70 | 0.00 | 958.80 | 1,364.50 | 4.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 405.70 | 0.00 | 958.80 | 1,364.50 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר שש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 119 | 15666 | מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9 | 81016834 - 1 | 523.60 | 0.00 | 3,116.80 | 3,640.40 | 8.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 523.60 | 0.00 | 3,116.80 | 3,640.40 | | |
| 120 | 29256 | מחסן זארה בשבלול | 18040248 - 1 | 9.15 | 0.00 | 34.80 | 43.95 | 0.17 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9.15 | 0.00 | 34.80 | 43.95 | | |
| 121 | 28178 | מחסן ארמני | 17313208 - 1 | 54.60 | 0.00 | 202.10 | 256.70 | 1.54 | |
| | | | סה"כ צריכה | 54.60 | 0.00 | 202.10 | 256.70 | | |
| 122 | 35517 | מחסן מטבח טורקזי | 81016351 - 1 | 884.42 | 0.00 | 3,663.77 | 4,548.19 | 6.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 884.42 | 0.00 | 3,663.77 | 4,548.19 | | |
| 123 | 28179 | מחסן נייק בשבלול | 18040248 - 3 | 42.00 | 0.00 | 157.85 | 199.85 | 1.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 42.00 | 0.00 | 157.85 | 199.85 | | |
| 124 | 36382 | מחסן באשר | 18247403 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | | |
| 125 | 28362 | מחסן גיזה | 13148234 - 1 | 51.60 | 0.00 | 199.50 | 251.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 51.60 | 0.00 | 199.50 | 251.10 | | |
| 126 | 28405 | מחסן דומו | 17313059 - 1 | 25.85 | 0.00 | 106.50 | 132.35 | 4.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 25.85 | 0.00 | 106.50 | 132.35 | | |
| 127 | 28404 | מחסן לאונידס | 17312972 - 1 | 385.90 | 0.00 | 1,396.20 | 1,782.10 | 4.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 385.90 | 0.00 | 1,396.20 | 1,782.10 | | |
| 128 | 44242 | מחסן לנדוור | 17312749 - 1 | 323.69 | 0.00 | 1,363.81 | 1,687.50 | 4.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 323.69 | 0.00 | 1,363.81 | 1,687.50 | | |
| 129 | 15546 | מחסן מייקל קורס | 81016600 - 7 | 175.60 | 0.00 | 948.80 | 1,124.40 | 2.83 | |
| | | | סה"כ צריכה | 175.60 | 0.00 | 948.80 | 1,124.40 | | |
| 130 | 15673 | מחסן מימיסו צוקה | 23070771 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 131 | 44299 | מחסן מיסטר קוויק | 20281752 - 1 | 9.45 | 0.00 | 57.82 | 67.27 | 3.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9.45 | 0.00 | 57.82 | 67.27 | | |
| 132 | 39547 | מחסן נייק | 23000491 - 1 | 60.00 | 0.00 | 216.92 | 276.92 | 2.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 60.00 | 0.00 | 216.92 | 276.92 | | |
| 133 | 33658 | מחסן עו"ד קפלן בשבלול | 18040248 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 134 | 59492 | מחסן פולה | 24022698 - 2 | 2.70 | 0.00 | 8.55 | 11.25 | 0.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.70 | 0.00 | 8.55 | 11.25 | | |
| 135 | 28180 | מחסן שילב בשבלול | 18040248 - 4 | 65.65 | 0.00 | 250.90 | 316.55 | 1.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 65.65 | 0.00 | 250.90 | 316.55 | | |
| 136 | 15675 | מייקל קורס ח.143 | 81014210 - 2 | 1,768.97 | 0.00 | 3,429.56 | 5,198.53 | 5.33 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 320.56 | 0.00 | 689.76 | 1,010.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,089.53 | 0.00 | 4,119.32 | 6,208.85 | | |
| 137 | 15677 | מילר ח.211 | 81016353 - 5 | 655.98 | 0.00 | 1,255.27 | 1,911.26 | 0.23 | |
| | | | מיזוג אויר | 94.85 | 0.00 | 204.09 | 298.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 750.83 | 0.00 | 1,459.36 | 2,210.20 | | |
| 138 | 15678 | מיסטר קויק ח.172 | 81016321 - 6 | 199.03 | 0.00 | 1,237.99 | 1,437.02 | 0.33 | |
| | | | מיזוג אויר | 121.94 | 0.00 | 262.39 | 384.33 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 320.98 | 0.00 | 1,500.38 | 1,821.36 | | |
| 139 | 15680 | ממטר יועצים ק.5 | 81014871 - 3 | 7.80 | 0.00 | 33.20 | 41.00 | 0.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7.80 | 0.00 | 33.20 | 41.00 | | |
| 140 | 15742 | מנגו ח.115-116 | 81016441 - 5 | 1,845.17 | 0.00 | 3,852.08 | 5,697.25 | 1.15 | |
| | | | מיזוג אויר | 405.92 | 0.00 | 873.44 | 1,279.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,251.09 | 0.00 | 4,725.52 | 6,976.61 | | |
| 141 | 52868 | מנגו מחסן | 22344519 - 1 | 50.33 | 0.00 | 480.96 | 531.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 50.33 | 0.00 | 480.96 | 531.28 | | |
| 142 | 15682 | מקדולדס ח.201 | 81016785 - 5 | 3,072.74 | 0.00 | 8,055.40 | 11,128.14 | 11.58 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,072.74 | 0.00 | 8,055.40 | 11,128.14 | | |
| 143 | 33760 | מרפאת שיניים ש.ל.ה | 81016947 - 7 | 792.00 | 0.00 | 3,060.50 | 3,852.50 | 5.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 792.00 | 0.00 | 3,060.50 | 3,852.50 | | |
| 144 | 15684 | מרק קיין ח.221 | 81016347 - 1 | 1,173.59 | 0.00 | 2,537.23 | 3,710.82 | 1.69 | |
| | | | מיזוג אויר | 100.81 | 0.00 | 216.92 | 317.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,274.40 | 0.00 | 2,754.15 | 4,028.56 | | |
| 145 | 23643 | משרדי הנהלה ק.12 | 81016947 - 8 | 218.20 | 0.00 | 1,164.30 | 1,382.50 | 1.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 218.20 | 0.00 | 1,164.30 | 1,382.50 | | |
| 146 | 43897 | נארס | 81016191 - 6 | 1,617.98 | 0.00 | 3,109.76 | 4,727.73 | 2.61 | |
| | | | מיזוג אויר | 184.75 | 0.00 | 397.54 | 582.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,802.73 | 0.00 | 3,507.29 | 5,310.02 | | |
| 147 | 15687 | נור מד ק.6 | 81014871 - 6 | 852.20 | 0.00 | 3,204.40 | 4,056.60 | 8.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 852.20 | 0.00 | 3,204.40 | 4,056.60 | | |
| 148 | 15686 | נור מד ק.3 | 81016878 - 4 | 12,842.93 | 0.00 | 46,553.42 | 59,396.35 | 80.58 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,842.93 | 0.00 | 46,553.42 | 59,396.35 | | |
| 149 | 15708 | נייק ח.152-155 | 81016191 - 8 | 1,828.10 | 0.00 | 4,680.18 | 6,508.28 | 16.75 | |
| | | | מיזוג אויר | 479.42 | 0.00 | 1,031.59 | 1,511.01 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,307.52 | 0.00 | 5,711.77 | 8,019.29 | | |
| 150 | 15689 | נספרוס ח.234 | 81016935 - 3 | 1,279.64 | 0.00 | 3,325.10 | 4,604.75 | 4.58 | |
| | | | מיזוג אויר | 191.72 | 0.00 | 412.53 | 604.25 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,471.36 | 0.00 | 3,737.63 | 5,208.99 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 151 | 58091 | סאטה | 81016878 - 3 | 181.09 | 0.00 | 372.98 | 554.07 | 0.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 181.09 | 0.00 | 372.98 | 554.07 | | |
| 152 | 15690 | סאקס ח.118 | 81014174 - 8 | 688.29 | 0.00 | 1,715.44 | 2,403.73 | 0.79 | |
| | | | מיזוג איור | 173.73 | 0.00 | 373.82 | 547.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 862.01 | 0.00 | 2,089.26 | 2,951.28 | | |
| 153 | 15585 | סבון ח.277 | 81016351 - 5 | 252.86 | 0.00 | 522.33 | 775.19 | 0.49 | |
| | | | מיזוג אוויר | 43.43 | 0.00 | 93.45 | 136.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 296.29 | 0.00 | 615.79 | 912.08 | | |
| 154 | 15691 | סוהו ח.261-262 | 81016331 - 3 | 515.08 | 0.00 | 1,229.73 | 1,744.81 | 1.42 | |
| | | | מיזוג איור | 152.28 | 0.00 | 327.66 | 479.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 667.36 | 0.00 | 1,557.39 | 2,224.75 | | |
| 155 | 15692 | סורבסקי ח.170 | 81016321 - 5 | 317.67 | 0.00 | 770.13 | 1,087.80 | 0.86 | |
| | | | מיזוג איור | 70.83 | 0.00 | 152.40 | 223.23 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 388.50 | 0.00 | 922.53 | 1,311.02 | | |
| 156 | 15693 | סופר פארם ב.חינוי ח.101 | 81016878 - 6 | 10,674.48 | 0.00 | 34,851.08 | 45,525.55 | 69.32 | |
| | | | מיזוג איור | 1,094.74 | 0.00 | 2,355.58 | 3,450.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,769.21 | 0.00 | 37,206.66 | 48,975.87 | | |
| 157 | 51296 | סחוט | 81016600 - 5 | 641.06 | 0.00 | 1,905.66 | 2,546.72 | 4.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 641.06 | 0.00 | 1,905.66 | 2,546.72 | | |
| 158 | 15762 | סטורי ח.163 | 81016441 - 7 | 1,125.96 | 0.00 | 2,275.16 | 3,401.11 | 0.77 | |
| | | | מיזוג איור | 235.67 | 0.00 | 507.10 | 742.77 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,361.62 | 0.00 | 2,782.25 | 4,143.88 | | |
| 159 | 15569 | סטיב מאדן ח.122 | 81014241 - 6 | 553.36 | 0.00 | 935.30 | 1,488.66 | 0.27 | |
| | | | מיזוג איור | 161.23 | 0.00 | 346.93 | 508.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 714.59 | 0.00 | 1,282.23 | 1,996.83 | | |
| 160 | 15697 | סטימצקי ח.130 | 81014245 - 2 | 833.96 | 0.00 | 1,824.05 | 2,658.01 | 6.15 | |
| | | | מיזוג איור | 178.57 | 0.00 | 384.24 | 562.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,012.54 | 0.00 | 2,208.29 | 3,220.82 | | |
| 161 | 15699 | סלקום אנטנות | 81016887 - 6 | 1,557.56 | 0.00 | 5,837.56 | 7,395.12 | 10.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,557.56 | 0.00 | 5,837.56 | 7,395.12 | | |
| 162 | 15609 | סלקום תקשורת ק.13 | 81016947 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | | |
| 163 | 15612 | סמסונייט ח.258 | 81014219 - 8 | 304.70 | 0.00 | 702.88 | 1,007.58 | 0.47 | |
| | | | מיזוג איור | 74.69 | 0.00 | 160.71 | 235.39 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 379.39 | 0.00 | 863.59 | 1,242.97 | | |
| 164 | 15621 | עולם הממתקים | 13141002 - 1 | 279.90 | 0.00 | 1,050.00 | 1,329.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 279.90 | 0.00 | 1,050.00 | 1,329.90 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 165 | 15700 | עמנואל נועה 231.ח | 81016935 - 8 | 586.86 | 0.00 | 1,410.88 | 1,997.74 | 1.35 | |
| | | | מיזוג אויר | 170.39 | 0.00 | 366.63 | 537.01 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 757.24 | 0.00 | 1,777.51 | 2,534.75 | | |
| 166 | 15583 | פאטיט באטו 218-219.ח | 81016347 - 7 | 639.53 | 0.00 | 1,362.36 | 2,001.90 | 1.40 | |
| | | | מיזוג אויר | 152.41 | 0.00 | 327.95 | 480.37 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 791.95 | 0.00 | 1,690.31 | 2,482.26 | | |
| 167 | 15703 | פדני ח.134-133 | 81014211 - 6 | 1,238.51 | 0.00 | 2,791.71 | 4,030.22 | 3.74 | |
| | | | מיזוג אויר | 200.46 | 0.00 | 431.33 | 631.78 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,438.96 | 0.00 | 3,223.04 | 4,662.01 | | |
| 168 | 15704 | פוזיילוב ח.112 | 81014174 - 2 | 540.78 | 0.00 | 1,064.02 | 1,604.80 | 0.36 | |
| | | | מיזוג אויר | 67.67 | 0.00 | 145.61 | 213.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 608.45 | 0.00 | 1,209.63 | 1,818.08 | | |
| 169 | 15688 | פוט לוקר ח.177 | 81015037 - 3 | 2,636.70 | 0.00 | 5,295.60 | 7,932.30 | 1.30 | |
| | | | מיזוג אויר | 376.66 | 0.00 | 810.46 | 1,187.12 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,013.36 | 0.00 | 6,106.06 | 9,119.42 | | |
| 170 | 15586 | פול אנד שארק 263-264.ח | 81016331 - 4 | 677.68 | 0.00 | 1,452.64 | 2,130.32 | 1.60 | |
| | | | מיזוג אויר | 153.52 | 0.00 | 330.32 | 483.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 831.20 | 0.00 | 1,782.96 | 2,614.16 | | |
| 171 | 15683 | פולגת ח.255-254 | 81016351 - 2 | 869.48 | 0.00 | 1,947.85 | 2,817.33 | 3.79 | |
| | | | מיזוג אויר | 187.38 | 0.00 | 403.18 | 590.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,056.86 | 0.00 | 2,351.03 | 3,407.89 | | |
| 172 | 15707 | פוקס הום ח.248 | 81015037 - 7 | 1,263.00 | 0.00 | 2,632.80 | 3,895.80 | 0.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,263.00 | 0.00 | 2,632.80 | 3,895.80 | | |
| 173 | 16039 | פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13 | 81025335 - 1 | 505.27 | 0.00 | 1,797.64 | 2,302.91 | 3.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 505.27 | 0.00 | 1,797.64 | 2,302.91 | | |
| 174 | 15709 | פלאנט טיים ח.146 | 81016191 - 2 | 537.30 | 0.00 | 1,166.84 | 1,704.14 | 0.66 | |
| | | | מיזוג אויר | 82.60 | 0.00 | 177.74 | 260.35 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 619.90 | 0.00 | 1,344.58 | 1,964.49 | | |
| 175 | 15710 | פלאפון אנטנות | 81014871 - 7 | 1,060.95 | 0.00 | 3,587.30 | 4,648.25 | 5.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,060.95 | 0.00 | 3,587.30 | 4,648.25 | | |
| 176 | 15719 | פנוי | 81016358 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 177 | 15543 | פנוי ח.144 | 81016321 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 178 | 15724 | פעלתון ח.183 | 81016353 - 1 | 396.16 | 0.00 | 974.37 | 1,370.53 | 3.10 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 236.40 | 0.00 | 508.68 | 745.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 632.56 | 0.00 | 1,483.05 | 2,115.61 | | |
| 179 | 38734 | פקטורי | 81014211 - 5 | 1,020.43 | 0.00 | 2,054.21 | 3,074.65 | 1.15 | |
| | | | מיזוג אויר | 236.19 | 0.00 | 508.21 | 744.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,256.62 | 0.00 | 2,562.42 | 3,819.04 | | |
| 180 | 15642 | פקטורי נשים ח.246-247 | 81014212 - 6 | 1,408.77 | 0.00 | 3,371.98 | 4,780.75 | 2.95 | |
| | | | מיזוג אויר | 499.30 | 0.00 | 1,074.36 | 1,573.66 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,908.07 | 0.00 | 4,446.34 | 6,354.41 | | |
| 181 | 15577 | פקטורי קפה | 81014219 - 5 | 244.40 | 0.00 | 718.81 | 963.21 | 1.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 244.40 | 0.00 | 718.81 | 963.21 | | |
| 182 | 15726 | פרטי בלרינה ח.108 | 81014174 - 7 | 124.88 | 0.00 | 277.74 | 402.62 | 0.41 | |
| | | | מיזוג אויר | 24.56 | 0.00 | 52.84 | 77.39 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 149.43 | 0.00 | 330.58 | 480.01 | | |
| 183 | 15555 | פרטנר תקשורת | 81016321 - 7 | 790.63 | 0.00 | 2,766.73 | 3,557.36 | 6.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 790.63 | 0.00 | 2,766.73 | 3,557.36 | | |
| 184 | 50749 | צ'יטה | 18247231 - 1 | 47.98 | 0.00 | 219.99 | 267.97 | 4.56 | |
| | | | סה"כ צריכה | 47.98 | 0.00 | 219.99 | 267.97 | | |
| 185 | 15728 | צוקה ח.202 | 81016878 - 1 | 612.93 | 0.00 | 1,550.82 | 2,163.75 | 2.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 612.93 | 0.00 | 1,550.82 | 2,163.75 | | |
| 186 | 15730 | ציבורי 5.3 Q | 81016353 - 8 | 4,761.64 | 0.00 | 12,501.84 | 17,263.48 | 16.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,761.64 | 0.00 | 12,501.84 | 17,263.48 | | |
| 187 | 15732 | ציבורי Q5.2 | 81016353 - 7 | 5,820.03 | 0.00 | 14,737.85 | 20,557.88 | 21.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,820.03 | 0.00 | 14,737.85 | 20,557.88 | | |
| 188 | 15731 | ציבורי QE2.1 | 81016785 - 8 | 6,938.55 | 0.00 | 24,541.86 | 31,480.41 | 39.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,938.55 | 0.00 | 24,541.86 | 31,480.41 | | |
| 189 | 23470 | ציבורי א1 - א7, ב12 | 81014211 - 4 | 7,125.62 | 0.00 | 19,665.25 | 26,790.87 | 39.10 | |
| | | | 81014241 - 8 | -3,695.20 | 0.00 | -8,800.89 | -12,496.09 | 23.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,430.42 | 0.00 | 10,864.36 | 14,294.78 | | |
| 190 | 23471 | ציבורי חיוני 1 | 81040358 - 5 | 8,133.00 | 0.00 | 27,438.00 | 35,571.00 | 59.00 | |
| | | | 81040358 - 7 | -549.90 | 0.00 | -2,090.80 | -2,640.70 | 3.60 | |
| | | | 81040358 - 8 | -4,449.60 | 0.00 | -12,799.20 | -17,248.80 | 21.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,133.50 | 0.00 | 12,548.00 | 15,681.50 | | |
| 191 | 15681 | ציבורי מעלית 11 | 81016984 - 6 | 19.90 | 0.00 | 76.40 | 96.30 | 0.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 19.90 | 0.00 | 76.40 | 96.30 | | |
| 192 | 15556 | ציבורי, QE1.2 | 81040358 - 6 | 2,321.60 | 0.00 | 7,829.44 | 10,151.04 | 15.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,321.60 | 0.00 | 7,829.44 | 10,151.04 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 193 | 15733 | ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C | 81016887 - 5 | 360.30 | 0.00 | 1,824.35 | 2,184.66 | 0.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 360.30 | 0.00 | 1,824.35 | 2,184.66 | | |
| 194 | 15557 | ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1 צילרים קומה 3 | 81040358 - 1 | 110.40 | 0.00 | 410.40 | 520.80 | 1.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 110.40 | 0.00 | 410.40 | 520.80 | | |
| 195 | 15558 | ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2 | 81040358 - 2 | 103.20 | 0.00 | 398.40 | 501.60 | 1.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 103.20 | 0.00 | 398.40 | 501.60 | | |
| 196 | 15559 | ציבורי, מ"א | 81040358 - 4 | 897.60 | 0.00 | 2,842.40 | 3,740.00 | 4.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 897.60 | 0.00 | 2,842.40 | 3,740.00 | | |
| 197 | 15560 | ציבורי, מפוחי עשן QEE1 | 81040358 - 8 | 4,449.60 | 0.00 | 12,799.20 | 17,248.80 | 21.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,449.60 | 0.00 | 12,799.20 | 17,248.80 | | |
| 198 | 15561 | ציבורי, משאבות איזורר QE2 | 81040358 - 3 | 8,296.00 | 0.00 | 31,040.00 | 39,336.00 | 88.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,296.00 | 0.00 | 31,040.00 | 39,336.00 | | |
| 199 | 15541 | ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3 | 81016887 - 7 | 6,082.26 | 0.00 | 22,529.10 | 28,611.36 | 9.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,082.26 | 0.00 | 22,529.10 | 28,611.36 | | |
| 200 | 15736 | קאלה ח.139 | 81016441 - 3 | 185.89 | 0.00 | 367.18 | 553.07 | 0.75 | |
| | | מיזוג אויר | | 45.44 | 0.00 | 97.77 | 143.20 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 231.33 | 0.00 | 464.95 | 696.28 | | |
| 201 | 15564 | קבוצת בינו ק.13 | 81016947 - 6 | 34.20 | 0.00 | 295.70 | 329.90 | 0.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 34.20 | 0.00 | 295.70 | 329.90 | | |
| 202 | 59824 | קומה 07 - אקס טי ניהול בע"מ | 81014871 - 2 | 2.30 | 0.00 | 8.00 | 10.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.30 | 0.00 | 8.00 | 10.30 | | |
| 203 | 15739 | קילס ח.279 | 81016351 - 8 | 89.96 | 0.00 | 337.65 | 427.60 | 1.95 | |
| | | מיזוג אויר | | 65.32 | 0.00 | 140.54 | 205.86 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 155.27 | 0.00 | 478.19 | 633.46 | | |
| 204 | 23644 | קפה אלברט מחסן קרור | 81016984 - 8 | 931.35 | 0.00 | 3,553.75 | 4,485.10 | 8.25 | |
| | | | סה"כ צריכה | 931.35 | 0.00 | 3,553.75 | 4,485.10 | | |
| 205 | 15743 | קפה אלברט מסעדה ח.135 | 81016878 - 5 | 3,118.42 | 0.00 | 13,523.77 | 16,642.19 | 8.55 | |
| | | מיזוג אויר | | 44.27 | 0.00 | 95.25 | 139.52 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,162.69 | 0.00 | 13,619.02 | 16,781.71 | | |
| 206 | 15727 | קפה גרין ח.266 | 81016363 - 8 | 748.10 | 0.00 | 5,190.92 | 5,939.02 | 6.24 | |
| | | מיזוג אוויר | | 51.45 | 0.00 | 110.71 | 162.16 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 799.55 | 0.00 | 5,301.63 | 6,101.18 | | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 207 | 15745 | קפה טורקוז | 81014232 - 5 | 13,342.80 | 0.00 | 37,785.20 | 51,128.00 | 67.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,342.80 | 0.00 | 37,785.20 | 51,128.00 | | |
| 208 | 15746 | קרביץ ח.108A | 81014174 - 5 | 719.23 | 0.00 | 1,930.62 | 2,649.85 | 2.81 | |
| | | | מיזוג אויר | 169.79 | 0.00 | 365.33 | 535.12 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 889.02 | 0.00 | 2,295.95 | 3,184.97 | | |
| 209 | 15747 | קרולינה הררה ח.260 | 81016331 - 2 | 595.35 | 0.00 | 1,201.00 | 1,796.35 | 0.75 | |
| | | | מיזוג אויר | 153.65 | 0.00 | 330.61 | 484.26 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 749.00 | 0.00 | 1,531.61 | 2,280.61 | | |
| 210 | 15749 | קרייזי לין ח.271 | 81016363 - 4 | 429.77 | 0.00 | 963.49 | 1,393.26 | 1.05 | |
| | | | מיזוג אויר | 102.23 | 0.00 | 219.98 | 322.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 532.01 | 0.00 | 1,183.46 | 1,715.47 | | |
| 211 | 15756 | רביד ח.169 | 81016321 - 4 | 149.98 | 0.00 | 377.52 | 527.49 | 0.17 | |
| | | | מיזוג אויר | 35.08 | 0.00 | 75.48 | 110.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 185.05 | 0.00 | 453.00 | 638.05 | | |
| 212 | 15757 | רויאליטי ח.145 | 81016191 - 1 | 301.94 | 0.00 | 793.71 | 1,095.66 | 0.75 | |
| | | | מיזוג אויר | 61.06 | 0.00 | 131.37 | 192.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 363.00 | 0.00 | 925.09 | 1,288.09 | | |
| 213 | 15610 | רולקס ח.252 | 81014232 - 4 | 553.00 | 0.00 | 1,446.90 | 1,999.90 | 1.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 91.88 | 0.00 | 197.69 | 289.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 644.88 | 0.00 | 1,644.59 | 2,289.47 | | |
| 214 | 38194 | רוגן חן ח.275 | 81016331 - 8 | 385.88 | 0.00 | 826.05 | 1,211.93 | 0.42 | |
| | | | מיזוג אויר | 102.23 | 0.00 | 219.98 | 322.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 488.11 | 0.00 | 1,046.03 | 1,534.14 | | |
| 215 | 15758 | רוילי ח.109 | 81016441 - 2 | 576.13 | 0.00 | 1,229.39 | 1,805.53 | 1.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 170.39 | 0.00 | 366.63 | 537.01 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 746.52 | 0.00 | 1,596.02 | 2,342.54 | | |
| 216 | 15760 | רלף לוח ח.124-126 | 81014241 - 1 | 2,656.46 | 0.00 | 6,842.38 | 9,498.84 | 11.86 | |
| | | | מיזוג אויר | 421.74 | 0.00 | 907.48 | 1,329.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,078.20 | 0.00 | 7,749.86 | 10,828.06 | | |
| 217 | 15630 | שאנל ח.129 | 81014245 - 1 | 389.04 | 0.00 | 917.99 | 1,307.03 | 1.23 | |
| | | | מיזוג אויר | 87.87 | 0.00 | 189.06 | 276.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 476.91 | 0.00 | 1,107.05 | 1,583.96 | | |
| 218 | 15679 | שופרא ח.161 | 81016358 - 5 | 489.59 | 0.00 | 1,000.36 | 1,489.95 | 0.43 | |
| | | | מיזוג אויר | 119.67 | 0.00 | 257.50 | 377.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 609.26 | 0.00 | 1,257.86 | 1,867.12 | | |
| 219 | 15766 | שילב ח.242-243 | 81014212 - 3 | 1,289.37 | 0.00 | 2,473.71 | 3,763.08 | 0.45 | |
| | | | מיזוג אויר | 345.79 | 0.00 | 744.04 | 1,089.82 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|-------------------|------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 220 | 15767 | תאורת גינה בריכת מים | 4 - 81016600 | 1,635.15 | 0.00 | 3,217.75 | 4,852.90 | 16.78 | |
| 221 | 15701 | תכשיתי פלאנט ה.243A | 3 - 81014211 | 328.68 | 0.00 | 840.55 | 1,169.24 | 0.23 | |
| | | מיזוג אויר | | 168.97 | 0.00 | 363.57 | 532.54 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 497.65 | 0.00 | 1,204.13 | 1,701.78 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 291,534.13 | -0.40 | 846,840.92 | 1,138,374.65 | | |
| | | חשבון חברת חשמל | | | | | 0.00 | | |
| | | הפרש בקוט"ש | | | | | 1,138,374.65 | | |
| | | הפרש באחוזים | | | | | | | |



- פסגה (291,534.13 Kwh)
- גבע (-0.40 Kwh)
- שפל (846,840.92 Kwh)

