



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: גרנד קניון

תקופת דוח: (01/12/24 - 31/12/24)

תאריך הפקה: 05/01/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.18	1,056.80	1,056.80	0.00	0.00	16254178 - 1	*לידיעה - העמסת חשמל מ"א - 100%	25797	1
	167.57	78,543.20	61,240.80	0.00	17,302.40	16254178 - 2			
	74.47	29,335.80	20,653.40	0.00	8,682.40	16254178 - 3			
	46.28	2,261.40	1,587.00	0.00	674.40	23070919 - 3			
	232.25	121,870.00	96,273.20	0.00	25,596.80	23070919 - 4			
		233,067.20	180,811.20	0.00	52,256.00	סה"כ צריכה			
	4.18	591.81	591.81	0.00	0.00	16254178 - 1	*לידיעה - העמסת חשמל מ"א - 56%	25867	2
	167.57	43,984.19	34,294.85	0.00	9,689.34	16254178 - 2			
	74.47	16,428.05	11,565.90	0.00	4,862.14	16254178 - 3			
	46.28	1,266.38	888.72	0.00	377.66	23070919 - 3			
	232.25	68,247.20	53,912.99	0.00	14,334.21	23070919 - 4			
		130,517.63	101,254.27	0.00	29,263.36	סה"כ צריכה			
		68,721.16	68,721.16	0.00	0.00	2020205 - 1	*לידיעה - העמסת מים מ"א - 100%	56813	3
		68,721.16	68,721.16	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		38,483.85	38,483.85	0.00	0.00	2020205 - 1	*לידיעה - העמסת מים מ"א - 56%	27003	4
		38,483.85	38,483.85	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	76.30	16,700.40	13,748.40	0.00	2,952.00	22026929 - 1	*לידיעה - ציבורי מפסק מכבי לחלוקה	53685	5
	36.04	-9,792.00	-8,237.60	0.00	-1,554.40	22026929 - 2			
	43.75	-6,234.00	-4,976.40	0.00	-1,257.60	22026929 - 3			
		674.40	534.40	0.00	140.00	סה"כ צריכה			
	5.57	1,806.45	1,269.10	0.00	537.35	13170769 - 4	דרגנועים - 1	17505	6
		1,806.45	1,269.10	0.00	537.35	סה"כ צריכה			
	3.56	907.75	637.35	0.00	270.40	14118688 - 2	דרגנועים - 10	17243	7
		907.75	637.35	0.00	270.40	סה"כ צריכה			
	5.88	2,019.85	1,459.45	0.00	560.40	13170746 - 7	דרגנועים - 14	17227	8
		2,019.85	1,459.45	0.00	560.40	סה"כ צריכה			
	5.46	1,769.60	1,249.95	0.00	519.65	13170769 - 8	דרגנועים - 2	17509	9
		1,769.60	1,249.95	0.00	519.65	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	17510	דרגנועים - 3	13170769 - 9	705.20	0.00	1,707.55	2,412.75	7.36	
			סה"כ צריכה	705.20	0.00	1,707.55	2,412.75		
11	17504	דרגנועים - 4	13170769 - 3	496.05	0.00	1,233.80	1,729.85	5.35	
			סה"כ צריכה	496.05	0.00	1,233.80	1,729.85		
12	17241	דרגנועים - 5	21038785 - 6	106.45	0.00	398.40	504.85	0.72	
			סה"כ צריכה	106.45	0.00	398.40	504.85		
13	17244	דרגנועים - 9	14118688 - 3	526.40	0.00	1,335.55	1,861.95	5.60	
			סה"כ צריכה	526.40	0.00	1,335.55	1,861.95		
14	17450	דרגנועים - G1 שנאי 7	13128029 - 1	170.90	0.00	568.80	739.70		
			סה"כ צריכה	170.90	0.00	568.80	739.70		
15	17439	דרגנועים - G2 שנאי 1 - 6	13127965 - 1	169.50	0.00	562.00	731.50		
			סה"כ צריכה	169.50	0.00	562.00	731.50		
16	17445	דרגנועים - G2 שנאי 2 - 6	13127983 - 1	104.30	0.00	439.10	543.40		
			סה"כ צריכה	104.30	0.00	439.10	543.40		
17	17444	דרגנועים - G3 שנאי 1 - 5	13127981 - 1	256.70	0.00	497.20	753.90		
			סה"כ צריכה	256.70	0.00	497.20	753.90		
18	17448	דרגנועים - G3 שנאי 2 - 5	13127992 - 1	102.20	0.00	324.70	426.90		
			סה"כ צריכה	102.20	0.00	324.70	426.90		
19	17507	דרגנועים - תאורה מול	13170769 - 6	515.90	0.00	1,502.30	2,018.20	4.12	
			סה"כ צריכה	515.90	0.00	1,502.30	2,018.20		
20	17508	דרגנועים - תאורה שירות	13170769 - 7	19.60	0.00	73.20	92.80	0.41	
			סה"כ צריכה	19.60	0.00	73.20	92.80		
21	32162	הגנה ראשית בתי תקע + תאורה	22026802 - 1	182.56	0.00	690.72	873.28	1.23	
			22026802 - 2	71.36	0.00	267.84	339.20	0.48	
			22026802 - 3	46.24	0.00	173.76	220.00	0.31	
			סה"כ צריכה	300.16	0.00	1,132.32	1,432.48		
22	32161	הגנה ראשית מזגנים	22026801 - 1	132.50	0.00	559.30	691.80	3.41	
			22026801 - 2	160.30	0.00	674.20	834.50	3.85	
			22026801 - 3	127.00	0.00	517.80	644.80	2.75	
			סה"כ צריכה	419.80	0.00	1,751.30	2,171.10		
23	29123	וולטר דרומי 2 ליד חדר חשמל	22026757 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	17436	חניונים - חניון G1 - שנאי 1 - 7	13127970 - 1	3,062.30	0.00	10,044.10	13,106.40		
		סה"כ צריכה		3,062.30	0.00	10,044.10	13,106.40		
25	17442	חניונים - חניון G1 - שנאי 2 - 7	13127920 - 1	116.80	0.00	491.20	608.00		
		סה"כ צריכה		116.80	0.00	491.20	608.00		
26	17435	חניונים - חניון G3 - שנאי 5	13127918 - 1	2,018.40	0.00	6,175.40	8,193.80		
		סה"כ צריכה		2,018.40	0.00	6,175.40	8,193.80		
27	17219	חניונים - לוח 6 A1 130	13127988 - 1	3,229.40	0.00	10,112.00	13,341.40		
		סה"כ צריכה		3,229.40	0.00	10,112.00	13,341.40		
28	17220	חניונים - לוח A2	13128030 - 1	2,419.50	0.00	7,339.80	9,759.30		
		סה"כ צריכה		2,419.50	0.00	7,339.80	9,759.30		
29	17210	חניונים - לוח אוויר	22026810 - 2	0.00	0.00	5.60	5.60	6.27	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	5.60	5.60		
30	17536	חניונים - לוח מפוחים	15091165 - 3	0.00	0.00	36.80	36.80	33.48	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	36.80	36.80		
31	17533	חניונים - למאזן פיר M חניון דרומי	14155742 - 4	5,465.20	0.00	16,648.00	22,113.20	52.30	
		סה"כ צריכה		5,465.20	0.00	16,648.00	22,113.20		
32	17522	חניונים - מפוחים	13170776 - 6	480.15	0.00	1,346.65	1,826.80	4.43	
		סה"כ צריכה		480.15	0.00	1,346.65	1,826.80		
33	17208	חניונים - פיר A חניון צפוני	22026809 - 4	2,519.20	0.00	7,484.60	10,003.80	21.08	
		סה"כ צריכה		2,519.20	0.00	7,484.60	10,003.80		
34	17443	חניונים - חניון G2 - שנאי 6	13127977 - 1	1,876.40	0.00	6,086.50	7,962.90		
		סה"כ צריכה		1,876.40	0.00	6,086.50	7,962.90		
35	17073	לא להפקה בלו מואר	22026786 - 3	18.10	0.00	67.90	86.00	0.15	
		סה"כ צריכה		18.10	0.00	67.90	86.00		
36	23002	לא להפקה בלו מואר	22026793 - 3	21.60	0.00	82.05	103.65	0.14	
		סה"כ צריכה		21.60	0.00	82.05	103.65		
37	17221	לוח מוקד	13170746 - 1	402.50	0.00	1,424.20	1,826.70	7.30	
		סה"כ צריכה		402.50	0.00	1,424.20	1,826.70		
38	17051	לוח משאבות מי עיבוי	22026808 - 2	682.40	0.00	1,626.40	2,308.80	48.11	
		סה"כ צריכה		682.40	0.00	1,626.40	2,308.80		
39	17138	לוח משאבות מים קרים 30 - 33	22026806 - 2	3,500.40	0.00	11,302.00	14,802.40	28.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,500.40	0.00	11,302.00	14,802.40		
40	17141	לוח משאבות מים קרים 34 - 34R	22026805 - 3	157.00	0.00	540.40	697.40	3.01	
			סה"כ צריכה	157.00	0.00	540.40	697.40		
41	17052	לוח ראשי - משאבות צילר 5 ומגדל קירור 8	22026808 - 3	1,155.20	0.00	4,538.80	5,694.00	46.49	
			סה"כ צריכה	1,155.20	0.00	4,538.80	5,694.00		
42	48443	לוח ראשי - משרדים	19093389 - 4	21.40	0.00	81.60	103.00	0.38	
			19093389 - 5	5.50	0.00	21.10	26.60	0.56	
			19093389 - 6	87.80	0.00	309.70	397.50	1.58	
			סה"כ צריכה	114.70	0.00	412.40	527.10		
43	17501	מ"א - לוח 1	13170768 - 13	742.70	0.00	2,717.40	3,460.10	5.41	
			סה"כ צריכה	742.70	0.00	2,717.40	3,460.10		
44	17242	מ"א - לוח 10 (1)	21038785 - 5	16.70	0.00	62.70	79.40	0.11	
			סה"כ צריכה	16.70	0.00	62.70	79.40		
45	17253	מ"א - לוח 11	14118688 - 12	260.80	0.00	733.30	994.10	2.51	
			סה"כ צריכה	260.80	0.00	733.30	994.10		
46	17523	מ"א - לוח 12	13170776 - 7	1,136.40	0.00	2,914.10	4,050.50	10.61	
			סה"כ צריכה	1,136.40	0.00	2,914.10	4,050.50		
47	17511	מ"א - לוח 2	13170769 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	17506	מ"א - לוח 3	13170769 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	17469	מ"א - לוח 4	13170768 - 5	132.75	0.00	321.40	454.15	1.12	
			סה"כ צריכה	132.75	0.00	321.40	454.15		
50	17461	מ"א - לוח 5	13170768 - 1	293.60	0.00	720.00	1,013.60	9.02	
			סה"כ צריכה	293.60	0.00	720.00	1,013.60		
51	17222	מ"א - לוח 6	13170746 - 2	158.00	0.00	383.80	541.80	1.51	
			סה"כ צריכה	158.00	0.00	383.80	541.80		
52	17226	מ"א - לוח 7	13170746 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	17234	מ"א - לוח 8 (1)	13170749 - 4	355.40	0.00	1,413.50	1,768.90	6.87	
			סה"כ צריכה	355.40	0.00	1,413.50	1,768.90		
54	17240	מ"א - לוח 9	14118688 - 1	5.20	0.00	19.20	24.40	1.41	
			סה"כ צריכה	5.20	0.00	19.20	24.40		
55	17128	מ"א - לוח ציבורי מס' 21	22026791 - 1	1,734.40	0.00	7,898.80	9,633.20	52.63	
			סה"כ צריכה	1,734.40	0.00	7,898.80	9,633.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	21219	מיזוג אויר ראשי שנאי 1	16254178 - 1	0.00	0.00	-1,056.80	-1,056.80	4.18	
			22026807 - 1	47,634.00	0.00	158,520.00	206,154.00	489.90	
			22026807 - 2	-16,497.60	0.00	-43,995.20	-60,492.80	157.81	
			22026807 - 3	-5,806.80	0.00	-12,560.40	-18,367.20	63.76	
			22026807 - 4	-322.00	0.00	-1,605.60	-1,927.60	59.83	
			22026808 - 1	0.00	0.00	-273.60	-273.60	31.74	
			22026808 - 2	-682.40	0.00	-1,626.40	-2,308.80	48.11	
			22026808 - 3	-1,155.20	0.00	-4,538.80	-5,694.00	46.49	
			23070919 - 3	-674.40	0.00	-1,587.00	-2,261.40	46.28	
			סה"כ צריכה	22,495.60	0.00	91,276.20	113,771.80		
57	21220	מיזוג אויר ראשי שנאי 3	16254201 - 1	-21.30	0.00	-80.10	-101.40	2.79	
			16254201 - 2	-2,133.60	0.00	-6,861.20	-8,994.80	28.26	
			16254201 - 3	-326.10	0.00	-1,042.40	-1,368.50	9.25	
			22026805 - 1	-14,652.00	0.00	-60,468.00	-75,120.00	187.84	
			22026805 - 2	24,691.20	0.00	99,174.40	123,865.60	317.50	
			22026806 - 3	-3,446.40	0.00	-16,663.80	-20,110.20	130.42	
			22026806 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	4,111.80	0.00	14,058.90	18,170.70		
58	24362	מים קרים מכבי קומה 4 (משאבה 53)	23070919 - 2	62.50	0.00	340.60	403.10	5.60	
			סה"כ צריכה	62.50	0.00	340.60	403.10		
59	24361	מים קרים מכבי קומה 4 (משאבה P54)	23070919 - 1	53.50	0.00	495.80	549.30	5.67	
			סה"כ צריכה	53.50	0.00	495.80	549.30		
60	24359	מכבי 6-8 (משאבות 55-56)	16254201 - 1	21.30	0.00	80.10	101.40	2.79	
			סה"כ צריכה	21.30	0.00	80.10	101.40		
61	17518	מעליות - 1	13170776 - 3	150.40	0.00	458.60	609.00	3.88	
			סה"כ צריכה	150.40	0.00	458.60	609.00		
62	17500	מעליות - 11	13170768 - 12	32.30	0.00	142.30	174.60	3.13	
			סה"כ צריכה	32.30	0.00	142.30	174.60		
63	17245	מעליות - 14N	14118688 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	17514	מעליות - 15 + 13	13170771 - 3	370.00	0.00	1,216.50	1,586.50	7.50	
			סה"כ צריכה	370.00	0.00	1,216.50	1,586.50		
65	17519	מעליות - 2	13170776 - 4	162.00	0.00	493.40	655.40	2.69	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	162.00	0.00	493.40	655.40		
66	17520	מעליות - 3	13170776 - 5	130.50	0.00	404.20	534.70	1.80	
			סה"כ צריכה	130.50	0.00	404.20	534.70		
67	17228	מעליות - 5	13170746 - 8	45.20	0.00	171.30	216.50	2.02	
			סה"כ צריכה	45.20	0.00	171.30	216.50		
68	17232	מעליות - 7	13170749 - 2	42.60	0.00	178.30	220.90	1.18	
			סה"כ צריכה	42.60	0.00	178.30	220.90		
69	17499	מעליות - 8	13170768 - 11	20.80	0.00	104.80	125.60	1.58	
			סה"כ צריכה	20.80	0.00	104.80	125.60		
70	17524	מעליות - לוח 13	13170776 - 8	97.40	0.00	278.20	375.60	7.19	
			סה"כ צריכה	97.40	0.00	278.20	375.60		
71	17254	מעליות - לוח 14	14118688 - 13	215.60	0.00	749.50	965.10	3.11	
			סה"כ צריכה	215.60	0.00	749.50	965.10		
72	17525	מעליות 32,33,33A	13170776 - 9	596.00	0.00	2,223.20	2,819.20	7.23	
			סה"כ צריכה	596.00	0.00	2,223.20	2,819.20		
73	17209	מפוחי עשן	22026810 - 1	0.00	0.00	26.00	26.00	21.65	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	26.00	26.00		
74	28286	מפסק ראשי מכב/כללית	22026929 - 1	2,952.00	0.00	13,748.40	16,700.40	76.30	
			סה"כ צריכה	2,952.00	0.00	13,748.40	16,700.40		
75	17216	מפסק ראשי שנאי 10	22345382 - 1	62,012.30	0.00	166,054.90	228,067.20	745.80	
			סה"כ צריכה	62,012.30	0.00	166,054.90	228,067.20		
76	17218	מפסק ראשי שנאי 12	22027087 - 1	41,655.00	0.00	116,517.00	158,172.00	425.46	
			סה"כ צריכה	41,655.00	0.00	116,517.00	158,172.00		
77	17215	מפסק ראשי שנאי 2	13127914 - 1	46,421.40	0.00	137,384.00	183,805.40		
			סה"כ צריכה	46,421.40	0.00	137,384.00	183,805.40		
78	17440	מפסק ראשי שנאי 6	22345059 - 1	77,960.90	0.00	213,075.90	291,036.80	856.50	
			סה"כ צריכה	77,960.90	0.00	213,075.90	291,036.80		
79	17046	מפסק ראשי שנאי Q1 - למאזן	22026807 - 1	47,634.00	0.00	158,520.00	206,154.00	489.90	
			סה"כ צריכה	47,634.00	0.00	158,520.00	206,154.00		
80	17207	מפסק ראשי שנאי Q11 - למאזן	22026809 - 3	45,984.00	0.00	141,192.00	187,176.00	482.40	
			סה"כ צריכה	45,984.00	0.00	141,192.00	187,176.00		
81	30121	פנוי	18040269 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	54239	פנוי לשעבר קורוליס פור יו קומה 2 דוכן 181	22027136 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	58675	פנוי 111	22026792 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	57540	פנוי KFC חיבור ישן	22026804 - 4	123.70	0.00	367.15	490.85	64.31	
			סה"כ צריכה	123.70	0.00	367.15	490.85		
85	17532	פנוי גינרגי עזב 30-04-2024	14155742 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	44804	פנוי דוכן SWEET ART מכונת סוכר-לא לחיוב (מחויב בצורה אחרת)	22027154 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	46299	פנוי הודיס 305A עזב 13-07-2023	22026772 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	17291	פנוי לשעבר או גו' עזב 31-10-2022	22027166 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	17337	פנוי לשעבר אור של טבע עזב 31-10-2022	22026777 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	52897	פנוי לשעבר אלשע ארכיון	22026806 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	17340	פנוי לשעבר אסנת רייס עזב 31-10-2022	22026777 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	17276	פנוי לשעבר את לבני נשים 355 עזב 31-10-2022	22026767 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	17543	פנוי לשעבר ג'ונגל עזב 31-08-2020	22026770 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	17103	פנוי לשעבר גולן טלקום אונטה עזב 31-10-2022	22026794 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	29259	פנוי לשעבר גולרי פו יו U4 עזב 31-05-2020	22026777 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	23003	פנוי לשעבר גלובוס מנורה עזב 31-01-2019	22027165 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	40415	פנוי לשעבר ד"ר גב 362-364 עזב 31-05-2021	22026769 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	46058	פנוי לשעבר דלתא קומה 1 3 31-12-2023	22026773 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	46293	פנוי לשעבר דלתא קומה 2 3 31-12-2023	22026772 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	17277	פנוי לשעבר דן קאסידו 356-357 עזב 31-10-2022	22026767 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	17381	פנוי לשעבר הצורפים קומה 1 עזב 14-05-2021	22026763 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	17154	פנוי לשעבר חנות 12 פיר A3A	22026796 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	46298	פנוי לשעבר יופי ר.א נעמן עזב 31-10-2022	22026772 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	17540	פנוי לשעבר כפרים עזב 361 31-10-2022	22026769 - 1	56.05	0.00	212.00	268.05	0.42	
			סה"כ צריכה	56.05	0.00	212.00	268.05		
105	17094	פנוי לשעבר לורד קיטש 276 עזב 31-10-2022	22027144 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	17055	פנוי לשעבר מ"א פוקס עזב 31-10-2022	22027139 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	54240	פנוי לשעבר סלאם 69	22027151 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
108	17134	פנוי לשעבר סמילילנד-שופיק עזב A312 31-12-2021	22026792 - 3	1,453.70	0.00	4,902.25	6,355.95	18.07	
			סה"כ צריכה	1,453.70	0.00	4,902.25	6,355.95		
109	17290	פנוי לשעבר סמלי לנד עזב 31-10-2018	22027166 - 1	0.25	0.00	1.95	2.20	0.12	
			סה"כ צריכה	0.25	0.00	1.95	2.20		
110	17349	פנוי לשעבר סנדוויץ בר גרג עזב 197-198 31-10-2022	22026766 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	17281	פנוי לשעבר פריד סנטר 362-363 עזב 31-10-2022	22026768 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	17044	פנוי לשעבר קורוליס פור יו עזב 28-02-2018	22026790 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	17151	פנוי לשעבר קיוסק 1	22026796 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
114	17152	פנוי לשעבר קיוסק 2	22026795 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	17286	פנוי לשעבר קרביץ 305	22026774 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
116	17054	פנוי לשעבר רומיאו וגוליה עזב 31-10-2022	22027139 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
117	36264	פנוי קיווי 237 לשעבר	22027142 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
118	42475	פנוי קייסיס	16048015 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	21588	צילר - הזנה 5A	16193895 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	21589	צילר - הזנה 5B	16193895 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	17049	צילר 3A	22026807 - 4	322.00	0.00	1,605.60	1,927.60	59.83	
			סה"כ צריכה	322.00	0.00	1,605.60	1,927.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
122	17050	צ'ילר 3B	22026808 - 1	0.00	0.00	273.60	273.60	31.74	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	273.60	273.60		
123	17140	צ'ילר 4A	22026806 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
124	17139	צ'ילר 4B	22026805 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	17236	ציבורי - Q00	13170749 - 6	597.00	0.00	2,066.40	2,663.40	8.26	
			סה"כ צריכה	597.00	0.00	2,066.40	2,663.40		
126	17319	ציבורי - אינטרנט	22027158 - 2	39.95	0.00	152.60	192.55	0.26	
			סה"כ צריכה	39.95	0.00	152.60	192.55		
127	48439	ציבורי - לוח מסדרון 5- חדש	19093389 - 1	20.50	0.00	77.15	97.65	0.14	
			19093389 - 2	19.20	0.00	73.05	92.25	0.13	
			19093389 - 3	14.65	0.00	55.95	70.60	0.11	
			סה"כ צריכה	54.35	0.00	206.15	260.50		
128	32440	ציבורי - לוח משרדי תפעול	13170746 - 14	269.10	0.00	1,202.80	1,471.90	5.04	
			סה"כ צריכה	269.10	0.00	1,202.80	1,471.90		
129	32439	ציבורי - מנדף מתחם האוכל	22027160 - 4	664.40	0.00	1,747.80	2,412.20	4.87	
			22027162 - 4	334.05	0.00	945.15	1,279.20	2.55	
			סה"כ צריכה	998.45	0.00	2,692.95	3,691.40		
130	17255	ציבורי - משרדי הנהלה	14118688 - 14	137.40	0.00	1,695.20	1,832.60	12.38	
			סה"כ צריכה	137.40	0.00	1,695.20	1,832.60		
131	17124	ציבורי - עמדת מודיעין	22027150 - 1	27.05	0.00	88.10	115.15	1.03	
			סה"כ צריכה	27.05	0.00	88.10	115.15		
132	54618	ציבורי - עמודון מול נספסו (יש צריכה רק בפאזה S)	22026789 - 2	18.25	0.00	68.75	87.00	0.12	
			סה"כ צריכה	18.25	0.00	68.75	87.00		
133	17102	ציבורי - עמידן ליד מעלית שקופה קומה 3	22026794 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
134	17310	ציבורי - עמידן קומה 2 ליד נייק	22026757 - 2	33.90	0.00	128.95	162.85	0.26	
			סה"כ צריכה	33.90	0.00	128.95	162.85		
135	17042	ציבורי - שקע ציבורי קומה 2 ליד מעלית שקופה	22026789 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
136	17343	ציבורי - תנורי גרג	22026778 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
137	17431	ראשי - Q5	13127913 - 1	62,850.20	0.00	144,730.80	207,581.00		
			סה"כ צריכה	62,850.20	0.00	144,730.80	207,581.00		
138	17425	ראשי - Q7	13127886 - 1	61,936.40	0.00	133,326.10	195,262.50		
			סה"כ צריכה	61,936.40	0.00	133,326.10	195,262.50		
139	17137	ראשי - לוח שנאי 3	22026805 - 2	24,691.20	0.00	99,174.40	123,865.60	317.50	
			סה"כ צריכה	24,691.20	0.00	99,174.40	123,865.60		
140	17252	ראשי - מק שקעים	14118688 - 11	262.40	0.00	710.70	973.10	3.13	
			סה"כ צריכה	262.40	0.00	710.70	973.10		
141	29121	ראשי - שקעים 145-101	22027164 - 4	145.30	0.00	538.20	683.50	1.60	
			סה"כ צריכה	145.30	0.00	538.20	683.50		
142	17251	ראשי - שקעים שירות קומת כניסה תאורה	14118688 - 10	363.20	0.00	1,359.80	1,723.00	2.42	
			סה"כ צריכה	363.20	0.00	1,359.80	1,723.00		
143	27837	ראשי - תא ציבורי חדש מתחם לגעת באוכל	22026795 - 2	338.20	0.00	1,268.60	1,606.80	2.22	
			סה"כ צריכה	338.20	0.00	1,268.60	1,606.80		
144	46433	ראשי מג	08029512 - 1	526,889.70	0.00	1,402,021.80	1,928,911.50	0.28	
			סה"כ צריכה	526,889.70	0.00	1,402,021.80	1,928,911.50		
145	17358	שקע ברצפה גרנד קפה	22026762 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
146	17225	שקעים + קווסנים	13170746 - 5	393.30	0.00	1,498.20	1,891.50	6.59	
			סה"כ צריכה	393.30	0.00	1,498.20	1,891.50		
147	17249	שקעים 1	14118688 - 8	181.10	0.00	442.90	624.00	3.17	
			סה"כ צריכה	181.10	0.00	442.90	624.00		
148	17239	שקעים 2	21038785 - 3	517.30	0.00	1,040.10	1,557.40	4.61	
			סה"כ צריכה	517.30	0.00	1,040.10	1,557.40		
149	17463	שקעים 3	13170768 - 2	895.90	0.00	3,162.30	4,058.20	17.45	
			סה"כ צריכה	895.90	0.00	3,162.30	4,058.20		
150	17235	תאורה + שקעים מול חדש	13170749 - 5	448.70	0.00	1,333.30	1,782.00	4.68	
			סה"כ צריכה	448.70	0.00	1,333.30	1,782.00		
151	17233	תאורה - לוח שילוט 1	13170749 - 3	326.20	0.00	1,092.80	1,419.00	18.86	
			סה"כ צריכה	326.20	0.00	1,092.80	1,419.00		
152	17498	תאורה - לוח שילוט 2	13170768 - 10	1,002.00	0.00	1,746.30	2,748.30	6.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,002.00	0.00	1,746.30	2,748.30		
153	17247	תאורה - תאורה שירות 2	14118688 - 6	307.70	0.00	1,153.20	1,460.90	2.19	
			סה"כ צריכה	307.70	0.00	1,153.20	1,460.90		
154	17503	תאורה - תאורה שירות 3	13170769 - 2	70.30	0.00	265.80	336.10	0.55	
			סה"כ צריכה	70.30	0.00	265.80	336.10		
155	21221	תאורה חניון דרומי	14155742 - 1	-1,195.00	0.00	-3,891.40	-5,086.40	13.98	
			14155742 - 2	-60.40	0.00	-701.90	-762.30	10.29	
			14155742 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155742 - 4	5,465.20	0.00	16,648.00	22,113.20	52.30	
			סה"כ צריכה	4,209.80	0.00	12,054.70	16,264.50		
156	17223	תאורה מול 1	13170746 - 3	784.40	0.00	1,951.00	2,735.40	6.53	
			סה"כ צריכה	784.40	0.00	1,951.00	2,735.40		
157	17516	תאורה מול 10	13170776 - 1	911.20	0.00	3,103.40	4,014.60	6.51	
			סה"כ צריכה	911.20	0.00	3,103.40	4,014.60		
158	17237	תאורה מול 2	14118688 - 5	774.40	0.00	2,079.20	2,853.60	6.24	
			סה"כ צריכה	774.40	0.00	2,079.20	2,853.60		
159	17229	תאורה מול 3	13170746 - 9	898.90	0.00	2,124.30	3,023.20	7.70	
			סה"כ צריכה	898.90	0.00	2,124.30	3,023.20		
160	17246	תאורה מול 4	21038785 - 1	658.30	0.00	2,169.40	2,827.70	4.72	
			סה"כ צריכה	658.30	0.00	2,169.40	2,827.70		
161	17248	תאורה מול 5	14118688 - 7	1,582.30	0.00	4,349.70	5,932.00	12.81	
			סה"כ צריכה	1,582.30	0.00	4,349.70	5,932.00		
162	17477	תאורה מול 6	13170768 - 8	852.60	0.00	2,438.40	3,291.00	6.66	
			סה"כ צריכה	852.60	0.00	2,438.40	3,291.00		
163	17465	תאורה מול 7	13170768 - 3	612.70	0.00	1,645.20	2,257.90	5.18	
			סה"כ צריכה	612.70	0.00	1,645.20	2,257.90		
164	17475	תאורה מול 8	13170768 - 7	1,353.20	0.00	3,804.20	5,157.40	13.12	
			סה"כ צריכה	1,353.20	0.00	3,804.20	5,157.40		
165	17502	תאורה מול 9	13170769 - 1	594.40	0.00	1,468.90	2,063.30	5.17	
			סה"כ צריכה	594.40	0.00	1,468.90	2,063.30		
166	17515	תאורה שירות + שקעים 1	13170771 - 4	3,506.30	0.00	10,635.20	14,141.50	26.60	
			סה"כ צריכה	3,506.30	0.00	10,635.20	14,141.50		
167	17513	תאורה שירות + שקעים 2	13170771 - 2	922.60	0.00	3,147.90	4,070.50	8.20	
			סה"כ צריכה	922.60	0.00	3,147.90	4,070.50		
168	17512	תאורה שירות + שקעים 3	13170771 - 1	460.00	0.00	1,544.90	2,004.90	5.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	460.00	0.00	1,544.90	2,004.90		
169	17455	תאורה שירות + שקעים 4	13170757 - 1	17.20	0.00	64.60	81.80	0.20	
			סה"כ צריכה	17.20	0.00	64.60	81.80		
170	17457	תאורה שירות + שקעים 5	13170757 - 3	50.10	0.00	187.90	238.00	0.90	
			סה"כ צריכה	50.10	0.00	187.90	238.00		
171	17458	תאורה שירות + שקעים 6	13170757 - 4	211.60	0.00	891.20	1,102.80	4.32	
			סה"כ צריכה	211.60	0.00	891.20	1,102.80		
172	17238	תאורה שירות 1	21038785 - 2	494.90	0.00	1,249.80	1,744.70	3.99	
			סה"כ צריכה	494.90	0.00	1,249.80	1,744.70		
173	17517	תאורה שירות 4	13170776 - 2	151.10	0.00	570.90	722.00	1.01	
			סה"כ צריכה	151.10	0.00	570.90	722.00		
174	17481	תאורה שירות 5	13170768 - 9	215.90	0.00	814.50	1,030.40	1.83	
			סה"כ צריכה	215.90	0.00	814.50	1,030.40		
175	17467	תאורה תפעול + שירות 1	13170768 - 4	551.70	0.00	2,086.90	2,638.60	3.89	
			סה"כ צריכה	551.70	0.00	2,086.90	2,638.60		
176	20438	תאורה תפעול + שירות 2	13170746 - 10	350.30	0.00	844.10	1,194.40	3.56	
			סה"כ צריכה	350.30	0.00	844.10	1,194.40		
177	17471	תאורה תפעול + שירות 3	13170768 - 6	636.10	0.00	2,233.60	2,869.70	5.13	
			סה"כ צריכה	636.10	0.00	2,233.60	2,869.70		
178	17224	תאורה תפעול + שירות 4	13170746 - 4	158.80	0.00	577.20	736.00	1.39	
			סה"כ צריכה	158.80	0.00	577.20	736.00		
179	17230	תאורה תפעול + שירות 5	13170749 - 1	1,557.20	0.00	4,786.00	6,343.20	11.76	
			סה"כ צריכה	1,557.20	0.00	4,786.00	6,343.20		
180	29143	תת - 5Q1	13170776 - 11	32.70	0.00	118.30	151.00	0.67	
			סה"כ צריכה	32.70	0.00	118.30	151.00		
181	30306	תת - גרעין E-3	23070523 - 3	3,302.40	0.00	8,235.20	11,537.60	39.94	
			סה"כ צריכה	3,302.40	0.00	8,235.20	11,537.60		
182	30307	תת - גרעין E-2-145	23070523 - 4	16,888.00	0.00	46,646.40	63,534.40	135.66	
			סה"כ צריכה	16,888.00	0.00	46,646.40	63,534.40		
183	30302	תת - וולטר ליד כניסה מעליות חדשות	23070521 - 3	152.10	0.00	588.60	740.70	2.08	
			סה"כ צריכה	152.10	0.00	588.60	740.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
184	29223	תת - וולטר מעבר A3 חדש	22026794 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
185	30298	תת - חיוני HOLMES PLACE	18040283 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
186	17535	תת - חניונים - לוח (G3) 1	15091165 - 2	2,272.40	0.00	5,750.00	8,022.40	26.37	
		סה"כ צריכה		2,272.40	0.00	5,750.00	8,022.40		
187	17528	תת - חניונים - לוח (G2) 3	14152670 - 1	1,527.00	0.00	6,426.00	7,953.00		
		סה"כ צריכה		1,527.00	0.00	6,426.00	7,953.00		
188	17529	תת - חניונים - לוח (G5) 3	14152674 - 1	2,416.20	0.00	10,790.10	13,206.30		
		סה"כ צריכה		2,416.20	0.00	10,790.10	13,206.30		
189	30287	תת - לוח A1	18040264 - 3	8,859.20	0.00	23,654.40	32,513.60	103.60	
		סה"כ צריכה		8,859.20	0.00	23,654.40	32,513.60		
190	30288	תת - לוח A2	18040264 - 2	10,158.40	0.00	28,320.00	38,478.40	119.50	
		סה"כ צריכה		10,158.40	0.00	28,320.00	38,478.40		
191	30289	תת - לוח A3	18040264 - 1	15,209.60	0.00	47,420.80	62,630.40	163.23	
		סה"כ צריכה		15,209.60	0.00	47,420.80	62,630.40		
192	29112	תת - לוח C1	18040269 - 2	11,201.60	0.00	35,203.20	46,404.80	124.53	
		סה"כ צריכה		11,201.60	0.00	35,203.20	46,404.80		
193	29111	תת - לוח C2	18040269 - 1	14,180.80	0.00	40,134.40	54,315.20	147.58	
		סה"כ צריכה		14,180.80	0.00	40,134.40	54,315.20		
194	29113	תת - לוח C3	18040269 - 4	9,988.80	0.00	31,337.60	41,326.40	2,095.23	
		סה"כ צריכה		9,988.80	0.00	31,337.60	41,326.40		
195	30305	תת - לוח E-1 139	23070523 - 1	18,305.60	0.00	49,456.00	67,761.60	184.08	
		סה"כ צריכה		18,305.60	0.00	49,456.00	67,761.60		
196	30283	תת - לוח H1	18040233 - 1	12,433.60	0.00	27,569.60	40,003.20	139.17	
		סה"כ צריכה		12,433.60	0.00	27,569.60	40,003.20		
197	30284	תת - לוח H2	18040233 - 2	8,956.80	0.00	19,521.60	28,478.40	106.27	
		סה"כ צריכה		8,956.80	0.00	19,521.60	28,478.40		
198	30285	תת - לוח H3	18040233 - 3	11,742.40	0.00	25,188.80	36,931.20	134.50	
		סה"כ צריכה		11,742.40	0.00	25,188.80	36,931.20		
199	29109	תת - לוח I1	18040234 - 4	19,051.20	0.00	50,505.60	69,556.80	218.32	
		סה"כ צריכה		19,051.20	0.00	50,505.60	69,556.80		
200	29106	תת - לוח I2	18040234 - 1	19,913.60	0.00	59,988.80	79,902.40	197.60	
		סה"כ צריכה		19,913.60	0.00	59,988.80	79,902.40		
201	29108	תת - לוח I3	18040234 - 2	13,024.00	0.00	31,440.00	44,464.00	143.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	13,024.00	0.00	31,440.00	44,464.00		
202	30304	תת - לוח חשמל G1	15091165 - 4	16,782.40	0.00	37,768.00	54,550.40	190.40	
			סה"כ צריכה	16,782.40	0.00	37,768.00	54,550.40		
203	30301	תת - לוח חשמל G2	23070521 - 2	10,385.60	0.00	27,580.80	37,966.40	118.08	
			סה"כ צריכה	10,385.60	0.00	27,580.80	37,966.40		
204	30300	תת - לוח חשמל G3 מפלס 148	23070521 - 1	9,651.20	0.00	26,440.00	36,091.20	100.75	
			סה"כ צריכה	9,651.20	0.00	26,440.00	36,091.20		
205	30296	תת - לוח מפוחים גרעין G	18040283 - 1	0.00	0.00	34.00	34.00	24.97	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	34.00	34.00		
206	30119	תת - לוח משרדים ומרפאות	18040234 - 3	471.40	0.00	1,976.40	2,447.80	9.14	
			סה"כ צריכה	471.40	0.00	1,976.40	2,447.80		
207	29115	תת - לוח שרות חדר מ"ג הגנות שנאי	18040262 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	30292	תת - מ"א - לוח 10 (2)	18040285 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
209	30293	תת - מ"א - לוח 10 (3)	18040285 - 2	5,451.20	0.00	22,732.80	28,184.00	60.14	
			סה"כ צריכה	5,451.20	0.00	22,732.80	28,184.00		
210	29132	תת - מ"א - לוח 13	18040273 - 3	28,252.00	0.00	95,258.00	123,510.00	226.88	
			סה"כ צריכה	28,252.00	0.00	95,258.00	123,510.00		
211	29131	תת - מ"א - לוח 14	18040277 - 4	108.40	0.00	1,065.00	1,173.40	5.68	
			סה"כ צריכה	108.40	0.00	1,065.00	1,173.40		
212	29127	תת - מ"א - לוח 8 (2)	18040277 - 1	3,746.40	0.00	10,446.00	14,192.40	36.84	
			סה"כ צריכה	3,746.40	0.00	10,446.00	14,192.40		
213	29126	תת - מיזוג אויר - 9	18040237 - 1	1,435.20	0.00	5,586.00	7,021.20	14.02	
			סה"כ צריכה	1,435.20	0.00	5,586.00	7,021.20		
214	30650	תת - מכבי לוח שירותי גג	18040271 - 2	515.60	0.00	849.30	1,364.90	3.43	
			סה"כ צריכה	515.60	0.00	849.30	1,364.90		
215	30647	תת - מכבי מעלית בניין 40	18040261 - 3	77.00	0.00	458.50	535.50	3.42	
			סה"כ צריכה	77.00	0.00	458.50	535.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
216	30645	תת - מכבי מעלית בניין 41	18040261 - 1	61.00	0.00	372.90	433.90	2.35	
		סה"כ צריכה		61.00	0.00	372.90	433.90		
217	30646	תת - מכבי מעלית בניין 42	18040261 - 2	50.90	0.00	262.40	313.30	1.27	
		סה"כ צריכה		50.90	0.00	262.40	313.30		
218	29117	תת - מעגלים F51-F55	18040262 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
219	29845	תת - מפוח גרג מוזן מ-F05	17312801 - 1	8.60	0.00	31.60	40.20	0.49	
		סה"כ צריכה		8.60	0.00	31.60	40.20		
220	17258	תת - משאבות לוח משאבות מגדלי קירור	16193895 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
221	30297	תת - משרדים 5-	18040283 - 2	254.30	0.00	981.50	1,235.80	5.06	
		סה"כ צריכה		254.30	0.00	981.50	1,235.80		
222	29129	תת - מתחם מקח חניון צפוני	18040277 - 2	255.40	0.00	966.60	1,222.00	134.30	
		סה"כ צריכה		255.40	0.00	966.60	1,222.00		
223	30127	תת - צילר - 1 (שנאי 2)	18040273 - 1	472.80	0.00	1,745.60	2,218.40	85.99	
		סה"כ צריכה		472.80	0.00	1,745.60	2,218.40		
224	30128	תת - צילר - 2 (שנאי 2)	18040273 - 2	1,002.40	0.00	3,482.40	4,484.80	44.86	
		סה"כ צריכה		1,002.40	0.00	3,482.40	4,484.80		
225	30129	תת - צילר - 3 (שנאי 2)	18040273 - 4	471.20	0.00	1,297.60	1,768.80	1,568.44	
		סה"כ צריכה		471.20	0.00	1,297.60	1,768.80		
226	30126	תת - צילר 1 (שנאי 2)	18040237 - 4	3,273.60	0.00	9,588.00	12,861.60	99.52	
		סה"כ צריכה		3,273.60	0.00	9,588.00	12,861.60		
227	30124	תת - צילר 6 - 1 (שנאי 2)	18040237 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
228	30125	תת - צילר 6 - 2 (שנאי 2)	18040237 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
229	29145	תת - ראשי - מעגלים 1 - 5Q1	13170769 - 12	63.80	0.00	242.10	305.90	0.42	
		סה"כ צריכה		63.80	0.00	242.10	305.90		
230	29118	תת - ראשי - מעגלים 11F/16F	18040262 - 4	0.40	0.00	66.90	67.30	0.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.40	0.00	66.90	67.30		
231	30294	תת - ראשי - מעגלים 1Q1/F23/F30	18040285 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	29158	תת - ראשי - מעגלים 2 - 5Q1	13170769 - 11	3.20	0.00	6.80	10.00	2.11	
			סה"כ צריכה	3.20	0.00	6.80	10.00		
233	17534	תת - ראשי - מעגלים 2Q5	15091165 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
234	29124	תת - ראשי - מעגלים 5Q1	13170768 - 14	0.70	0.00	2.10	2.80	0.44	
			סה"כ צריכה	0.70	0.00	2.10	2.80		
235	29125	תת - ראשי - מעגלים F21/F27	16193895 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
236	30303	תת - ראשי - מעגלים F51-F55	23070521 - 4	41.05	0.00	146.00	187.05	0.32	
			סה"כ צריכה	41.05	0.00	146.00	187.05		
237	30648	תת - ראשי - שקעים יריד אוכל מוזן F06	18040261 - 4	55.84	0.00	964.80	1,020.64	29.17	
			סה"כ צריכה	55.84	0.00	964.80	1,020.64		
238	30649	תת - ראשי - שקעים שרת 140-145 101-119	18040271 - 1	390.00	0.00	1,174.60	1,564.60	5.61	
			סה"כ צריכה	390.00	0.00	1,174.60	1,564.60		
239	30291	תת - ראשי - תא 1	22026811 - 1	807.60	0.00	3,085.80	3,893.40	9.16	
			סה"כ צריכה	807.60	0.00	3,085.80	3,893.40		
240	29130	תת - ראשי מפסקים F20-F30	18040277 - 3	199.40	0.00	749.30	948.70	4.47	
			סה"כ צריכה	199.40	0.00	749.30	948.70		
241	29119	תת - שקע וולטר מעבר שירותים A2	21038785 - 7	60.30	0.00	224.90	285.20	0.43	
			סה"כ צריכה	60.30	0.00	224.90	285.20		
242	30299	תת - תאורה מ"ג	18040283 - 4	212.30	0.00	659.00	871.30	1.67	
			סה"כ צריכה	212.30	0.00	659.00	871.30		
243	29116	תת - תאורת חדר D מ"ג	18040262 - 2	216.00	0.00	695.50	911.50	5.45	
			סה"כ צריכה	216.00	0.00	695.50	911.50		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
----	-----------	---------	-------------------	----------	---------	---------	--------------------	-----------	-----------





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57539	KFC חדש	22345135 - 1	5,890.84	0.00	14,794.58	20,685.42	95.30	
			העמסת חשמל מ"א	148.93	0.00	515.30	664.23		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	195.85	195.85		
			סה"כ צריכה	6,039.77	0.00	15,505.73	21,545.50		
2	32070	אבישג ארבל	22027165 - 3	157.90	0.00	435.35	593.25	4.79	
			העמסת חשמל מ"א	36.28	0.00	125.52	161.80		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	47.71	47.71		
			סה"כ צריכה	194.18	0.00	608.58	802.76		
3	54741	אדיס - א.ל.ספורט 277-278	22027143 - 1	1,323.20	0.00	2,582.80	3,906.00	20.44	
			העמסת חשמל מ"א	210.16	0.00	727.16	937.32		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	276.37	276.37		
			סה"כ צריכה	1,533.36	0.00	3,586.34	5,119.69		
4	50730	איל דה למור	22026785 - 3	29.15	0.00	76.75	105.90	0.34	
			סה"כ צריכה	29.15	0.00	76.75	105.90		
5	37269	אומטיים - רויאלטי 190	22027137 - 2	188.35	0.00	528.50	716.85	7.46	
			העמסת חשמל מ"א	35.51	0.00	122.85	158.36		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	46.69	46.69		
			סה"כ צריכה	223.86	0.00	698.05	921.90		
6	45780	אופטיקה הזרוע קומה 3	22026768 - 2	685.00	0.00	1,480.40	2,165.40	13.94	
			העמסת חשמל מ"א	133.29	0.00	461.19	594.47		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	175.28	175.28		
			סה"כ צריכה	818.29	0.00	2,116.87	2,935.16		
7	38305	אופטיקה הלפרין	22026803 - 4	640.70	0.00	1,957.95	2,598.65	7.87	
			העמסת חשמל מ"א	44.27	0.00	153.19	197.46		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	58.22	58.22		
			סה"כ צריכה	684.97	0.00	2,169.36	2,854.33		
8	51294	אופטיקיד	22026800 - 1	117.05	0.00	478.85	595.90	3.26	
			העמסת חשמל מ"א	77.12	0.00	266.85	343.98		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	101.42	101.42		
			סה"כ צריכה	194.17	0.00	847.13	1,041.30		
9	51295	אופטיקנה - מכון שמיעה	22026802 - 7	6.30	0.00	60.20	66.50	0.62	
			22026802 - 8	8.80	0.00	82.65	91.45	2.42	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22026802 - 9	8.70	0.00	37.75	46.45	0.17	
			העמסת חשמל מ"א	42.05	0.00	145.49	187.53		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	55.30	55.30		
			סה"כ צריכה	65.85	0.00	381.38	447.23		
10	17293	אופטיקנה 258A	22027155 - 1	484.05	0.00	928.05	1,412.10	10.67	
			העמסת חשמל מ"א	74.39	0.00	257.40	331.79		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	97.83	97.83		
			סה"כ צריכה	558.44	0.00	1,283.28	1,841.72		
11	17186	אופיס דיפו קומה 3	22026804 - 3	984.90	0.00	2,829.10	3,814.00	70.89	
			העמסת חשמל מ"א	212.12	0.00	733.95	946.07		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	278.95	278.95		
			סה"כ צריכה	1,197.02	0.00	3,842.01	5,039.02		
12	17193	אורגנלס קומה 1 135	22027148 - 2	780.30	0.00	1,761.95	2,542.25	8.67	
			העמסת חשמל מ"א	70.29	0.00	243.21	313.50		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	92.44	92.44		
			סה"כ צריכה	850.59	0.00	2,097.60	2,948.19		
13	46148	אי אופטיק 286,285	22027145 - 1	241.45	0.00	605.55	847.00	4.31	
			העמסת חשמל מ"א	39.05	0.00	135.12	174.17		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	51.35	51.35		
			סה"כ צריכה	280.50	0.00	792.02	1,072.52		
14	44647	אי דיגטל 268-269	22027157 - 4	913.40	0.00	2,288.60	3,202.00	11.78	
			העמסת חשמל מ"א	133.52	0.00	462.00	595.52		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	175.59	175.59		
			סה"כ צריכה	1,046.92	0.00	2,926.19	3,973.11		
15	17273	אי רובוט	22027164 - 2	124.35	0.00	378.60	502.95	3.18	
			העמסת חשמל מ"א	40.51	0.00	140.18	180.70		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	53.28	53.28		
			סה"כ צריכה	164.86	0.00	572.06	736.93		
16	54372	איב רושה	22344437 - 1	72.50	0.00	161.80	234.30	3.31	
			סה"כ צריכה	72.50	0.00	161.80	234.30		
17	40416	איברו	22026777 - 2	285.35	0.00	752.00	1,037.35	5.88	
			העמסת חשמל מ"א	36.37	0.00	125.86	162.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	47.84	47.84		
			סה"כ צריכה	321.72	0.00	925.70	1,247.42		
18	37274	אייל' אנד אמ - מחסן	22027138 - 3	43.70	0.00	166.10	209.80	131.79	
			סה"כ צריכה	43.70	0.00	166.10	209.80		
19	17368	אייל' אנד אמ 202A	22026775 - 1	5,235.60	0.00	12,492.00	17,727.60	66.13	
			העמסת חשמל מ"א	1,240.88	0.00	4,293.59	5,534.48		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,631.87	1,631.87		
			סה"כ צריכה	6,476.48	0.00	18,417.46	24,893.95		
20	17118	איל מיקאג 221	22026788 - 3	245.65	0.00	647.20	892.85	5.25	
			העמסת חשמל מ"א	32.41	0.00	112.15	144.56		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	42.62	42.62		
			סה"כ צריכה	278.06	0.00	801.97	1,080.03		
21	44224	אימפרס מאוחדת - אימפרס	22027158 - 3	876.40	0.00	1,987.80	2,864.20	11.33	
			העמסת חשמל מ"א	87.37	0.00	302.32	389.70		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	114.90	114.90		
			סה"כ צריכה	963.77	0.00	2,405.03	3,368.80		
22	43813	אימפרס מאוחדת - סונטש	22027157 - 2	164.70	0.00	398.35	563.05	1.88	
			העמסת חשמל מ"א	32.44	0.00	112.25	144.69		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	42.66	42.66		
			סה"כ צריכה	197.14	0.00	553.26	750.40		
23	17098	אירוקה 319-320	22026793 - 1	416.40	0.00	1,219.10	1,635.50	8.60	
			העמסת חשמל מ"א	64.92	0.00	224.63	289.55		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	85.38	85.38		
			סה"כ צריכה	481.32	0.00	1,529.11	2,010.43		
24	17382	אירית גרנד 161	22026763 - 4	532.70	0.00	1,073.20	1,605.90	10.17	
			העמסת חשמל מ"א	67.19	0.00	232.47	299.65		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	88.35	88.35		
			סה"כ צריכה	599.89	0.00	1,394.02	1,993.91		
25	17029	אל גוסטו לוקו 373,375 אמפסטו	22027160 - 1	2,788.00	0.00	7,865.40	10,653.40	260.86	
			העמסת חשמל מ"א	101.86	0.00	352.45	454.31		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	133.96	133.96		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,889.86	0.00	8,351.81	11,241.67		
26	17194	אלדו נעלים 136-137	22027148 - 3	628.05	0.00	1,571.50	2,199.55	10.16	
		העמסת חשמל מ"א		126.72	0.00	438.45	565.17		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	166.64	166.64		
		סה"כ צריכה		754.77	0.00	2,176.60	2,931.36		
27	17116	אלמביקה 216	22026788 - 1	214.90	0.00	551.30	766.20	7.79	
		העמסת חשמל מ"א		43.93	0.00	152.01	195.94		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	57.77	57.77		
		סה"כ צריכה		258.83	0.00	761.08	1,019.91		
28	17545	אמריקן איגל	22026770 - 4	4,068.00	0.00	8,196.40	12,264.40	53.71	
		העמסת חשמל מ"א		497.54	0.00	1,721.55	2,219.09		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	654.31	654.31		
		סה"כ צריכה		4,565.54	0.00	10,572.26	15,137.81		
29	26993	אנגוויסטיק	22026791 - 3	435.60	0.00	896.40	1,332.00	4.87	
		העמסת חשמל מ"א		61.14	0.00	211.56	272.70		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	80.41	80.41		
		סה"כ צריכה		496.74	0.00	1,188.37	1,685.11		
30	17095	אסיקס/רוקפורט 279-280	22027144 - 2	935.95	0.00	2,458.90	3,394.85	12.70	
		העמסת חשמל מ"א		65.41	0.00	226.32	291.73		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	86.02	86.02		
		סה"כ צריכה		1,001.36	0.00	2,771.24	3,772.60		
31	17011	אפרודיטה הלבשה התחתונה	22027146 - 2	280.75	0.00	1,013.05	1,293.80	1.96	
		העמסת חשמל מ"א		102.12	0.00	353.33	455.44		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	134.29	134.29		
		סה"כ צריכה		382.87	0.00	1,500.67	1,883.53		
32	17191	אפריל חדש 131-132	22027147 - 4	812.40	0.00	2,252.10	3,064.50	20.70	
		העמסת חשמל מ"א		176.08	0.00	609.24	785.31		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	231.55	231.55		
		סה"כ צריכה		988.48	0.00	3,092.89	4,081.37		
33	21055	אצטרובל זמני	22026786 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	17126	אצטרובל קיחור	22027150 - 3	100.00	0.00	327.05	427.05	1.51	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	100.00	0.00	327.05	427.05		
35	17127	אקאקום קומה 1	22027150 - 4	42.80	0.00	108.50	151.30	1.41	
			סה"כ צריכה	42.80	0.00	108.50	151.30		
36	23832	ארומה ברק בורשטיין 128-130	22027147 - 3	1,744.00	0.00	7,371.60	9,115.60	32.89	
			העמסת חשמל מ"א	123.01	0.00	425.62	548.62		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	161.76	161.76		
			סה"כ צריכה	1,867.01	0.00	7,958.98	9,825.99		
37	29105	ארומה מנדף	13170749 - 7	226.95	0.00	550.35	777.30	2.17	
			סה"כ צריכה	226.95	0.00	550.35	777.30		
38	42181	ארט טאטו	22027152 - 2	159.60	0.00	554.60	714.20	2.53	
			העמסת חשמל מ"א	39.05	0.00	135.12	174.17		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	51.35	51.35		
			סה"כ צריכה	198.65	0.00	741.07	939.72		
39	39247	ארנקי אולגה 103	22026779 - 2	301.45	0.00	598.60	900.05	9.19	
			העמסת חשמל מ"א	60.24	0.00	208.45	268.69		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	79.23	79.23		
			סה"כ צריכה	361.69	0.00	886.28	1,247.97		
40	50382	באג	22026798 - 3	440.00	0.00	1,211.90	1,651.90	11.50	
			העמסת חשמל מ"א	71.60	0.00	247.74	319.33		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	94.16	94.16		
			סה"כ צריכה	511.60	0.00	1,553.79	2,065.39		
41	17041	בובי בראון	22026789 - 3	647.70	0.00	1,575.25	2,222.95	10.64	
			העמסת חשמל מ"א	42.86	0.00	148.29	191.15		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	56.36	56.36		
			סה"כ צריכה	690.56	0.00	1,779.90	2,470.46		
42	32423	בוגארט	22026764 - 1	434.60	0.00	1,020.05	1,454.65	7.77	
			העמסת חשמל מ"א	80.90	0.00	279.93	360.83		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	106.39	106.39		
			סה"כ צריכה	515.50	0.00	1,406.37	1,921.87		
43	17342	בודי שופ 211A	22026778 - 2	148.80	0.00	338.30	487.10	3.89	
			העמסת חשמל מ"א	31.44	0.00	108.77	140.20		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	41.34	41.34		
			סה"כ צריכה	180.24	0.00	488.41	668.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	55089	בורגר ראנץ כולל מחסן	1 - 20281555	1,433.20	0.00	3,262.70	4,695.90	16.37	
		העמסת חשמל מ"א		30.15	0.00	104.31	134.46		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	39.65	39.65		
		סה"כ צריכה		1,463.35	0.00	3,406.65	4,870.001		
45	44045	בורקס העגלה - ששי ששון	1 - 22027152	123.20	0.00	470.95	594.15	2.85	
		סה"כ צריכה		123.20	0.00	470.95	594.15		
46	17355	בזק - חדר 3-	4 - 22026761	2,151.40	0.00	7,928.90	10,080.30	26.04	
		סה"כ צריכה		2,151.40	0.00	7,928.90	10,080.30		
47	25691	בזק פיר E	1 - 22026762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
48	24374	בי פרש	1 - 22026760	516.90	0.00	1,310.90	1,827.80	8.68	
		סה"כ צריכה		516.90	0.00	1,310.90	1,827.80		
49	48442	בי פרש חדש - מחסן	7 - 19093389	46.50	0.00	171.55	218.05	0.83	
		סה"כ צריכה		46.50	0.00	171.55	218.05		
50	46294	ביגה 310-311	10 - 13170776	850.10	0.00	2,369.60	3,219.70	8.14	
		העמסת חשמל מ"א	1 - 22026771	4,052.90	0.00	12,309.70	16,362.60	47.68	
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	71.13	71.13		
		סה"כ צריכה		4,957.08	0.00	14,937.56	19,894.65		
51	56833	ביוטי קייר קומה 1 158-158A	4 - 22026760	366.00	0.00	727.80	1,093.80	20.00	
		העמסת חשמל מ"א		224.16	0.00	775.60	999.76		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	294.78	294.78		
		סה"כ צריכה		590.16	0.00	1,798.19	2,388.34		
52	17040	בילבונג	1 - 22026789	727.00	0.00	1,640.15	2,367.15	12.41	
		העמסת חשמל מ"א		120.14	0.00	415.69	535.82		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	157.99	157.99		
		סה"כ צריכה		847.14	0.00	2,213.83	3,060.96		
53	17271	בלאק (שקם אלקטריק) 351,354	4 - 22027163	5,962.20	0.00	14,469.60	20,431.80	52.62	
		העמסת חשמל מ"א		235.61	0.00	815.22	1,050.83		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	309.84	309.84		
		סה"כ צריכה		6,197.81	0.00	15,594.67	21,792.47		
54	17544	בלאק - מחסן	3 - 22026770	2.55	0.00	6.45	9.00	0.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2.55	0.00	6.45	9.00		
55	59610	בלאק X וואטי	1 - 22345031	127.90	0.00	229.20	357.10	1.14	
			העמסת חשמל מ"א	20.50	0.00	70.94	91.44		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	26.96	26.96		
			סה"כ צריכה	148.40	0.00	327.10	475.50		
56	29122	בלאק - מפוחי יניקה	3 - 22027164	22.77	0.00	94.18	116.94	0.43	
			סה"כ צריכה	22.77	0.00	94.18	116.94		
57	17352	בלו 150	1 - 22026761	803.60	0.00	1,336.05	2,139.65	38.99	
			העמסת חשמל מ"א	89.28	0.00	308.91	398.19		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	117.41	117.41		
			סה"כ צריכה	892.88	0.00	1,762.37	2,655.24		
58	17197	בריאות נשים גרנד	2 - 22026799	77.05	0.00	298.45	375.50	3.79	
			העמסת חשמל מ"א	39.05	0.00	135.12	174.17		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	51.35	51.35		
			סה"כ צריכה	116.10	0.00	484.92	601.02		
59	17096	ברשקה 270-274	3 - 22027144	3,260.40	0.00	8,845.60	12,106.00	41.20	
			העמסת חשמל מ"א	381.71	0.00	1,320.76	1,702.47		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	501.98	501.98		
			סה"כ צריכה	3,642.11	0.00	10,668.35	14,310.46		
60	47618	ג'ונגל חדש	4 - 22027152	640.85	0.00	1,268.85	1,909.70	8.80	
			העמסת חשמל מ"א	90.11	0.00	311.78	401.89		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	118.50	118.50		
			סה"כ צריכה	730.96	0.00	1,699.13	2,430.09		
61	36506	גיולי	1 - 22026779	85.55	0.00	170.80	256.35	0.85	
			סה"כ צריכה	85.55	0.00	170.80	256.35		
62	17009	גר.א.ס 291	4 - 22027145	300.35	0.00	808.00	1,108.35	5.29	
			העמסת חשמל מ"א	33.03	0.00	114.27	147.30		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	43.43	43.43		
			סה"כ צריכה	333.38	0.00	965.71	1,299.08		
63	43249	גאס Guess תנות	3 - 22027157	1,215.05	0.00	2,554.65	3,769.70	18.40	
			העמסת חשמל מ"א	147.64	0.00	510.84	658.48		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	194.16	194.16		
			סה"כ צריכה	1,362.69	0.00	3,259.65	4,622.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
64	17380	גולברי 160	22026763 - 2	708.55	0.00	1,715.05	2,423.60	9.92	
			העמסת חשמל מ"א	66.78	0.00	231.05	297.82		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	87.82	87.82		
			סה"כ צריכה	775.33	0.00	2,033.91	2,809.24		
65	23004	גלובוס בית קולנוע	13127923 - 1	19,819.90	0.00	54,791.20	74,611.10		
			סה"כ צריכה	19,819.90	0.00	54,791.20	74,611.10		
66	17129	גלסו חנות 2	22026791 - 2	26.80	0.00	39.35	66.15	7.66	
			העמסת חשמל מ"א	34.66	0.00	119.92	154.57		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	45.58	45.58		
			סה"כ צריכה	61.46	0.00	204.84	266.30		
67	17091	גלי נעלים 282-283	22027143 - 2	1,554.90	0.00	3,207.70	4,762.60	21.41	
			העמסת חשמל מ"א	198.14	0.00	685.58	883.72		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	260.57	260.57		
			סה"כ צריכה	1,753.04	0.00	4,153.85	5,906.89		
68	56474	גנטלמן 303	22026772 - 4	641.55	0.00	1,216.60	1,858.15	9.91	
			העמסת חשמל מ"א	52.72	0.00	182.41	235.12		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	69.33	69.33		
			סה"כ צריכה	694.27	0.00	1,468.33	2,162.60		
69	17357	רג - מחסן	22026762 - 2	216.65	0.00	828.25	1,044.90	1.73	
			סה"כ צריכה	216.65	0.00	828.25	1,044.90		
70	17335	רג 155-157	22026760 - 3	4,921.00	0.00	14,009.00	18,930.00	52.43	
			העמסת חשמל מ"א	117.05	0.00	405.01	522.06		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	153.93	153.93		
			סה"כ צריכה	5,038.05	0.00	14,567.94	19,606.00		
71	43824	ד"ר אריה פרנקל	22026801 - 7	44.65	0.00	54.25	98.90	2.42	
			העמסת חשמל מ"א	28.63	0.00	99.07	127.71		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	37.66	37.66		
			סה"כ צריכה	73.28	0.00	190.98	264.26		
72	44103	ד"ר גב 362-364 חדש	22026768 - 3	673.76	0.00	1,164.96	1,838.72	16.72	
			העמסת חשמל מ"א	264.23	0.00	914.26	1,178.49		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	347.49	347.49		
			סה"כ צריכה	937.99	0.00	2,426.71	3,364.70		
73	45281	ד"ר הילה קליין	22026800 - 3	248.30	0.00	1,237.70	1,486.00	12.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	137.16	0.00	474.60	611.76		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	180.38	180.38		
			סה"כ צריכה	385.46	0.00	1,892.68	2,278.14		
74	17162	ד"ר הררי עופר	22026801 - 6	10.70	0.00	131.45	142.15	4.19	
			העמסת חשמל מ"א	28.37	0.00	98.16	126.53		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	37.31	37.31		
			סה"כ צריכה	39.07	0.00	266.92	305.99		
75	17164	ד"ר חזאן אנדרי	22026801 - 8	29.30	0.00	160.50	189.80	1.57	
			העמסת חשמל מ"א	28.31	0.00	97.96	126.27		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	37.23	37.23		
			סה"כ צריכה	57.61	0.00	295.69	353.30		
76	44801	ד"ר ליבה דוד	22026801 - 4	16.60	0.00	62.65	79.25	1.24	
			העמסת חשמל מ"א	30.75	0.00	106.40	137.16		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	40.44	40.44		
			סה"כ צריכה	47.35	0.00	209.50	256.85		
77	38307	ד"ר ספירא סיגל	22026796 - 1	47.70	0.00	297.40	345.10	4.39	
			העמסת חשמל מ"א	50.27	0.00	173.93	224.20		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	66.11	66.11		
			סה"כ צריכה	97.97	0.00	537.43	635.40		
78	50955	ד"ר ענת קינרייך קומה 4	22026794 - 2	0.00	0.00	17.85	17.85	0.34	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	17.85	17.85		
79	38048	ד"ר שארל חדאד	22026801 - 12	87.30	0.00	492.90	580.20	2.80	
			העמסת חשמל מ"א	41.98	0.00	145.25	187.23		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	55.21	55.21		
			סה"כ צריכה	129.28	0.00	693.36	822.63		
80	17150	דה נורת פייס	22027162 - 3	757.95	0.00	1,970.85	2,728.80	8.56	
			העמסת חשמל מ"א	106.41	0.00	368.19	474.60		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	139.94	139.94		
			סה"כ צריכה	864.36	0.00	2,478.98	3,343.34		
81	59609	דוכן תכשיתי דנון	13170749 - 9	58.77	0.00	164.64	223.41	0.54	
			העמסת חשמל מ"א	19.82	0.00	68.57	88.39		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	26.06	26.06		
			סה"כ צריכה	78.59	0.00	259.27	337.86		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	36679	דומו (ניין ווסט חדש)	22027135 - 4	448.00	0.00	1,068.70	1,516.70	10.05	
			העמסת חשמל מ"א	76.55	0.00	264.86	341.41		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	100.67	100.67		
			סה"כ צריכה	524.55	0.00	1,434.23	1,958.78		
83	17530	דור תחנת דלק 405	14155742 - 1	1,195.00	0.00	3,891.40	5,086.40	13.98	
			סה"כ צריכה	1,195.00	0.00	3,891.40	5,086.40		
84	17092	דיזל 281	22027143 - 3	648.70	0.00	1,178.60	1,827.30	9.28	
			העמסת חשמל מ"א	69.31	0.00	239.83	309.14		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	91.15	91.15		
			סה"כ צריכה	718.01	0.00	1,509.58	2,227.60		
85	56899	דינמיקה	23000402 - 4	419.40	0.00	1,157.90	1,577.30	5.94	
			העמסת חשמל מ"א	48.81	0.00	168.90	217.71		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	64.19	64.19		
			סה"כ צריכה	468.21	0.00	1,390.99	1,859.20		
86	43272	דיסקו רוסו	22027155 - 4	734.00	0.00	1,441.30	2,175.30	11.92	
			העמסת חשמל מ"א	83.48	0.00	288.84	372.32		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	109.78	109.78		
			סה"כ צריכה	817.48	0.00	1,839.93	2,657.41		
87	45038	דלתא BBW- 206-207	22026778 - 1	1,071.45	0.00	2,919.35	3,990.80	20.45	
			העמסת חשמל מ"א	113.33	0.00	392.14	505.47		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	149.04	149.04		
			סה"כ צריכה	1,184.78	0.00	3,460.53	4,645.32		
88	53320	דלתא 16.7.2023	22026771 - 3	534.90	0.00	1,018.90	1,553.80	128.55	
			העמסת חשמל מ"א	187.83	0.00	649.91	837.74		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	247.01	247.01		
			סה"כ צריכה	722.73	0.00	1,915.82	2,638.55		
89	54713	דלתא ויקטוריה סקרט 3.ק	13170776 - 12	1,926.60	0.00	5,080.40	7,007.00	42.29	
			העמסת חשמל מ"א	372.34	0.00	1,288.33	1,660.67		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	489.66	489.66		
			סה"כ צריכה	2,298.94	0.00	6,858.39	9,157.33		
90	23472	דלתא- פאנטה ריי	22027167 - 3	514.00	0.00	1,009.80	1,523.80	11.01	
			העמסת חשמל מ"א	93.26	0.00	322.69	415.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	122.65	122.65		
			סה"כ צריכה	607.26	0.00	1,455.14	2,062.40		
91	47701	דלתא- פיקס	22027141 - 3	283.50	0.00	721.20	1,004.70	6.42	
			העמסת חשמל מ"א	72.78	0.00	251.82	324.60		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	95.71	95.71		
			סה"כ צריכה	356.28	0.00	1,068.73	1,425.01		
92	53982	דנה אשכנזי	22026776 - 1	75.40	0.00	221.95	297.35	4.71	
			העמסת חשמל מ"א	38.85	0.00	134.44	173.30		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	51.10	51.10		
			סה"כ צריכה	114.25	0.00	407.49	521.74		
93	17332	דפנה לוינסון 154	22026759 - 4	83.80	0.00	175.25	259.05	1.26	
			העמסת חשמל מ"א	27.69	0.00	95.80	123.48		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	36.41	36.41		
			סה"כ צריכה	111.49	0.00	307.46	418.94		
94	59739	דר אוסנת מרום	22026801 - 5	11.65	0.00	118.35	130.00	2.36	
			העמסת חשמל מ"א	27.28	0.00	94.38	121.66		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	35.87	35.87		
			סה"כ צריכה	38.93	0.00	248.60	287.53		
95	17174	דר חזאן אנדרי ופול	22026802 - 6	18.55	0.00	179.60	198.15	2.84	
			העמסת חשמל מ"א	31.24	0.00	108.09	139.33		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	41.08	41.08		
			סה"כ צריכה	49.79	0.00	328.78	378.57		
96	17097	ה. שטרן 284	22027144 - 4	805.90	0.00	2,510.60	3,316.50	17.12	
			העמסת חשמל מ"א	107.09	0.00	370.56	477.65		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	140.84	140.84		
			סה"כ צריכה	912.99	0.00	3,021.99	3,934.99		
97	17075	הבורסה לשעונים 112	22026783 - 1	106.15	0.00	296.85	403.00	2.43	
			העמסת חשמל מ"א	23.14	0.00	80.06	103.19		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	30.43	30.43		
			סה"כ צריכה	129.29	0.00	407.33	536.62		
98	17010	הבורסה לתכשיטים 290	22027146 - 1	255.20	0.00	694.55	949.75	5.25	
			העמסת חשמל מ"א	38.07	0.00	131.74	169.81		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	50.07	50.07		
			סה"כ צריכה	293.27	0.00	876.36	1,169.63		
99	53227	הודיס קומה 1	22026760 - 2	2,103.30	0.00	4,758.00	6,861.30	21.10	
			העמסת חשמל מ"א	191.30	0.00	661.93	853.24		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	251.58	251.58		
			סה"כ צריכה	2,294.60	0.00	5,671.52	7,966.12		
100	17370	הוט סטופ 90024	22026775 - 3	75.30	0.00	268.35	343.65	1.22	
			סה"כ צריכה	75.30	0.00	268.35	343.65		
101	45552	הולמס פלייס 11190	14152653 - 1	21,658.80	0.00	84,978.10	106,636.90		
			סה"כ צריכה	21,658.80	0.00	84,978.10	106,636.90		
102	51713	הוף	22027160 - 2	404.40	0.00	998.00	1,402.40	11.03	
			העמסת חשמל מ"א	80.54	0.00	278.68	359.22		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	105.92	105.92		
			סה"כ צריכה	484.94	0.00	1,382.59	1,867.53		
103	17081	הלד צילום 122	23000402 - 3	325.10	0.00	831.45	1,156.55	7.56	
			העמסת חשמל מ"א	33.28	0.00	115.15	148.43		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	43.77	43.77		
			סה"כ צריכה	358.38	0.00	990.37	1,348.75		
104	17266	המשביר 1	08029402 - 1	12,999.05	0.00	40,613.78	53,612.83	0.08	
			סה"כ צריכה	12,999.05	0.00	40,613.78	53,612.83		
105	17156	המשביר 2	08029403 - 1	11,591.30	0.00	35,322.30	46,913.60	0.25	
			סה"כ צריכה	11,591.30	0.00	35,322.30	46,913.60		
106	17053	המתפרה של כרמלה	22027139 - 1	368.65	0.00	1,142.25	1,510.90	6.78	
			סה"כ צריכה	368.65	0.00	1,142.25	1,510.90		
107	46960	הנס	23000402 - 1	568.40	0.00	1,416.25	1,984.65	9.76	
			העמסת חשמל מ"א	60.66	0.00	209.90	270.57		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	79.78	79.78		
			סה"כ צריכה	629.06	0.00	1,705.93	2,335.00		
108	17344	הסנדלריה של כרמל	22026765 - 1	13.95	0.00	86.15	100.10	1.67	
			סה"כ צריכה	13.95	0.00	86.15	100.10		
109	42179	הפנינג 335-336	22027151 - 4	434.50	0.00	980.90	1,415.40	8.45	
			העמסת חשמל מ"א	96.65	0.00	334.41	431.06		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	127.10	127.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	531.15	0.00	1,442.41	1,973.56		
110	43537	הצורפים קומה 2	22027168 - 3	270.50	0.00	757.15	1,027.65	5.06	
			העמסת חשמל מ"א	40.87	0.00	141.40	182.26		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	53.74	53.74		
			סה"כ צריכה	311.37	0.00	952.29	1,263.66		
111	56327	וואנס	22026783 - 2	417.00	0.00	1,377.90	1,794.90	10.25	
			העמסת חשמל מ"א	82.42	0.00	285.20	367.62		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	108.40	108.40		
			סה"כ צריכה	499.42	0.00	1,771.49	2,270.92		
112	17295	ויי שוז קרוקס 260-261	22027155 - 3	1,014.45	0.00	2,111.55	3,126.00	14.69	
			העמסת חשמל מ"א	96.89	0.00	335.26	432.15		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	127.42	127.42		
			סה"כ צריכה	1,111.34	0.00	2,574.23	3,685.57		
113	17119	ויז נעלים 217-218	22026788 - 4	275.80	0.00	744.80	1,020.60	6.85	
			העמסת חשמל מ"א	64.11	0.00	221.83	285.94		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	84.31	84.31		
			סה"כ צריכה	339.91	0.00	1,050.94	1,390.85		
114	17078	ורדינון 118-119	22026783 - 4	371.40	0.00	1,005.25	1,376.65	9.72	
			העמסת חשמל מ"א	82.98	0.00	287.12	370.10		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	109.13	109.13		
			סה"כ צריכה	454.38	0.00	1,401.50	1,855.88		
115	25904	זארה - מחסן	16254201 - 3	326.10	0.00	1,042.40	1,368.50	9.25	
			סה"כ צריכה	326.10	0.00	1,042.40	1,368.50		
116	29103	זארה - מפוחי עשן בחירום (חנות)	13170746 - 13	0.00	0.00	2.20	2.20	6.57	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	2.20	2.20		
117	25878	זארה 224-229	22026807 - 2	16,497.60	0.00	43,995.20	60,492.80	157.81	
			העמסת חשמל מ"א	2,227.79	0.00	7,708.39	9,936.18		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	2,929.74	2,929.74		
			סה"כ צריכה	18,725.39	0.00	54,633.32	73,358.71		
118	17314	זיגי שאול קומה 2 266-267	22027157 - 1	818.50	0.00	1,931.20	2,749.70	13.04	
			העמסת חשמל מ"א	101.04	0.00	349.61	450.65		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	132.88	132.88		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	919.54	0.00	2,413.69	3,333.23		
119	17043	זמימית אבנט	1 - 22026790	24.55	0.00	61.95	86.50	0.87	
			סה"כ צריכה	24.55	0.00	61.95	86.50		
120	48401	חומוס קומה 3 - דזון	4 - 22026791	500.60	0.00	2,375.30	2,875.90	15.24	
			סה"כ צריכה	500.60	0.00	2,375.30	2,875.90		
121	17269	טבע נאות קומה 3 350A	2 - 22027163	212.15	0.00	454.40	666.55	4.49	
			העמסת חשמל מ"א	45.13	0.00	156.16	201.29		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	59.35	59.35		
			סה"כ צריכה	257.28	0.00	669.91	927.19		
122	17195	טוונטי פור סבן 138-139	4 - 22027148	811.55	0.00	2,045.60	2,857.15	10.57	
			העמסת חשמל מ"א	117.15	0.00	405.35	522.50		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	154.06	154.06		
			סה"כ צריכה	928.70	0.00	2,605.01	3,533.71		
123	42182	טוטו	3 - 22027152	22.70	0.00	74.35	97.05	0.21	
			סה"כ צריכה	22.70	0.00	74.35	97.05		
124	17329	טויס אר אס 101	1 - 22026759	988.00	0.00	2,108.00	3,096.00	23.60	
			העמסת חשמל מ"א	826.88	0.00	2,861.09	3,687.97		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,087.42	1,087.42		
			סה"כ צריכה	1,814.88	0.00	6,056.51	7,871.38		
125	48215	טומוקה - מחסן	4 - 22026781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
126	48611	טומוקה - מטבח	13 - 13170769	1,116.15	0.00	3,961.05	5,077.20	25.05	
			סה"כ צריכה	1,116.15	0.00	3,961.05	5,077.20		
127	48617	טומוקה - מסעדה	1 - 22027164	1,457.30	0.00	3,398.60	4,855.90	19.33	
			סה"כ צריכה	1,457.30	0.00	3,398.60	4,855.90		
128	17278	טוס	1 - 22026768	434.20	0.00	1,143.70	1,577.90	9.19	
			העמסת חשמל מ"א	49.79	0.00	172.27	222.06		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	65.48	65.48		
			סה"כ צריכה	483.99	0.00	1,381.45	1,865.44		
129	37268	טופ טן אבזרים	1 - 22027137	806.15	0.00	2,264.45	3,070.60	10.26	
			העמסת חשמל מ"א	68.92	0.00	238.48	307.40		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	90.64	90.64		
			סה"כ צריכה	875.07	0.00	2,593.57	3,468.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
130	50380	טיים משין	22026798 - 1	754.50	0.00	1,733.00	2,487.50	14.84	
			העמסת חשמל מ"א	117.22	0.00	405.59	522.80		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	154.15	154.15		
			סה"כ צריכה	871.72	0.00	2,292.74	3,164.45		
131	17304	טימברלנד	22026779 - 4	492.10	0.00	1,111.20	1,603.30	11.11	
			העמסת חשמל מ"א	79.08	0.00	273.61	352.69		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	103.99	103.99		
			סה"כ צריכה	571.18	0.00	1,488.80	2,059.98		
132	55230	טיפת חלב	22344607 - 1	231.00	0.00	894.70	1,125.70	18.48	
			סה"כ צריכה	231.00	0.00	894.70	1,125.70		
133	17361	יאנגה	22026781 - 2	317.80	0.00	630.60	948.40	10.56	
			העמסת חשמל מ"א	74.24	0.00	256.89	331.13		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	97.64	97.64		
			סה"כ צריכה	392.04	0.00	985.13	1,377.17		
134	56729	יד השוק -קליית ארי	22026797 - 2	1,302.40	0.00	4,375.60	5,678.00	23.37	
			העמסת חשמל מ"א	251.29	0.00	869.47	1,120.76		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	330.46	330.46		
			סה"כ צריכה	1,553.69	0.00	5,575.54	7,129.22		
135	17308	יולו	22026780 - 4	156.65	0.00	659.95	816.60	6.25	
			העמסת חשמל מ"א	23.72	0.00	82.08	105.81		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	31.20	31.20		
			סה"כ צריכה	180.37	0.00	773.23	953.60		
136	37275	כללית - אסתטיקה	22027138 - 4	410.80	0.00	2,068.80	2,479.60	20.20	
			סה"כ צריכה	410.80	0.00	2,068.80	2,479.60		
137	17196	כללית - סמייל - ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ	22026799 - 1	1,142.20	0.00	4,956.40	6,098.60	34.60	
			סה"כ צריכה	1,142.20	0.00	4,956.40	6,098.60		
138	37985	כללית - פיזיותרפיה	22026929 - 2	1,554.40	0.00	8,237.60	9,792.00	36.04	
			ציבורי ממפסק כללית	77.39	0.00	333.14	410.53		
			סה"כ צריכה	1,631.79	0.00	8,570.74	10,202.53		
139	33399	לאפיט איטלי	22026758 - 4	413.15	0.00	1,003.35	1,416.50	11.85	
			העמסת חשמל מ"א	91.51	0.00	316.65	408.16		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	120.35	120.35		
			סה"כ צריכה	504.66	0.00	1,440.34	1,945.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
140	17013	לחם ארז 127	22027153 - 1	531.50	0.00	1,998.25	2,529.75	9.59	
			העמסת חשמל מ"א	30.26	0.00	104.72	134.98		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	39.80	39.80		
			סה"כ צריכה	561.76	0.00	2,142.76	2,704.53		
141	17083	לי קופר 232	22027141 - 1	951.40	0.00	2,250.30	3,201.70	15.38	
			העמסת חשמל מ"א	150.34	0.00	520.20	670.54		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	197.71	197.71		
			סה"כ צריכה	1,101.74	0.00	2,968.21	4,069.95		
142	21087	לידי קונפורט 108-109	22026779 - 3	165.35	0.00	406.50	571.85	6.28	
			העמסת חשמל מ"א	57.60	0.00	199.30	256.89		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	75.75	75.75		
			סה"כ צריכה	222.95	0.00	681.54	904.49		
143	48474	ליה לונדון רשת 265	22027156 - 1	97.70	0.00	211.25	308.95	2.87	
			העמסת חשמל מ"א	20.99	0.00	72.63	93.61		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	27.60	27.60		
			סה"כ צריכה	118.69	0.00	311.48	430.17		
144	17189	לייזר פיניש 127A	22027147 - 2	149.55	0.00	364.10	513.65	3.89	
			העמסת חשמל מ"א	24.60	0.00	85.12	109.72		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	32.35	32.35		
			סה"כ צריכה	174.15	0.00	481.58	655.73		
145	22480	לינדה אוסף פרטי קומה 1	22026786 - 2	84.60	0.00	230.05	314.65	4.00	
			העמסת חשמל מ"א	40.51	0.00	140.18	180.70		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	53.28	53.28		
			סה"כ צריכה	125.11	0.00	423.51	548.63		
146	17298	ללין 265	22027156 - 2	425.90	0.00	659.00	1,084.90	9.18	
			העמסת חשמל מ"א	60.14	0.00	208.08	268.22		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	79.08	79.08		
			סה"כ צריכה	486.04	0.00	946.16	1,432.20		
147	17121	מאניה	22027149 - 2	656.10	0.00	1,391.50	2,047.60	9.20	
			העמסת חשמל מ"א	71.27	0.00	246.59	317.85		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	93.72	93.72		
			סה"כ צריכה	727.37	0.00	1,731.81	2,459.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
148	45659	מאצ'ו מן	22026761 - 3	31.02	0.00	68.38	99.40	0.34	
			העמסת חשמל מ"א	9.76	0.00	33.78	43.54		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	12.84	12.84		
			סה"כ צריכה	40.78	0.00	115.00	155.78		
149	17056	מאק	22027139 - 4	609.20	0.00	2,063.90	2,673.10	11.24	
			העמסת חשמל מ"א	74.68	0.00	258.41	333.09		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	98.21	98.21		
			סה"כ צריכה	683.88	0.00	2,420.52	3,104.41		
150	17068	מגה ספורט חדש	22026785 - 1	1,437.80	0.00	3,330.40	4,768.20	23.89	
			העמסת חשמל מ"א	192.13	0.00	664.81	856.94		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	252.67	252.67		
			סה"כ צריכה	1,629.93	0.00	4,247.88	5,877.81		
151	17070	מגנוליה קומה 1	22026785 - 4	97.05	0.00	221.40	318.45	3.25	
			סה"כ צריכה	97.05	0.00	221.40	318.45		
152	17259	מגנוליה קומה 2	16048013 - 1	122.80	0.00	264.10	386.90	1.17	
			סה"כ צריכה	122.80	0.00	264.10	386.90		
153	55088	מובי סויל	22027162 - 2	187.40	0.00	481.10	668.50	5.24	
			העמסת חשמל מ"א	37.35	0.00	129.24	166.59		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	49.12	49.12		
			סה"כ צריכה	224.75	0.00	659.46	884.21		
154	59608	מחסן מנדרין	22026758 - 3	355.80	0.00	1,328.80	1,684.60	4.06	
			סה"כ צריכה	355.80	0.00	1,328.80	1,684.60		
155	17379	מיה אינספריישן 159	22026763 - 1	590.00	0.00	1,185.00	1,775.00	10.45	
			העמסת חשמל מ"א	71.10	0.00	246.01	317.11		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	93.50	93.50		
			סה"כ צריכה	661.10	0.00	1,524.52	2,185.62		
156	58007	מיננה	22345249 - 1	1,205.80	0.00	2,445.90	3,651.70	24.04	
			סה"כ צריכה	1,205.80	0.00	2,445.90	3,651.70		
157	29260	מינסו	22027142 - 3	925.50	0.00	2,351.60	3,277.10	13.13	
			העמסת חשמל מ"א	156.88	0.00	542.83	699.71		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	206.31	206.31		
			סה"כ צריכה	1,082.38	0.00	3,100.74	4,183.13		
158	48616	מיסטר קורן	17313452 - 1	1,075.90	0.00	2,165.00	3,240.90	362.88	
			סה"כ צריכה	1,075.90	0.00	2,165.00	3,240.90		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
159	49119	מיסטר קורן - מחסן	22026782 - 1	87.95	0.00	331.65	419.60	1.03	
			סה"כ צריכה	87.95	0.00	331.65	419.60		
160	31576	מירון - מחסן 1	22027159 - 1	35.05	0.00	135.45	170.50	65.03	
			סה"כ צריכה	35.05	0.00	135.45	170.50		
161	36680	מירון - מחסן 2	22027136 - 2	283.80	0.00	1,208.30	1,492.10	5.21	
			סה"כ צריכה	283.80	0.00	1,208.30	1,492.10		
162	56837	מירון בית מאפה מחסן 4	22027135 - 3	34.35	0.00	129.15	163.50	0.22	
			סה"כ צריכה	34.35	0.00	129.15	163.50		
163	17145	מירון בית מאפה 379	22027161 - 2	1,862.20	0.00	11,445.50	13,307.70	52.89	
			העמסת חשמל מ"א	56.62	0.00	195.92	252.54		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	74.46	74.46		
			סה"כ צריכה	1,918.82	0.00	11,715.88	13,634.70		
164	58208	מירון מאפיית מחסן 5	21262745 - 1	75.50	0.00	349.70	425.20	3.40	
			סה"כ צריכה	75.50	0.00	349.70	425.20		
165	17206	מכבי חיוני קומה 6,7,8	22026809 - 2	2,689.80	0.00	11,129.40	13,819.20	42.95	
			סה"כ צריכה	2,689.80	0.00	11,129.40	13,819.20		
166	17307	מכבי חיפה 110	22026780 - 3	303.40	0.00	573.90	877.30	9.63	
			העמסת חשמל מ"א	56.13	0.00	194.23	250.36		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	73.82	73.82		
			סה"כ צריכה	359.53	0.00	841.95	1,201.48		
167	17213	מכבי טבעי	22026929 - 3	1,257.60	0.00	4,976.40	6,234.00	43.75	
			ציבורי ממפסק מכבי	62.61	0.00	201.26	263.87		
			סה"כ צריכה	1,320.21	0.00	5,177.66	6,497.87		
168	17142	מכבי מגדל קומות 6,7,8	22026806 - 3	3,446.40	0.00	16,663.80	20,110.20	130.42	
			סה"כ צריכה	3,446.40	0.00	16,663.80	20,110.20		
169	17205	מכבי מכונים קומה 4	22026809 - 1	1,724.00	0.00	10,572.80	12,296.80	75.82	
			סה"כ צריכה	1,724.00	0.00	10,572.80	12,296.80		
170	24360	מכבי משאבה מי שתיה 6-8	16254201 - 2	2,133.60	0.00	6,861.20	8,994.80	28.26	
			סה"כ צריכה	2,133.60	0.00	6,861.20	8,994.80		
171	57809	מנדרין רשת בתי קפה	22027168 - 2	1,228.90	0.00	4,787.35	6,016.25	26.97	
			העמסת חשמל מ"א	25.97	0.00	89.85	115.82		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	34.15	34.15		
			סה"כ צריכה	1,254.87	0.00	4,911.35	6,166.22		
172	50603	מפעל הפיס קומה 90020 1	22026781 - 1	134.70	0.00	521.00	655.70	2.85	
			סה"כ צריכה	134.70	0.00	521.00	655.70		
173	50604	מפעל הפיס קומה 3	22027154 - 2	97.05	0.00	346.90	443.95	2.71	
			סה"כ צריכה	97.05	0.00	346.90	443.95		
174	17144	מקדונלדס - דוכן	22027161 - 1	3,341.20	0.00	8,263.20	11,604.40	41.61	
			העמסת חשמל מ"א	54.28	0.00	187.81	242.09		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	71.38	71.38		
			סה"כ צריכה	3,395.48	0.00	8,522.39	11,917.87		
175	40150	מקדונלדס - מחסן	16048013 - 4	2.90	0.00	9.90	12.80	0.14	
			סה"כ צריכה	2.90	0.00	9.90	12.80		
176	36674	מקדונלדס - מסעדה	22027135 - 1	2,753.00	0.00	6,955.40	9,708.40	65.06	
			העמסת חשמל מ"א	317.57	0.00	1,098.83	1,416.41		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	417.64	417.64		
			סה"כ צריכה	3,070.57	0.00	8,471.87	11,542.44		
177	57810	מתפרת סרג דניאל	22027137 - 4	142.60	0.00	701.20	843.80	4.66	
			סה"כ צריכה	142.60	0.00	701.20	843.80		
178	47515	נאוטיקה	22027141 - 4	587.15	0.00	1,351.35	1,938.50	9.19	
			העמסת חשמל מ"א	71.91	0.00	248.82	320.73		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	94.57	94.57		
			סה"כ צריכה	659.06	0.00	1,694.73	2,353.79		
179	43899	נארס	22027149 - 1	490.45	0.00	1,463.35	1,953.80	10.99	
			העמסת חשמל מ"א	40.52	0.00	140.22	180.74		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	53.29	53.29		
			סה"כ צריכה	530.97	0.00	1,656.86	2,187.83		
180	56938	נייז	22026761 - 2	710.10	0.00	1,199.10	1,909.20	10.65	
			העמסת חשמל מ"א	75.88	0.00	262.56	338.45		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	99.79	99.79		
			סה"כ צריכה	785.98	0.00	1,561.46	2,347.44		
181	50375	ניילס גלארי חנות	22026798 - 2	172.10	0.00	718.80	890.90	8.66	
			העמסת חשמל מ"א	59.36	0.00	205.38	264.73		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	78.06	78.06		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	231.46	0.00	1,002.23	1,233.69		
182	46962	נין ווסט/שואופ	22026782 - 2	229.40	0.00	457.10	686.50	4.86	
			העמסת חשמל מ"א	48.81	0.00	168.90	217.71		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	64.19	64.19		
			סה"כ צריכה	278.21	0.00	690.19	968.40		
183	17415	נייקי ריטיילורס 250-251	22027167 - 4	2,102.00	0.00	4,501.40	6,603.40	43.07	
			העמסת חשמל מ"א	307.52	0.00	1,064.04	1,371.56		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	404.41	404.41		
			סה"כ צריכה	2,409.52	0.00	5,969.85	8,379.37		
184	17351	נספרסו - מחסן	22026766 - 4	0.05	0.00	5.10	5.15	0.26	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	5.10	5.15		
185	48441	נספרסו - מחסן (מזגן)	19093389 - 8	20.20	0.00	84.00	104.20	1.48	
			סה"כ צריכה	20.20	0.00	84.00	104.20		
186	17114	נספרסו 212 213 A213 214	22026787 - 3	377.30	0.00	1,067.80	1,445.10	8.36	
			העמסת חשמל מ"א	100.75	0.00	348.60	449.35		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	132.49	132.49		
			סה"כ צריכה	478.05	0.00	1,548.89	2,026.94		
187	59384	נספרסו חדש	22026787 - 1	31.30	0.00	113.80	145.10	0.86	
			העמסת חשמל מ"א	181.91	0.00	629.44	811.35		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	239.23	239.23		
			סה"כ צריכה	213.21	0.00	982.47	1,195.68		
188	17386	נעלי נמרוד קומה 1 164-	22026764 - 2	328.15	0.00	611.90	940.05	8.41	
			העמסת חשמל מ"א	70.86	0.00	245.17	316.02		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	93.18	93.18		
			סה"כ צריכה	399.01	0.00	950.25	1,349.26		
189	46565	נעמן	22026767 - 2	1,091.45	0.00	2,044.35	3,135.80	14.85	
			העמסת חשמל מ"א	91.77	0.00	317.52	409.29		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	120.68	120.68		
			סה"כ צריכה	1,183.22	0.00	2,482.55	3,665.77		
190	53229	סאן גלאס	18017334 - 3	550.30	0.00	1,098.90	1,649.20	66.25	
			העמסת חשמל מ"א	54.24	0.00	187.68	241.92		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	71.33	71.33		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	604.54	0.00	1,357.91	1,962.45		
191	17093	סאקס 275	4 - 22027143	512.70	0.00	1,483.10	1,995.80	7.63	
			העמסת חשמל מ"א	88.27	0.00	305.43	393.70		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	116.09	116.09		
			סה"כ צריכה	600.97	0.00	1,904.62	2,505.59		
192	36681	סבון של פעם 189	4 - 22027136	167.90	0.00	384.70	552.60	4.86	
			העמסת חשמל מ"א	27.73	0.00	95.93	123.66		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	36.46	36.46		
			סה"כ צריכה	195.63	0.00	517.09	712.72		
193	17299	סברובסקי קומה 2 262-263	3 - 22027156	705.50	0.00	1,453.50	2,159.00	11.51	
			העמסת חשמל מ"א	90.28	0.00	312.39	402.67		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	118.73	118.73		
			סה"כ צריכה	795.78	0.00	1,884.62	2,680.40		
194	56838	סוויט טיים	1 - 22026770	1,926.75	0.00	4,486.30	6,413.05	16.94	
			העמסת חשמל מ"א	91.77	0.00	317.52	409.29		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	120.68	120.68		
			סה"כ צריכה	2,018.52	0.00	4,924.50	6,943.02		
195	17014	סולתם רדד 325,327	2 - 22027153	390.35	0.00	852.70	1,243.05	7.75	
			העמסת חשמל מ"א	63.46	0.00	219.56	283.02		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	83.45	83.45		
			סה"כ צריכה	453.81	0.00	1,155.71	1,609.52		
196	51643	סופר לינק	1 - 22027147	156.40	0.00	479.70	636.10	1.54	
			העמסת חשמל מ"א	31.24	0.00	108.09	139.33		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	41.08	41.08		
			סה"כ צריכה	187.64	0.00	628.88	816.52		
197	17268	סופר פארם 341-347	1 - 22027163	5,708.80	0.00	17,309.40	23,018.20	47.07	
			סה"כ צריכה	5,708.80	0.00	17,309.40	23,018.20		
198	48468	סטורי	2 - 22026780	584.60	0.00	1,160.50	1,745.10	18.72	
			העמסת חשמל מ"א	153.11	0.00	529.79	682.91		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	201.36	201.36		
			סה"כ צריכה	737.71	0.00	1,891.65	2,629.36		
199	17346	סטיב מאדן 192-193	3 - 22026765	763.80	0.00	1,647.60	2,411.40	12.37	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	63.41	0.00	219.40	282.80		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	83.39	83.39		
			סה"כ צריכה	827.21	0.00	1,950.38	2,777.59		
200	21075	סטיישן סנדוויץ' 380 - דוכן	22027161 - 3	909.50	0.00	2,346.00	3,255.50	15.76	
			העמסת חשמל מ"א	22.84	0.00	79.04	101.89		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	30.04	30.04		
			סה"כ צריכה	932.34	0.00	2,455.09	3,387.43		
201	21612	סטיישן סנדוויץ' - מחסן	22027159 - 4	90.40	0.00	369.40	459.80	1.61	
			סה"כ צריכה	90.40	0.00	369.40	459.80		
202	17359	סטימצקי חדש	22026762 - 4	714.10	0.00	1,534.30	2,248.40	15.05	
			העמסת חשמל מ"א	190.93	0.00	660.65	851.59		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	251.09	251.09		
			סה"כ צריכה	905.03	0.00	2,446.05	3,351.08		
203	17198	סי טי צומת	22026799 - 3	138.90	0.00	603.05	741.95	2.79	
			העמסת חשמל מ"א	57.21	0.00	197.95	255.15		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	75.23	75.23		
			סה"כ צריכה	196.11	0.00	876.23	1,072.34		
204	56976	סיה רשת דוכן	22026757 - 4	65.65	0.00	127.45	193.10	0.62	
			סה"כ צריכה	65.65	0.00	127.45	193.10		
205	37273	סלקום משדר 90014	22027138 - 2	775.00	0.00	2,733.05	3,508.05	8.30	
			סה"כ צריכה	775.00	0.00	2,733.05	3,508.05		
206	17369	סמארט קומה 2	22026775 - 2	73.90	0.00	132.90	206.80	0.71	
			סה"כ צריכה	73.90	0.00	132.90	206.80		
207	59690	סמארט קייסיס תאריך כניסה: 04/12/24	13170749 - 10	68.14	0.00	116.98	185.12	0.87	
			סה"כ צריכה	68.14	0.00	116.98	185.12		
208	50376	סמסונג	22026797 - 1	462.15	0.00	1,630.15	2,092.30	9.14	
			העמסת חשמל מ"א	69.31	0.00	239.83	309.14		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	91.15	91.15		
			סה"כ צריכה	531.46	0.00	1,961.13	2,492.60		
209	30411	סמסוניט ננדי 255-256	22027168 - 4	542.75	0.00	1,274.15	1,816.90	8.05	
			העמסת חשמל מ"א	74.70	0.00	258.48	333.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	98.24	98.24		
			סה"כ צריכה	617.45	0.00	1,630.87	2,248.32		
210	57305	סקאלה עמדות טעינה אפר 1 (חניון דרומי)	1 - 23044323	1,006.00	0.00	2,630.40	3,636.40	96.55	
			סה"כ צריכה	1,006.00	0.00	2,630.40	3,636.40		
211	57307	סקאלה עמדות טעינה אפר 2 (חניון צפוני)	2 - 23044323	7,080.40	0.00	16,091.60	23,172.00	221.09	
			סה"כ צריכה	7,080.40	0.00	16,091.60	23,172.00		
212	53230	סקצרט	2 - 22026785	874.60	0.00	2,481.10	3,355.70	19.59	
			העמסת חשמל מ"א	208.00	0.00	719.70	927.70		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	273.54	273.54		
			סה"כ צריכה	1,082.60	0.00	3,474.33	4,556.93		
213	43934	עולם הממתקים	1 - 22027162	439.20	0.00	1,149.95	1,589.15	4.36	
			העמסת חשמל מ"א	17.57	0.00	60.80	78.37		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	23.11	23.11		
			סה"כ צריכה	456.77	0.00	1,233.86	1,690.63		
214	17123	עולם הממתקים קומה 1	4 - 22027149	305.75	0.00	897.75	1,203.50	3.53	
			סה"כ צריכה	305.75	0.00	897.75	1,203.50		
215	17410	עונות 256-257	1 - 22027167	752.70	0.00	2,082.60	2,835.30	12.76	
			העמסת חשמל מ"א	99.31	0.00	343.63	442.95		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	130.61	130.61		
			סה"כ צריכה	852.01	0.00	2,556.84	3,408.85		
216	17350	עמנואל נועה	3 - 22026766	228.95	0.00	577.80	806.75	9.59	
			העמסת חשמל מ"א	78.10	0.00	270.23	348.33		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	102.71	102.71		
			סה"כ צריכה	307.05	0.00	950.74	1,257.79		
217	17135	פאזלנד	4 - 22026792	168.65	0.00	454.95	623.60	4.22	
			העמסת חשמל מ"א	49.55	0.00	171.46	221.02		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	65.17	65.17		
			סה"כ צריכה	218.20	0.00	691.58	909.78		
218	17015	פאפאיה	3 - 22027153	379.85	0.00	1,120.50	1,500.35	8.10	
			העמסת חשמל מ"א	39.73	0.00	137.48	177.21		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	52.25	52.25		
			סה"כ צריכה	419.58	0.00	1,310.23	1,729.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
219	52861	פדני ק.2	16048015 - 3	608.40	0.00	1,339.00	1,947.40	10.49	
			העמסת חשמל מ"א	104.46	0.00	361.44	465.89		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	137.37	137.37		
			סה"כ צריכה	712.86	0.00	1,837.81	2,550.67		
220	56839	פוט לוקר 372-366	22026767 - 1	2,062.60	0.00	4,182.20	6,244.80	39.28	
			העמסת חשמל מ"א	374.88	0.00	1,297.12	1,671.99		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	493.00	493.00		
			סה"כ צריכה	2,437.48	0.00	5,972.31	8,409.79		
221	36675	פול אנד בר	22027135 - 2	5,743.20	0.00	13,447.20	19,190.40	62.01	
			העמסת חשמל מ"א	456.69	0.00	1,580.19	2,036.87		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	600.58	600.58		
			סה"כ צריכה	6,199.89	0.00	15,627.97	21,827.86		
222	17366	פוקס + פוקס הום	22026782 - 3	4,705.60	0.00	10,037.20	14,742.80	64.38	
			העמסת חשמל מ"א	832.74	0.00	2,881.36	3,714.09		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,095.12	1,095.12		
			סה"כ צריכה	5,538.34	0.00	14,013.68	19,552.01		
223	17367	פוקס מנגו חנות גדולה	22026782 - 4	5,126.00	0.00	11,074.00	16,200.00	63.11	
			העמסת חשמל מ"א	1,188.09	0.00	4,110.91	5,299.00		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	1,562.44	1,562.44		
			סה"כ צריכה	6,314.09	0.00	16,747.35	23,061.44		
224	37272	פי אייץ פרטנר - משרד 90010	22027138 - 1	635.65	0.00	2,238.25	2,873.90	8.62	
			סה"כ צריכה	635.65	0.00	2,238.25	2,873.90		
225	17077	פירמיד תכשיטים	22026783 - 3	109.50	0.00	312.30	421.80	3.24	
			העמסת חשמל מ"א	29.29	0.00	101.34	130.62		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	38.52	38.52		
			סה"כ צריכה	138.79	0.00	452.15	590.94		
226	36677	פלאטון 185-186 - מחסן 2	22027136 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
227	37270	פלאטון 191	22027137 - 3	229.70	0.00	568.30	798.00	4.12	
			העמסת חשמל מ"א	42.95	0.00	148.63	191.58		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	56.49	56.49		
			סה"כ צריכה	272.65	0.00	773.42	1,046.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
228	17155	פלאפון אנטנות עוקצים	22026796 - 4	673.10	0.00	2,376.60	3,049.70	8.70	
			סה"כ צריכה	673.10	0.00	2,376.60	3,049.70		
229	17012	פלאפון חדר תקשורת	22027146 - 3	392.80	0.00	1,253.60	1,646.40	11.49	
			סה"כ צריכה	392.80	0.00	1,253.60	1,646.40		
230	44802	פלי טייגר	22027148 - 1	828.50	0.00	2,420.20	3,248.70	15.13	
		העמסת חשמל מ"א		144.09	0.00	498.58	642.67		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	189.50	189.50		
		סה"כ צריכה		972.59	0.00	3,108.27	4,080.87		
231	36940	פמינה 120-121	23000402 - 2	280.60	0.00	874.20	1,154.80	6.60	
		העמסת חשמל מ"א		65.02	0.00	224.97	289.99		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	85.50	85.50		
		סה"כ צריכה		345.62	0.00	1,184.67	1,530.29		
232	17113	פנדורה תכשיטים 212	22026787 - 2	244.25	0.00	594.05	838.30	8.41	
		העמסת חשמל מ"א		30.92	0.00	106.98	137.90		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	40.66	40.66		
		סה"כ צריכה		275.17	0.00	741.69	1,016.86		
233	27002	פעלטון קומה 1	22027149 - 3	337.90	0.00	990.00	1,327.90	3.28	
		סה"כ צריכה		337.90	0.00	990.00	1,327.90		
234	43383	פרומז מנה באשר - מחסן 1	22027140 - 2	127.05	0.00	488.85	615.90	2.50	
		סה"כ צריכה		127.05	0.00	488.85	615.90		
235	50659	פרומז מנה באשר - מחסן 2	19093389 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0004	
			19093389 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093389 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
236	39095	פרומז מנה באשר - מחסן נוסף	22026774 - 1	0.00	0.00	0.35	0.35	0.06	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.35	0.35		
237	17282	פרומז מנה באשר פרומגרי 309	22026773 - 1	891.50	0.00	3,016.20	3,907.70	12.09	
		העמסת חשמל מ"א		96.26	0.00	333.06	429.32		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	126.59	126.59		
		סה"כ צריכה		987.76	0.00	3,475.85	4,463.61		
238	42176	פרטר-מחסן C-2	16048013 - 2	929.10	0.00	3,479.20	4,408.30	7.93	
		סה"כ צריכה		929.10	0.00	3,479.20	4,408.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
239	17027	פרמייר ים המלח 337	22027159 - 2	139.55	0.00	449.45	589.00	3.89	
		העמסת חשמל מ"א		24.41	0.00	84.45	108.85		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	32.10	32.10		
		סה"כ צריכה		163.96	0.00	565.99	729.95		
240	44058	פרפואה	22026765 - 4	529.70	0.00	1,462.20	1,991.90	13.99	
		העמסת חשמל מ"א		90.31	0.00	312.49	402.80		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	118.77	118.77		
		סה"כ צריכה		620.01	0.00	1,893.46	2,513.47		
241	50315	פרצל - מחסן	22344382 - 1	40.90	0.00	150.10	191.00	110,100.48	
		סה"כ צריכה		40.90	0.00	150.10	191.00		
242	48075	פרצל שאדי	14118688 - 9	669.80	0.00	1,692.50	2,362.30	10.41	
		סה"כ צריכה		669.80	0.00	1,692.50	2,362.30		
243	28771	צ'ילדריין פלייס חדש	18017334 - 2	1,101.80	0.00	2,347.90	3,449.70	16.15	
		העמסת חשמל מ"א		156.08	0.00	540.06	696.14		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	205.26	205.26		
		סה"כ צריכה		1,257.88	0.00	3,093.22	4,351.10		
244	17389	צומת ספרים 167-169	22026764 - 4	1,068.00	0.00	2,040.10	3,108.10	10.86	
		העמסת חשמל מ"א		102.43	0.00	354.41	456.84		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	134.70	134.70		
		סה"כ צריכה		1,170.43	0.00	2,529.21	3,699.64		
245	17362	ציקו - מחסן	22026781 - 3	25.40	0.00	96.00	121.40	4.14	
		סה"כ צריכה		25.40	0.00	96.00	121.40		
246	17294	ציקו 259	22027155 - 2	831.85	0.00	1,782.35	2,614.20	12.09	
		העמסת חשמל מ"א		67.48	0.00	233.48	300.96		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	88.74	88.74		
		סה"כ צריכה		899.33	0.00	2,104.57	3,003.90		
247	17270	קאמורה 339-340	22027163 - 3	122.25	0.00	267.85	390.10	1.79	
		העמסת חשמל מ"א		34.09	0.00	117.96	152.05		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	44.83	44.83		
		סה"כ צריכה		156.34	0.00	430.64	586.98		
248	17345	קארטס 171-172	22026765 - 2	449.95	0.00	1,222.90	1,672.85	7.21	
		העמסת חשמל מ"א		53.75	0.00	185.99	239.74		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	70.69	70.69		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	503.70	0.00	1,479.58	1,983.28		
249	23473	קבוצת גולף - אינטימה	1 - 22027168	551.20	0.00	1,085.90	1,637.10	8.72	
		העמסת חשמל מ"א		72.83	0.00	251.99	324.82		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	95.77	95.77		
		סה"כ צריכה		624.03	0.00	1,433.67	2,057.69		
250	17411	קבוצת גולף 245,248	2 - 22027167	1,300.40	0.00	2,776.00	4,076.40	18.31	
		העמסת חשמל מ"א		228.72	0.00	791.41	1,020.13		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	300.79	300.79		
		סה"כ צריכה		1,529.12	0.00	3,868.20	5,397.33		
251	17045	קבוצת גולף אנד קו 224	4 - 22026790	2,035.60	0.00	5,207.60	7,243.20	30.40	
		העמסת חשמל מ"א		629.37	0.00	2,177.67	2,807.03		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	827.67	827.67		
		סה"כ צריכה		2,664.97	0.00	8,212.94	10,877.90		
252	17084	קבוצת פולגת 233-234	2 - 22027141	486.65	0.00	1,153.90	1,640.55	8.08	
		העמסת חשמל מ"א		143.00	0.00	494.80	637.80		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	188.06	188.06		
		סה"כ צריכה		629.65	0.00	1,836.75	2,466.40		
253	17115	קדיתא 215	4 - 22026787	185.70	0.00	424.05	609.75	4.55	
		העמסת חשמל מ"א		36.61	0.00	126.67	163.28		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	48.14	48.14		
		סה"כ צריכה		222.31	0.00	598.87	821.17		
254	17132	קולומביה 315	1 - 22026792	943.15	0.00	2,242.55	3,185.70	10.84	
		העמסת חשמל מ"א		171.04	0.00	591.81	762.85		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	224.93	224.93		
		סה"כ צריכה		1,114.19	0.00	3,059.29	4,173.48		
255	51505	קופ"ח מאוחדת - חדר רופאים	4 - 22026800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
		העמסת חשמל מ"א		215.75	0.00	746.52	962.27		
		העמסת מים מ"א		0.00	0.00	283.73	283.73		
		סה"כ צריכה		215.75	0.00	1,030.25	1,246.00		
256	48976	קופ"ח מאוחדת - מרפאה	4 - 22026799	257.60	0.00	1,146.60	1,404.20	13.12	
		סה"כ צריכה		257.60	0.00	1,146.60	1,404.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
257	48625	קופ"ח מאוחדת - משרד	22026802 - 10	24.65	0.00	95.15	119.80	0.51	
			22026802 - 11	2.85	0.00	7.75	10.60	0.07	
			22026802 - 12	28.50	0.00	82.85	111.35	0.58	
			סה"כ צריכה	56.00	0.00	185.75	241.75		
258	17387	קוק סטור 165-166	22026764 - 3	277.75	0.00	682.85	960.60	10.09	
			העמסת חשמל מ"א	72.93	0.00	252.33	325.26		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	95.90	95.90		
			סה"כ צריכה	350.68	0.00	1,031.08	1,381.76		
259	17300	קורוליס פור יו חנות קומה 2	22027156 - 4	239.75	0.00	579.20	818.95	32.95	
			העמסת חשמל מ"א	30.80	0.00	106.57	137.37		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	40.51	40.51		
			סה"כ צריכה	270.55	0.00	726.28	996.83		
260	17167	קידום לחמן	22026801 - 11	42.35	0.00	202.90	245.25	3.88	
			סה"כ צריכה	42.35	0.00	202.90	245.25		
261	18824	קיהילס	22026776 - 3	298.00	0.00	678.30	976.30	7.27	
			העמסת חשמל מ"א	46.07	0.00	159.40	205.47		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	60.58	60.58		
			סה"כ צריכה	344.07	0.00	898.29	1,242.36		
262	17371	קלטיקה 211 209	22026775 - 4	107.95	0.00	296.05	404.00	5.22	
			העמסת חשמל מ"א	52.18	0.00	180.55	232.73		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	68.62	68.62		
			סה"כ צריכה	160.13	0.00	545.22	705.35		
263	53228	קסטרו ילדים	22026759 - 2	1,594.60	0.00	3,405.60	5,000.20	24.44	
			העמסת חשמל מ"א	124.84	0.00	431.97	556.81		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	164.18	164.18		
			סה"כ צריכה	1,719.44	0.00	4,001.75	5,721.19		
264	17057	קסטרו נשים	22027140 - 1	3,955.00	0.00	10,536.20	14,491.20	43.05	
			העמסת חשמל מ"א	435.00	0.00	1,505.13	1,940.12		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	572.06	572.06		
			סה"כ צריכה	4,390.00	0.00	12,613.38	17,003.38		
265	45321	קפה קפה 219-220	22026788 - 2	2,263.00	0.00	7,084.20	9,347.20	29.59	
			22026793 - 4	204.30	0.00	633.40	837.70	98.27	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	65.41	0.00	226.32	291.73		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	86.02	86.02		
			סה"כ צריכה	2,532.71	0.00	8,029.94	10,562.65		
266	53472	קרביץ 304	22026771 - 2	623.00	0.00	1,698.50	2,321.50	10.86	
			העמסת חשמל מ"א	80.20	0.00	277.50	357.69		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	105.47	105.47		
			סה"כ צריכה	703.20	0.00	2,081.46	2,784.66		
267	47342	קרולינה למקה קומה 1 107	22026780 - 1	919.65	0.00	1,820.65	2,740.30	12.82	
			העמסת חשמל מ"א	65.99	0.00	228.35	294.34		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	86.79	86.79		
			סה"כ צריכה	985.64	0.00	2,135.78	3,121.43		
268	17007	קריזי ליון 287,288	22027145 - 2	758.40	0.00	2,200.30	2,958.70	15.64	
			העמסת חשמל מ"א	132.77	0.00	459.40	592.16		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	174.60	174.60		
			סה"כ צריכה	891.17	0.00	2,834.30	3,725.47		
269	17099	רדיו חיפה 401	22026793 - 2	1,587.20	0.00	6,976.80	8,564.00	25.95	
			העמסת חשמל מ"א	591.60	0.00	2,047.01	2,638.62		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	778.01	778.01		
			סה"כ צריכה	2,178.80	0.00	9,801.82	11,980.63		
270	54714	רדיינט	22344805 - 1	105.50	0.00	562.60	668.10	3.14	
			העמסת חשמל מ"א	44.26	0.00	153.15	197.42		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	58.21	58.21		
			סה"כ צריכה	149.76	0.00	773.96	923.73		
271	22399	רוז גלידה 2	22027142 - 2	611.55	0.00	1,867.20	2,478.75	7.59	
			סה"כ צריכה	611.55	0.00	1,867.20	2,478.75		
272	50658	רוז גלידה אייס קפה - מחסן	13170771 - 5	230.20	0.00	883.60	1,113.80	1.93	
			סה"כ צריכה	230.20	0.00	883.60	1,113.80		
273	57456	רוני קאהן	22027150 - 2	126.25	0.00	298.00	424.25	1.61	
			סה"כ צריכה	126.25	0.00	298.00	424.25		
274	39629	רזילי אופנה	22027142 - 4	212.70	0.00	553.15	765.85	6.38	
			העמסת חשמל מ"א	72.69	0.00	251.52	324.21		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	95.60	95.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	285.39	0.00	900.26	1,185.66		
275	17531	רחוצמאט 90016	2 - 14155742	60.40	0.00	701.90	762.30	10.29	
			סה"כ צריכה	60.40	0.00	701.90	762.30		
276	58403	רי באר	1 - 22026786	599.50	0.00	1,506.25	2,105.75	9.39	
			סה"כ צריכה	599.50	0.00	1,506.25	2,105.75		
277	57457	ריפבליק	3 - 22026759	495.90	0.00	1,113.15	1,609.05	11.53	
			העמסת חשמל מ"א	175.35	0.00	606.74	782.09		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	230.60	230.60		
			סה"כ צריכה	671.25	0.00	1,950.49	2,621.75		
278	36507	ריקושט 3000	4 - 22027153	608.00	0.00	1,742.40	2,350.40	11.63	
			העמסת חשמל מ"א	134.29	0.00	464.66	598.96		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	176.61	176.61		
			סה"כ צריכה	742.29	0.00	2,383.67	3,125.96		
279	28770	רנואר חדש	1 - 18017334	3,225.10	0.00	5,925.60	9,150.70	39.14	
			העמסת חשמל מ"א	328.19	0.00	1,135.59	1,463.78		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	431.60	431.60		
			סה"כ צריכה	3,553.29	0.00	7,492.79	11,046.08		
280	46210	רנובה	1 - 22026757	44.95	0.00	86.90	131.85	0.52	
			סה"כ צריכה	44.95	0.00	86.90	131.85		
281	17031	שווארמה פלאפל 377	3 - 22027160	1,129.35	0.00	3,508.60	4,637.95	15.65	
			העמסת חשמל מ"א	56.04	0.00	193.89	249.93		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	73.69	73.69		
			סה"כ צריכה	1,185.39	0.00	3,776.18	4,961.57		
282	17136	שופרסל ביג 359	1 - 22026805	14,652.00	0.00	60,468.00	75,120.00	187.84	
			העמסת חשמל מ"א	2,421.14	0.00	8,377.38	10,798.52		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	3,184.00	3,184.00		
			סה"כ צריכה	17,073.14	0.00	72,029.38	89,102.52		
283	42605	שילב קומה 3	3 - 22026807	5,806.80	0.00	12,560.40	18,367.20	63.76	
			העמסת חשמל מ"א	743.25	0.00	2,571.74	3,314.99		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	977.44	977.44		
			סה"כ צריכה	6,550.05	0.00	16,109.58	22,659.63		
284	50729	שמו קונדיטוריה	2 - 22026766	1,047.65	0.00	3,304.65	4,352.30	11.21	
			העמסת חשמל מ"א	26.07	0.00	90.19	116.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	34.28	34.28		
			סה"כ צריכה	1,073.72	0.00	3,429.12	4,502.83		
285	46235	שני יעקובי	22026776 - 2	7.35	0.00	25.00	32.35	0.06	
			סה"כ צריכה	7.35	0.00	25.00	32.35		
286	17028	שניים סינים 376	22027159 - 3	890.60	0.00	3,128.20	4,018.80	19.39	
			העמסת חשמל מ"א	54.28	0.00	187.81	242.09		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	71.38	71.38		
			סה"כ צריכה	944.88	0.00	3,387.39	4,332.27		
287	48610	תה באר מחסן	13170749 - 8	38.80	0.00	150.64	189.44	0.88	
			סה"כ צריכה	38.80	0.00	150.64	189.44		
288	48612	תה באר מסעדה	17313165 - 1	582.10	0.00	1,385.40	1,967.50	121.00	
			סה"כ צריכה	582.10	0.00	1,385.40	1,967.50		
289	44039	תכשיטי צבאן	22027145 - 3	383.55	0.00	1,475.45	1,859.00	6.80	
			העמסת חשמל מ"א	44.68	0.00	154.61	199.29		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	58.76	58.76		
			סה"כ צריכה	428.23	0.00	1,688.82	2,117.05		
290	50383	תמנון קומה 3	22026798 - 4	2,064.40	0.00	4,703.00	6,767.40	37.03	
			העמסת חשמל מ"א	477.63	0.00	1,652.64	2,130.27		
			העמסת מים מ"א	0.00	0.00	628.12	628.12		
			סה"כ צריכה	2,542.03	0.00	6,983.76	9,525.79		
			סה"כ צריכה	354,247.11	0.00	1,081,259.50	1,435,506.61		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,435,506.61		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (354,247.11 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (1,081,259.50 Kwh)

