



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (11/12/24 - 14/11/24)


תאריך הפקה: 05/01/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בנין TIE	81029750 - 1	2.70	0.00	52.50	55.20	0.20	
			סה"כ צריכה	2.70	0.00	52.50	55.20		
2	11954	A בנין BMS מא 4.ק	81029750 - 5	52.00	0.00	284.40	336.40		
			סה"כ צריכה	52.00	0.00	284.40	336.40		
3	6389	A בנין NETAPP	81029750 - 2	994.40	0.00	4,308.60	5,303.00	17.00	
			סה"כ צריכה	994.40	0.00	4,308.60	5,303.00		
4	33708	A בנין PIPL מא	16092243 - 1	166.90	0.00	634.60	801.50	6.02	
			סה"כ צריכה	166.90	0.00	634.60	801.50		
5	33707	אדוונסטט מא בנין C קומה 2	14154696 - 3	113.40	0.00	685.60	799.00	15.13	
			סה"כ צריכה	113.40	0.00	685.60	799.00		
6	11953	אולם כנסים קיידנס בנין A	81029750 - 8	3.00	0.00	66.60	69.60		
			סה"כ צריכה	3.00	0.00	66.60	69.60		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	517.20	0.00	2,432.40	2,949.60	32.86	
			סה"כ צריכה	517.20	0.00	2,432.40	2,949.60		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	695.60	0.00	3,396.80	4,092.40	34.28	
			סה"כ צריכה	695.60	0.00	3,396.80	4,092.40		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	190.40	0.00	1,454.40	1,644.80	19.69	
			סה"כ צריכה	190.40	0.00	1,454.40	1,644.80		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	619.60	0.00	3,048.00	3,667.60	128.17	
			סה"כ צריכה	619.60	0.00	3,048.00	3,667.60		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	120.00	0.00	1,446.00	1,566.00	51.78	
			סה"כ צריכה	120.00	0.00	1,446.00	1,566.00		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בנין A	81029750 - 4	216.80	0.00	947.00	1,163.80		
			סה"כ צריכה	216.80	0.00	947.00	1,163.80		
13	33709	סמסונג קומה 6 בנין C	18017250 - 1	659.50	0.00	2,923.50	3,583.00	49.70	
			סה"כ צריכה	659.50	0.00	2,923.50	3,583.00		
14	11956	סרוויס -נאו מ"א בנין A קומה 3	81029750 - 6	358.00	0.00	789.60	1,147.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	358.00	0.00	789.60	1,147.60		
15	39620	סרוויס SERVICE מא B קומה 3 NOW	2 - 19093080	226.40	0.00	469.92	696.32	22.92	
			סה"כ צריכה	226.40	0.00	469.92	696.32		
16	6390	פיליפס מא בנין A 5.ק	3 - 81029750	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	26.50	0.00	226.60	253.10	18.06	
			סה"כ צריכה	26.50	0.00	226.60	253.10		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	165.12	0.00	444.00	609.12	6.25	
			סה"כ צריכה	165.12	0.00	444.00	609.12		
19	11958	קידנס בנין A מא	7 - 81029750	558.00	0.00	2,676.40	3,234.40	14.60	
			סה"כ צריכה	558.00	0.00	2,676.40	3,234.40		
20	11961	קידנס בנין B מא 4 קומה	1 - 14154695	1,303.20	0.00	3,717.20	5,020.40	43.44	
			סה"כ צריכה	1,303.20	0.00	3,717.20	5,020.40		
21	11960	קידנס בנין C מא 4 קומה	1 - 14154696	135.60	0.00	432.40	568.00	11.64	
			סה"כ צריכה	135.60	0.00	432.40	568.00		
22	18342	קלאודינירי בנין B 2 קומה	6 - 14154695	1,166.20	0.00	4,708.00	5,874.20	40.84	
			סה"כ צריכה	1,166.20	0.00	4,708.00	5,874.20		
23	33710	רובוטים בנין C מיזוג אויר	4 - 14154696	144.30	0.00	703.30	847.60	38.22	
			סה"כ צריכה	144.30	0.00	703.30	847.60		
			סה"כ צריכה	8,434.82	0.00	35,847.82	44,282.64		
			חשבון חברת חשמל	28,800.00		131,600.00	160,400.00		
			הפרש בקוט"ש	-20,365.18		-95,752.18	-116,117.36		
			הפרש באחוזים	-70.71%		-72.76%	-72.39%		



■ פסגה (Kwh 8,434.82)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 35,847.82)

