



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/12/24)

תאריך הפקה: 08/01/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57466	KLA	22345321 - 1	472.50	0.00	3,323.50	3,796.00	52.39	
			סה"כ צריכה	472.50	0.00	3,323.50	3,796.00		
2	56387	אוסם קומה 1	23000143 - 3	1,939.60	0.00	12,530.80	14,470.40	62.18	
			ציבורי	590.96	0.00	452.34	1,043.30		
			סה"כ צריכה	2,530.56	0.00	12,983.14	15,513.70		
3	55996	מיזוג אוויר	23000143 - 4	512.80	0.00	2,266.40	2,779.20	48.04	
			23000919 - 2	298.40	0.00	769.20	1,067.60	28.09	
			23000919 - 4	2,414.00	0.00	9,315.20	11,729.20	288.53	
			סה"כ צריכה	3,225.20	0.00	12,350.80	15,576.00		
4	55994	פבליקו ק.3	23000919 - 3	1,543.20	0.00	6,844.80	8,388.00	41.11	
			ציבורי	470.18	0.00	247.09	717.27		
			סה"כ צריכה	2,013.38	0.00	7,091.89	9,105.27		
5	55993	רפואה דחופה	23000143 - 2	1,345.28	0.00	3,464.80	4,810.08	15.92	
			ציבורי	409.88	0.00	125.07	534.95		
			סה"כ צריכה	1,755.16	0.00	3,589.87	5,345.03		
			סה"כ צריכה	9,996.80	0.00	39,339.20	49,336.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				49,336.00		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (9,996.80 Kwh)
 ■ גבע (0.00 Kwh)
 ■ שפל (39,339.20 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	55995	ציבורי	22345321 - 1	-472.50	0.00	-3,323.50	-3,796.00	52.39	
			23000143 - 1	3,913.60	0.00	17,612.80	21,526.40	1,070.29	
			23000143 - 2	-1,345.28	0.00	-3,464.80	-4,810.08	15.92	
			23000143 - 3	-1,939.60	0.00	-12,530.80	-14,470.40	62.18	
			23000143 - 4	-512.80	0.00	-2,266.40	-2,779.20	48.04	
			23000919 - 1	6,083.20	0.00	21,726.40	27,809.60	126.00	
			23000919 - 2	-298.40	0.00	-769.20	-1,067.60	28.09	
			23000919 - 3	-1,543.20	0.00	-6,844.80	-8,388.00	41.11	
			23000919 - 4	-2,414.00	0.00	-9,315.20	-11,729.20	288.53	
			סה"כ צריכה	1,471.02	0.00	824.50	2,295.52		
2	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	3,913.60	0.00	17,612.80	21,526.40	1,070.29	
			סה"כ צריכה	3,913.60	0.00	17,612.80	21,526.40		
			23000919 - 1	6,083.20	0.00	21,726.40	27,809.60	126.00	
			סה"כ צריכה	6,083.20	0.00	21,726.40	27,809.60		
3	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	6,083.20	0.00	21,726.40	27,809.60	126.00	
			סה"כ צריכה	6,083.20	0.00	21,726.40	27,809.60		

