



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 14/01/25

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/12/24)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044879 - 1	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות 100% =	56385	1
	44.11	12,804.00	10,173.60	0.00	2,630.40	23044879 - 2			
	15.36	7,790.80	6,177.60	0.00	1,613.20	23044879 - 3			
		20,594.80	16,351.20	0.00	4,243.60	סה"כ צריכה			
		8.1854523159564 E-12	8.1854523159564 E-12	0.00	0.00	23044879 - 1	*לבדיקה מיזוג אוויר שעות רגילות לחלוקה	39692	2
		6,817.20	5,259.60	0.00	1,557.60	23044879 - 2			
		4,774.60	3,751.00	0.00	1,023.60	23044879 - 3			
		11,591.80	9,010.60	0.00	2,581.20	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044879 - 1	*לבדיקה מיזוג אוויר שעות רגילות לחלוקה	39708	3
		5,984.40	5,151.60	0.00	832.80	23044879 - 2			
		3,013.40	2,561.00	0.00	452.40	23044879 - 3			
		8,997.80	7,712.60	0.00	1,285.20	סה"כ צריכה			
	15.36	-7,790.80	-6,177.60	0.00	-1,613.20	23044879 - 3	*מפוחים - דרך מעבדות מפוחים לחלוקה	39705	4
	53.03	29,091.20	23,082.40	0.00	6,008.80	23044880 - 1			
	0.48	-124.80	-115.40	0.00	-9.40	23044880 - 3			
		21,175.60	16,789.40	0.00	4,386.20	סה"כ צריכה			
	107.59	67,258.40	53,169.60	0.00	14,088.80	23044889 - 1	לא לחיוב - שירותי בית	39677	5
		67,258.40	53,169.60	0.00	14,088.80	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044886 - 2	פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני	39658	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	10.28	3,713.80	2,967.30	0.00	746.50	23044887 - 1	פנוי לשעבר טרה ויטה קומה ראשונה - חיוני	39661	7
		3,713.80	2,967.30	0.00	746.50	סה"כ צריכה			
	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23044881 - 3	פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר	56389	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	165.68	49,608.00	39,420.00	0.00	10,188.00	23044881 - 1	שנאי 1	39646	9
		49,608.00	39,420.00	0.00	10,188.00	סה"כ צריכה			
	160.40	75,240.00	60,212.00	0.00	15,028.00	23044888 - 2	שנאי 2	39674	10
		75,240.00	60,212.00	0.00	15,028.00	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39667	DAREN מעבדות 5.ק	23044884 - 3	182.00	0.00	1,983.60	2,165.60	29.55	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	860.40	0.00	3,003.53	3,863.93		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	219.91	0.00	1,319.68	1,539.59		
			סה"כ צריכה	1,262.31	0.00	6,306.82	7,569.12		
2	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	3,033.40	0.00	3,777.00	6,810.40	44.61	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	56.03	0.00	336.26	392.29		
			סה"כ צריכה	3,089.43	0.00	4,113.26	7,202.69		
3	39698	אל אי אם 2.ק	23044883 - 1	311.20	0.00	2,889.60	3,200.80	35.26	
			23044883 - 2	1,217.60	0.00	5,820.40	7,038.00	273.00	
			23044887 - 2	1,370.90	0.00	5,031.10	6,402.00	12.54	
			מיזוג אוויר שעות חריגות	1,720.80	0.00	6,007.07	7,727.87		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	439.81	0.00	2,639.36	3,079.18		
			מפוחים	2,041.09	0.00	7,858.76	9,899.85		
			סה"כ צריכה	7,101.41	0.00	30,246.29	37,347.70		
4	39682	אל אי אם 3.ק צד מזרח	23044883 - 4	226.40	0.00	2,605.20	2,831.60	25.49	
			23044887 - 3	40.80	0.00	187.80	228.60	0.79	
			מפוחים	188.08	0.00	1,597.36	1,785.44		
			סה"כ צריכה	455.28	0.00	4,390.36	4,845.64		
5	39697	אל אי אם 3.ק צד מערב	23044882 - 3	1,684.90	0.00	6,327.80	8,012.70	71.51	
			23044883 - 3	811.60	0.00	4,190.00	5,001.60	279.72	
			מפוחים	1,757.28	0.00	6,015.30	7,772.58		
			סה"כ צריכה	4,253.78	0.00	16,533.10	20,786.88		
6	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	39643	דרן מעבדות מפוחים 5.ק	23044880 - 4	451.10	0.00	1,702.50	2,153.60	4.75	
			סה"כ צריכה	451.10	0.00	1,702.50	2,153.60		
8	39695	דרן מעבדות 5.ק	23044884 - 4	244.40	0.00	1,721.60	1,966.00	19.45	
			23044887 - 4	729.80	0.00	2,865.20	3,595.00	9.79	
			סה"כ צריכה	974.20	0.00	4,586.80	5,561.00		
9	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	8.80	0.00	65.60	74.40	2.10	
			מיזוג אוויר שעות רגילות	34.69	0.00	208.16	242.85		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	43.49	0.00	273.76	317.25		
10	39671	וונדה פייט טכנולוגיות ק.1	23044885 - 3	351.20	0.00	1,695.60	2,046.80	25.10	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		128.96	0.00	773.93	902.89		
		סה"כ צריכה		480.16	0.00	2,469.53	2,949.69		
11	39678	חיוני ולוח מעליות	23044889 - 2	3,097.60	0.00	12,051.84	15,149.44	30.21	
		סה"כ צריכה		3,097.60	0.00	12,051.84	15,149.44		
12	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	258.60	0.00	2,989.70	3,248.30	26.07	
		סה"כ צריכה		258.60	0.00	2,989.70	3,248.30		
13	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	377.00	0.00	1,434.00	1,811.00	3.42	
		סה"כ צריכה		377.00	0.00	1,434.00	1,811.00		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		123.63	0.00	741.90	865.53		
		סה"כ צריכה		500.63	0.00	2,175.90	2,676.53		
14	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	9.40	0.00	115.40	124.80	0.48	
		סה"כ צריכה		9.40	0.00	115.40	124.80		
15	39701	פארמה קליניקל ק.4	23044884 - 1	53.60	0.00	1,256.40	1,310.00	22.15	
		סה"כ צריכה		53.60	0.00	1,256.40	1,310.00		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		19.20	0.00	840.00	859.20	16.94	
		סה"כ צריכה		131.90	0.00	520.50	652.40	2.19	
		סה"כ צריכה		15.40	0.00	68.60	84.00	1.94	
		סה"כ צריכה		219.91	0.00	1,319.68	1,539.59		
		סה"כ צריכה		440.007	0.00	4,005.18	4,445.19		
16	40050	ציבורי	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		-2,630.40	0.00	-10,173.60	-12,804.00	44.11	
		סה"כ צריכה		-6,008.80	0.00	-23,082.40	-29,091.20	53.03	
		סה"כ צריכה		-451.10	0.00	-1,702.50	-2,153.60	4.75	
		סה"כ צריכה		10,188.00	0.00	39,420.00	49,608.00	165.68	
		סה"כ צריכה		-258.60	0.00	-2,989.70	-3,248.30	26.07	
		סה"כ צריכה		-557.20	0.00	-2,268.40	-2,825.60	20.70	
		סה"כ צריכה		-8.80	0.00	-65.60	-74.40	2.10	
		סה"כ צריכה		-1,684.90	0.00	-6,327.80	-8,012.70	71.51	
		סה"כ צריכה		-311.20	0.00	-2,889.60	-3,200.80	35.26	
		סה"כ צריכה		-1,217.60	0.00	-5,820.40	-7,038.00	273.00	
		סה"כ צריכה		-811.60	0.00	-4,190.00	-5,001.60	279.72	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	25.49	-2,831.60	-2,605.20	0.00	-226.40	23044883 - 4			
	22.15	-1,310.00	-1,256.40	0.00	-53.60	23044884 - 1			
	16.94	-859.20	-840.00	0.00	-19.20	23044884 - 2			
	29.55	-2,165.60	-1,983.60	0.00	-182.00	23044884 - 3			
	19.45	-1,966.00	-1,721.60	0.00	-244.40	23044884 - 4			
	3.42	-1,811.00	-1,434.00	0.00	-377.00	23044885 - 1			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23044885 - 2			
	25.10	-2,046.80	-1,695.60	0.00	-351.20	23044885 - 3			
	44.61	-6,810.40	-3,777.00	0.00	-3,033.40	23044885 - 4			
	1.09	-46.80	-36.10	0.00	-10.70	23044886 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044886 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23044886 - 4			
	12.54	-6,402.00	-5,031.10	0.00	-1,370.90	23044887 - 2			
	0.79	-228.60	-187.80	0.00	-40.80	23044887 - 3			
	9.79	-3,595.00	-2,865.20	0.00	-729.80	23044887 - 4			
	2.19	-652.40	-520.50	0.00	-131.90	23044888 - 1			
	160.40	75,240.00	60,212.00	0.00	15,028.00	23044888 - 2			
	1.94	-84.00	-68.60	0.00	-15.40	23044888 - 3			
	30.21	-15,149.44	-12,051.84	0.00	-3,097.60	23044889 - 2			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23044889 - 3			
	2.44	-1,056.80	-680.60	0.00	-376.20	23044889 - 4			
		4,382.16	3,366.86	0.00	1,015.30	סה"כ צריכה			
	20.70	2,825.60	2,268.40	0.00	557.20	23044882 - 1	קוי די אם ק.קרקע	59056	17
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23044885 - 2			
	1.09	46.80	36.10	0.00	10.70	23044886 - 1			
		435.88	373.62	0.00	62.26	מיזוג אוויר שעות רגילות			
		1,717.72	1,317.98	0.00	399.74	מפוחים			
		5,026.00	3,996.10	0.00	1,029.90	סה"כ צריכה			
	2.44	1,056.80	680.60	0.00	376.20	23044889 - 4	תאורת חוץ	39680	18
		1,056.80	680.60	0.00	376.20	סה"כ צריכה			
		124,842.80	100,004.00	0.00	24,838.80	סה"כ צריכה			
		123,687.51	98,407.38		25,280.13	חשבון חברת חשמל			
		1,155.29	1,596.62		-441.33	הפרש בקוט"ש			
		0.93%	1.62%		-1.75%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 24,838.80)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפיל (Kwh 100,004.00)

