



דוח קוט"ש

עבור: כנען אחזקות


דוח מסכם עבור: קניון כנעאן

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/12/24)

תאריך הפקה: 14/01/25

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 32670 | אופטיקה | 80004586 - 1 | 31.30 | 0.00 | 93.80 | 125.10 | 0.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 29.36 | 0.00 | 63.59 | 92.95 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 60.66 | 0.00 | 157.39 | 218.05 | | |
| 2 | 32686 | אורנג' - מרכז תקשורת | 81018710 - 5 | 54.10 | 0.00 | 165.10 | 219.20 | 0.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 50.74 | 0.00 | 111.93 | 162.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 104.84 | 0.00 | 277.03 | 381.87 | | |
| 3 | 32665 | איסחאק חדאד | 80004553 - 4 | 134.56 | 0.00 | 535.04 | 669.60 | 0.71 | |
| | | | סה"כ צריכה | 134.56 | 0.00 | 535.04 | 669.60 | | |
| 4 | 32684 | אתנא מעוף בע"מ | 81018710 - 3 | 158.60 | 0.00 | 1,129.70 | 1,288.30 | 1.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 148.76 | 0.00 | 765.86 | 914.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 307.36 | 0.00 | 1,895.56 | 2,202.92 | | |
| 5 | 32660 | בזק און ליין | 80003848 - 2 | 209.48 | 0.00 | 1,011.37 | 1,220.86 | 3.05 | |
| | | | מיזוג אויר | 196.49 | 0.00 | 685.64 | 882.13 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 405.97 | 0.00 | 1,697.01 | 2,102.98 | | |
| 6 | 32681 | בנק הפועלים | 80004595 - 7 | 1,169.09 | 0.00 | 4,589.75 | 5,758.84 | 9.42 | |
| | | | מיזוג אויר | 1,096.55 | 0.00 | 3,111.53 | 4,208.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,265.64 | 0.00 | 7,701.28 | 9,966.92 | | |
| 7 | 32682 | מן הטבע | 81018710 - 1 | 98.20 | 0.00 | 182.10 | 280.30 | 0.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 92.11 | 0.00 | 123.45 | 215.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 190.31 | 0.00 | 305.55 | 495.86 | | |
| 8 | 39189 | קודאק | 80004553 - 5 | 111.09 | 0.00 | 429.81 | 540.90 | 0.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 111.09 | 0.00 | 429.81 | 540.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,580.43 | 0.00 | 12,998.67 | 16,579.10 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 23,955.00 | | 62,312.00 | 86,267.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -20,374.57 | | -49,313.33 | -69,687.90 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -85.05% | | -79.14% | -80.78% | | |





- פסגה (Kwh 3,580.43)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 12,998.67)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 32691 | מיזוג אויר 50 % על חברת הניהול | 1 - 81025564 | 1,614.00 | 0.00 | 4,862.00 | 6,476.00 | | |
| | | | | 1,614.00 | 0.00 | 4,862.00 | 6,476.00 | | |

