

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/12/24)

תאריך הפקה: 21/01/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.44	2,560.40	2,028.00	0.00	532.40	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,560.40	2,028.00	0.00	532.40	סה"כ צריכה			
	9.17	3,475.30	2,544.30	0.00	931.00	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,475.30	2,544.30	0.00	931.00	סה"כ צריכה			
	3.99	265.60	218.40	0.00	47.20	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		265.60	218.40	0.00	47.20	סה"כ צריכה			
	75.62	11,618.40	9,155.40	0.00	2,463.00	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		11,618.40	9,155.40	0.00	2,463.00	סה"כ צריכה			
	166.48	62,304.00	47,800.00	0.00	14,504.00	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	97.13	-23,385.60	-17,726.80	0.00	-5,658.80	23000439 - 2			
	17.54	-713.20	-589.60	0.00	-123.60	23000439 - 3			
	3.44	-2,560.40	-2,028.00	0.00	-532.40	23000439 - 4			
	75.62	-11,618.40	-9,155.40	0.00	-2,463.00	23000440 - 1			
	3.99	-265.60	-218.40	0.00	-47.20	23000440 - 2			
	9.17	-3,475.30	-2,544.30	0.00	-931.00	23000440 - 3			
		20,285.50	15,537.50	0.00	4,748.00	סה"כ צריכה			
	97.13	23,385.60	17,726.80	0.00	5,658.80	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		23,385.60	17,726.80	0.00	5,658.80	סה"כ צריכה			
	17.54	713.20	589.60	0.00	123.60	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		713.20	589.60	0.00	123.60	סה"כ צריכה			
		62,304.00	47,800.00	0.00	14,504.00	סה"כ צריכה			
		64,520.00	49,460.00		15,060.00	חשבון חברת חשמל			
		-2,216.00	-1,660.00		-556.00	הפרש בקוט"ש			
		-3.43%	-3.36%		-3.69%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 14,504.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפול (Kwh 47,800.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	14,504.00	0.00	47,800.00	62,304.00	166.48	
				14,504.00	0.00	47,800.00	62,304.00		

