



**דוח קוט"ש**

עבור: אפסילון דלתא

דוח מסכם עבור: מרכז העיר עפיפי

תקופת דוח: (29/01/25 - 01/01/25)


תאריך הפקה: 30/01/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19480	אופטיניס	81040175 - 3	401.55	0.00	876.50	1,278.05	1.45	
			סה"כ צריכה	401.55	0.00	876.50	1,278.05		
2	19470	בית מלון	81022659 - 5	17,177.60	0.00	53,267.20	70,444.80	144.00	
			סה"כ צריכה	17,177.60	0.00	53,267.20	70,444.80		
3	19485	בית מרקחת	81040175 - 8	299.00	0.00	1,239.50	1,538.50	5.10	
			סה"כ צריכה	299.00	0.00	1,239.50	1,538.50		
4	48535	בנק מרכנטיל	81029752 - 3	993.20	0.00	4,078.00	5,071.20	11.20	
			סה"כ צריכה	993.20	0.00	4,078.00	5,071.20		
5	48534	גוד פארם	81022659 - 4	1,368.40	0.00	4,111.60	5,480.00	8.40	
			סה"כ צריכה	1,368.40	0.00	4,111.60	5,480.00		
6	19477	לוח מס R6087M	81029752 - 7	114.80	0.00	426.20	541.00	1.00	
			סה"כ צריכה	114.80	0.00	426.20	541.00		
7	19471	לוח ציבורי חניונים, מעליות, מפוחים	81029752 - 1	6,615.20	0.00	23,541.60	30,156.80	49.60	
			סה"כ צריכה	6,615.20	0.00	23,541.60	30,156.80		
8	19472	מכבי	81029752 - 2	938.40	0.00	4,073.60	5,012.00	36.00	
			סה"כ צריכה	938.40	0.00	4,073.60	5,012.00		
9	19482	מספרה פתחי	81040175 - 5	232.25	0.00	304.10	536.35	0.25	
			סה"כ צריכה	232.25	0.00	304.10	536.35		
10	58681	מפסק ראשי עמדות טעינה	81022659 - 2	83.20	0.00	847.60	930.80	11.20	
			סה"כ צריכה	83.20	0.00	847.60	930.80		
11	19469	מפסק שרתים	81022659 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	19476	מקדונלדס	81029752 - 6	2,702.00	0.00	5,956.00	8,658.00	11.60	
			סה"כ צריכה	2,702.00	0.00	5,956.00	8,658.00		
13	19481	מרפאת שיניים	81040175 - 4	24.90	0.00	93.80	118.70	0.20	
			סה"כ צריכה	24.90	0.00	93.80	118.70		
14	19475	משרדים	81029752 - 5	874.40	0.00	5,126.40	6,000.80	16.00	
			סה"כ צריכה	874.40	0.00	5,126.40	6,000.80		
15	19479	סאלי	81040175 - 2	137.20	0.00	515.05	652.25	0.95	
			סה"כ צריכה	137.20	0.00	515.05	652.25		
16	19478	ציבורי	81040175 - 1	1,036.95	0.00	3,550.15	4,587.10	8.95	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	19484	רימאס	81040175 - 7	1,036.95	0.00	3,550.15	4,587.10	1.80	
			סה"כ צריכה	116.40	0.00	418.80	535.20		
			סה"כ צריכה	116.40	0.00	418.80	535.20		
			סה"כ צריכה	33,115.45	0.00	108,426.10	141,541.55		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				141,541.55		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 33,115.45)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 108,426.10)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19474	מזין לוח חלוקה A	81029752 - 4	2,302.80	0.00	7,150.00	9,452.80	14.40	
			סה"כ צריכה	2,302.80	0.00	7,150.00	9,452.80		
2	19703	מפסק ראשי שנאי TR1	81029752 - 8	14,492.00	0.00	50,196.00	64,688.00	116.00	
			סה"כ צריכה	14,492.00	0.00	50,196.00	64,688.00		
3	19704	מפסק ראשי שנאי TR2	81022659 - 8	18,636.00	0.00	58,244.00	76,880.00	152.00	
			סה"כ צריכה	18,636.00	0.00	58,244.00	76,880.00		

